

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ООО УК «Светлоград»

В.И. Меняйло

*09 октября* 2025 г.

А К Т  
ВЕСЕННЕГО/ОСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА  
«*09*» *Октября* 2025 г.

Проведенного/выполненного на основании Постановления Правительства Р.Ф. от  
13.08.2006 г. № 491 (ред. От 29.06.2020 г.)

Адрес: г. Омск ул. 1 Поселковая 1 Б

**Общие сведения**

|    |                                                                     |                     |
|----|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1  | Год постройки                                                       | 1975                |
| 2  | Материал стен                                                       | Кирпичный           |
| 3  | Вид и тип фундамента                                                | Свайный             |
| 4  | Вид и тип кровли                                                    | Двускатная/профлист |
| 5  | Число этажей                                                        | 5                   |
| 6  | Количество подъездов                                                | 6                   |
| 7  | Количество квартир                                                  | 99                  |
| 8  | Количество лифтов                                                   | -                   |
| 9  | Общая площадь жилых помещений МКД, м <sup>2</sup>                   | 4586,3              |
| 10 | Наличие подвала                                                     | Есть                |
| 11 | Наличие технического этажа                                          | -                   |
| 12 | Наличие чердака                                                     | Есть                |
| 13 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | -                   |
| 14 | Общая площадь нежилых помещений, м <sup>2</sup>                     | -                   |

**Комиссия в составе:**

**Председатель:**

И.О. главного инженера ООО УК  
«Светлоград»

В.В. Мерц

**Члены комиссии:**

Начальник участка

В.П. Ткаченко

Инженер

Е.А. Стрельцова

Уполномоченный представитель собственников многоквартирного дома (УПС МКД)

Произвела осмотр вышеуказанного дома.

## Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования здания

| №<br>п/п                                   | Наименование конструкций,<br>оборудования и элементов<br>благоустройства | Оценка состояния или<br>краткое описание<br>дефекта | Решение о<br>принятии мер           |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1                                          | 2                                                                        | 3                                                   | 4                                   |
| <b>Выше отметки чердачного перекрытия</b>  |                                                                          |                                                     |                                     |
| 1                                          | <b>Кровля</b>                                                            |                                                     |                                     |
|                                            | кровельное покрытие                                                      | Удовлетворительное                                  |                                     |
|                                            | желоба                                                                   | Необходимо прочистить и<br>проклеить                | Включить в план<br>текущего ремонта |
|                                            | защитные ограждения                                                      | Удовлетворительное                                  |                                     |
|                                            | <b>Крыша</b>                                                             |                                                     |                                     |
|                                            | стропильная система                                                      | Удовлетворительное                                  |                                     |
|                                            | Выходы на чердак                                                         | Удовлетворительное                                  |                                     |
|                                            | утеплитель                                                               | Удовлетворительное                                  |                                     |
|                                            | чердачные продухи                                                        | Удовлетворительное                                  |                                     |
|                                            | слуховые окна                                                            | Удовлетворительное                                  |                                     |
|                                            | Колпаки над вентиляционными<br>каналами                                  | Удовлетворительное                                  |                                     |
|                                            | наружный водосток                                                        | -                                                   |                                     |
|                                            | водоотводящие лотки и отводы от<br>здания                                | Удовлетворительное                                  |                                     |
| <b>Наружные конструкции и оборудование</b> |                                                                          |                                                     |                                     |
| 2                                          | <b>Фундаменты:</b>                                                       |                                                     |                                     |
|                                            | цоколь                                                                   | Отремонтирован в 2025<br>году                       | ✓                                   |
|                                            | отмостка                                                                 | Необходим ремонт<br>отмостки по периметру<br>дома   | Включить в план<br>текущего ремонта |
|                                            | приямки                                                                  | -                                                   |                                     |
|                                            | Входная группа                                                           | Удовлетворительное                                  |                                     |
|                                            | <b>Наружные стены:</b>                                                   | Удовлетворительное                                  |                                     |
|                                            | <b>Фасад:</b>                                                            |                                                     |                                     |
|                                            | плиты балконов и лоджий                                                  | Удовлетворительное                                  |                                     |
|                                            | подъездные козырьки                                                      | Требуется ремонт<br>козырька в подъезде 6           | Включить в план<br>текущего ремонта |
|                                            | межпанельные швы                                                         | -                                                   |                                     |
|                                            | устройства для обеспечения<br>доступности инвалидов (пандусы)            | Отсутствуют                                         |                                     |
|                                            | пожарные лестницы                                                        | Отсутствуют                                         |                                     |
|                                            | <b>Проемы:</b>                                                           |                                                     |                                     |
|                                            | ограждения оконных проемов на<br>л/клетках                               | Удовлетворительное                                  |                                     |
|                                            | остекление оконных переплетов                                            | Установлены окна ПВХ                                |                                     |
|                                            | наружные двери                                                           | Удовлетворительное                                  |                                     |
|                                            | таблички (адресные, подъездные)                                          | В наличие                                           |                                     |
|                                            | информационные стенды                                                    | Требуется установить                                |                                     |
|                                            | доски объявлений                                                         | Удовлетворительное                                  |                                     |

| № п/п                                        | Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефекта               | Решение о принятии мер           |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1                                            | 2                                                                  | 3                                                           | 4                                |
|                                              | <b>Подвалы:</b>                                                    |                                                             |                                  |
|                                              | приямки                                                            | -                                                           |                                  |
|                                              | двери                                                              | Удовлетворительное                                          |                                  |
|                                              | продухи                                                            | Удовлетворительное                                          |                                  |
|                                              | лестница                                                           | Требуется ремонт лестницы в подвал подъезда 4               | Включить в план текущего ремонта |
|                                              | <b>Элементы благоустройства:</b>                                   |                                                             |                                  |
|                                              | дворовой проезд                                                    | Удовлетворительное                                          |                                  |
|                                              | тротуар                                                            | -                                                           |                                  |
|                                              | газоны и территория без покрытия                                   | Удовлетворительное                                          |                                  |
|                                              | МАФ, расположенные по периметру здания в 10-метровой зоне          | Удовлетворительное                                          |                                  |
|                                              | Контейнеры для ТБО                                                 | В наличии                                                   |                                  |
| <b>Внутренние конструкции и оборудование</b> |                                                                    |                                                             |                                  |
| 3                                            | <b>Перекрытия:</b>                                                 |                                                             |                                  |
|                                              | чердачные                                                          | Удовлетворительное                                          |                                  |
|                                              | межэтажные                                                         | Удовлетворительное                                          |                                  |
|                                              | надподвальные                                                      | Удовлетворительное                                          |                                  |
|                                              | <b>Внутренние стены</b>                                            | Требуется косметический ремонт подъезда 1,2,3,4             | Включить в план текущего ремонта |
|                                              | <b>Лестницы:</b>                                                   |                                                             |                                  |
|                                              | марши                                                              | Удовлетворительное                                          |                                  |
|                                              | площадки                                                           | Требуется ремонт порога в подъезде 4                        | Включить в план текущего ремонта |
|                                              | ограждения                                                         | Требуется частичное восстановление перил                    | Включить в план текущего ремонта |
|                                              | <b>Полы:</b>                                                       |                                                             |                                  |
|                                              | Кафельная плитка                                                   | Требуется частичный ремонт половой плитки во всех подъездах | Включить в план текущего ремонта |
|                                              | цементные                                                          | Требуется заливка пола в тамбуре и на 1 этаже 3 подъезда    | Включить в план текущего ремонта |
|                                              | <b>Перегородки:</b>                                                |                                                             |                                  |
|                                              | деревянные                                                         | Удовлетворительное                                          |                                  |
|                                              | несгоревшие                                                        |                                                             |                                  |
|                                              | <b>Внутренние двери</b>                                            | Требуется замена тамбурной двери в подъезде 1               | Включить в план текущего ремонта |
|                                              | <b>Остекление в местах общего пользования</b>                      | -                                                           |                                  |
|                                              | <b>Мусоропровод</b>                                                |                                                             |                                  |
|                                              | ствол                                                              | -                                                           |                                  |
|                                              | карманы                                                            | -                                                           |                                  |
|                                              | мусорная камера                                                    | -                                                           |                                  |
|                                              | <b>Внутренний водосток</b>                                         | -                                                           |                                  |
|                                              | <b>Почтовые ящики</b>                                              | Удовлетворительное                                          |                                  |
| 4                                            | Домофонная система на подъездах МКД                                | В наличии                                                   |                                  |
| <b>Инженерное оборудование</b>               |                                                                    |                                                             |                                  |
| 5                                            | <b>Центральное отопление</b>                                       |                                                             |                                  |
|                                              | радиаторы                                                          | Удовлетворительное                                          |                                  |
|                                              | трубопровод                                                        | Удовлетворительное                                          |                                  |
|                                              | теплоизоляция                                                      | Требуется теплоизоляция тамбурных труб отопления            | Включить в план текущего ремонта |
|                                              | вентили                                                            | Удовлетворительное                                          |                                  |
|                                              | затвора                                                            | Удовлетворительное                                          |                                  |
|                                              | тепловые узлы                                                      | Удовлетворительное                                          |                                  |

| № п/п | Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства          | Оценка состояния или краткое описание дефекта                           | Решение о принятии мер           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1     | 2                                                                           | 3                                                                       | 4                                |
| 6     | <b>Горячее водоснабжение</b>                                                |                                                                         |                                  |
|       | вентили                                                                     | Требуется замена розлива                                                | Включить в план текущего ремонта |
|       | задвижки                                                                    |                                                                         |                                  |
|       | трубопровод                                                                 |                                                                         |                                  |
|       | теплоизоляция                                                               |                                                                         |                                  |
|       | ввод в дом ГВС                                                              |                                                                         |                                  |
|       | общедомовые приборы учета                                                   | -                                                                       |                                  |
| 7     | <b>Холодное водоснабжение</b>                                               |                                                                         |                                  |
|       | вентили                                                                     | Удовлетворительное                                                      |                                  |
|       | задвижки                                                                    | Удовлетворительное                                                      |                                  |
|       | трубопровод                                                                 | Удовлетворительное                                                      |                                  |
|       | ввод в дом ХВС                                                              | Удовлетворительное                                                      |                                  |
|       | общедомовые приборы учета                                                   | В наличии                                                               |                                  |
| 8     | <b>Канализация</b>                                                          |                                                                         |                                  |
|       | трубопровод                                                                 | Удовлетворительное                                                      |                                  |
| 9     | <b>Вентиляция</b>                                                           |                                                                         |                                  |
|       | Вентиляционные блоки                                                        | Удовлетворительное                                                      |                                  |
| 10    | <b>Электрооборудование</b>                                                  |                                                                         |                                  |
|       | Вводное распределительное устройство                                        | Удовлетворительное                                                      |                                  |
|       | Щит распределительный этажный                                               | Удовлетворительное                                                      |                                  |
|       | Фасадное освещение                                                          | Светодиодные светильники                                                |                                  |
|       | Предподъездное освещение                                                    | Светодиодные светильники                                                |                                  |
|       | Освещение подвального помещения (наличие плафонов, состояние, эл. Проводка) | Срочно изолировать и привести в порядок электрические провода в подвале | Включить в план текущего ремонта |
|       | общедомовые приборы учета                                                   | В наличии                                                               |                                  |

### Выводы и предложения комиссии

Позиции требующие ремонта рекомендовано включить в план текущего ремонта при наличии средств.

#### Подписи комиссии:


##### Председатель:



И.О. главного инженера ООО УК  
«Светлоград»

##### Члены комиссии:

Начальник участка  
Инженер

##### УПС МКД (совет дома)

 В.В. Мерц  
 В.П. Ткаченко  
Е.А. Стрельцова

Совет дома:  
 О.З. Харьковская  
 Н.А. Меньшова  
 М.В. Жукова  
 Н.А. Жукова