

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВКТ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-39211

Qгод= 0,5607 Гкал

Qмес= 0,350 Гкал

Справка

о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 4-я Поселковая, 26/3

за декабрь 2023 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплотенергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
21.11	00	7664	6905	156,131	2122	912,66	45,782
18.12	24	11243	10209	270,415	2794	1154,33	63,403
ИТОГО		3578	3304	114,284	672	241,67	17,621

ПУ № 251546

$Q_E =$	134,274
$V_{подп.} =$	274,16
$V_{х.в.} =$	0

Гкал

м³

м³

Q =

Q (гвс) =

V подп. =

114,284

19,990

274,16

(Гкал)

(Гкал)

(м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О.

подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____

Ф.И.О. _____ (должность) _____
Цветаев С.В. _____
(фамилия, имя, отчество)

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

21.12.2023

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Логвиненко В.Ю. _____



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/11/23г.-18/12/23г.

Абонент: 4 Поселковая 26_3

Адрес:

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 5.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Заводской номер 00251546

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0x4A2A

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
21/11/23	77.75	49.31	28.44	138.45	134.80	126.30	124.86	9.94	7.43	7.33	3.833	24	0	*
22/11/23	74.33	48.09	26.24	139.63	136.20	128.57	127.18	9.02	7.40	7.30	3.575	24	0	*
23/11/23	68.71	45.96	22.75	142.29	139.26	129.99	128.73	10.53	7.17	7.08	3.167	24	0	*
24/11/23	70.37	46.09	24.28	137.69	134.65	126.31	125.05	9.60	7.44	7.34	3.263	24	0	*
25/11/23	72.43	46.59	25.84	136.28	133.09	123.20	121.94	11.15	7.41	7.31	3.436	24	0	*
26/11/23	69.60	46.48	23.12	142.45	139.37	130.36	129.07	10.30	7.33	7.24	3.224	24	0	*
27/11/23	67.58	45.21	22.37	139.87	136.97	127.93	126.72	10.25	7.32	7.22	3.062	24	0	*
28/11/23	68.44	44.91	23.53	136.56	133.87	124.18	122.98	10.70	7.24	7.15	3.141	24	0	*
29/11/23	69.08	45.15	23.93	137.07	134.15	124.03	122.83	11.32	7.28	7.18	3.205	24	0	*
30/11/23	69.81	45.97	23.84	139.06	136.05	127.39	126.15	9.90	7.29	7.20	3.240	24	0	*
01/12/23	70.10	46.50	23.60	142.08	138.96	130.13	128.81	10.15	7.07	6.98	3.276	24	0	*
02/12/23	72.43	47.26	25.17	139.11	135.87	128.29	126.89	8.98	6.84	6.75	3.415	24	0	*
03/12/23	72.69	47.72	24.97	143.24	139.88	130.03	128.65	11.23	6.79	6.70	3.489	24	0	*
04/12/23	83.13	50.62	32.51	131.12	127.19	119.65	118.21	8.98	6.92	6.83	4.135	24	0	*
05/12/23	78.74	49.79	28.95	137.03	133.30	125.27	123.82	9.48	6.86	6.77	3.858	24	0	*
06/12/23	84.27	51.48	32.79	132.64	128.57	121.37	119.87	8.70	6.87	6.78	4.216	24	0	*
07/12/23	94.61	53.85	40.76	125.94	121.21	114.34	112.82	8.39	6.89	6.80	4.946	24	0	*
08/12/23	96.86	53.72	43.14	122.36	117.58	111.27	109.83	7.75	6.80	6.71	5.079	24	0	*
09/12/23	96.97	53.61	43.36	124.47	119.60	112.11	110.67	8.93	6.79	6.70	5.195	24	0	*
10/12/23	97.06	53.65	43.41	125.21	120.30	112.74	111.27	9.03	6.82	6.72	5.234	24	0	*
11/12/23	94.98	51.83	43.15	120.41	115.85	108.78	107.41	8.44	6.80	6.71	5.009	24	0	*
12/12/23	86.74	46.97	39.77	114.29	110.60	101.75	100.74	9.86	6.68	6.58	4.401	24	0	*
13/12/23	92.45	49.19	43.26	119.66	115.34	105.27	104.10	11.24	6.68	6.59	4.985	24	0	*
14/12/23	101.20	55.37	45.83	129.90	124.43	115.27	113.64	10.79	6.59	6.49	5.710	24	0	*
15/12/23	86.59	48.54	38.05	118.64	114.82	105.44	104.30	10.52	6.63	6.54	4.373	24	0	*
16/12/23	85.45	47.80	37.65	119.76	115.99	107.63	106.47	9.52	6.70	6.61	4.366	24	0	*
17/12/23	88.61	49.22	39.39	122.33	118.26	109.46	108.26	10.00	6.63	6.54	4.659	24	0	*
18/12/23	89.53	50.50	39.03	127.12	122.78	114.76	113.32	9.46	6.60	6.51	4.792	24	0	*
Итого:				3684.6	3578.75	3341.8	3304.59	274.16			114.284	672	0	
Средние:	81.44	48.97	32.46						6.97	6.88				

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
20/11/23 24:00	7817.48	7664.83	6972.11	6905.08	759.75	156.131	2122	242
18/12/23 24:00	11502.14	11243.58	10313.93	10209.67	1033.91	270.415	2794	242
Итого:	3684.66	3578.75	3341.82	3304.59	274.16	114.284	672	0

Период нормальной работы 672ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 3058ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/11/23г.-18/12/23г.

Абонент: 4 Поселковая 26_3

Адрес:

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 5.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 20.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00251546

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6

БД 1

ФТ=4

ТЗ=0

КС=0x4A2A

ПО 2.7

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	VHP	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
21/11/23	75.38	9.20	8.98	6.75	0.632	24	0	*
22/11/23	70.77	8.50	8.31	6.76	0.546	24	0	*
23/11/23	66.43	10.00	9.78	6.61	0.602	24	0	*
24/11/23	68.78	9.10	8.90	6.76	0.567	24	0	*
25/11/23	70.61	10.50	10.26	6.69	0.674	24	0	*
26/11/23	67.27	9.80	9.60	6.74	0.596	24	0	*
27/11/23	65.48	10.00	9.78	6.69	0.591	24	0	*
28/11/23	66.56	10.10	9.90	6.58	0.609	24	0	*
29/11/23	67.30	10.60	10.38	6.61	0.647	24	0	*
30/11/23	67.91	9.20	8.98	6.67	0.564	24	0	*
01/12/23	68.27	9.70	9.51	6.54	0.602	24	0	*
02/12/23	70.60	8.30	8.13	6.33	0.532	24	0	*
03/12/23	71.47	10.60	10.36	6.32	0.689	24	0	*
04/12/23	80.91	8.20	7.97	6.27	0.606	24	0	*
05/12/23	76.17	8.60	8.39	6.31	0.594	24	0	*
06/12/23	82.15	7.80	7.55	6.26	0.584	24	0	*
07/12/23	91.85	7.50	7.24	6.19	0.624	24	0	*
08/12/23	93.31	7.30	7.08	6.08	0.626	24	0	*
09/12/23	93.70	8.30	8.01	6.08	0.714	24	0	*
10/12/23	93.83	8.40	8.11	6.11	0.722	24	0	*
11/12/23	91.16	7.70	7.45	6.05	0.641	24	0	*
12/12/23	83.93	9.00	8.71	5.87	0.689	24	0	*
13/12/23	90.44	9.00	8.69	5.93	0.743	24	0	*
14/12/23	97.00	6.80	6.54	6.01	0.602	24	0	*
15/12/23	82.73	8.20	7.95	5.89	0.619	24	0	*
16/12/23	83.22	8.40	8.11	5.95	0.635	24	0	*
17/12/23	85.84	9.10	8.79	5.92	0.709	24	0	*
18/12/23	85.64	8.50	8.21	5.96	0.662	24	0	*
Итого:		248.40	241.67		17.621	672	0	
Средние:	78.88			6.31				

Дата	V1	M1	Qo	VHP	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
20/11/23 24:00	926.50	912.66	45.782	2124	240
18/12/23 24:00	1174.90	1154.33	63.403	2796	240
Итого:	248.40	241.67	17.621	672	0

Период нормальной работы 672ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 3058ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации