

Теплоисточник ТЭЦ – _____ ЦТП – _____

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ7

(наименование и схема подключения)

Договор № 39211

Qгод= _____ Гкал

Qмес= _____ Гкал

Справка

о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК «Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. Бородина, 10/1

за декабрь 2023 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество Теплоэнергии (Гкал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (тн)	Количество Теплоэнергии ГВС (Гкал)
22.11	00	97483	81239	3281,367	18642	14330	967,801
03.12	24	99591	83020	3371,281	18918	14627	981,948
ИТОГО		2108	1780	89,914	276	297,099	14,147

ПУ № 20129420

$\Sigma Q = 41,021 \text{ Гкал}$
 $\Sigma V = 341,916 \text{ м}^3$

93,823

$Q_E =$	108,775
$V_{подп.} =$	327,670
$V_{х.в.} =$	0

Гкал

Q =

93,172

(Гкал)

м³

Q (гвс) =

15,603

(Гкал)

м³

V подп. =

327,670

(м³)

17,198
341,916

АО «Омск РТС»

СП «Теплоэнергосбыт»

Отдел приборов учёта тепловой энергии

22. 12. 2023

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Логвиненко В.Ю.

Руководитель _____

Должность, Ф.И.О.

Телефон _____

подпись _____

Ответственный исполнитель _____

(должность)

телефон _____

Ф.И.О. _____

Цветаев С.В.

подпись _____

(фамилия,

имя,

отчество)



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/11/23г.-03/12/23г.

Абонент:Бородина 10/1

Адрес:

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

Серийный номер 20129420, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хD93E

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.11.23 23	79.72	45.87	33.85	6.97	5.36	202.580	180.303	196.980	178.557	18.423	0.00	4.00	6.676	24	0	
23.11.23 23	80.36	46.01	34.35	7.90 <	5.98 <	97.476 !	88.368 !	94.707 !	87.512 !	7.195	0.00	4.00	3.258	12	12	*
24.11.23 23	95.49	48.87	46.62	7.33	5.48	184.350	147.273	177.333	145.652	31.681	0.00	4.00	8.284	24	0	
25.11.23 23	92.48	46.93	45.55	7.41	5.58	183.494	142.964	176.901	141.518	35.383	0.00	4.00	8.073	24	0	
26.11.23 23	109.76	54.60	55.16	7.44	5.48	190.852	156.723	181.628	154.564	27.064	0.00	4.00	10.051	24	0	
27.11.23 23	102.83	53.59	49.24	7.37	5.40	191.026	156.686	182.769	154.609	28.160	0.00	4.00	9.026	24	0	
28.11.23 23	90.24	49.23	41.02	7.47	5.51	189.003	152.726	182.482	151.016	31.466	0.00	4.00	7.500	24	0	
29.11.23 23	95.11	51.51	43.60	7.55	5.53	192.395	157.070	185.146	155.144	30.002	0.00	4.00	8.090	24	0	
30.11.23 23	96.26	52.04	44.22	7.43	5.43	191.719	155.021	184.343	153.089	31.254	0.00	4.00	8.170	24	0	
01.12.23 23	90.01	50.48	39.53	7.57	5.57	191.240	155.299	184.697	153.478	31.218	0.00	4.00	7.316	24	0	
02.12.23 23	86.15	48.96	37.19	7.44	5.53	186.408	152.667	180.493	150.989	29.504	0.00	4.00	6.725	24	0	
03.12.23 23	86.71	49.51	37.21	7.46	5.54	186.934	156.378	180.936	154.618	26.318	0.00	4.00	6.745	24	0	
Итого/Средн	92.50	49.95	42.55	7.44	5.53	2187.476	1801.476	2108.414	1780.745	327.670	0.00	4.00	89.914	276	12	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21.11.23 23	100281.891	82118.945	97483.529	81239.631	16243.898	3281.367	18642	139
03.12.23 23	102469.368	83920.421	99591.944	83020.376	16571.568	3371.281	18918	151
Итого	2187.476	1801.476	2108.414	1780.745	327.670	89.914	276	12

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

+3,258

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/11/23г.-03/12/23г.

Абонент:Бородина 10/1

Адрес:_____

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 20.00 м3/ч G1 min = 0.26 м3/ч

Серийный номер 20129420, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0хD93E

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.11.23 23	77.15	6.82	16.500	16.069	5.00	3.00	1.161	24	0	
23.11.23 23	68.44	6.63 <	16.500	16.151	5.00	3.00	1.025	24	0	*
24.11.23 23	48.92	5.28	27.700	27.393	5.00	3.00	1.204	24	0	
25.11.23 23	46.67	5.31	31.400	31.087	5.00	3.00	1.296	24	0	
26.11.23 23	53.83	5.31	24.300	23.975	5.00	3.00	1.171	24	0	
27.11.23 23	53.49	5.22	25.200	24.866	5.00	3.00	1.206	24	0	
28.11.23 23	48.18	5.30	28.100	27.798	5.00	3.00	1.201	24	0	
29.11.23 23	51.08	5.35	26.700	26.379	5.00	3.00	1.216	24	0	
30.11.23 23	51.74	5.21	27.900	27.552	5.00	3.00	1.289	24	0	
01.12.23 23	50.36	5.37	27.300	26.980	5.00	3.00	1.225	24	0	
02.12.23 23	48.87	5.34	25.900	25.614	5.00	3.00	1.124	24	0	
03.12.23 23	49.21	5.39	23.500	23.237	5.00	3.00	1.028	24	0	
Итого/Средн	52.58	5.54	301.000	297.099	5.00	3.00	14.147	288	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21.11.23 23	14678.500	14330.649	967.801	18727	54
03.12.23 23	14979.500	14627.749	981.948	19015	54
Итого	301.000	297.099	14.147	288	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____