

Теплоисточник ТЭЦ - 3 ЦТП -
Система 2 - х трубная ,ГВС открыта
Т/вычислитель КМ-5

В АО "Омск РТС"

Договор № 3-39211-ON

(наименование и схема подключения)

Максимальная тепловая нагрузка (Гкал/час)-0,5327

За отчетный период-396,3288 Гкал

Справка

о потреблении тепловой энергии по приборам учёта за отопление и ГВС

Жилой дом ООО "УК "Светлоград"

наименование организации,

объект, по месту установки приборов

г.Омск, ул.Малунцева, 15

адрес по месту установки приборов

за декабрь 2023г.

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

19.12.2023

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Период отчета		Количество теплоносителя		Количество тепловой энергии (Гкал)	Время (не)работы (час)	Показания по счетчику ГВС (м3)
дата	время	по подаче (т)	по обратной (т)			
с 20.11	0-00	24 096,26	22 566,96	565,880	5 523,18	10243
по 18.12	24-00	27 641,31	25 936,34	677,041	6 219,18	10396
		3 545,05	3 369,38	111,161	696,00	153,00

ПУ №334520

Q _Σ =	111,161	Гкал
V _{ГВС} =	175,674	м3
V _{х.в.} =	0	м3

Q= 111,161 (Гкал)
Q_{ГВС}= (Гкал)
V_{ГВС}= 175,674 (м3)

Руководитель : Директор ООО "ТеплоЭнерго-Учет" Шимберко В.В. подпись

должность, Ф.И.О.

Ответственный исполнитель инженер

должность

Гвоздев Павел Алексеевич

телефон: +79533988010, раб. телефон: 217-631

фамилия, имя, отчество

