

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-39211

Qгод= 0,594 Гкал

Qмес= 0,369 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. Коммунальная, 9/2

за июль 2022 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (Гкал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (тн)	Количество Тепла ГВС (Гкал)
20.06	00	162540	142074	4282,159	22835	19157	1174,396
19.07	24	162541	142074	4282,165	23555	19611	1199,006
ИТОГО		1	0	0,006	720	454	24,611

ПУ №19083290

$Q_E =$	Гкал	$Q =$	0	(Гкал)
$V_{подп.} =$	м ³	$Q_{гвс} =$	24,611	(Гкал)
$V_{х.в.} =$	м ³	$V_{подп.} =$	454	(м ³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Должность, Ф.И.О. _____ Телефон _____


_____ подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____

(должность)

Ф.И.О. _____ Цветаев С.В. _____ подпись _____

(фамилия, имя, отчество)



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/06/22г.-19/07/22г.

Абонент: Коммунальная 9/2

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Тип расходомера: _____

Пределы измерений: _____

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G1 max = 20.00 м3/ч G1 min = 1.00 м3/ч

txв: догов., txд = 5.00°C

Серийный номер 19083290, ВД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0xD5CF

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	КС
20.06.22 23	19.68	11.30	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
21.06.22 23	20.14	11.30	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
22.06.22 23	19.77	11.30	0.100	0.100	5.00	3.00	0.001	24	0	
23.06.22 23	24.74	11.30	1.100	1.098	5.00	3.00	0.022	24	0	
24.06.22 23	65.92	11.33	14.100	13.826	5.00	3.00	0.844	24	0	
25.06.22 23	66.40	11.35	17.000	16.666	5.00	3.00	1.026	24	0	
26.06.22 23	63.55	11.32	1.100	1.079	5.00	3.00	0.063	24	0	
27.06.22 23	60.89	11.32	10.800	10.618	5.00	3.00	0.595	24	0	
28.06.22 23	61.23	11.34	20.100	19.760	5.00	3.00	1.114	24	0	
29.06.22 23	55.36	11.34	21.300	21.004	5.00	3.00	1.061	24	0	
30.06.22 23	55.03	11.33	22.700	22.387	5.00	3.00	1.123	24	0	
01.07.22 23	56.50	11.33	21.000	20.695	5.00	3.00	1.069	24	0	
02.07.22 23	57.18	11.34	21.800	21.477	5.00	3.00	1.124	24	0	
03.07.22 23	57.88	11.34	21.500	21.173	5.00	3.00	1.123	24	0	
04.07.22 23	59.19	11.34	21.100	20.764	5.00	3.00	1.128	24	0	
05.07.22 23	59.21	11.33	20.600	20.273	5.00	3.00	1.102	24	0	
06.07.22 23	58.50	11.34	19.300	19.002	5.00	3.00	1.019	24	0	
07.07.22 23	60.03	11.34	20.300	19.969	5.00	3.00	1.102	24	0	
08.07.22 23	57.51	11.34	18.300	18.026	5.00	3.00	0.949	24	0	
09.07.22 23	58.28	11.35	19.700	19.397	5.00	3.00	1.036	24	0	
10.07.22 23	57.41	11.34	17.100	16.845	5.00	3.00	0.885	24	0	
11.07.22 23	59.56	11.35	17.400	17.121	5.00	3.00	0.937	24	0	
12.07.22 23	61.87	11.35	16.700	16.411	5.00	3.00	0.936	24	0	
13.07.22 23	60.92	11.35	17.200	16.912	5.00	3.00	0.948	24	0	
14.07.22 23	59.50	11.35	17.600	17.318	5.00	3.00	0.946	24	0	
15.07.22 23	59.06	11.34	17.100	16.830	5.00	3.00	0.912	24	0	
16.07.22 23	58.88	11.34	16.200	15.946	5.00	3.00	0.862	24	0	
17.07.22 23	59.63	11.34	18.300	18.006	5.00	3.00	0.986	24	0	
18.07.22 23	58.11	11.34	15.600	15.362	5.00	3.00	0.818	24	0	
19.07.22 23	58.17	11.34	16.700	16.443	5.00	3.00	0.877	24	0	
Итого/Средн	59.00	11.33	461.800	454.508	5.00	3.00	24.611	720	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.06.22 23	19548.200	19157.285	1174.396	22835	0
19.07.22 23	20010.000	19611.793	1199.006	23555	0
Итого	461.800	454.508	24.611	720	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/06/22г.-19/07/22г.

Абонент: Коммунальная 9/2

Адрес: _____

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.80 м3/ч

G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.80 м3/ч

Серийный номер 19083290, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хD5CF

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.06.22 23	19.88	20.05	-0.16	1.30	6.20 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	*
21.06.22 23	20.34	20.46	-0.12	1.04	4.68 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	*
22.06.22 23	19.70	19.61	0.09	0.54	0.18	0.025 <	0.000	0.025 <	0.000	0.025	0.00	4.00	0.000	24	0	*
23.06.22 23	30.51	19.55	10.96 <	0.17	2.81	1.085	0.000	0.548	0.000	0.000	0.00	4.00	0.006	23	1	*
24.06.22 23	43.33	43.35	-0.02	2.05	4.88	0.005 <	0.000	0.000 <	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	23	1	*
25.06.22 23	66.49	66.57	-0.08	4.33	5.09	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
26.06.22 23	45.10	48.88	-3.78	0.34	0.41	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
27.06.22 23	36.03	37.02	-1.00	1.53	1.74	0.065 <	0.065 <	0.000 <	0.020 <	-0.020	0.00	4.00	0.000	24	0	
28.06.22 23	50.45	62.78	-12.34	4.87	5.25	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	15	9	*
29.06.22 23	23.73	55.14	-31.41	5.05	5.17	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
30.06.22 23	20.94	53.10	-32.16	5.41	5.53	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
01.07.22 23	21.52	55.25	-33.73	5.06	5.18	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
02.07.22 23	22.54	57.32	-34.79	5.12	5.25	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
03.07.22 23	23.39	56.66	-33.27	5.06	5.19	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
04.07.22 23	23.78	58.19	-34.41	4.56	4.68	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
05.07.22 23	23.26	58.77	-35.51	4.27	4.40	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
06.07.22 23	24.02	57.26	-33.24	4.26	4.38	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
07.07.22 23	24.70	59.48	-34.78 <	4.31	4.43	0.005 <!	0.000 !	0.000 <!	0.000 !	0.000	0.00	4.00	0.000	21	3	*
08.07.22 23	24.99	56.91	-31.93	4.18	4.29	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
09.07.22 23	25.75	58.11	-32.37	4.15	4.27	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
10.07.22 23	26.08	56.32	-30.24	4.16	4.27	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
11.07.22 23	27.01	58.58	-31.57	4.29	4.40	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
12.07.22 23	27.44	61.03	-33.59	4.20	4.30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
13.07.22 23	27.31	61.31	-34.00	4.11	4.22	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
14.07.22 23	27.13	58.88	-31.74	4.07	4.18	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
15.07.22 23	26.81	58.29	-31.48	4.13	4.23	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
16.07.22 23	26.37	57.97	-31.60	3.99	4.09	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
17.07.22 23	26.08	58.99	-32.91	4.08	4.19	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
18.07.22 23	26.22	57.67	-31.44	3.99	4.08	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
19.07.22 23	26.80	57.47	-30.67	4.06	4.16	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
Итого/Средн	30.04	19.55	10.49	3.62	4.21	1.185	0.065	0.573	0.020	0.553	0.00	4.00	0.006	706	14	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.06.22 23	167391.550	144139.560	162540.846	142074.687	20466.159	4282.159	22155	680
19.07.22 23	167392.735	144139.625	162541.419	142074.707	20466.712	4282.165	22861	694
Итого	1.185	0.065	0.573	0.020	0.553	0.006	706	14

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппар. неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____