

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ-7

(наименование и схема подключения)

Qгод= 0,594 Гкал

Qмес= 0,369 Гкал



Договор № 3-39211

Справка

о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. Коммунальная, 9/2

за март 2022 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (Гкал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (тн)	Количество Тепла ГВС (Гкал)
20.02	00	144401	126135	3820,183	19276	17163	1041,986
19.03	24	151734	132944	4028,793	19948	17641	1078,970
ИТОГО		7332	6808	208,610	672	477	36,984

ПУ №19083290

Q _Е =	Гкал	Q =	208,610	(Гкал)
V _{подп.} =	м ³	Q (гвс) =	40,628	(Гкал)
V _{х.в.} =	м ³	V _{подп.} =	524	(м ³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Должность, Ф.И.О. _____ Телефон _____

_____ подпись _____

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ телефон _____

Ф.И.О. _____ Цветаев С.В. _____ (фамилия, имя, отчество) _____ подпись _____



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/02/22г.-19/03/22г.
Абонент: Коммунальная 9/2

Адрес: _____
Договор N: 0000000000 _____ Тип расхомера: _____
Тепловычислитель ТВ7-04М сел. N 001 Пределы измерений: _____
Договорные расходы: G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.80 м3/ч
M сел. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.80 м3/ч
тхв: не исп.

Серийный номер 19083290, ВД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0хD5CF

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qгв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.02.22 23	88.84	58.28	30.56	7.03	4.81	280.065	255.850	270.687	251.838	18.848	0.00	4.00	8.293	24	0
21.02.22 23	83.99	55.65	28.34	6.92	4.81	272.705	247.975	264.416	244.415	20.002	0.00	4.00	7.512	24	0
22.02.22 23	80.20	54.09	26.11	6.95	4.78	276.885	251.655	269.138	248.240	20.898	0.00	4.00	7.044	24	0
23.02.22 23	78.38	53.14	25.24	6.93	4.80	273.580	248.950	266.238	245.686	20.552	0.00	4.00	6.735	24	0
24.02.22 23	77.48	52.70	24.78	7.00	4.86	269.970	250.325	262.868	247.110	15.758	0.00	4.00	6.530	24	0
25.02.22 23	77.72	53.01	24.72	7.00	4.83	275.100	251.505	267.815	248.233	19.581	0.00	4.00	6.635	24	0
26.02.22 23	82.44	55.77	26.67	7.03	4.79	277.290	255.825	269.151	252.147	17.003	0.00	4.00	7.195	24	0
27.02.22 23	82.93	55.30	27.62	6.92	4.78	275.090	249.955	266.931	246.407	20.524	0.00	4.00	7.391	24	0
28.02.22 23	81.18	54.64	26.54	6.97	4.82	273.490	250.415	265.688	246.946	18.741	0.00	4.00	7.068	24	0
01.03.22 23	78.97	53.33	25.64	6.95	4.82	273.215	249.330	265.783	246.048	19.735	0.00	4.00	6.830	24	0
02.03.22 23	82.35	55.06	27.29	6.86	4.73	272.000	249.730	264.028	246.230	17.798	0.00	4.00	7.222	24	0
03.03.22 23	80.08	53.27	26.81	6.66	4.66	266.875	241.785	259.414	238.614	20.800	0.00	4.00	6.969	24	0
04.03.22 23	76.81	51.56	25.24	6.69	4.71	263.575	240.545	256.755	237.572	19.183	0.00	4.00	6.495	24	0
05.03.22 23	77.23	51.83	25.40	6.68	4.70	263.410	239.955	256.514	236.971	19.543	0.00	4.00	6.529	24	0
06.03.22 23	76.49	52.02	24.47	6.79	4.71	269.755	246.335	262.813	243.237	19.576	0.00	4.00	6.445	24	0
07.03.22 23	84.73	55.96	28.77	6.72	4.63	270.615	247.930	262.279	244.356	17.923	0.00	4.00	7.563	24	0
08.03.22 23	91.48	58.19	33.30	6.67	4.67	265.635	243.135	256.267	239.332	16.935	0.00	4.00	8.556	24	0
09.03.22 23	95.45	60.73	34.73	6.78	4.67	271.185	249.605	260.895	245.376	15.519	0.00	4.00	9.087	24	0
10.03.22 23	92.83	59.56	33.28	6.74	4.66	271.020	247.315	261.207	243.269	17.939	0.00	4.00	8.716	24	0
11.03.22 23	90.64	58.01	32.63	6.68	4.67	266.845	243.065	257.584	239.295	18.289	0.00	4.00	8.427	24	0
12.03.22 23	89.58	57.27	32.31	6.71	4.68	267.610	244.125	258.509	240.429	18.081	0.00	4.00	8.374	24	0
13.03.22 23	86.58	55.72	30.86	6.66	4.65	266.765	242.615	258.222	239.133	19.089	0.00	4.00	7.987	24	0
14.03.22 23	86.04	55.67	30.37	6.73	4.70	269.240	244.020	260.716	240.520	20.196	0.00	4.00	7.937	24	0
15.03.22 23	85.78	55.53	30.25	6.69	4.67	266.680	242.945	258.283	239.473	18.810	0.00	4.00	7.832	24	0
16.03.22 23	86.08	56.17	29.91	6.77	4.70	267.830	246.110	259.343	242.515	16.828	0.00	4.00	7.777	24	0
17.03.22 23	84.95	55.76	29.18	6.70	4.67	266.965	243.605	258.697	240.105	18.592	0.00	4.00	7.568	24	0
18.03.22 23	81.23	54.21	27.02	6.74	4.72	263.490	241.750	255.953	238.467	17.486	0.00	4.00	6.932	24	0
19.03.22 23	80.82	53.75	27.06	6.67	4.68	264.130	239.805	256.632	236.585	20.047	0.00	4.00	6.961	24	0
Итого/Средн	83.60	55.22	28.38	6.81	4.73	7561.015	6906.160	7332.829	6808.551	524.278	0.00	4.00	208.610	672	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qгв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.02.22 23	148763.260	127988.335	144401.442	126135.741	18265.701	3820.183	19276	679
19.03.22 23	156324.275	134894.495	151734.271	132944.292	18789.979	4028.793	19948	679
Итого	7561.015	6906.160	7332.829	6808.551	524.278	208.610	672	0

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппар. неистр.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/02/22г.-19/03/22г.

Абонент: Коммунальная 9/2

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 20.00 м3/ч G1 min = 1.00 м3/ч

Серийный номер 19083290, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0xD5CF

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.02.22 23	87.64	11.36	17.000	16.447	5.00	3.00	1.362	24	0	
21.02.22 23	81.77	11.36	17.500	16.997	5.00	3.00	1.308	24	0	
22.02.22 23	78.13	11.35	18.600	18.107	5.00	3.00	1.327	24	0	
23.02.22 23	77.48	11.35	18.600	18.115	5.00	3.00	1.316	24	0	
24.02.22 23	76.95	11.34	13.900	13.542	5.00	3.00	0.976	24	0	
25.02.22 23	76.78	11.35	16.800	16.369	5.00	3.00	1.178	24	0	
26.02.22 23	81.02	11.36	15.700	15.256	5.00	3.00	1.162	24	0	
27.02.22 23	81.96	11.36	19.200	18.647	5.00	3.00	1.438	24	0	
28.02.22 23	79.65	11.36	17.700	17.215	5.00	3.00	1.288	24	0	
01.03.22 23	77.93	11.35	18.600	18.110	5.00	3.00	1.324	24	0	
02.03.22 23	81.66	11.36	16.800	16.318	5.00	3.00	1.254	24	0	
03.03.22 23	78.59	11.35	19.400	18.881	5.00	3.00	1.392	24	0	
04.03.22 23	76.09	11.35	17.800	17.350	5.00	3.00	1.236	24	0	
05.03.22 23	76.26	11.35	18.000	17.543	5.00	3.00	1.253	24	0	
06.03.22 23	75.69	11.35	18.400	17.940	5.00	3.00	1.271	24	0	
07.03.22 23	84.17	11.35	17.000	16.486	5.00	3.00	1.308	24	0	
08.03.22 23	89.90	11.35	16.200	15.650	5.00	3.00	1.332	24	0	
09.03.22 23	94.11	11.37	15.300	14.737	5.00	3.00	1.316	24	0	
10.03.22 23	90.85	11.36	17.100	16.508	5.00	3.00	1.420	24	0	
11.03.22 23	89.00	11.34	17.200	16.626	5.00	3.00	1.400	24	0	
12.03.22 23	88.05	11.34	17.100	16.540	5.00	3.00	1.377	24	0	
13.03.22 23	84.96	11.33	18.000	17.446	5.00	3.00	1.398	24	0	
14.03.22 23	84.93	11.33	19.100	18.513	5.00	3.00	1.483	24	0	
15.03.22 23	84.39	11.33	18.200	17.646	5.00	3.00	1.404	24	0	
16.03.22 23	84.91	11.36	16.900	16.380	5.00	3.00	1.312	24	0	
17.03.22 23	83.67	11.36	18.700	18.141	5.00	3.00	1.430	24	0	
18.03.22 23	79.64	11.36	17.300	16.826	5.00	3.00	1.259	24	0	
19.03.22 23	79.98	11.36	20.000	19.448	5.00	3.00	1.461	24	0	
Итого/Средн	82.24	11.35	492.100	477.783	5.00	3.00	36.984	672	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.02.22 23	17508.200	17163.447	1041.986	19955	0
19.03.22 23	18000.300	17641.230	1078.970	20627	0
Итого	492.100	477.783	36.984	672	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут.теплонос.

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____