

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-39211

Qгод= 0,594 Гкал

Qмес= 0,369 Гкал

Справка

о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. Коммунальная, 9/2

за сентябрь 2022 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоэнергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (тн)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
18.08	00	162541	142075	4282,165	24251	20110	1224,802
19.09	24	162541	142075	4282,165	25043	20752	1259,223
ИТОГО		0	0	0	792	642	34,422

ПУ №19083290

Q _Е =	Гкал
V _{подп.} =	м ³
V _{х.в.} =	м ³

Q = 0 (Гкал)

Q (гвс) = 34,422 (Гкал)

V_{подп.} = ~~642~~ 652,2 (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Должность, Ф.И.О. _____ Телефон _____

подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____
(должность)

Ф.И.О. Цветаев С.В. _____ подпись _____
(фамилия, имя, отчество)

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

22 СЕН 2022

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Ермакова Е.Б.

Ермакова Е.Б.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 18/08/22г.-19/09/22г.

Абонент: Коммунальная 9/2

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 20.00 м3/ч G1 min = 1.00 м3/ч

Серийный номер 19083290, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0хD5CF

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
18.08.22 23	52.37	11.32	19.600	19.354	5.00	3.00	0.920	24	0	
19.08.22 23	57.68	11.34	21.100	20.783	5.00	3.00	1.098	24	0	
20.08.22 23	58.00	11.34	19.000	18.710	5.00	3.00	0.994	24	0	
21.08.22 23	59.14	11.34	21.200	20.865	5.00	3.00	1.133	24	0	
22.08.22 23	58.65	11.33	20.600	20.280	5.00	3.00	1.091	24	0	
23.08.22 23	58.80	11.33	19.700	19.393	5.00	3.00	1.046	24	0	
24.08.22 23	61.62	11.34	19.400	19.067	5.00	3.00	1.083	24	0	
25.08.22 23	64.88	11.35	18.200	17.856	5.00	3.00	1.072	24	0	
26.08.22 23	60.95	11.34	18.700	18.386	5.00	3.00	1.031	24	0	
27.08.22 23	58.56	11.34	18.200	17.917	5.00	3.00	0.962	24	0	
28.08.22 23	58.33	11.34	19.400	19.101	5.00	3.00	1.022	24	0	
29.08.22 23	58.28	11.34	20.400	20.087	5.00	3.00	1.073	24	0	
30.08.22 23	58.73	11.34	21.200	20.868	5.00	3.00	1.124	24	0	
31.08.22 23	59.40	11.34	21.300	20.961	5.00	3.00	1.143	24	0	
01.09.22 23	59.96	11.34	20.500	20.168	5.00	3.00	1.111	24	0	
02.09.22 23	59.23	11.34	18.300	18.008	5.00	3.00	0.979	24	0	
03.09.22 23	59.20	11.34	18.900	18.600	5.00	3.00	1.011	24	0	
04.09.22 23	60.68	11.34	19.900	19.568	5.00	3.00	1.093	24	0	
05.09.22 23	57.27	11.33	15.600	15.367	5.00	3.00	0.806	24	0	
06.09.22 23	45.93	11.32	12.600	12.481	5.00	3.00	0.513	24	0	
07.09.22 23	46.75	11.32	15.100	14.952	5.00	3.00	0.627	24	0	
08.09.22 23	46.00	11.32	15.400	15.255	5.00	3.00	0.628	24	0	
09.09.22 23	52.81	11.33	22.200	21.916	5.00	3.00	1.051	24	0	
10.09.22 23	59.03	11.33	20.100	19.782	5.00	3.00	1.072	24	0	
11.09.22 23	60.90	11.33	22.300	21.926	5.00	3.00	1.229	24	0	
12.09.22 23	59.97	11.33	22.000	21.641	5.00	3.00	1.193	24	0	
13.09.22 23	60.06	11.33	21.700	21.345	5.00	3.00	1.178	24	0	
14.09.22 23	59.98	11.34	22.000	21.641	5.00	3.00	1.193	24	0	
15.09.22 23	62.46	11.34	21.500	21.121	5.00	3.00	1.217	24	0	
16.09.22 23	60.32	11.34	20.000	19.672	5.00	3.00	1.091	24	0	
17.09.22 23	60.41	11.34	21.600	21.244	5.00	3.00	1.180	24	0	
18.09.22 23	60.88	11.34	22.500	22.123	5.00	3.00	1.239	24	0	
19.09.22 23	61.15	11.34	22.000	21.628	5.00	3.00	1.218	24	0	
Итого/Средн	58.46	11.33	652.200	642.064	5.00	3.00	34.422	792	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
17.08.22 23	20516.100	20110.515	1224.802	24251	0
19.09.22 23	21168.300	20752.579	1259.223	25043	0
Итого	652.200	642.064	34.422	792	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут. питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут. теплонос.

(X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 18/08/22г.-19/09/22г.

Абонент: Коммунальная 9/2

Адрес: _____

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

txb: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.80 м3/ч

G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.80 м3/ч

Серийный номер 19083290, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хD5CF

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
18.08.22 23	21.19	46.41	-25.22	0.94	3.37	0.000	0.030	0.000	0.030	-0.030	0.00	4.00	0.000	24	0	*
19.08.22 23	22.47	57.42	-34.94	1.04	3.89	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
20.08.22 23	22.93	56.81	-33.88	1.11	3.90	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
21.08.22 23	23.31	57.65	-34.34	1.16	3.89	0.000	0.005	0.000	0.005	-0.005	0.00	4.00	0.000	24	0	*
22.08.22 23	23.04	58.17	-35.14	1.16	3.96	0.000	0.010	0.000	0.010	-0.010	0.00	4.00	0.000	24	0	*
23.08.22 23	23.15	58.48	-35.33	1.20	3.92	0.000	0.015	0.000	0.015	-0.015	0.00	4.00	0.000	24	0	*
24.08.22 23	24.21	60.48	-36.27	1.33	3.89	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
25.08.22 23	25.43	63.71	-38.28	1.51	4.35	0.000	0.005	0.000	0.005	-0.005	0.00	4.00	0.000	24	0	*
26.08.22 23	25.72	60.74	-35.02	1.58	4.11	0.000	0.005	0.000	0.005	-0.005	0.00	4.00	0.000	24	0	*
27.08.22 23	24.88	57.93	-33.04	1.48	3.85	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
28.08.22 23	24.52	57.92	-33.40	1.46	4.02	0.000	0.010	0.000	0.010	-0.010	0.00	4.00	0.000	24	0	*
29.08.22 23	24.94	58.09	-33.15	1.54	3.95	0.000	0.010	0.000	0.010	-0.010	0.00	4.00	0.000	24	0	*
30.08.22 23	25.54	58.04	-32.50	1.66	4.31	0.000	0.015	0.000	0.015	-0.015	0.00	4.00	0.000	24	0	*
31.08.22 23	26.02	58.27	-32.25	1.77	4.36	0.000	0.005	0.000	0.005	-0.005	0.00	4.00	0.000	24	0	*
01.09.22 23	26.33	58.51	-32.18	1.85	4.38	0.000	0.005	0.000	0.005	-0.005	0.00	4.00	0.000	24	0	*
02.09.22 23	25.56	58.43	-32.87	1.72	4.60	0.000	0.015	0.000	0.015	-0.015	0.00	4.00	0.000	24	0	*
03.09.22 23	25.95	57.95	-32.00	1.85	4.55	0.000	0.020	0.000	0.020	-0.020	0.00	4.00	0.000	24	0	*
04.09.22 23	25.59	59.32	-33.73	1.79	4.49	0.000	0.005	0.000	0.005	-0.005	0.00	4.00	0.000	24	0	*
05.09.22 23	24.88	55.54	-30.66	1.70	3.56	0.000	0.615	0.000	0.025	-0.025	0.00	4.00	0.000	21	3	*
06.09.22 23	21.12	45.27	-24.15	0.77	1.98	0.000	0.055	0.000	0.054	-0.054	0.00	4.00	0.000	24	0	*
07.09.22 23	20.81	45.87	-25.06	0.27	2.06	0.000	0.050	0.000	0.050	-0.050	0.00	4.00	0.000	24	0	*
08.09.22 23	19.92	45.32	-25.40	0.26	2.11	0.000	0.005	0.000	0.005	-0.005	0.00	4.00	0.000	24	0	*
09.09.22 23	21.14	50.30	-29.16	0.19	3.20	0.000	0.155	0.000	0.005	-0.005	0.00	4.00	0.000	23	1	*
10.09.22 23	22.38	58.09	-35.70	0.00	4.59	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
11.09.22 23	21.39	58.54	-37.16	0.00	4.31	0.000	0.005	0.000	0.005	-0.005	0.00	4.00	0.000	24	0	*
12.09.22 23	21.38	59.05	-37.68	0.00	4.02	0.000	0.005	0.000	0.005	-0.005	0.00	4.00	0.000	24	0	*
13.09.22 23	22.20	58.59	-36.39	0.00	3.64	0.000	0.005	0.000	0.005	-0.005	0.00	4.00	0.000	24	0	*
14.09.22 23	22.75	59.12	-36.38	0.00	3.59	0.000	0.040	0.000	0.039	-0.039	0.00	4.00	0.000	24	0	*
15.09.22 23	23.24	60.76	-37.52	0.00	3.84	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
16.09.22 23	23.23	59.42	-36.19	0.00	4.01	0.000	0.015	0.000	0.015	-0.015	0.00	4.00	0.000	24	0	*
17.09.22 23	23.28	59.89	-36.61	0.00	4.40	0.000	0.005	0.000	0.005	-0.005	0.00	4.00	0.000	24	0	*
18.09.22 23	23.10	58.75	-35.65	0.00	4.48	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
19.09.22 23	23.36	60.13	-36.77	0.00	4.62	0.000	0.010	0.000	0.010	-0.010	0.00	4.00	0.000	24	0	*
Итого/Средн	23.48	56.94	-33.46	0.89	3.88	0.000	1.120	0.000	0.375	-0.375	0.00	4.00	0.000	788	4	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
17.08.22 23	167392.735	144140.760	162541.419	142075.402	20466.017	4282.165	23555	696
19.09.22 23	167392.735	144141.880	162541.419	142075.777	20465.642	4282.165	24343	700
Итого	0.000	1.120	0.000	0.375	-0.375	0.000	788	4

Условные обозначения:

(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____