

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС открытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-39211

Qгод= 0,143 Гкал

Qмес= 0,171 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК «Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, пр. Малунцева, 15

за октябрь 2025 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (Гкал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (Гкал)
22.09	00	25655	25789	548,376	5101	537,970	17,842
19.10	24	27643	27793	581,614	5469	599,530	19,494
ИТОГО		1988	2003	33,239	368	61,560	1,652

ПУ № 24209262

$Q_E =$	34,891
$V_{подп.} =$	61,560
$V_{х.в.} =$	0

Гкал

$Q = 33,239$ (Гкал)

м³

$Q_{гвс} = 1,652$ (Гкал)

м³

$V_{подп.} = 61,560$ (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____

Телефон _____

подпись _____

Ответственный исполнитель _____

телефон _____

Ф.И.О _____

Цветаев С.В.

(должность)

подпись _____

(фамилия,

имя,

отчество)

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учета тепловой энергии

22 ОКТ 2025

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Иванькин А.А.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/09/25г.-19/10/25г.

Абонент: Малунцева, 15

Адрес:

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет.N 000

Договорные расходы:

М сет. воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 15.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

G2 max = 15.00 м3/ч G2 min = 0.10 м3/ч

Серийный номер 24209262, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0х0827

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.09.25 23	24.62	40.74	-16.12<	4.47	4.58	0.000	4.467<	0.000	0.002<	-0.002	0.00	4.00	0.000	2	22	*
23.09.25 23	23.53	34.73	-11.21<	2.63	2.73	0.010	3.277<	0.000	0.014<	-0.014	0.00	4.00	0.000	5	19	*
24.09.25 23	20.89	23.72	-2.83<	0.92	1.00	0.000	0.566<	0.000	0.062<	-0.062	0.00	4.00	0.000	12	12	*
25.09.25 23	20.02	22.81	-2.78<	2.21	2.30	0.001<	1.855<	0.000<	0.034<	-0.034	0.00	4.00	0.000<	8	16	*
26.09.25 23	20.53	27.79	-7.26<	3.90	4.00	0.000	3.345<	0.000	0.015<	-0.015	0.00	4.00	0.000	5	19	*
27.09.25 23	21.99	33.65	-11.66<	3.45	3.56	0.002<	5.094<	0.000<	0.011<	-0.011	0.00	4.00	0.000	3	21	*
28.09.25 23	20.74	30.53	-9.79<	3.40	3.50	0.000	4.010<	0.000	0.022<	-0.022	0.00	4.00	0.000	4	20	*
29.09.25 23	20.34	31.43	-11.09<	3.16	3.27	0.000	4.937<	0.000	0.018<	-0.018	0.00	4.00	0.000	4	20	*
30.09.25 23	19.57	30.17	-10.60<	3.13	3.24	0.000	5.125<	0.000	0.012<	-0.012	0.00	4.00	0.000	5	19	*
01.10.25 23	19.36	28.59	-9.24<	3.29	3.39	0.003<	3.496<	0.000<	0.034<	-0.034	0.00	4.00	0.000	5	19	*
02.10.25 23	18.90	28.39	-9.49<	3.42	3.52	0.000	4.475<	0.000	0.010<	-0.010	0.00	4.00	0.000	5	19	*
03.10.25 23	19.63	32.64	-13.01<	3.53	3.65	0.000	6.084<	0.000	0.001<	-0.001	0.00	4.00	0.000	3	21	*
04.10.25 23	19.11	30.40	-11.30<	3.51	3.61	0.000	4.997<	0.000	0.021<	-0.021	0.00	4.00	0.000	4	20	*
05.10.25 23	18.46	29.95	-11.48<	3.44	3.54	0.000	5.320<	0.000	0.012<	-0.012	0.00	4.00	0.000	3	21	*
06.10.25 23	18.24	25.31	-7.07<	2.55	2.62	0.001<	4.674<	0.000<	0.008<	-0.008	0.00	4.00	0.000	8	16	*
07.10.25 23	16.72	24.76	-8.04<	3.07	3.17	0.000	3.753<	0.000	0.017<	-0.017	0.00	4.00	0.000	6	18	*
08.10.25 23	16.35	18.30	-1.95<	0.52	0.59	0.001<	0.034<	0.000<	0.013<	-0.013	0.00	4.00	0.000<	22	2	*
09.10.25 23	66.57	47.49	19.07	1.60	1.40	61.070<	61.632<	59.847<	60.983<	-1.137	0.00	4.00	1.145	24	0	*
10.10.25 23	68.43	52.21	16.22	4.45	4.11	202.016	201.298	197.765	198.748	-0.983	0.00	4.00	3.219	24	0	
11.10.25 23	69.44	53.44	16.00	4.91	4.29	202.896	202.711	198.506	200.029	-1.522	0.00	4.00	3.188	24	0	
12.10.25 23	73.70	55.16	18.54	5.63	4.31	184.482	184.102	180.045	181.505	-1.460	0.00	4.00	3.349	24	0	
13.10.25 23	74.03	56.88	17.16	5.51	4.24	205.570	205.324	200.582	202.251	-1.670	0.00	4.00	3.454	24	0	
14.10.25 23	73.52	56.80	16.72	5.03	3.96	209.208	208.335	204.194	205.219	-1.025	0.00	4.00	3.427	24	0	
15.10.25 23	71.86	55.63	16.23	4.84	3.90	212.201	211.494	207.318	208.444	-1.126	0.00	4.00	3.377	24	0	
16.10.25 23	72.56	55.36	17.19	5.46	3.78	189.956	189.587	185.511	186.890	-1.379	0.00	4.00	3.200	24	0	
17.10.25 23	71.13	54.23	16.90	5.21	3.84	186.870	186.606	182.651	184.058	-1.406	0.00	4.00	3.097	24	0	
18.10.25 23	68.63	53.28	15.35	5.03	3.89	194.301	194.344	190.189	191.771	-1.582	0.00	4.00	2.930	24	0	
19.10.25 23	68.24	52.61	15.64	5.16	3.86	185.709	185.779	181.818	183.379	-1.561	0.00	4.00	2.853	24	0	
Итого/Средн	71.03	54.38	16.66	3.69	3.35	2034.297	2096.721	1988.426	2003.587	-15.161	0.00	4.00	33.239	368	304	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21.09.25 23	26382.159	26794.185	25655.238	25789.628	-134.390	548.376	5101	2248
19.10.25 23	28416.456	28890.905	27643.664	27793.215	-149.551	581.614	5469	2552
Итого	2034.297	2096.721	1988.426	2003.587	-15.161	33.239	368	304

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 09/10/25г.-19/10/25г.

Абонент: Малунцева, 15

Адрес: _____

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 000

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 15.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

G2 max = 15.00 м3/ч G2 min = 0.10 м3/ч

Серийный номер 24209262, ВД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0x0827

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
09.10.25 23	66.57	47.49	19.07	1.60	1.40	61.070 <	61.632 <	59.847 <	60.983 <	-1.137	0.00	4.00	1.145	24	0	*
10.10.25 23	68.43	52.21	16.22	4.45	4.11	202.016	201.298	197.765	198.748	-0.983	0.00	4.00	3.219	24	0	
11.10.25 23	69.44	53.44	16.00	4.91	4.29	202.896	202.711	198.506	200.029	-1.522	0.00	4.00	3.188	24	0	
12.10.25 23	73.70	55.16	18.54	5.63	4.31	184.482	184.102	180.045	181.505	-1.460	0.00	4.00	3.349	24	0	
13.10.25 23	74.03	56.88	17.16	5.51	4.24	205.570	205.324	200.582	202.251	-1.670	0.00	4.00	3.454	24	0	
14.10.25 23	73.52	56.80	16.72	5.03	3.96	209.208	208.335	204.194	205.219	-1.025	0.00	4.00	3.427	24	0	
15.10.25 23	71.86	55.63	16.23	4.84	3.90	212.201	211.494	207.318	208.444	-1.126	0.00	4.00	3.377	24	0	
16.10.25 23	72.56	55.36	17.19	5.46	3.78	189.956	189.587	185.511	186.890	-1.379	0.00	4.00	3.200	24	0	
17.10.25 23	71.13	54.23	16.90	5.21	3.84	186.870	186.606	182.651	184.058	-1.406	0.00	4.00	3.097	24	0	
18.10.25 23	68.63	53.28	15.35	5.03	3.89	194.301	194.344	190.189	191.771	-1.582	0.00	4.00	2.930	24	0	
19.10.25 23	68.24	52.61	15.64	5.16	3.86	185.709	185.779	181.818	183.379	-1.561	0.00	4.00	2.853	24	0	
Итого/Средн	71.03	54.38	16.66	4.80	3.78	2034.279	2031.211	1988.426	2003.276	-14.851	0.00	4.00	33.239	264	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
08.10.25 23	26382.177	26859.694	25655.238	25789.938	-134.700	548.376	5205	2552
19.10.25 23	28416.456	28890.905	27643.664	27793.215	-149.551	581.614	5469	2552
Итого	2034.279	2031.211	1988.426	2003.276	-14.851	33.239	264	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/09/25г.-08/10/25г.

Абонент: Малунцева, 15

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 000

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 15.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

G2 max = 15.00 м3/ч G2 min = 0.10 м3/ч

Серийный номер 24209262, ВД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0х0827

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.09.25 23	24.62	40.74	-16.12 <	4.47	4.58	0.000	4.467 <	0.000	0.002 <	-0.002	0.00	4.00	0.000	2	22	*
23.09.25 23	23.53	34.73	-11.21 <	2.63	2.73	0.010	3.277 <	0.000	0.014 <	-0.014	0.00	4.00	0.000	5	19	*
24.09.25 23	20.89	23.72	-2.83 <	0.92	1.00	0.000	0.566 <	0.000	0.062 <	-0.062	0.00	4.00	0.000	12	12	*
25.09.25 23	20.02	22.81	-2.78 <	2.21	2.30	0.001 <	1.855 <	0.000 <	0.034 <	-0.034	0.00	4.00	0.000 <	8	16	*
26.09.25 23	20.53	27.79	-7.26 <	3.90	4.00	0.000	3.345 <	0.000	0.015 <	-0.015	0.00	4.00	0.000	5	19	*
27.09.25 23	21.99	33.65	-11.66 <	3.45	3.56	0.002 <	5.094 <	0.000 <	0.011 <	-0.011	0.00	4.00	0.000	3	21	*
28.09.25 23	20.74	30.53	-9.79 <	3.40	3.50	0.000	4.010 <	0.000	0.022 <	-0.022	0.00	4.00	0.000	4	20	*
29.09.25 23	20.34	31.43	-11.09 <	3.16	3.27	0.000	4.937 <	0.000	0.018 <	-0.018	0.00	4.00	0.000	4	20	*
30.09.25 23	19.57	30.17	-10.60 <	3.13	3.24	0.000	5.125 <	0.000	0.012 <	-0.012	0.00	4.00	0.000	5	19	*
01.10.25 23	19.36	28.59	-9.24 <	3.29	3.39	0.003 <	3.496 <	0.000 <	0.034 <	-0.034	0.00	4.00	0.000	5	19	*
02.10.25 23	18.90	28.39	-9.49 <	3.42	3.52	0.000	4.475 <	0.000	0.010 <	-0.010	0.00	4.00	0.000	5	19	*
03.10.25 23	19.63	32.64	-13.01 <	3.53	3.65	0.000	6.084 <	0.000	0.001 <	-0.001	0.00	4.00	0.000	3	21	*
04.10.25 23	19.11	30.40	-11.30 <	3.51	3.61	0.000	4.997 <	0.000	0.021 <	-0.021	0.00	4.00	0.000	4	20	*
05.10.25 23	18.46	29.95	-11.48 <	3.44	3.54	0.000	5.320 <	0.000	0.012 <	-0.012	0.00	4.00	0.000	3	21	*
06.10.25 23	18.24	25.31	-7.07 <	2.55	2.62	0.001 <	4.674 <	0.000 <	0.008 <	-0.008	0.00	4.00	0.000	8	16	*
07.10.25 23	16.72	24.76	-8.04 <	3.07	3.17	0.000	3.753 <	0.000	0.017 <	-0.017	0.00	4.00	0.000	6	18	*
08.10.25 23	16.35	18.30	-1.95 <	0.52	0.59	0.001 <	0.034 <	0.000 <	0.013 <	-0.013	0.00	4.00	0.000 <	22	2	*
Итого/Средн	19.94	29.05	-9.11	2.98	3.07	0.018	65.509	0.000	0.310	-0.310	0.00	4.00	0.000	104	304	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21.09.25 23	26382.159	26794.185	25655.238	25789.628	-134.390	548.376	5101	2248
08.10.25 23	26382.177	26859.694	25655.238	25789.938	-134.700	548.376	5205	2552
Итого	0.018	65.509	0.000	0.310	-0.310	0.000	104	304

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/09/25г.-19/10/25г.

Абонент: Малунцева, 15

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 000

Договорные расходы:

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 7.00 м3/ч G1 min = 0.28 м3/ч

Серийный номер 24209262, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0x0827

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.09.25 23	39.24	4.59	4.130 <	4.101 <	5.00	3.00	0.140	24	0	*
23.09.25 23	34.69	3.05	3.030 <	3.014 <	5.00	3.00	0.090	24	0	*
24.09.25 23	22.93	2.03	0.540 <	0.539 <	5.00	3.00	0.010	24	0	*
25.09.25 23	24.07	2.93	1.740 <	1.737 <	5.00	3.00	0.033	24	0	*
26.09.25 23	29.47	3.99	3.130 <	3.119 <	5.00	3.00	0.076	24	0	*
27.09.25 23	34.23	3.63	4.830 <	4.805 <	5.00	3.00	0.141	24	0	*
28.09.25 23	32.05	3.66	3.870 <	3.853 <	5.00	3.00	0.104	24	0	*
29.09.25 23	32.01	3.44	4.730 <	4.710 <	5.00	3.00	0.127	24	0	*
30.09.25 23	33.31	3.39	4.910 <	4.886 <	5.00	3.00	0.138	24	0	*
01.10.25 23	28.14	3.57	3.290 <	3.280 <	5.00	3.00	0.076	24	0	*
02.10.25 23	30.89	3.69	4.110 <	4.093 <	5.00	3.00	0.106	24	0	*
03.10.25 23	34.99	3.67	5.630 <	5.599 <	5.00	3.00	0.168	24	0	*
04.10.25 23	32.05	3.70	4.610 <	4.590 <	5.00	3.00	0.124	24	0	*
05.10.25 23	31.41	3.63	4.960 <	4.940 <	5.00	3.00	0.131	24	0	*
06.10.25 23	28.42	3.07	4.350 <	4.335 <	5.00	3.00	0.102	24	0	*
07.10.25 23	28.35	3.69	3.620 <	3.608 <	5.00	3.00	0.084	24	0	*
08.10.25 23	18.80	3.11	0.030 <	0.030 <	5.00	3.00	0.000	24	0	*
09.10.25 23	15.94	3.50	0.050 <	0.050 <	5.00	3.00	0.001	24	0	*
10.10.25 23	56.57	3.91	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
11.10.25 23	56.73	3.67	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
12.10.25 23	57.16	3.52	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
13.10.25 23	57.12	3.74	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
14.10.25 23	57.06	3.57	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
15.10.25 23	57.08	3.34	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
16.10.25 23	57.12	3.82	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
17.10.25 23	57.01	3.53	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
18.10.25 23	56.88	3.66	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
19.10.25 23	56.84	3.41	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
Итого/Средн	31.93	3.52	61.560	61.289	5.00	3.00	1.652	672	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21.09.25 23	537.970	534.357	17.842	7349	0
19.10.25 23	599.530	595.646	19.494	8021	0
Итого	61.560	61.289	1.652	672	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппарат. неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____