

Теплоисточник ТЭЦ – _____ ЦТП – _____
Система 2-х трубная
ГВС закрытая
(открытая, закрытая)
Т.вычислитель ТВ7
(наименование и схема подключения)

Договор № 39211

Qгод= _____ Гкал
Qмес= _____ Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «Светлоград»

(наименование, объект, адрес)
г. Омск, ул. Бородина, 10/1

за октябрь 2025 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество Теплоэнергии (Гкал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (тн)	Количество Теплоэнергии ГВС (Гкал)
20.09	00	507	0	19,682	799	975,500	58,019
19.10	24	4792	3674	137,822	1514	1546,000	93,840
ИТОГО		4284	3673	118,139	715	570,500	35,821

ПУ № 20129420

$Q_E =$	154,778
$V_{подп.} =$	610,526
$V_{х.в.} =$	0

Гкал Q = 116,444 (Гкал)
м³ Q (гвс) = 38,334 (Гкал)
м³ V_{подп.} = 610,526 (м³)

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

27.10.2025

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Руководитель Догвиненко В.Ю.



Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Телефон _____

подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____

Ф.И.О. Цветаев С.В. подпись _____

(фамилия, имя, отчество)



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/09/25г.-19/10/25г.

Абонент:Бородина 10/1

Адрес:

Договор N:0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды= т.сут Мгвс= т.сут

ткв: не исп.

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

Серийный номер 20129420, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0хD93E

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.09.25 23	78.97	32.95	46.02	4.02	2.20	18.369 <	0.000	17.866 <	0.000	17.866	0.00	4.00	0.823	24	0	*
21.09.25 23	78.81	33.21	45.60	3.96	2.18	19.634 <	0.000	19.098 <	0.000	19.098	0.00	4.00	0.872	24	0	*
22.09.25 23	76.56	45.85	30.71	3.91	2.38	44.154 <	24.663	43.011 <	24.377	18.634	0.00	4.00	1.322	24	0	*
23.09.25 23	78.15	53.94	24.21	3.88	2.76	156.651	136.577	152.448	134.721	17.726	0.00	4.00	3.697	24	0	
24.09.25 23	71.70	50.91	20.78	3.99	3.02	145.305	126.161	141.951	124.628	17.323	0.00	4.00	2.955	24	0	
25.09.25 23	67.45	49.30	18.14	4.04	3.09	146.645	125.701	143.628	124.277	19.351	0.00	4.00	2.609	24	0	
26.09.25 23	70.73	51.02	19.70	4.38	3.32	152.239	133.277	148.824	131.663	17.161	0.00	4.00	2.937	24	0	
27.09.25 23	69.46	48.37	21.09	4.56	3.48	156.579	135.173	153.175	133.697	19.478	0.00	4.00	3.235	24	0	
28.09.25 23	67.98	45.34	22.64	4.33	3.36	150.734	127.313	147.580	126.098	21.482	0.00	4.00	3.344	24	0	
29.09.25 23	69.03	43.63	25.41	4.42	3.46	141.553	119.264	138.512	118.216	20.296	0.00	4.00	3.522	24	0	
30.09.25 23	68.24	37.57	30.67	4.64	3.63	118.201	96.154	115.716	95.549	20.167	0.00	4.00	3.550	24	0	
01.10.25 23	68.17	37.03	31.14	4.67	3.67	118.313	95.257	115.824	94.683	21.141	0.00	4.00	3.608	24	0	
02.10.25 23	68.41	38.89	29.52	5.08	3.78	132.144	108.122	129.351	107.391	21.961	0.00	4.00	3.821	24	0	
03.10.25 23	66.19	39.47	26.72	5.41	4.05	155.346	133.122	152.268	132.188	20.080	0.00	4.00	4.072	24	0	
04.10.25 23	66.97	39.60	27.37	5.26	4.16	161.380	138.493	158.112	137.518	20.594	0.00	4.00	4.330	24	0	
05.10.25 23	68.25	39.52	28.72	5.01	3.97	158.939	133.904	155.599	132.964	22.635	0.00	4.00	4.472	24	0	
06.10.25 23	69.76	40.96	28.79	5.18	4.06	161.636	139.143	158.096	138.083	20.013	0.00	4.00	4.556	24	0	
07.10.25 23	69.32	38.45	30.86	4.27	3.49	135.962	111.963	133.014	111.209	21.806	0.00	4.00	4.107	24	0	
08.10.25 23	70.01	41.24	28.77	5.47	4.26	167.795	140.821	164.108	139.739	24.369	0.00	4.00	4.724	24	0	
09.10.25 23	69.62	41.07	28.54	5.18	4.01	163.538	138.708	159.978	137.641	22.336	0.00	4.00	4.570	24	0	
10.10.25 23	69.00	39.55	29.45	4.97	3.94	154.035	130.923	150.731	130.004	20.727	0.00	4.00	4.441	24	0	
11.10.25 23	70.25	41.41	28.84	5.58	4.28	174.283	150.201	170.437	149.029	21.408	0.00	4.00	4.919	24	0	
12.10.25 23	75.39	43.96	31.43	5.84	4.37	184.249	159.615	179.626	158.201	21.425	0.00	4.00	5.652	24	0	
13.10.25 23	75.00	44.04	30.95	6.11	4.59	185.288	162.841	180.687	161.388	19.300	0.00	4.00	5.600	24	0	
14.10.25 23	72.87	43.02	29.85	6.28	4.77	186.667	161.809	182.265	160.443	21.822	0.00	4.00	5.446	24	0	
15.10.25 23	72.19	42.63	29.56	6.21	4.73	183.835	160.473	179.567	159.149	20.418	0.00	4.00	5.314	24	0	
16.10.25 23	73.25	43.64	29.61	6.31	4.79	186.303	162.861	181.869	161.444	20.424	0.00	4.00	5.392	24	0	
17.10.25 23	71.62	43.70	27.92 <	6.30	3.93	153.214	140.031 <	149.709	135.729 <	13.980	0.00	4.00	4.187	19	5	*
18.10.25 23	69.92	41.99	27.92	6.24	4.70	185.739	159.497	181.674	158.215	23.459	0.00	4.00	5.078	24	0	
19.10.25 23	69.42	41.67	27.76	6.22	4.73	183.429	156.663	179.466	155.421	24.045	0.00	4.00	4.986	24	0	
Итого/Средн	70.60	43.05	27.55	5.06	3.77	4382.155	3708.729	4284.190	3673.664	610.526	0.00	4.00	118.139	715	5	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.09.25 23	520.252	608.164	507.933	0.797	507.137	19.682	799	1110
19.10.25 23	4902.407	4316.893	4792.123	3674.461	1117.662	137.822	1514	1115
Итого	4382.155	3708.729	4284.190	3673.664	610.526	118.139	715	5

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/09/25г.-19/10/25г.

Абонент: Бородина 10/1

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

txb: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 20.00 м3/ч G1 min = 0.26 м3/ч

Серийный номер 20129420, ВД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0xD93E

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.09.25 23	75.77	3.97	16.200	15.788	5.00	3.00	1.118	24	0	
21.09.25 23	75.80	3.90	17.100	16.664	5.00	3.00	1.180	24	0	
22.09.25 23	73.35	3.86	16.800	16.396	5.00	3.00	1.121	24	0	
23.09.25 23	76.38	3.82	15.900	15.489	5.00	3.00	1.106	24	0	
24.09.25 23	69.24	3.92	15.700	15.359	5.00	3.00	0.987	24	0	
25.09.25 23	66.28	3.94	18.600	18.228	5.00	3.00	1.117	24	0	
26.09.25 23	69.91	4.30	16.100	15.746	5.00	3.00	1.022	24	0	
27.09.25 23	68.17	4.47	18.500	18.112	5.00	3.00	1.144	24	0	
28.09.25 23	66.97	4.22	20.300	19.887	5.00	3.00	1.233	24	0	
29.09.25 23	68.09	4.32	18.600	18.211	5.00	3.00	1.149	24	0	
30.09.25 23	66.89	4.55	18.400	18.027	5.00	3.00	1.116	24	0	
01.10.25 23	66.83	4.57	19.200	18.812	5.00	3.00	1.163	24	0	
02.10.25 23	66.55	4.98	19.700	19.305	5.00	3.00	1.189	24	0	
03.10.25 23	65.00	5.31	18.900	18.538	5.00	3.00	1.113	24	0	
04.10.25 23	66.23	5.15	20.500	20.092	5.00	3.00	1.231	24	0	
05.10.25 23	67.22	4.89	22.600	22.137	5.00	3.00	1.378	24	0	
06.10.25 23	68.82	5.09	19.000	18.594	5.00	3.00	1.187	24	0	
07.10.25 23	68.09	4.18	19.500	19.089	5.00	3.00	1.205	24	0	
08.10.25 23	68.57	5.36	20.400	19.968	5.00	3.00	1.270	24	0	
09.10.25 23	67.96	5.09	18.700	18.310	5.00	3.00	1.153	24	0	
10.10.25 23	67.50	4.88	18.600	18.216	5.00	3.00	1.139	24	0	
11.10.25 23	68.99	5.47	20.500	20.062	5.00	3.00	1.285	24	0	
12.10.25 23	74.12	5.72	20.500	20.000	5.00	3.00	1.383	24	0	
13.10.25 23	72.87	6.01	18.700	18.259	5.00	3.00	1.240	24	0	
14.10.25 23	71.15	6.16	20.400	19.939	5.00	3.00	1.320	24	0	
15.10.25 23	70.77	6.11	19.200	18.770	5.00	3.00	1.235	24	0	
16.10.25 23	71.55	6.21	19.100	18.664	5.00	3.00	1.243	24	0	
17.10.25 23	63.10	5.33	17.900	17.567	5.00	3.00	1.021	24	0	
18.10.25 23	68.16	6.09	22.300	21.834	5.00	3.00	1.380	24	0	
19.10.25 23	67.85	6.07	22.600	22.131	5.00	3.00	1.392	24	0	
Итого/Средн	69.14	4.93	570.500	558.195	5.00	3.00	35.821	720	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.09.25 23	975.500	956.216	58.019	1597	312
19.10.25 23	1546.000	1514.411	93.840	2317	312
Итого	570.500	558.195	35.821	720	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____