

ФОН

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО С
ОБРАЗОВАНИЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ТЕХНОТЕХНИК»

ОГРН 1205500029030
ИНН 5504167093
г. Омск

ОТЧЕТ

О суточных параметрах теплоснабжения
за 20/09/25г.-19/10/25г.

Абонент: Коммунальная 9/2

Адрес:

Договор N: 000000000

Договоритель: ТВ7-04М сеп. N 001

Договорные расходы:

М сеп. воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.80 м3/ч

G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.80 м3/ч

Серийный номер 19083290, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0хD5CF

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dtm т	tx °C	Px кгс/см2	Qгв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.09.25 23	69.60	26.21	43.39	3.88	4.02	19.475 <	0.000	19.049 <	0.000	19.049	0.00	4.00	0.826	24	0
21.09.25 23	70.00	26.36	43.65	3.82	3.96	21.220 <	0.000	20.752 <	0.000	20.752	0.00	4.00	0.905	24	0
22.09.25 23	65.66	25.91	39.75	3.76	3.90	20.275 <	0.000	19.876 <	0.000	19.876	0.00	4.00	0.790	24	0
23.09.25 23	66.73	25.65	41.08	3.71	3.85	20.330 <	0.005 <	19.918 <	0.005 <	19.913	0.00	4.00	0.818	24	0
24.09.25 23	67.87	25.80	42.07	4.22	4.36	21.035 <	0.000	20.596 <	0.000	20.596	0.00	4.00	0.866	24	0
25.09.25 23	64.88	28.96	35.92	4.81	4.95	21.620 <	0.085	21.205 <	0.084	21.121	0.00	4.00	0.761	24	0
26.09.25 23	71.04	61.81	9.23	5.01	4.26	226.380 <	206.430	221.252 <	202.699	18.553	0.00	4.00	2.049	24	0
27.09.25 23	70.00	60.62	9.38	5.09	3.73	367.415	345.130	359.332	339.312	20.020	0.00	4.00	3.381	24	0
28.09.25 23	68.55	57.70	10.85	4.89	3.74	345.335	322.075	338.029	317.125	20.904	0.00	4.00	3.677	24	0
29.09.25 23	68.00	56.11	11.89	4.98	3.82	345.370	320.985	338.160	316.307	21.852	0.00	4.00	4.029	24	0
30.09.25 23	68.40	55.23	13.17	5.27	3.99	356.545	334.860	349.017	330.122	18.895	0.00	4.00	4.608	24	0
01.10.25 23	67.99	54.79	13.20	5.40	4.17	347.980	327.120	340.714	322.562	18.153	0.00	4.00	4.508	24	0
02.10.25 23	69.07	55.96	13.11	5.72	4.28	372.100	349.220	364.124	344.144	19.980	0.00	4.00	4.785	24	0
03.10.25 23	68.51	55.63	12.87	6.15	4.52	386.655	365.245	378.508	360.012	18.495	0.00	4.00	4.886	23	1
04.10.25 23	67.04	54.56	12.48	6.13	4.53	366.180 !	345.350 !	358.754 !	340.594 !	18.160	0.00	4.00	4.489	24	0
05.10.25 23	66.90	53.96	12.94	5.85	4.43	362.005	340.080	354.696	335.497	19.200	0.00	4.00	4.602	24	0
06.10.25 23	69.15	55.99	13.16	6.08	4.48	379.745	359.230	371.589	354.050	17.539	0.00	4.00	4.904	24	0
07.10.25 23	69.54	55.14	14.80	5.13	4.03	316.155	297.840	309.202	293.627	15.575	0.00	4.00	4.586	24	0
08.10.25 23	68.68	55.48	13.20	6.16	4.67	368.590	348.525	360.778	343.558	17.220	0.00	4.00	4.775	24	0
09.10.25 23	69.78	56.38	13.40	5.38	3.85	371.880	351.650	363.766	346.469	17.297	0.00	4.00	4.887	24	0
10.10.25 23	68.62	54.34	14.28	5.45	4.35	319.130	301.820	312.376	297.686	14.690	0.00	4.00	4.470	24	0
11.10.25 23	69.32	55.60	13.71	6.10	4.60	371.060	348.625	363.058	343.635	19.422	0.00	4.00	4.991	24	0
12.10.25 23	74.97	60.10	14.87	6.41	4.64	397.515	378.185	387.652	371.904	15.748	0.00	4.00	5.781	24	0
13.10.25 23	74.90	60.09	14.81	6.68	4.88	400.595	381.730	390.669	375.390	15.279	0.00	4.00	5.804	24	0
14.10.25 23	74.36	59.60	14.76	6.92	5.14	394.090	375.095	384.447	368.960	15.487	0.00	4.00	5.692	24	0
15.10.25 23	73.89	59.20	14.69	6.84	5.10	390.385	370.460	380.961	364.475	16.486	0.00	4.00	5.613	24	0
16.10.25 23	72.65	58.59	14.06	6.96	5.17	397.085	376.075	387.761	370.122	17.639	0.00	4.00	5.470	24	0
17.10.25 23	70.57	57.27	13.30	6.96	5.14	399.490	378.285	390.613	372.561	18.052	0.00	4.00	5.211	24	0
18.10.25 23	68.63	55.64	13.00	6.90	5.22	386.675	364.345	378.512	359.147	19.365	0.00	4.00	4.933	24	0
19.10.25 23	68.74	55.83	12.91	6.94	5.19	390.965	368.855	382.671	363.562	19.109	0.00	4.00	4.956	24	0
Итого/Средн	70.02	56.46	13.55	5.59	4.43	8883.280	8257.305	8688.035	8133.610	554.425	0.00	4.00	118.054	719	1

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dtm т	Qгв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.09.25 23	130977.450	118178.685	127381.214	116426.566	10954.648	3034.449	17175	189
19.10.25 23	139860.730	126435.990	136069.249	124560.176	11509.073	3152.503	17894	190
Итого	8883.280	8257.305	8688.035	8133.610	554.425	118.054	719	1

Условные обозначения:

(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппарат. не испр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

+0,195

Отчет

о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/09/25г.-25/09/25г.

Абонент: Коммунальная 9/2

Адрес:

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = т.сут Мгвс = т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.80 м3/ч

G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.80 м3/ч

Серийный номер 19083290, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 KCH=0xD5CF

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	p1 кгс/см2	p2 кгс/см2	v1 м3	v2 м3	m1 т	m2 т	dm т	tx °C	px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.09.25 23	69.60	26.21	43.39	3.88	4.02	19.475	< 0.000	19.049	< 0.000	19.049	0.00	4.00	0.826	24	0	*
21.09.25 23	70.00	26.36	43.65	3.82	3.96	21.220	< 0.000	20.752	< 0.000	20.752	0.00	4.00	0.905	24	0	*
22.09.25 23	65.66	25.91	39.75	3.76	3.90	20.275	< 0.000	19.876	< 0.000	19.876	0.00	4.00	0.790	24	0	*
23.09.25 23	66.73	25.65	41.08	3.71	3.85	20.330	< 0.005	19.918	< 0.005	19.913	0.00	4.00	0.818	24	0	*
24.09.25 23	67.87	25.80	42.07	4.22	4.36	21.035	< 0.000	20.596	< 0.000	20.596	0.00	4.00	0.866	24	0	*
25.09.25 23	64.88	28.96	35.92	4.81	4.95	21.620	< 0.085	21.205	< 0.084	21.121	0.00	4.00	0.761	24	0	*
Итого/Средн	67.44	26.51	40.93	4.03	4.17	123.955	0.090	121.395	0.089	121.306	0.00	4.00	4.965	144	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	v1 м3	v2 м3	m1 т	m2 т	dm т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.09.25 23	130977.450	118178.685	127381.214	116426.566	10954.648	3034.449	17175	189
25.09.25 23	131101.405	118178.775	127502.609	116426.655	11075.953	3039.415	17319	189
Итого	123.955	0.090	121.395	0.089	121.306	4.965	144	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут. питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут. теплонос.

(X) аппарат. не испр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 26/09/25г.-19/10/25г.
Абонент: Коммунальная 9/2

Адрес: _____
Договор N: 0000000000 Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ТВ7-04М сеп. N 001 Пределы измерений: _____
Договорные расходы: G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.80 м3/ч
М сеп. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.80 м3/ч
тхв: не исп.

Серийный номер 19083290, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хД5СР

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	p1 кгс/см2	p2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dm т	tx °C	px кгс/см2	Qгв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
26.09.25 23	71.04	61.81	9.23	5.01	4.26	226.380	<	221.252	<	18.553	0.00	4.00	2.049	24	0
27.09.25 23	70.00	60.62	9.38	5.09	3.73	367.415		359.332		20.020	0.00	4.00	3.381	24	0
28.09.25 23	68.55	57.70	10.85	4.89	3.74	345.335		338.029		20.904	0.00	4.00	3.677	24	0
29.09.25 23	68.00	56.11	11.89	4.98	3.82	345.370		338.160		21.852	0.00	4.00	4.029	24	0
30.09.25 23	68.40	55.23	13.17	5.27	3.99	356.545		349.017		18.895	0.00	4.00	4.608	24	0
01.10.25 23	67.99	54.79	13.20	5.40	4.17	347.980		340.714		18.153	0.00	4.00	4.508	24	0
02.10.25 23	69.07	55.96	13.11	5.72	4.28	372.100		364.124		19.980	0.00	4.00	4.785	24	0
03.10.25 23	68.51	55.63	12.87	6.15	4.52	386.655		378.508		18.495	0.00	4.00	4.886	24	0
04.10.25 23	67.04	54.56	12.48	6.13	4.53	366.180	!	358.754	!	18.160	0.00	4.00	4.489	23	1
05.10.25 23	66.90	53.96	12.94	5.85	4.43	362.005	!	354.696		19.200	0.00	4.00	4.602	24	0
06.10.25 23	69.15	55.99	13.16	6.08	4.48	379.745		371.589		17.539	0.00	4.00	4.904	24	0
07.10.25 23	69.94	55.14	14.80	5.13	4.03	316.155		309.202		15.575	0.00	4.00	4.586	24	0
08.10.25 23	68.68	55.48	13.20	6.16	4.67	368.590		360.778		17.220	0.00	4.00	4.775	24	0
09.10.25 23	68.78	56.38	13.40	5.38	3.85	371.880		363.766		17.297	0.00	4.00	4.887	24	0
10.10.25 23	69.62	54.34	14.28	5.45	4.35	319.130		312.376		14.690	0.00	4.00	4.470	24	0
11.10.25 23	69.32	55.60	13.71	6.10	4.60	371.060		363.058		19.422	0.00	4.00	4.991	24	0
12.10.25 23	74.97	60.10	14.87	6.41	4.64	397.515		387.652		15.748	0.00	4.00	5.781	24	0
13.10.25 23	74.90	60.09	14.81	6.68	4.88	400.595		390.669		15.279	0.00	4.00	5.804	24	0
14.10.25 23	74.36	59.60	14.76	6.92	5.14	394.090		384.447		15.487	0.00	4.00	5.692	24	0
15.10.25 23	73.89	59.20	14.69	6.84	5.10	390.385		380.961		16.486	0.00	4.00	5.613	24	0
16.10.25 23	72.65	58.59	14.06	6.96	5.17	397.085		387.761		17.639	0.00	4.00	5.470	24	0
17.10.25 23	70.57	57.27	13.30	6.96	5.14	399.490		390.613		18.052	0.00	4.00	5.211	24	0
18.10.25 23	68.63	55.64	13.00	6.90	5.22	386.675		378.512		19.365	0.00	4.00	4.933	24	0
19.10.25 23	68.74	55.83	12.91	6.94	5.19	390.965		382.671		19.109	0.00	4.00	4.956	24	0
Итого/Средн	70.05	56.89	13.17	5.97	4.50	8759.325		8566.640		433.119	0.00	4.00	113.088	575	1

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dm т	Qгв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
25.09.25 23	131101.405	118178.775	127502.609	116426.655	11075.953	3039.415	17319	189
19.10.25 23	139860.730	126735.990	136069.249	124560.176	11509.073	3152.503	17894	190
Итого	8759.325	8257.215	8566.640	8133.521	433.119	113.088	575	1

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/09/25г.-19/10/25г.

Абонент: Коммунальная 9/2

Адрес: _____

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 20.00 м3/ч G1 min = 1.00 м3/ч

Серийный номер 19083290, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0хD5CF

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.09.25 23	68.47	3.93	17.800	17.421	5.00	3.00	1.106	24	0	
21.09.25 23	68.97	3.87	19.200	18.788	5.00	3.00	1.202	24	0	
22.09.25 23	64.69	3.82	18.300	17.950	5.00	3.00	1.071	24	0	
23.09.25 23	65.70	3.76	18.600	18.234	5.00	3.00	1.107	24	0	
24.09.25 23	66.88	4.28	19.200	18.809	5.00	3.00	1.164	24	0	
25.09.25 23	63.95	4.86	19.900	19.528	5.00	3.00	1.152	24	0	
26.09.25 23	68.07	4.95	15.900	15.567	5.00	3.00	0.982	24	0	
27.09.25 23	70.20	4.91	18.400	17.992	5.00	3.00	1.174	24	0	
28.09.25 23	68.15	4.74	19.600	19.188	5.00	3.00	1.212	24	0	
29.09.25 23	67.80	4.81	18.400	18.018	5.00	3.00	1.132	24	0	
30.09.25 23	67.90	5.08	16.800	16.451	5.00	3.00	1.035	24	0	
01.10.25 23	67.74	5.20	16.800	16.452	5.00	3.00	1.033	24	0	
02.10.25 23	68.52	5.48	18.400	18.011	5.00	3.00	1.145	24	0	
03.10.25 23	68.19	5.86	17.300	16.937	5.00	3.00	1.071	24	0	
04.10.25 23	66.68	5.83	19.100	18.716	5.00	3.00	1.155	24	0	
05.10.25 23	66.85	5.57	19.100	18.714	5.00	3.00	1.158	24	0	
06.10.25 23	68.91	5.77	18.200	17.812	5.00	3.00	1.139	24	0	
07.10.25 23	70.22	4.92	16.900	16.525	5.00	3.00	1.078	24	0	
08.10.25 23	68.39	5.85	18.400	18.013	5.00	3.00	1.143	24	0	
09.10.25 23	69.58	5.06	17.300	16.924	5.00	3.00	1.094	24	0	
10.10.25 23	68.02	5.23	15.200	14.883	5.00	3.00	0.938	24	0	
11.10.25 23	69.22	5.78	20.400	19.960	5.00	3.00	1.283	24	0	
12.10.25 23	74.49	6.06	18.000	17.558	5.00	3.00	1.221	24	0	
13.10.25 23	74.52	6.33	17.200	16.778	5.00	3.00	1.167	24	0	
14.10.25 23	73.63	6.56	17.100	16.689	5.00	3.00	1.146	24	0	
15.10.25 23	73.84	6.48	17.000	16.589	5.00	3.00	1.143	24	0	
16.10.25 23	72.10	6.60	17.600	17.193	5.00	3.00	1.155	24	0	
17.10.25 23	69.80	6.59	18.000	17.607	5.00	3.00	1.142	24	0	
18.10.25 23	68.10	6.55	19.800	19.388	5.00	3.00	1.224	24	0	
19.10.25 23	68.60	6.57	18.900	18.500	5.00	3.00	1.178	24	0	
Итого/Средн	68.88	5.38	542.800	531.194	5.00	3.00	33.950	720	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.09.25 23	12932.300	12667.164	780.224	17361	3
19.10.25 23	13475.100	13198.358	814.174	18081	3
Итого	542.800	531.194	33.950	720	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут. питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут. теплонос.

(X) аппарат неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/09/25г.-25/09/25г.

Абонент: Коммунальная 9/2

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 20.00 м3/ч G1 min = 1.00 м3/ч

Серийный номер 19083290, ВД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0хD5CF

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.09.25 23	68.47	3.93	17.800	17.421	5.00	3.00	1.106	24	0	
21.09.25 23	68.97	3.87	19.200	18.788	5.00	3.00	1.202	24	0	
22.09.25 23	64.69	3.82	18.300	17.950	5.00	3.00	1.071	24	0	
23.09.25 23	65.70	3.76	18.600	18.234	5.00	3.00	1.107	24	0	
24.09.25 23	66.88	4.28	19.200	18.809	5.00	3.00	1.164	24	0	
25.09.25 23	63.95	4.86	19.900	19.528	5.00	3.00	1.152	24	0	
Итого/Средн	66.42	4.09	113.000	110.729	5.00	3.00	6.802	144	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.09.25 23	12932.300	12667.164	780.224	17361	3
25.09.25 23	13045.300	12777.894	787.026	17505	3
Итого	113.000	110.729	6.802	144	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппар. неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 26/09/25г.-19/10/25г.

Абонент: Коммунальная 9/2

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

txb: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 20.00 м3/ч G1 min = 1.00 м3/ч

Серийный номер 19083290, ВД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0хD5CF

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
26.09.25 23	68.07	4.95	15.900	15.567	5.00	3.00	0.982	24	0	
27.09.25 23	70.20	4.91	18.400	17.992	5.00	3.00	1.174	24	0	
28.09.25 23	68.15	4.74	19.600	19.188	5.00	3.00	1.212	24	0	
29.09.25 23	67.80	4.81	18.400	18.018	5.00	3.00	1.132	24	0	
30.09.25 23	67.90	5.08	16.800	16.451	5.00	3.00	1.035	24	0	
01.10.25 23	67.74	5.20	16.800	16.452	5.00	3.00	1.033	24	0	
02.10.25 23	68.52	5.48	18.400	18.011	5.00	3.00	1.145	24	0	
03.10.25 23	68.19	5.86	17.300	16.937	5.00	3.00	1.071	24	0	
04.10.25 23	66.68	5.83	19.100	18.716	5.00	3.00	1.155	24	0	
05.10.25 23	66.85	5.57	19.100	18.714	5.00	3.00	1.158	24	0	
06.10.25 23	68.91	5.77	18.200	17.812	5.00	3.00	1.139	24	0	
07.10.25 23	70.22	4.92	16.900	16.525	5.00	3.00	1.078	24	0	
08.10.25 23	68.39	5.85	18.400	18.013	5.00	3.00	1.143	24	0	
09.10.25 23	69.58	5.06	17.300	16.924	5.00	3.00	1.094	24	0	
10.10.25 23	68.02	5.23	15.200	14.883	5.00	3.00	0.938	24	0	
11.10.25 23	69.22	5.78	20.400	19.960	5.00	3.00	1.283	24	0	
12.10.25 23	74.49	6.06	18.000	17.558	5.00	3.00	1.221	24	0	
13.10.25 23	74.52	6.33	17.200	16.778	5.00	3.00	1.167	24	0	
14.10.25 23	73.63	6.56	17.100	16.689	5.00	3.00	1.146	24	0	
15.10.25 23	73.84	6.48	17.000	16.589	5.00	3.00	1.143	24	0	
16.10.25 23	72.10	6.60	17.600	17.193	5.00	3.00	1.155	24	0	
17.10.25 23	69.80	6.59	18.000	17.607	5.00	3.00	1.142	24	0	
18.10.25 23	68.10	6.55	19.800	19.388	5.00	3.00	1.224	24	0	
19.10.25 23	68.60	6.57	18.900	18.500	5.00	3.00	1.178	24	0	
Итого/Средн	69.52	5.70	429.800	420.465	5.00	3.00	27.148	576	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
25.09.25 23	13045.300	12777.894	787.026	17505	3
19.10.25 23	13475.100	13198.358	814.174	18081	3
Итого	429.800	420.465	27.148	576	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____