

Теплоисточник ТЭЦ-3 ЦТП-нет
Система 2х трубная
ГВС закрытая
Т/вычислитель ВКТ 7
Нагрузка по договору:
максимальная
за отч. период

0,757 Гкал/ч
Гкал

АО "ОмскРТС"

договор №: 5-41175-ON

СПРАВКА

о потреблении тепловой энергии по приборам учета за ГВС

ООО "УК "Светлоград"

Наименование организации:

пр. Мира, 9 к2 (Жилой дом)

объект, адрес

за август 2023 г.

Период отсчета		Количество теплоносителя		Тепловая энергия	Время (не) работы (ч)	Показания по счетчику ГВС, м3	Показания по счетчику ГВС, Гкал
Дата	Время	по подаче (т)	по обратке (т)				
С 20.07.23	00:00					11 026,47	721,483
ПО 20.08.23	24:00					11 429,62	744,257
ИТОГО		0,00	0,00	0,000	0 / 0	403,15	22,774

ВКТ-7 № 7642

Q _г =	21,281	Гкал
V _{под} =	423,074	м3
Vх.в. =	0	м3

Q_{ср} = 0,000 (Гкал)
Q_{от} = 0,000 (Гкал)
Q_{гвс} = 21,254 (Гкал)
V_{под} = 422,54 (м3)
V_{подср} = 0,534 (м3)
Q_{подср} = 0,027 (Гкал)

Mr1 0,000
Mr2 422,540


Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель: _____
Директор Меняйло В. И.
должность, ФИО
телефон. _____

подпись: _____
М.п.

Ответственный исполнитель: _____
Директор Кабанов А. А.
должность, ФИО
телефон. 661-891

подпись: _____
М.п.



АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

23 АВГ 2023

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ
Норкина Е.Б. _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
19/07/23г.-20/08/23г.

Абонент: _____
Адрес: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000
Договорные раскоды:
М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв= 5,00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч
G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.20 м3/ч

Заводской номер 00007642

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0х7314

по 1.8

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч
19/07/23	64.40	31.76	32.64	13.10	12.86	0.00	0.00	12.86	7.80	7.00	0.418	24	0
20/07/23	64.41	32.06	32.35	13.08	12.83	0.00	0.00	12.83	7.80	7.00	0.416	24	0
21/07/23	64.32	32.49	31.83	13.41	13.16	0.00	0.00	13.16	7.80	7.00	0.419	24	0
22/07/23	63.65	32.24	31.41	13.48	13.25	0.00	0.00	13.25	7.80	7.00	0.417	24	0
23/07/23	64.18	32.26	31.92	13.35	13.10	0.00	0.00	13.10	7.80	7.00	0.417	24	0
24/07/23	65.12	32.40	32.72	12.82	12.58	0.00	0.00	12.58	7.80	7.00	0.408	24	0
25/07/23	64.55	32.44	32.11	11.86	11.63	0.00	0.00	11.63	7.80	7.00	0.372	24	0
26/07/23	61.19	32.28	28.91	12.29	12.05	0.00	0.00	12.05	7.80	7.00	0.346	24	0
27/07/23	63.99	32.19	31.80	12.48	12.24	0.00	0.00	12.24	7.80	7.00	0.388	24	0
28/07/23	64.52	32.41	32.11	11.52	11.31	0.00	0.00	11.31	7.80	7.00	0.361	24	0
29/07/23	64.32	32.49	31.83	11.41	11.21	0.00	0.00	11.21	7.80	7.00	0.357	24	0
30/07/23	64.67	32.41	32.26	12.78	12.54	0.00	0.00	12.54	7.80	7.00	0.405	24	0
31/07/23	62.90	32.39	30.51	12.23	12.01	0.00	0.00	12.01	7.80	7.00	0.368	24	0
01/08/23	62.54	32.24	30.30	11.68	11.48	0.00	0.00	11.48	7.80	7.00	0.348	24	0
02/08/23	62.77	32.47	30.30	11.19	10.98	0.00	0.00	10.98	7.80	7.00	0.330	24	0
03/08/23	64.46	32.63	31.83	12.51	12.26	0.00	0.00	12.26	7.80	7.00	0.390	24	0
04/08/23	63.13	32.91	30.22	11.72	11.52	0.00	0.00	11.52	7.80	7.00	0.350	24	0
05/08/23	62.54	32.92	29.62	11.91	11.70	0.00	0.00	11.70	7.80	7.00	0.345	24	0
06/08/23	63.45	32.85	30.60	12.52	12.31	0.00	0.00	12.31	7.80	7.00	0.376	24	0
07/08/23	61.87	32.54	29.33	12.09	11.89	0.00	0.00	11.89	7.80	7.00	0.349	24	0
08/08/23	63.41	32.50	30.91	12.58	12.35	0.00	0.00	12.35	7.80	7.00	0.382	24	0
09/08/23	63.42	32.70	30.72	12.46	12.22	0.00	0.00	12.22	7.80	7.00	0.376	24	0
10/08/23	62.70	32.55	30.15	12.95	12.74	0.00	0.00	12.74	7.80	7.00	0.385	24	0
11/08/23	61.30	31.55	29.75	11.23	11.04	0.00	0.00	11.04	7.80	7.00	0.328	24	0
12/08/23	61.89	30.91	30.98	11.72	11.50	0.00	0.00	11.50	7.80	7.00	0.356	24	0
13/08/23	63.28	30.22	33.06	12.93	12.71	0.00	0.00	12.71	7.80	7.00	0.416	23	1
14/08/23	62.78	29.95	32.83	13.43	13.21	0.00	0.00	13.21	7.80	7.00	0.435	24	0
15/08/23	63.23	31.11	32.12	15.09	14.80	0.00	0.00	14.80	7.80	7.00	0.465	24	0
16/08/23	63.64	36.83	26.81	14.98	14.71	0.00	0.00	14.71	7.80	7.00	0.397	24	0
17/08/23	63.86	32.11	31.75	14.06	13.79	0.00	0.00	13.79	7.80	7.00	0.439	24	0
18/08/23	64.69	30.75	33.94	15.32	15.02	0.00	0.00	15.02	7.80	7.00	0.512	24	0
19/08/23	62.77	30.49	32.28	13.75	13.52	0.00	0.00	13.52	7.80	7.00	0.438	24	0
20/08/23	62.86	30.59	32.27	14.61	14.35	0.00	0.00	14.35	7.80	7.00	0.461	24	0

Итого:				422.54	414.87	0.00	0.00	414.87			12.970	791	1
Средние:	63.41	32.14	31.27						7.80	7.00			

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
18/07/23 24:00	85048.56	82733.83	72033.14	71092.61	11641.22	2434.365	16157	587
20/08/23 24:00	85471.10	83148.70	72033.14	71092.61	12056.09	2447.335	16948	588
Итого:	422.54	414.87	0.00	0.00	414.87	12.970	791	1

Период нормальной работы 791ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 1ч
Время работы прибора после сброса 17546ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации