

Теплоисточник ТЭЦ - _____ ЦТП - _____

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ7

(наименование и схема подключения)

Договор № 38483

3-3921101

Qгод= _____ Гкал

Qмес= _____ Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК «Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. Бородина, 10/1

за июль 2022 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратной (тн)	Количество Теплоэнергии (Гкал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (тн)	Количество Теплоэнергии ГВС (Гкал)
20.06	00	42922	36688	1421,975	6236	5201	367,868
18.07	24	43473	36781	1439,157	6926	5681	393,121
ИТОГО		551	93	17,181	690	479	25,253

ПУ № 20-129420

$Q_E =$
$V_{подп.} =$
$V_{х.в.} =$

Гкал

Q =

0

(Гкал)

м³

Q (гвс) =

25,253

(Гкал)

м³

V подп. =

479

(м³)

551



Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____

Должность, Ф.И.О.

Телефон _____

подпись _____

Ответственный исполнитель _____

(должность)

телефон _____

Ф.И.О. _____

Цветаев С.В.

подпись _____

(фамилия,

имя,

отчество)



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/06/22г.-18/07/22г.

Абонент:Вородина 10/1

Адрес:_____

Договор N:0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 20.00 м3/ч G1 min = 0.26 м3/ч

Серийный номер 20129420, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0xD93E

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.06.22 23	20.99	1.08	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
21.06.22 23	21.49	1.09	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
22.06.22 23	69.76	2.77	15.600	15.250	5.00	3.00	0.988	24	0	
23.06.22 23	60.94	3.65	13.600	13.365	5.00	3.00	0.748	24	0	
24.06.22 23	57.20	3.66	16.500	16.248	5.00	3.00	0.848	24	0	
25.06.22 23	58.24	4.16	15.800	15.552	5.00	3.00	0.828	24	0	
26.06.22 23	59.09	3.98	19.000	18.692	5.00	3.00	1.011	24	0	
27.06.22 23	57.82	3.92	18.200	17.917	5.00	3.00	0.946	24	0	
28.06.22 23	59.48	3.89	18.500	18.196	5.00	3.00	0.991	24	0	
29.06.22 23	58.60	3.72	18.400	18.106	5.00	3.00	0.970	24	0	
30.06.22 23	58.05	3.87	20.000	19.687	5.00	3.00	1.044	24	0	
01.07.22 23	58.53	3.81	18.800	18.501	5.00	3.00	0.990	24	0	
02.07.22 23	57.89	3.81	18.800	18.507	5.00	3.00	0.979	24	0	
03.07.22 23	61.01	3.80	21.400	21.032	5.00	3.00	1.178	24	0	
04.07.22 23	58.58	3.69	19.800	19.485	5.00	3.00	1.044	24	0	
05.07.22 23	59.33	3.68	19.800	19.477	5.00	3.00	1.058	24	0	
06.07.22 23	57.04	3.63	19.800	19.501	5.00	3.00	1.015	24	0	
07.07.22 23	57.95	3.71	19.400	19.097	5.00	3.00	1.011	24	0	
08.07.22 23	59.65	3.64	18.000	17.703	5.00	3.00	0.967	24	0	
09.07.22 23	58.71	3.64	18.300	18.007	5.00	3.00	0.967	24	0	
10.07.22 23	58.62	3.63	18.500	18.205	5.00	3.00	0.976	24	0	
11.07.22 23	61.75	3.80	18.000	17.683	5.00	3.00	1.003	24	0	
12.07.22 23	50.53	3.81	19.100	18.864	5.00	3.00	0.859	24	0	
13.07.22 23	37.78	3.79	24.600	24.443	5.00	3.00	0.802	24	0	
14.07.22 23	44.66	3.17	16.000	15.843	5.00	3.00	0.628	24	0	
15.07.22 23	65.16	2.85	13.400	13.140	5.00	3.00	0.790	24	0	
16.07.22 23	59.91	3.47	15.300	15.046	5.00	3.00	0.826	24	0	
17.07.22 23	60.08	3.52	16.400	16.125	5.00	3.00	0.888	24	0	
18.07.22 23	59.84	3.40	16.600	16.325	5.00	3.00	0.895	24	0	
Итого/Средн	57.61	3.47	487.600	479.995	5.00	3.00	25.253	696	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.06.22 23	5336.900	5201.030	367.868	6247	54
18.07.22 23	5824.500	5681.025	393.121	6943	54
Итого	487.600	479.995	25.253	696	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/06/22г.-18/07/22г.

Абонент:Бородина 10/1

Адрес:

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды= т.сут Мгвс= т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

Серийный номер 20129420, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0хD93E

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.06.22 23	21.30	21.59	-0.29	0.01	6.90 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0
21.06.22 23	21.96	21.95	0.01 <	0.10	4.99 <	0.472 <	0.000	0.024 <	0.000	0.024	0.00	4.00	0.000 <	18	6
22.06.22 23	71.39	25.44	45.95	2.56	2.56	19.567 <	1.464 <	19.102 <	1.461 <	17.641	0.00	4.00	0.877	24	0
23.06.22 23	70.47	37.14	33.33	4.83	4.64	16.820 <	0.044 <	16.444 <	0.044 <	16.401	0.00	4.00	0.548	24	0
24.06.22 23	69.62	40.91	28.71	3.99	3.75	19.459 <	0.000	19.033 <	0.000	19.033	0.00	4.00	0.547	24	0
25.06.22 23	71.25	41.65	29.60	4.47	4.25	18.493 <	0.000	18.072 <	0.000	18.072	0.00	4.00	0.535	24	0
26.06.22 23	70.16	41.59	28.57	4.40	4.09	22.186 <	0.000	21.695 <	0.000	21.695	0.00	4.00	0.620	24	0
27.06.22 23	69.56	39.98	29.58	4.31	4.03	21.278 <	0.000	20.814 <	0.000	20.814	0.00	4.00	0.616	24	0
28.06.22 23	71.46	39.66	31.79	4.28	3.99	21.610 <	0.000	21.114 <	0.000	21.114	0.00	4.00	0.671	24	0
29.06.22 23	70.46	38.42	32.03	4.12	3.83	21.399 <	0.000	20.921 <	0.000	20.921	0.00	4.00	0.670	24	0
30.06.22 23	70.48	34.50	35.98	4.30	3.99	22.935 <	0.798 <	22.423 <	0.793 <	21.630	0.00	4.00	0.807	24	0
01.07.22 23	71.54	34.12	37.42	4.22	3.93	21.516 <	0.899 <	21.023 <	0.894 <	20.129	0.00	4.00	0.787	24	0
02.07.22 23	70.50	34.33	36.17	4.21	3.92	21.399 <	0.924 <	20.921 <	0.919 <	20.002	0.00	4.00	0.757	24	0
03.07.22 23	72.94	34.58	38.36	4.29	3.93	24.196 <	0.834 <	23.620 <	0.829 <	22.791	0.00	4.00	0.906	24	0
04.07.22 23	70.23	35.52	34.71	4.13	3.81	22.438 <	0.849 <	21.940 <	0.844 <	21.096	0.00	4.00	0.762	24	0
05.07.22 23	71.08	35.23	35.85	4.11	3.80	22.468 <	0.782 <	21.958 <	0.778 <	21.180	0.00	4.00	0.787	24	0
06.07.22 23	68.03	34.63	33.39	4.06	3.75	22.469 <	0.744 <	21.999 <	0.740 <	21.259	0.00	4.00	0.735	24	0
07.07.22 23	69.30	34.73	34.58	4.14	3.83	22.069 <	0.649 <	21.591 <	0.645 <	20.945	0.00	4.00	0.747	24	0
08.07.22 23	72.44	35.74	36.70	4.00	3.74	20.593 <	0.587 <	20.109 <	0.584 <	19.525	0.00	4.00	0.738	24	0
09.07.22 23	70.41	36.27	34.14	4.02	3.75	21.055 <	0.636 <	20.586 <	0.633 <	19.953	0.00	4.00	0.703	24	0
10.07.22 23	70.36	36.29	34.07	4.00	3.74	21.219 <	0.532 <	20.746 <	0.529 <	20.217	0.00	4.00	0.707	24	0
11.07.22 23	74.65	37.58	37.07	4.16	3.90	20.517 <	0.539 <	20.010 <	0.535 <	19.474	0.00	4.00	0.742	24	0
12.07.22 23	77.66	44.81	32.85	4.07	3.94	13.674 <	8.916 <	13.311 <	8.861 <	4.449	0.00	4.00	0.437	24	0
13.07.22 23	74.28	35.39	38.89	3.99	3.97	5.940 <	22.435 <	5.794 <	22.313 <	-16.519	0.00	4.00	0.225	24	0
14.07.22 23	77.33	67.69	9.64	3.89	3.27	24.091 <	28.243 <	23.456 <	27.778 <	-4.321	0.00	4.00	0.227	24	0
15.07.22 23	76.63	64.12	12.51	3.89	2.92	40.463	24.656	39.413	24.094	15.319	0.00	4.00	0.494	24	0
16.07.22 23	74.29	45.72	28.57	3.75	3.55	17.899 <	0.000	17.459 <	0.000	17.459	0.00	4.00	0.499	24	0
17.07.22 23	73.02	45.23	27.79	3.84	3.61	19.029 <	0.000	18.575 <	0.000	18.575	0.00	4.00	0.516	24	0
18.07.22 23	72.49	44.87	27.62	3.72	3.49	19.319 <	0.000	18.865 <	0.000	18.865	0.00	4.00	0.521	24	0
Итого/Средн	71.95	40.77	31.17	3.79	3.93	564.570	94.530	551.019	93.275	457.744	0.00	4.00	17.181	690	6

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.06.22 23	44157.372	37069.990	42922.548	36688.186	6234.361	1421.975	6236	65
18.07.22 23	44721.942	37164.520	43473.566	36781.462	6692.105	1439.157	6926	71
Итого	564.570	94.530	551.019	93.275	457.744	17.181	690	6

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____