

Теплоисточник ТЭЦ 3
Система 2-х трубная

ГВС открытая

Т.вычислитель КМ5-4
(наименование и схема подключения)

Расходомеры ППС5-4 32

Ду(гвс)= 25

нагрузка= 0,5327 Гкал/час

Qмес= Гкал

В ОАО "ОмскРТС"

Договор № 3-44114-ON

Соглашение дог.

Справка

о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО "УК" Светлоград"

(наименование организации, объект, адрес)

жилой дом ул. Малунцева, 15

Июнь 2022г.

Период отчета		Количество теплоносителя		Количество теплоэнергии	Время работы	Кол-во ГВС (м3)
Дата	Время	по подаче (м3)	по обратке (м3)	(Гкал)	(час)	
20.05.22г	0.00	17113,9	16237,8	434,87	3276,73	7244,0
20.06.22г	0.00	17222,5	16237,8	440,03	4015,63	7340,0
Итого:		108,5	0,0	5,2	738,9	96,0

ПУ №334520

Q _Σ =	0,00	Гкал
V _{подп} =	0,00	м³

Q_{отоп.} = 0,00 (Гкал)


Q (ср) = 0,00 (Гкал)

V_{под.} = м3

Q (гвс) = 4,83 (Гкал)

V_{гвс.} = 96,00 м3

5.16
108



Количество часов по среднему по распечатке отопл:

Количество часов по среднему по распечатке гвс:

Исп.



Зуйков В.И.

Ф.И.О.

телефон М.Печати

756662