

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС открытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВИС.Т

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-39211

Qгод= 0,2861 Гкал

Qмес= 0,138 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, пр. Мира, 2Б

за октябрь 2023 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во тепло-ля по подаче (м3)	Кол-во тепло-ля по обратной (м3)	Количество теплоты (Гкал)	Время работы (час)	Кол-во тепло-ля ГВС (м3)	Количество Тепла ГВС (Гкал)
18.09	00	207103	183946	5439,98	58471	22435	1205,751
20.10	24	209747	186291	5495,461	59256	22657	1216,919
ИТОГО		2644	2344	55,481	784,56	221,915	11,168

ПУ № 121084

$Q_E = 58,939$	Гкал
$V_{подп.} = 299,154$	м ³
$V_{х.в.} = 0$	м ³

$Q = 55,508$ (Гкал)

$Q_{гвс} = 3,431$ (Гкал)

$V_{подп.} = 299,154$ (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Должность, Ф.И.О. _____ Телефон _____

_____ подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____

Ф.И.О. _____ (должность) _____ Цветаев С.В. _____ подпись _____
(фамилия, имя, отчество)

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

25.10.2023

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Логвиненко В.Ю. _____



Ведомость учёта параметров потребления тепла в системе теплоснабжения

с 18.09.2023 по 20.10.2023

Потребитель:
Адрес: Омская обл, Омск г, Мира пр-кт, д. 2Б (Мира 2Б)
Договор №: от
Прибор учёта: ВИС.Т № 121084 Т/с №1
Время на приборе: спешит на 12 мин.

Дата	Температура (°C)				Объём (м3)			Давление (МПа)		ТЭ (Гкал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	dt	ta	V1	V2	dV	P1	P2	Q	
18.09.2023	56,69	26,76	29,93	14,23	8,194	0,106	8,088	0,58	0,60	0,357	22,15
19.09.2023	55,82	26,70	29,12	13,27	8,001	0,105	7,896	0,55	0,57	0,349	22,41
20.09.2023	55,66	26,64	29,02	13,52	8,103	0,105	7,998	0,59	0,60	0,349	22,34
21.09.2023	56,47	26,52	29,95	12,70	8,156	0,116	8,040	0,63	0,65	0,355	23,70
22.09.2023	56,98	26,29	30,69	12,46	8,918	0,115	8,803	0,63	0,65	0,392	23,35
23.09.2023	56,68	27,85	28,83	8,59	9,811	0,125	9,686	0,62	0,63	0,417	23,54
24.09.2023	56,84	25,60	31,25	9,39	9,337	0,133	9,204	0,62	0,63	0,410	23,70
25.09.2023	56,28	25,65	30,63	14,49	8,627	0,130	8,497	0,62	0,63	0,381	23,91
26.09.2023	64,11	34,66	29,45	14,10	36,058	26,797	9,261	0,60	0,57	1,207	23,48
27.09.2023	64,89	37,75	27,14	11,49	48,838	40,115	8,723	0,60	0,57	1,473	24,00
28.09.2023	58,52	33,00	25,52	8,11	39,606	30,583	9,023	0,59	0,57	1,148	24,00
29.09.2023	59,29	34,35	24,94	10,55	46,347	37,568	8,779	0,55	0,53	1,292	24,00
30.09.2023	59,97	34,59	25,38	11,05	46,460	37,384	9,076	0,55	0,52	1,323	24,00
01.10.2023	59,76	33,98	25,78	7,76	45,215	35,863	9,352	0,55	0,53	1,400	24,00
02.10.2023	59,55	34,65	24,90	7,11	51,230	42,508	8,722	0,54	0,52	1,488	24,00
03.10.2023	59,02	34,30	24,73	9,40	50,195	42,378	7,817	0,54	0,53	1,426	24,00
04.10.2023	59,54	40,14	19,40	10,01	99,991	90,271	9,720	0,53	0,41	2,054	23,98
05.10.2023	62,94	47,77	15,18	12,07	143,805	134,171	9,634	0,57	0,35	2,505	24,00
06.10.2023	63,33	47,10	16,23	12,81	129,223	120,663	8,560	0,54	0,36	2,368	24,00
07.10.2023	64,62	48,49	16,13	11,46	136,173	126,759	9,414	0,54	0,35	2,512	24,00
08.10.2023	65,83	49,65	16,17	13,43	137,764	128,404	9,360	0,55	0,34	2,547	24,00
09.10.2023	63,86	48,16	15,70	12,46	132,019	123,258	8,761	0,53	0,35	2,363	24,00
10.10.2023	64,78	48,93	15,84	13,80	133,703	125,139	8,564	0,54	0,35	2,403	24,00
11.10.2023	63,70	48,14	15,57	7,46	133,917	124,573	9,344	0,54	0,35	2,398	24,00
12.10.2023	64,32	48,59	15,73	5,06	137,764	125,245	12,519	0,59	0,39	2,636	24,00
13.10.2023	63,26	47,05	16,21	5,91	133,865	122,996	10,869	0,60	0,40	2,555	24,00
14.10.2023	64,01	47,25	16,76	7,65	138,341	128,530	9,811	0,61	0,40	2,637	24,00
15.10.2023	63,60	46,88	16,72	6,12	135,775	125,811	9,964	0,59	0,40	2,593	24,00
16.10.2023	64,01	47,03	16,99	6,60	136,150	126,495	9,655	0,60	0,40	2,622	24,00
17.10.2023	62,95	42,09	20,85	9,74	92,199	84,749	7,450	0,41	0,31	2,001	24,00
18.10.2023	63,17	45,71	17,46	11,24	128,650	119,962	8,688	0,55	0,37	2,464	24,00
19.10.2023	63,75	46,70	17,05	7,60	133,533	123,926	9,607	0,60	0,41	2,581	24,00
20.10.2023	63,46	46,08	17,38	3,85	128,081	119,812	8,269	0,57	0,39	2,476	24,00
Итого	61,14	38,94	22,20	10,17	2644,049	2344,895	299,154	0,57	0,47	55,481	784,56

Топ = Траб + Tmax + Tmin + Tdt + Тэл.пит + Тощ
792,00ч = 784,56ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч

Показания счётчиков

Дата и время	V1, м3	V2, м3	Q, Гкал	Время раб., ч
17.09.2023 24:00	207103,183	183946,804	5439,980	58471,69
20.10.2023 24:00	209747,232	186291,699	5495,461	59256,25
Итого	2644,049	2344,895	55,481	784,56

Ответственный за учёт тепловой энергии: _____
Представитель обслуживающей организации: _____
Инспектор: _____

+0,027 Гкал

Ведомость учёта параметров потребления тепла в системе ГВС

с 18.09.2023 по 20.10.2023

Потребитель:
Адрес: Омская обл, Омск г, Мира пр-кт, д. 2Б (Мира 2Б)
Договор №: от
Прибор учёта: ВИС.Т № 121084 Т/с №2
Время на приборе: спешит на 12 мин.

Дата	Температура (°C)		Объём (м3) V1	Давление (МПа) P1	ТЭ (Гкал) Q	Время раб.(ч)
	T1	Tхв				
18.09.2023	54,89	15,00	7,194	-	0,307	24,00
19.09.2023	54,04	15,00	7,048	-	0,302	24,00
20.09.2023	53,90	15,00	7,123	-	0,300	24,00
21.09.2023	54,72	15,00	7,171	-	0,307	24,00
22.09.2023	55,13	15,00	7,901	-	0,340	24,00
23.09.2023	55,05	15,00	8,247	-	0,342	24,00
24.09.2023	55,25	15,00	8,262	-	0,356	24,00
25.09.2023	54,61	15,00	7,593	-	0,328	24,00
26.09.2023	62,31	15,00	6,975	-	0,344	24,00
27.09.2023	62,52	15,00	7,018	-	0,333	24,00
28.09.2023	56,02	15,00	7,364	-	0,307	24,00
29.09.2023	56,92	15,00	7,203	-	0,305	24,00
30.09.2023	57,15	15,00	7,670	-	0,330	24,00
01.10.2023	56,78	5,00	7,998	-	0,424	24,00
02.10.2023	56,90	5,00	7,175	-	0,375	24,00
03.10.2023	56,44	5,00	6,174	-	0,321	24,00
04.10.2023	57,46	5,00	7,318	-	0,388	24,00
05.10.2023	60,84	5,00	5,609	-	0,314	24,00
06.10.2023	60,86	5,00	5,484	-	0,308	24,00
07.10.2023	61,84	5,00	6,012	-	0,347	24,00
08.10.2023	63,04	5,00	6,055	-	0,353	24,00
09.10.2023	61,40	5,00	5,556	-	0,315	24,00
10.10.2023	61,94	5,00	5,430	-	0,313	24,00
11.10.2023	61,43	5,00	6,258	-	0,351	24,00
12.10.2023	62,37	5,00	7,454	-	0,425	24,00
13.10.2023	60,38	5,00	6,138	-	0,345	24,00
14.10.2023	61,68	5,00	6,580	-	0,372	24,00
15.10.2023	61,02	5,00	6,890	-	0,388	24,00
16.10.2023	61,54	5,00	6,417	-	0,363	24,00
17.10.2023	60,02	5,00	5,075	-	0,280	24,00
18.10.2023	61,22	5,00	5,636	-	0,316	24,00
19.10.2023	61,15	5,00	6,441	-	0,363	24,00
20.10.2023	60,25	5,00	5,446	-	0,304	24,00
Итого	58,82	8,94	221,915	-	11,168	792,00

Топ = Траб + Tmax + Tmin + Tdt + Тэл.пит + Тош
792,00ч = 792,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч

Показания счётчиков

Дата и время	V1, м3	Q, Гкал	Время раб., ч
17.09.2023 24:00	22435,735	1205,751	59536,01
20.10.2023 24:00	22657,650	1216,919	60328,01
Итого	221,915	11,168	792,00

Ответственный за учёт горячего водоснабжения:

Представитель обслуживающей организации:

Инспектор:



