

Теплоисточник ТЭЦ-3 ЦТП-нет
Система 2х трубная
ГВС закрытая
Т/вычислитель ВКТ 7
Нагрузка по договору:
максимальная
за отч. период

0,757 Гкал/ч
Гкал

АО "ОмскРТС"

договор №: 5-41175-ON

СПРАВКА

о потреблении тепловой энергии по приборам учета за ГВС

ООО "УК "Светлоград"

Наименование организации:

пр. Мира, 9 к2 (Жилой дом)

объект, адрес

за Октябрь 2023 г.

Период отсчета		Количество теплоносителя		Тепловая энергия	Время (не работы (ч)	Показания по счетчику ГВС, м3	Показания по счетчику ГВС, Гкал
Дата	Время	по подаче (т)	по обратке (т)				
С 20.09.23	00:00					11 889,01	770,374
ПО 27.09.23	24:00					12 013,75	777,377
ИТОГО						124,74	7,003
С 28.09.23	00:00	83 169,25	71 641,22	2 447,924	17842 / 606	12 013,75	777,377
ПО 17.10.23	24:00	84 662,92	72 930,74	2 480,204	18086 / 842	12 172,91	786,848
ИТОГО		1 493,67	1 289,52	32,280	244 / 236	159,16	9,471

ВКТ-7 № 7642

Q _г =	89,860	Гкал
V _{под} =	454,240	м3
V _{х.в.} =	0	м3

Q_{ср} = 31,222 (Гкал)
Q_{от} = 32,280 (Гкал)
Q_{гвс} = 16,474 (Гкал)
V_{под} = 283,90 (м3)
V_{подср} = 170,340 (м3)
Q_{подср} = 9,884 (Гкал)

Мг1 120,450
Мг2 204,150

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель: _____
Директор Меняйло В. И.
должность, ФИО
телефон. _____

подпись: _____

Ответственный исполнитель: _____
Директор Кабанов А. А.
должность, ФИО
телефон. 661-891

подпись: _____



АО "ОмскРТС"
Бухгалтерия
Оформление и выдача энергетических документов

19 ОКТ 2023

Бухгалтерия

Соловьев В.Н.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/09/23г.-17/10/23г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: _____ Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000 Пределы измерений: _____
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.20 м3/ч
Тхв = 5.00°C

Заводской номер 00007642 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 Т3=0 КС=0x7314 ПО 1.8

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч
20/09/23	33.30	64.21	-30.91	0.00	0.00	15.74	15.45	-15.45	7.80	7.00	0.000	24	0
21/09/23	33.18	63.62	-30.44	0.00	0.00	16.66	16.36	-16.36	7.80	7.00	0.000	24	0
22/09/23	33.12	63.85	-30.73	0.00	0.00	16.46	16.15	-16.15	7.80	7.00	0.000	24	0
23/09/23	32.55	63.01	-30.46	0.00	0.00	17.40	17.07	-17.07	7.80	7.00	0.000	24	0
24/09/23	32.19	64.82	-32.63	0.00	0.00	18.38	18.03	-18.03	7.80	7.00	0.000	24	0
25/09/23	33.00	63.39	-30.39	0.00	0.00	18.41	18.09	-18.09	7.80	7.00	0.000	24	0
26/09/23	34.14	67.77	-33.63	0.00	0.00	16.99	16.63	-16.63	7.80	7.00	0.000	24	0
27/09/23	57.63	65.97	-8.34	0.00	0.00	2.72	2.67	-2.67	7.80	7.00	0.000	8	16
28/09/23	65.47	46.82	18.65	----	----	----	----	----	7.80	7.00	----	0	24
29/09/23	65.37	48.44	16.93	----	----	----	----	----	7.80	7.00	----	0	24
30/09/23	65.83	48.68	17.15	----	----	----	----	----	7.80	7.00	----	0	24
01/10/23	66.16	48.47	17.69	----	----	----	----	----	7.80	7.00	----	0	24
02/10/23	65.47	47.69	17.78	----	----	----	----	----	7.80	7.00	----	0	24
03/10/23	65.49	45.20	20.29	107.34	105.26	88.87	88.00	17.26	7.80	7.00	2.136	15	9
04/10/23	66.23	45.44	20.79	165.41	162.13	138.97	137.63	24.50	7.80	7.00	3.382	24	0
05/10/23	57.72	40.74	16.98	116.74	114.90	101.83	101.03	13.87	7.80	7.00	1.988	24	0
06/10/23	69.10	44.62	24.48	96.83	94.74	80.93	80.19	14.55	7.80	7.00	2.321	24	0
07/10/23	69.46	45.68	23.78	147.47	144.31	124.88	123.64	20.67	7.80	7.00	3.430	24	0
08/10/23	69.33	44.91	24.42	139.93	136.93	115.95	114.84	22.09	7.80	7.00	3.341	24	0
09/10/23	69.02	44.75	24.27	140.23	137.25	117.38	116.29	20.96	7.80	7.00	3.331	24	0
10/10/23	59.88	41.42	18.46	110.29	108.41	99.58	98.75	9.66	7.80	7.00	2.110	24	0
11/10/23	68.64	38.14	30.50	30.04	29.41	23.71	23.54	5.87	7.80	7.00	0.899	9	15
12/10/23	69.17	44.93	24.24	----	----	----	----	----	7.80	7.00	----	0	24
13/10/23	68.60	46.82	21.78	----	----	----	----	----	7.80	7.00	----	0	24
14/10/23	66.91	47.97	18.94	----	----	----	----	----	7.80	7.00	----	0	24
15/10/23	67.68	47.97	19.71	38.22	37.43	31.81	31.46	5.97	7.80	7.00	0.738	4	20
16/10/23	68.25	48.28	19.97	222.85	218.18	194.15	192.03	26.15	7.80	7.00	4.355	24	0
17/10/23	68.50	47.75	20.75	209.12	204.72	184.08	182.12	22.60	7.80	7.00	4.249	24	0
Итого:				1524.4	1493.67	1424.9	1409.97	83.70			32.280	420	252
Средние:	57.90	51.12	6.78						7.80	7.00			

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
19/09/23 24:00	85491.93	83169.25	72469.49	71520.77	11648.48	2447.924	17666	590
17/10/23 24:00	87016.40	84662.92	73894.39	72930.74	11732.18	2480.204	18086	842
Итого:	1524.47	1493.67	1424.90	1409.97	83.70	32.280	420	252

Период нормальной работы 420ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 252ч
Время работы прибора после сброса 18936ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____