

Теплоисточник ТЭЦ - 3 ЦТП -
Система 2 - х трубная ,ГВС открыт
Т/вычислитель КМ-5

(наименование и схема подключения)

Максимальная тепловая нагрузка (Гкал/час)-0,5327

За отчетный период-396,3288 Гкал

В АО "Омск РТС"

Договор № 3-39211-ON

Справка

о потреблении тепловой энергии по приборам учёта за отопление и ГВС

Жилой дом ООО "УК "Светлоград"

наименование организации,

объект, по месту установки приборов

г.Омск, ул.Малунцева, 15

адрес по месту установки приборов

за октябрь 2023г.

Период отчета		Количество теплоносителя		Количество о тепловой энергии	Время (не)работы	Показания по счетчику ГВС
дата	время	по подаче (т)	по обратке (т)	(Гкал)	(час)	(м3)
с 20.09	0-00	18 031,39	16 782,23	439,525	4 259,14	9919
по 17.10	24-00	20 163,75	18 812,14	482,039	4 731,18	10074
		2 132,36	2 029,91	42,514	472,04	155,00

ПУ №334520

Q _Σ =	<u>51,503</u>	Гкал
V _{ГВС} =	<u>155</u>	м3
V _{х.в.} =	<u>0</u>	м3

Q= 42,514+1,193 (Гкал)

Q_{ГВС}= 26437,796 (Гкал)

V_{ГВС}= 155 (м3)

Руководитель : Директор ООО " ТеплоЭнерго-Учет" Шимберко В.В. подпись

должность, Ф.И.О.

М.П.

Ответственный исполнитель инженер

должность

Гвоздев Павел Алексеевич

телефон: +79533988010 раб.телефон: 217-631

фамилия, имя, отчество



Организация _____ Номер договора _____
 Адрес _____ Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 334520
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Спод.: 0 - _____ мЗ/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: 0 - _____ мЗ/ч Ду= _____ мм
 Гп : 0 _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 20.09.2023 по 17.10.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
20.09.23	0.007	0.14	0.00	0.14	55.4	55.5	-0.0	5.0	5.1	5.2	23.91	0.09	Е
21.09.23	0.000	0.00	0.00	0.00	54.1	54.9	-0.8	5.0	5.8	5.9	24.00	0.00	Е
22.09.23	0.000	0.00	0.00	0.00	54.7	55.5	-0.8	5.0	6.1	6.2	24.00	0.00	Е
23.09.23	0.000	0.00	0.00	0.00	53.0	53.7	-0.7	5.0	6.0	6.1	24.00	0.00	Е
24.09.23	0.001	0.03	0.00	0.03	51.5	53.8	-2.3	5.0	6.0	6.1	23.98	0.02	Е
25.09.23	0.000	0.00	0.00	0.00	53.1	54.0	-0.9	5.0	6.1	6.1	24.00	0.00	Е
26.09.23	0.005	0.10	0.00	0.10	58.5	57.3	1.2	5.0	5.7	5.8	23.93	0.07	Е
27.09.23	0.432	18.60	16.95	1.65	59.5	39.4	20.2	5.0	4.6	4.3	19.04	4.96	Е
28.09.23	2.102	106.51	100.79	5.73	62.5	45.0	17.6	5.0	6.2	3.9	0.00	24.00	
29.09.23	2.122	107.09	101.29	5.79	63.4	45.8	17.6	5.0	6.2	3.9	0.00	24.00	
30.09.23	2.256	107.77	100.67	7.11	65.1	46.9	18.2	5.0	6.3	4.0	0.00	24.00	
01.10.23	2.154	104.96	100.12	4.85	65.8	47.3	18.5	5.0	6.3	4.0	0.00	24.00	
02.10.23	2.135	103.60	98.45	5.15	65.2	46.7	18.5	5.0	6.2	4.0	0.00	24.00	
03.10.23	2.022	100.63	96.17	4.46	64.5	46.3	18.3	5.0	6.1	4.0	0.00	24.00	
04.10.23	1.175	57.81	55.08	2.72	64.3	45.9	18.4	5.0	4.9	3.8	9.73	14.27	Е
05.10.23	1.853	97.89	92.89	5.01	62.6	45.8	16.8	5.0	6.3	4.0	3.38	20.62	Е
06.10.23	2.172	113.22	107.86	5.37	65.2	48.1	17.1	5.0	6.6	4.0	0.00	24.00	
07.10.23	2.138	114.09	109.82	4.27	66.0	48.9	17.1	5.0	6.8	4.1	0.00	24.00	
08.10.23	2.173	109.14	104.05	5.08	66.9	49.1	17.8	5.0	6.7	4.2	0.00	24.00	
09.10.23	2.205	109.28	103.16	6.12	66.6	48.9	17.7	5.0	6.6	4.2	0.00	24.00	
10.10.23	2.066	101.83	97.19	4.64	66.5	48.2	18.3	5.0	6.6	4.4	0.00	24.00	
11.10.23	2.146	105.89	100.88	5.01	66.6	48.5	18.2	5.0	6.5	4.2	0.00	24.00	
12.10.23	2.231	112.77	107.99	4.78	67.1	49.2	17.9	5.0	6.7	4.0	0.00	24.00	
13.10.23	2.434	124.34	118.92	5.42	68.3	50.8	17.5	5.0	6.9	3.6	0.00	24.00	
14.10.23	2.242	116.36	111.40	4.96	66.7	49.3	17.3	5.0	6.3	3.5	0.00	24.00	
15.10.23	2.225	113.50	108.95	4.55	66.8	49.0	17.8	5.0	6.2	3.5	0.00	24.00	
16.10.23	2.269	113.33	108.65	4.68	67.5	49.3	18.2	5.0	6.2	3.5	0.00	24.00	
17.10.23	1.950	93.48	88.63	4.85	66.4	47.8	18.6	5.0	5.2	3.2	0.00	24.00	
Итого	42.514	2132.36	2029.91	102.45	65.7	47.9	17.9	5.0	6.1	4.4	199.96	472.04	199.96

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Тр
17.10.23	24:00	482.039	20163.75	18812.14	4731.18
20.09.23	00:00	439.525	18031.39	16782.23	4259.14
Итого		42.514	2132.36	2029.91	472.04

Отчетный период 672.00 час. Период норм.работы 472.04 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 199.961 час.

Период t2-t1 < min (D) 0.000 час. Период G<min (g) 0.000 час.

Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель
абонента _____

Представитель теплоснабжающей
организации _____