

Теплоисточник ТЭЦ-3 ЦТП-нет
Система 2х трубная
ГВС закрытая
Т/вычислитель ВКТ 7
Нагрузка по договору:
максимальная
за отч. период

АО "ОмскРТС"

договор №: 5-41175-ON

0,757 Гкал/ч
Гкал

СПРАВКА

о потреблении тепловой энергии по приборам учета за ГВС

ООО "УК "Светлоград"

Наименование организации:

пр. Мира, 9 к2 (Жилой дом)

объект, адрес

за сентябрь 2023 г.

Период отсчета		Количество теплоносителя		Тепловая энергия	Время (не) работы (ч)	Показания по счетчику ГВС, м3	Показания по счетчику ГВС, Гкал
Дата	Время	по подаче (т)	по обратке (т)				
С 21.08.23	00:00					11 429,62	744,257
ПО 19.09.23	24:00					11 889,01	770,374
ИТОГО		0,00	0,00	0,000	0 / 0	459,39	26,117

ВКТ-7 № 7642

Q _Σ =	26,175	Гкал
V _{под} =	460,552	м3
V _{х.в.} =	0	м3

Q_{ср} = 0,000 (Гкал) Mr1 0,000
Q_{от} = 0,000 (Гкал) Mr2 448,710
Q_{гвс} = 26,117 (Гкал)
V_{под} = 459,39 (м3)
V_{подср} = 1,162 (м3)
Q_{подср} = 0,058 (Гкал)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель: _____ Директор Меняйло В. И.
должность, ФИО
телефон. _____

подпись: _____
М.п.

Ответственный исполнитель: _____ Директор Кабанов А. А.
должность, ФИО
телефон. 661-891

подпись: _____
М.п. Тепломер



АО «ОмскРТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учета тепловой энергии

20.09.2023

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Жукова Н.В.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/08/23г.-19/09/23г.

Абонент: _____
Адрес: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000
Договорные расходы:
М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 20.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
G обр max = 0.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00007642, ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 - ФТ=4 ТЗ=0 КС=0х7314 ПО 1.8

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч
21/08/23	62.87	13.34	13.12	5.00	0.759	24	0
22/08/23	54.46	12.65	12.49	5.00	0.616	24	0
23/08/23	63.18	12.93	12.69	5.00	0.738	24	0
24/08/23	61.55	11.35	11.16	5.00	0.631	22	2
25/08/23	60.17	12.92	12.69	5.00	0.700	24	0
26/08/23	59.76	14.66	14.41	5.00	0.788	24	0
27/08/23	61.03	17.64	17.37	5.00	0.971	24	0
28/08/23	62.51	17.10	16.82	5.00	0.965	24	0
29/08/23	63.23	17.15	16.84	5.00	0.980	24	0
30/08/23	64.91	17.65	17.32	5.00	1.038	24	0
31/08/23	63.17	17.78	17.46	5.00	1.016	24	0
01/09/23	63.13	16.51	16.22	5.00	0.939	24	0
02/09/23	62.12	15.41	15.15	5.00	0.864	24	0
03/09/23	64.14	18.97	18.65	5.00	1.104	24	0
04/09/23	62.50	17.06	16.73	5.00	0.959	24	0
05/09/23	63.13	16.95	16.64	5.00	0.967	24	0
06/09/23	63.96	17.92	17.60	5.00	1.034	24	0
07/09/23	64.81	16.42	16.11	5.00	0.964	24	0
08/09/23	65.13	17.47	17.13	5.00	1.029	24	0
09/09/23	64.12	16.06	15.77	5.00	0.933	24	0
10/09/23	65.90	18.63	18.27	5.00	1.111	24	0
11/09/23	65.04	16.72	16.41	5.00	0.981	24	0
12/09/23	64.26	18.91	18.56	5.00	1.097	24	0
13/09/23	63.45	18.10	17.76	5.00	1.035	24	0
14/09/23	63.64	16.81	16.51	5.00	0.967	24	0
15/09/23	62.95	17.41	17.09	5.00	0.989	24	0
16/09/23	56.71	3.43	3.39	5.00	0.175	24	0
17/09/23	25.79	0.00	0.00	5.00	0.000	24	0
18/09/23	61.03	13.87	13.65	5.00	0.764	24	0
19/09/23	63.35	17.57	17.25	5.00	1.003	24	0

Итого: | 459.39 | 451.26 | | 26.117 | 718 | 2 |

Средние: | 61.40 | | | 5.00 | | |

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
20/08/23 24:00	11429.62	11087.60	744.257	16981	555
19/09/23 24:00	11889.01	11538.86	770.374	17699	557
Итого:	459.39	451.26	26.117	718	2

Период нормальной работы 718ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 2ч

Время работы прибора после сброса 18264ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации