

Теплоисточник ТЭЦ-3 ЦТП-нет
Система 2х трубная
ГВС закрытая
Т/вычислитель ВКТ 7
Нагрузка по договору:
максимальная 0,757 Гкал/ч
за отч. период _____ Гкал

АО "ОмскРТС"

договор №: 5-41175-ON

СПРАВКА

о потреблении тепловой энергии по приборам учета за ГВС

ООО "УК "Светлоград"

Наименование организации:

пр. Мира, 9 к2 (Жилой дом)

объект, адрес

за июнь 2023 г.

Период отсчета		Количество теплоносителя		Тепловая энергия	Время (не работы (ч)	Показания по счетчику ГВС, м3	Показания по счетчику ГВС, Гкал
Дата	Время	по подаче (т)	по обратке (т)				
С 23.05.23	00:00					10 369,05	688,478
ПО 20.06.23	24:00					10 730,63	710,064
ИТОГО		0,00	0,00	0,000	0 / 0	361,58	21,586

ВКТ-7 № 7642

$Q_{\Sigma} = 21,527$	48,529	Гкал
$V_{\text{под}} =$	368,360	м3
$V_{\text{х.в.}} =$	0	м3

$Q_{\text{ср}} = 0,000$ (Гкал)

Мг1 0,000

$Q_{\text{от}} = 0,000$ (Гкал)

Мг2 368,360

$Q_{\text{ГВС}} = \underline{21,527}$ (Гкал)

$V_{\text{под}} = 368,36$ (м3)


Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель: _____ Директор Меняйло В. И.
должность, ФИО
телефон. _____

подпись: _____
М.п.

Ответственный исполнитель: _____ Директор Кабанов А. А.
должность, ФИО
телефон. 661-891

подпись: _____
М.п.



АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учета тепловой энергии

23 ИЮН 2023

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Ермакова Е.Б.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/05/23г.-20/06/23г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: _____ Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 000 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 20.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
 М сет.воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут G обр max = 0.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч
 Тхв= 5.00°C

Заводской номер 00007642 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 ФТ=4 ТЗ=0 КС=0x7314 ПО 1.8

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	VHP	ВОС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч
23/05/23	66.32	17.68	17.33	5.00	1.062	24	0
24/05/23	66.66	17.51	17.16	5.00	1.056	24	0
25/05/23	65.99	18.89	18.52	5.00	1.130	24	0
26/05/23	66.15	16.19	15.85	5.00	0.967	24	0
27/05/23	67.12	17.11	16.77	5.00	1.040	24	0
28/05/23	68.56	20.02	19.58	5.00	1.245	24	0
29/05/23	61.03	16.74	16.45	5.00	0.919	24	0
30/05/23	63.57	16.03	15.73	5.00	0.923	24	0
31/05/23	66.57	19.90	19.51	5.00	1.200	24	0
01/06/23	67.79	17.47	17.10	5.00	1.071	24	0
02/06/23	68.53	16.16	15.84	5.00	1.003	24	0
03/06/23	70.63	16.54	16.15	5.00	1.058	24	0
04/06/23	71.56	16.29	15.89	5.00	1.058	24	0
05/06/23	69.14	12.85	12.59	5.00	0.806	24	0
06/06/23	68.98	16.49	16.11	5.00	1.030	24	0
07/06/23	66.66	15.65	15.34	5.00	0.945	24	0
08/06/23	65.77	14.00	13.74	5.00	0.833	24	0
09/06/23	65.20	15.06	14.78	5.00	0.892	24	0
10/06/23	65.64	13.37	13.11	5.00	0.796	24	0
11/06/23	66.24	13.90	13.64	5.00	0.835	24	0
12/06/23	62.76	17.39	17.09	5.00	0.986	24	0
13/06/23	48.71	13.03	12.90	5.00	0.565	24	0
14/06/23	55.94	3.31	3.27	5.00	0.166	24	0
15/06/23	27.21	0.00	0.00	5.00	0.000	24	0
16/06/23	25.12	0.00	0.00	5.00	0.000	24	0
17/06/23	24.44	0.00	0.00	5.00	0.000	24	0
18/06/23	23.93	0.00	0.00	5.00	0.000	24	0
19/06/23	23.34	0.00	0.00	5.00	0.000	24	0
20/06/23	22.82	0.00	0.00	5.00	0.000	24	0

Итого: | | 361.58 | 354.45 | | 21.586 | 696 | 0 |

Средние: | 56.97 | | | 5.00 | | | |

Дата	V1	M1	Qo	VHP	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
22/05/23 24:00	10369.05	10120.70	688.478	15079	297
20/06/23 24:00	10730.63	10475.15	710.064	15775	297
Итого:	361.58	354.45	21.586	696	0

Период нормальной работы 696ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 16080ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____