

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВКТ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-39211

Qгод= 0,5607 Гкал

Qмес= 0,350 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 4-я Поселковая, 26/3

за июнь 2023 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (Гкал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (Гкал)
20.05	00	135869	136199	1695,110	13679	513,18	21,257
18.06	24	136699	136813	1703,135	14399	718,76	30,254
ИТОГО		830	613	8,025	720	205,58	8,997

ПУ № 251546

$Q_E = 12,940$	Гкал	$Q = 3,457$	(Гкал)
$V_{подп.} = 216,69$	м³	$Q_{ГВС} = 9,483$	(Гкал)
$V_{х.в.} = 0$	м³	$V_{подп.} = 216,69$	(м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О.

_____ подпись

Ответственный исполнитель _____ телефон _____

Ф.И.О. _____ (должность) _____

Цветаев С.В. _____ (фамилия, имя, отчество) _____

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учета тепловой энергии

22.06.2023

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Логвиненко В.Ю. _____



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/05/23г.-18/06/23г.

Абонент: 4 Поселковая 26_3
Адрес: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000
Договорные расходи:
М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Заводской номер 00251546 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0х4А2А ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
20/05/23	69.27	64.35	4.92	123.40	120.71	123.16	120.81	-0.10	5.99	5.91	0.594	24	0	
21/05/23	69.43	63.22	6.21	122.53	119.88	122.20	119.98	-0.10	5.86	5.78	0.744	24	0	
22/05/23	69.51	64.18	5.33	124.16	121.46	123.87	121.54	-0.08	5.98	5.90	0.650	24	0	
23/05/23	68.53	63.22	5.31	111.03	108.68	110.85	108.81	-0.13	6.34	6.25	0.580	24	0	
24/05/23	68.19	62.50	5.69	102.21	100.07	102.04	100.23	-0.16	7.05	6.96	0.570	24	0	
25/05/23	64.88	63.20	1.68	49.35	48.43	43.00	42.21	6.22	7.65	7.55	0.319	24	0	*
26/05/23	49.21	29.08	20.13	11.67	11.51	0.00	0.00	11.51	7.62	7.52	0.231	24	0	*
27/05/23	49.62	28.59	21.03	12.09	11.94	0.00	0.00	11.94	7.77	7.67	0.249	24	0	*
28/05/23	50.68	28.28	22.40	12.77	12.61	0.00	0.00	12.61	7.82	7.72	0.280	24	0	*
29/05/23	47.61	28.22	19.39	12.98	12.84	0.00	0.00	12.84	7.44	7.34	0.252	24	0	*
30/05/23	47.76	27.28	20.48	11.87	11.73	0.00	0.00	11.73	7.04	6.95	0.242	24	0	*
31/05/23	50.69	27.38	23.31	13.03	12.86	0.00	0.00	12.86	6.87	6.78	0.299	24	0	*
01/06/23	51.56	27.97	23.59	13.46	13.29	0.00	0.00	13.29	7.07	6.98	0.311	24	0	*
02/06/23	49.43	28.02	21.41	10.67	10.54	0.00	0.00	10.54	7.55	7.45	0.224	24	0	*
03/06/23	52.44	28.36	24.08	12.01	11.85	0.00	0.00	11.85	7.72	7.63	0.285	24	0	*
04/06/23	52.27	28.63	23.64	11.81	11.65	0.00	0.00	11.65	7.94	7.84	0.274	24	0	*
05/06/23	51.27	29.11	22.16	10.76	10.62	0.00	0.00	10.62	7.91	7.81	0.233	24	0	*
06/06/23	52.73	29.35	23.38	11.70	11.54	0.00	0.00	11.54	7.94	7.84	0.269	24	0	*
07/06/23	50.92	29.59	21.33	10.85	10.71	0.00	0.00	10.71	7.76	7.66	0.230	24	0	*
08/06/23	50.92	29.66	21.26	11.06	10.91	0.00	0.00	10.91	7.83	7.73	0.232	24	0	*
09/06/23	49.07	29.35	19.72	10.10	9.98	0.00	0.00	9.98	8.01	7.91	0.198	24	0	*
10/06/23	51.22	29.34	21.88	11.15	11.00	0.00	0.00	11.00	8.16	8.06	0.240	24	0	*
11/06/23	50.15	29.13	21.02	9.93	9.85	0.00	0.00	9.85	8.14	8.04	0.206	24	0	*
12/06/23	50.84	29.19	21.65	12.36	12.21	0.00	0.00	12.21	7.75	7.65	0.263	24	0	*
13/06/23	42.93	28.14	14.79	3.58	3.55	0.15	0.15	3.40	4.30	4.23	0.050	24	0	*
14/06/23	26.21	25.58	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.97	1.93	0.000	24	0	*
15/06/23	25.37	24.87	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.07	2.03	0.000	24	0	*
16/06/23	24.95	24.43	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93	1.89	0.000	24	0	*
17/06/23	24.65	24.14	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08	2.04	0.000	24	0	*
18/06/23	24.44	23.90	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04	2.00	0.000	24	0	*
Итого:				846.53	830.42	625.27	613.73	216.69			8.025	720	0	
Средние:	49.55	34.94	14.61						6.38	6.30				

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
19/05/23 24:00	139475.00	135869.27	138786.45	136199.73	-330.46	1695.110	13679	83
18/06/23 24:00	140321.53	136699.69	139411.72	136813.46	-113.77	1703.135	14399	83
Итого:	846.53	830.42	625.27	613.73	216.69	8.025	720	0

Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 14505ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/05/23г.-18/06/23г.

Абонент: 4 Поселковая 26_3
Адрес: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000
Договорные расходы:
M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 20.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00251546 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 ТЗ=0 КС=0x4A2A ПО 2.7

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	VHP	BOC	HC
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
20/05/23	36.80	0.00	0.00	5.23	0.000	24	0	*
21/05/23	37.45	0.00	0.00	5.18	0.000	24	0	*
22/05/23	37.79	0.00	0.00	5.15	0.000	24	0	*
23/05/23	37.66	0.00	0.00	5.15	0.000	24	0	*
24/05/23	37.66	0.00	0.00	5.11	0.000	24	0	*
25/05/23	50.82	6.00	5.92	5.46	0.271	24	0	*
26/05/23	47.78	11.00	10.86	6.02	0.463	24	0	*
27/05/23	48.07	11.60	11.45	6.14	0.492	24	0	*
28/05/23	49.13	12.10	11.96	6.16	0.529	24	0	*
29/05/23	46.24	12.40	12.28	5.89	0.508	24	0	*
30/05/23	46.11	11.30	11.17	5.71	0.462	24	0	*
31/05/23	49.11	12.40	12.27	5.79	0.537	24	0	*
01/06/23	49.90	12.70	12.54	5.99	0.561	24	0	*
02/06/23	47.79	10.10	9.99	6.12	0.427	24	0	*
03/06/23	50.71	11.30	11.16	6.15	0.509	24	0	*
04/06/23	50.64	11.10	10.96	6.32	0.499	24	0	*
05/06/23	49.51	10.10	9.99	6.32	0.444	24	0	*
06/06/23	51.04	11.10	10.95	6.42	0.504	24	0	*
07/06/23	49.22	10.10	9.99	6.29	0.442	24	0	*
08/06/23	49.35	10.40	10.26	6.27	0.453	24	0	*
09/06/23	47.48	9.50	9.40	6.41	0.400	24	0	*
10/06/23	49.53	10.40	10.27	6.50	0.458	24	0	*
11/06/23	48.52	9.40	9.32	6.51	0.406	24	0	*
12/06/23	49.40	11.60	11.46	6.19	0.507	24	0	*
13/06/23	41.92	3.40	3.38	3.48	0.125	24	0	*
14/06/23	25.91	0.00	0.00	1.81	0.000	24	0	*
15/06/23	25.19	0.00	0.00	1.80	0.000	24	0	*
16/06/23	24.70	0.00	0.00	1.73	0.000	24	0	*
17/06/23	24.40	0.00	0.00	1.93	0.000	24	0	*
18/06/23	24.09	0.00	0.00	1.84	0.000	24	0	*
Итого:		208.00	205.58		8.997	720	0	
Средние:	42.79			5.16				

Дата	V1	M1	Qo	VHP	BOC
	м3	т	Гкал	ч	ч
19/05/23 24:00	518.20	513.18	21.257	13692	70
18/06/23 24:00	726.20	718.76	30.254	14412	70
Итого:	208.00	205.58	8.997	720	0

Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 14505ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации