

Теплоисточник ТЭЦ – _____ ЦТП – _____

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ7

(наименование и схема подключения)

Договор № 39211

Qгод= Гкал

Qмес= Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

Ветлороз
ООО «УК «Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. Бородина, 10/1

за июнь 2023 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество Теплоэнергии (Гкал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (тн)	Количество Теплоэнергии ГВС (Гкал)
19.05	00	86332	73280	2939,005	14189	11447	782,041
19.06	24	86830	73280	2958,193	14957	11879	809,633
ИТОГО		498	0	19,188	768	432,312	27,592

ПУ № 20-129420

$Q_E =$
$V_{подп.} =$
$V_{х.в.} = 0$

Гкал

Q =

0

(Гкал)

м³

Q_(гвс) =

25,049

(Гкал)

м³

V_{подп.} =

498

(м³)

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

23.06.2023

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель Логвиненко В.Ю.

Должность, Ф.И.О.

Телефон _____

подпись _____

Ответственный исполнитель _____

(должность)

телефон _____

Ф.И.О. _____

Цветаев С.В.

(фамилия,

имя,

отчество)

подпись _____



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/05/23г.-19/06/23г.

Абонент:Бородина 10/1

Адрес: _____

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

Серийный номер 20129420, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хD93E

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
19.05.23 23	71.72	28.99	42.73	4.65	0.00	21.731<	0.000	21.231<	0.000	21.231	0.00	4.00	0.909	24	0	*
20.05.23 23	73.80	30.11	43.68	4.64	0.00	23.661<	0.000	23.088<	0.000	23.088	0.00	4.00	1.010	24	0	*
21.05.23 23	72.58	30.69	41.89	4.54	0.00	22.097<	0.000	21.578<	0.000	21.578	0.00	4.00	0.906	24	0	*
22.05.23 23	69.91	31.15	38.76	4.64	0.00	22.528<	0.000	22.032<	0.000	22.032	0.00	4.00	0.856	24	0	*
23.05.23 23	70.85	31.56	39.30	3.92	0.00	19.479<	0.000	19.040<	0.000	19.040	0.00	4.00	0.750	24	0	*
24.05.23 23	69.62	31.21	38.41	3.35	0.63	19.515<	0.000	19.088<	0.000	19.088	0.00	4.00	0.734	24	0	*
25.05.23 23	69.65	31.51	38.14	3.42	0.42	20.862<	0.000	20.406<	0.000	20.406	0.00	4.00	0.779	24	0	*
26.05.23 23	68.52	30.84	37.68	3.84	0.01	20.204<	0.000	19.775<	0.000	19.775	0.00	4.00	0.746	24	0	*
27.05.23 23	71.37	31.31	40.06	4.35	0.07	20.734<	0.000	20.260<	0.000	20.260	0.00	4.00	0.813	24	0	*
28.05.23 23	71.04	31.45	39.59	4.37	0.14	23.810<	0.000	23.271<	0.000	23.271	0.00	4.00	0.923	24	0	*
29.05.23 23	72.38	31.92	40.46	4.48	0.43	23.826<	0.000	23.268<	0.000	23.268	0.00	4.00	0.943	24	0	*
30.05.23 23	72.81	32.28	40.53	4.41	0.27	20.388<	0.000	19.906<	0.000	19.906	0.00	4.00	0.808	24	0	*
31.05.23 23	73.64	32.43	41.21	4.38	0.58	20.045<	0.000	19.561<	0.000	19.561	0.00	4.00	0.807	24	0	*
01.06.23 23	71.41	32.84	38.57	4.58	0.76	20.610<	0.000	20.140<	0.000	20.140	0.00	4.00	0.778	24	0	*
02.06.23 23	76.39	33.69	42.70	4.68	2.06	19.326<	0.000	18.827<	0.000	18.827	0.00	4.00	0.805	24	0	*
03.06.23 23	74.45	34.52	39.94	4.60	4.60	17.593<	0.000	17.160<	0.000	17.160	0.00	4.00	0.685	24	0	*
04.06.23 23	74.27	35.03	39.24	4.79	3.91	20.064<	0.000	19.572<	0.000	19.572	0.00	4.00	0.768	24	0	*
05.06.23 23	72.31	35.28	37.03	4.79	4.78	18.909<	0.000	18.467<	0.000	18.467	0.00	4.00	0.684	24	0	*
06.06.23 23	75.64	36.28	39.36	4.84	4.84	17.105<	0.000	16.672<	0.000	16.672	0.00	4.00	0.656	24	0	*
07.06.23 23	72.83	36.35	36.47	4.78	4.77	17.296<	0.000	16.887<	0.000	16.887	0.00	4.00	0.616	24	0	*
08.06.23 23	71.87	36.03	35.84	4.77	4.76	16.961<	0.000	16.569<	0.000	16.569	0.00	4.00	0.594	24	0	*
09.06.23 23	72.80	35.14	37.65	4.59	4.58	16.979<	0.000	16.577<	0.000	16.577	0.00	4.00	0.624	24	0	*
10.06.23 23	74.56	34.93	39.63	4.37	4.36	17.193<	0.000	16.767<	0.000	16.767	0.00	4.00	0.664	24	0	*
11.06.23 23	74.44	34.66	39.78	4.38	4.37	17.536<	0.000	17.105<	0.000	17.105	0.00	4.00	0.680	24	0	*
12.06.23 23	57.12	33.03	24.09	3.94	3.93	22.597<	0.000	22.246<	0.000	22.246	0.00	4.00	0.536	24	0	*
13.06.23 23	42.85	29.71	13.14	1.61	1.61	8.590<	0.000	8.517<	0.000	8.517	0.00	4.00	0.112	24	0	*
14.06.23 23	23.28	24.01	-0.74	0.71	0.71	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
15.06.23 23	22.96	23.39	-0.43	1.12	1.12	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
16.06.23 23	22.63	23.07	-0.44	1.12	1.13	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
17.06.23 23	22.60	23.00	-0.40	1.06	1.06	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
18.06.23 23	22.40	22.81	-0.41	1.11	1.12	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
19.06.23 23	22.14	22.51	-0.37	1.02	1.03	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
Итого/Средн	71.19	32.70	38.49	3.68	1.81	509.639	0.000	498.012	0.000	498.012	0.00	4.00	19.188	768	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18.05.23 23	88864.251	74058.485	86332.289	73280.594	13051.695	2939.005	14189	104
19.06.23 23	89373.890	74058.485	86830.301	73280.594	13549.707	2958.193	14957	104
Итого	509.639	0.000	498.012	0.000	498.012	19.188	768	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/05/23г.-19/06/23г.

Абонент:Бородина 10/1

Адрес: _____

Договор N:0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 20.00 м3/ч G1 min = 0.26 м3/ч

Серийный номер 20129420, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0xD93E

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
19.05.23 23	69.30	4.47	18.900	18.492	5.00	3.00	1.189	24	0	
20.05.23 23	71.41	4.44	20.700	20.226	5.00	3.00	1.344	24	0	
21.05.23 23	70.23	4.36	19.200	18.774	5.00	3.00	1.225	24	0	
22.05.23 23	67.82	4.46	19.700	19.290	5.00	3.00	1.212	24	0	
23.05.23 23	68.32	3.79	16.900	16.544	5.00	3.00	1.048	24	0	
24.05.23 23	67.22	3.21	16.900	16.553	5.00	3.00	1.030	24	0	
25.05.23 23	67.45	3.27	18.300	17.921	5.00	3.00	1.119	24	0	
26.05.23 23	66.30	3.76	17.700	17.346	5.00	3.00	1.063	24	0	
27.05.23 23	68.98	4.25	18.100	17.711	5.00	3.00	1.133	24	0	
28.05.23 23	68.93	4.25	20.700	20.255	5.00	3.00	1.295	24	0	
29.05.23 23	70.18	4.37	20.600	20.144	5.00	3.00	1.313	24	0	
30.05.23 23	70.32	4.33	17.600	17.208	5.00	3.00	1.124	24	0	
31.05.23 23	71.10	4.30	17.200	16.809	5.00	3.00	1.111	24	0	
01.06.23 23	69.07	4.49	17.900	17.515	5.00	3.00	1.122	24	0	
02.06.23 23	73.67	4.61	16.700	16.295	5.00	3.00	1.119	24	0	
03.06.23 23	71.71	4.54	15.100	14.752	5.00	3.00	0.984	24	0	
04.06.23 23	71.87	4.70	17.400	16.998	5.00	3.00	1.137	24	0	
05.06.23 23	69.94	4.72	16.200	15.844	5.00	3.00	1.029	24	0	
06.06.23 23	72.84	4.78	14.800	14.450	5.00	3.00	0.981	24	0	
07.06.23 23	70.28	4.72	14.900	14.569	5.00	3.00	0.951	24	0	
08.06.23 23	69.31	4.71	14.600	14.284	5.00	3.00	0.919	24	0	
09.06.23 23	70.08	4.53	14.700	14.375	5.00	3.00	0.936	24	0	
10.06.23 23	71.71	4.31	14.800	14.459	5.00	3.00	0.965	24	0	
11.06.23 23	71.68	4.32	15.200	14.850	5.00	3.00	0.990	24	0	
12.06.23 23	55.59	3.82	19.600	19.311	5.00	3.00	0.977	24	0	
13.06.23 23	42.21	2.17	7.400	7.339	5.00	3.00	0.273	24	0	
14.06.23 23	22.85	1.17	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
15.06.23 23	22.52	1.12	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
16.06.23 23	22.22	1.13	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
17.06.23 23	22.22	1.06	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
18.06.23 23	22.05	1.12	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
19.06.23 23	21.72	1.03	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
Итого/Средн	68.81	3.63	441.800	432.312	5.00	3.00	27.592	768	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18.05.23 23	11731.400	11447.618	782.041	14239	54
19.06.23 23	12173.200	11879.931	809.633	15007	54
Итого	441.800	432.312	27.592	768	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____