

ЦТП №: _____ нет
 Теплоисточник: _____
 Тип системы: _____
 Тепловычислитель: _____
 Расходомеры отопления: _____
 Нагрузка по договору: _____ 0,517 Гкал/час, _____ Гкал/мес.

ДОГОВОР № 3-39211-ON

СПРАВКА

о потреблённой тепловой энергии по приборам учёта за отопление и ГВС

за июнь 2023 г.

ООО "УК "Светлоград" жилой дом

(наименование организации по месту установки приборов)

Омская обл, Омск г, Пригородная ул, д. 3 к 1

(адрес по месту установки приборов)

период отчёта		количество теплоносителя		кол-во тепловой энергии		время работы (час)	показания по счётчику ГВС (м3)
дата	время	по подаче (т)	по обратке (т)	на отопление (Гкал)	на ГВС (Гкал)		
21.05.2023	24:00	210141,25	288947,17	3230,06	1912,96	22847,00	36759,87
19.06.2023	24:00	210141,25	288947,17	3230,06	1935,09	23541,00	37259,72
Итого:		0,00	0,00	0,00	22,13	694,00	499,85
		0,00					


Q = 0,00 + 0,00 = 0,00 Гкал
 Q_{ГВС} = 22,13 + 0,06 = 22,19 Гкал
 V_{подпитки} = 499,85 + 1,44 = 501,29 м3

ПУ № 16037179

Акт допуска: № ТИИ 2021-419 до 123.09.2023

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____

представитель Исполнителя: ООО «Научно-производственный комбинат «ЭТИС»
 тел. _____



ИНСПЕКТОР

АО «Омск РТС»
 СП «Теплоэнергобыт»
 Отдел приборов учёта тепловой энергии

21 ИЮН 2023

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Ермакова Е.Б.

[Signature]

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/05/23г.-19/06/23г.

Абонент: ООО "УК "Светлоград" жилой дом
Адрес: Омская обл, Омск г, Пригородная ул, д. 3 к 1
Тепловычислитель ТВ7-04 сев. N 1
Договорные расходы: _____ п.сут Мвс= _____ п.сут
М сев.вода= _____ п.сут Мвс= _____ п.сут
Тхв: договор., тхд = 0,00 °C

Договор N: 3-39211-ОН

Тип расхомера:

Пределы измерений:
G под max = 72,00 м3/ч G под min = 0,48 м3/ч
G обр max = 72,00 м3/ч G обр min = 0,48 м3/ч

Заводской номер 16037179, ВП=0, ТВ1, СВ=6, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0,8569

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	p1 кгс/см2	p2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 м	M2 м	dm м	tx °C	Rx кгс/см2	Qзм Гкал	ВНР ч	ВОС ч	КС
22.05.23 23	18.48	18.72	-0.24	2.41	2.36	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	0
23.05.23 23	18.84	19.09	-0.24	2.41	2.36	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	0
24.05.23 23	18.97	19.19	-0.21	2.41	2.36	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	0
25.05.23 23	19.24	19.44	-0.20	2.41	2.36	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	0
26.05.23 23	18.96	19.09	-0.13	2.41	2.35	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	0
27.05.23 23	19.02	19.19	-0.17	2.41	2.36	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	0
28.05.23 23	19.38	19.54	-0.16	2.41	2.36	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	0
29.05.23 23	19.38	19.54	-0.16	2.41	2.36	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	0
30.05.23 23	19.63	19.94	-0.31	2.41	2.35	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	0
31.05.23 23	20.34	20.60	-0.27	2.41	2.36	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	0
01.06.23 23	20.78	21.05	-0.26	2.42	2.37	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	0
02.06.23 23	21.10	21.41	-0.31	2.43	2.38	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	0
03.06.23 23	21.71	22.09	-0.38	2.44	2.39	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	0
04.06.23 23	22.41	22.82	-0.41	2.45	2.41	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	0
05.06.23 23	22.88	23.30	-0.42	2.46	2.42	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	0
06.06.23 23	22.65	23.93	-1.28	3.23	3.19	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	0
07.06.23 23	23.34	23.66	-0.31	2.67	2.62	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	0
08.06.23 23	22.99	23.18	-0.19	2.61	2.56	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	0
09.06.23 23	22.88	23.07	-0.20	2.58	2.54	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	0
10.06.23 23	22.73	22.93	-0.19	2.56	2.52	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	0
11.06.23 23	22.83	23.03	-0.20	2.54	2.50	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	0
12.06.23 23	21.74	21.81	-0.07	2.52	2.48	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	0
13.06.23 23	20.13	20.21	-0.08	2.51	2.46	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	0
14.06.23 23	20.02	20.19	-0.17	2.52	2.47	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	0
15.06.23 23	19.88	20.05	-0.17	2.52	2.47	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	0
16.06.23 23	19.80	19.99	-0.18	2.52	2.47	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	0
17.06.23 23	19.77	19.95	-0.19	2.51	2.46	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	0
18.06.23 23	19.84	20.07	-0.23	2.52	2.47	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	0
19.06.23 23	20.64	20.90	-0.26	2.50	2.45	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	694	2	2
Итого/Средн																

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 м	M2 м	dm м	Qзм Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21.05.23 23	214501.170	292742.445	210141.253	288947.166	-78805.913	3230.065	22847	160
19.06.23 23	214501.170	292742.448	210141.253	288947.168	-78805.916	3230.065	23541	162
Итого	0.000	0.003	0.000	0.002	-0.002	0.000	694	2

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. чтения
(#) дисбаланс масс
(X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____