

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-39211

Qгод= 0,594 Гкал

Qмес= 0,369 Гкал

Справка

о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. Коммунальная, 9/2

за июнь 2023 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплотенергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (тн)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
20.05	00	215685	190108	5758,554	29970	25711	1550,358
18.06	24	216199	190108	5777,872	30690	26178	1576,850
ИТОГО		514	0	19,319	720	466,981	26,492

ПУ №19083290

$Q_E =$
$V_{подп.} =$
$V_{х.в.} = 0$

Гкал

Q =

0

(Гкал)

м³

Q_(гвс) =

25,895

(Гкал)

м³

V_{подп.} =

514,819

(м³)

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

21 ИЮН 2023

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Бастрыкин Д.В.

Должность, Ф.И.О.

Телефон

подпись

Ответственный исполнитель

(должность)

телефон

Ф.И.О

Цветаев С.В.

подпись

(фамилия,

имя,

отчество)



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/05/23г.-18/06/23г.

Абонент: Коммунальная 9/2

Адрес: _____

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.80 м3/ч

G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.80 м3/ч

Серийный номер 19083290, ВД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хD5CF

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НО
20.05.23 23	62.35	21.56	40.80	5.34	5.36	24.915	< 0.000	24.471	< 0.000	24.471	0.00	4.00	0.997	24	0	*
21.05.23 23	63.53	22.66	40.88	5.27	5.29	25.130	< 0.000	24.667	< 0.000	24.667	0.00	4.00	1.007	24	0	*
22.05.23 23	62.31	23.24	39.07	5.40	5.42	22.255	< 0.000	21.860	< 0.000	21.860	0.00	4.00	0.853	24	0	*
23.05.23 23	61.63	23.57	38.06	5.36	5.38	23.715	< 0.000	23.302	< 0.000	23.302	0.00	4.00	0.886	24	0	*
24.05.23 23	61.64	23.87	37.77	5.38	5.40	23.355	< 0.000	22.949	< 0.000	22.949	0.00	4.00	0.866	24	0	*
25.05.23 23	61.63	23.75	37.88	5.45	5.47	22.760	< 0.000	22.365	< 0.000	22.365	0.00	4.00	0.846	24	0	*
26.05.23 23	62.10	22.78	39.32	5.00	5.02	22.910	< 0.000	22.506	< 0.000	22.506	0.00	4.00	0.884	24	0	*
27.05.23 23	63.14	23.50	39.64	4.76	4.78	22.735	< 0.000	22.321	< 0.000	22.321	0.00	4.00	0.884	24	0	*
28.05.23 23	62.69	23.82	38.87	4.80	4.82	21.450	< 0.000	21.064	< 0.000	21.064	0.00	4.00	0.818	24	0	*
29.05.23 23	63.53	24.16	39.38	4.95	4.97	24.230	< 0.000	23.785	< 0.000	23.785	0.00	4.00	0.936	24	0	*
30.05.23 23	62.94	23.89	39.05	4.89	4.92	21.925	< 0.000	21.527	< 0.000	21.527	0.00	4.00	0.840	24	0	*
31.05.23 23	63.37	24.55	38.82	4.83	4.86	24.110	< 0.000	23.667	< 0.000	23.667	0.00	4.00	0.918	24	0	*
01.06.23 23	63.91	25.19	38.71	5.01	5.05	22.070	< 0.000	21.657	< 0.000	21.657	0.00	4.00	0.838	24	0	*
02.06.23 23	64.96	26.02	38.95	5.09	5.12	21.950	< 0.000	21.528	< 0.000	21.528	0.00	4.00	0.838	24	0	*
03.06.23 23	65.93	26.93	39.00	4.96	4.99	20.565	< 0.000	20.159	< 0.000	20.159	0.00	4.00	0.786	24	0	*
04.06.23 23	65.95	27.29	38.67	5.15	5.19	17.950	< 0.000	17.595	< 0.000	17.595	0.00	4.00	0.680	24	0	*
05.06.23 23	65.56	27.96	37.59	5.17	5.21	18.910	< 0.000	18.540	< 0.000	18.540	0.00	4.00	0.696	24	0	*
06.06.23 23	66.64	28.62	38.02	5.18	5.21	17.775	< 0.000	17.417	< 0.000	17.417	0.00	4.00	0.662	24	0	*
07.06.23 23	62.32	28.68	33.63	5.15	5.19	17.820	< 0.000	17.503	< 0.000	17.503	0.00	4.00	0.588	24	0	*
08.06.23 23	62.52	28.02	34.50	5.16	5.20	19.480	< 0.000	19.131	< 0.000	19.131	0.00	4.00	0.659	24	0	*
09.06.23 23	62.67	26.95	35.72	4.87	4.90	17.785	< 0.000	17.465	< 0.000	17.465	0.00	4.00	0.623	24	0	*
10.06.23 23	64.35	27.03	37.32	4.46	4.49	18.345	< 0.000	17.998	< 0.000	17.998	0.00	4.00	0.671	24	0	*
11.06.23 23	63.97	26.90	37.06	4.47	4.50	18.215	< 0.000	17.875	< 0.000	17.875	0.00	4.00	0.662	24	0	*
12.06.23 23	55.95	25.75	30.20	3.99	4.02	22.795	< 0.000	22.461	< 0.000	22.461	0.00	4.00	0.678	24	0	*
13.06.23 23	42.77	24.35	18.42	2.15	2.18	11.100	< 0.000	11.006	< 0.000	11.006	0.00	4.00	0.202	24	0	*
14.06.23 23	20.63	20.83	-0.20	1.14	1.17	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
15.06.23 23	20.56	20.72	-0.16	2.00	2.03	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
16.06.23 23	20.19	20.54	-0.35	4.05	4.08	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
17.06.23 23	20.50	20.65	-0.15	3.79	3.83	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
18.06.23 23	20.22	20.29	-0.07	3.11	3.14	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
Итого/Средн	62.62	25.06	37.56	4.54	4.57	524.250	0.000	514.819	0.000	514.819	0.00	4.00	19.319	720	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.05.23 23	222919.230	193539.900	215685.082	190108.229	25576.853	5758.554	29970	881
18.06.23 23	223443.480	193539.900	216199.901	190108.229	26091.673	5777.872	30690	881
Итого	524.250	0.000	514.819	0.000	514.819	19.319	720	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут. питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут. теплонос.

(X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/05/23г.-18/06/23г.

Абонент: Коммунальная 9/2

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 20.00 м3/ч G1 min = 1.00 м3/ч

Серийный номер 19083290, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0хD5CF

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.05.23 23	61.42	5.42	22.500	22.110	5.00	3.00	1.248	24	0	
21.05.23 23	62.67	5.35	22.700	22.292	5.00	3.00	1.286	24	0	
22.05.23 23	61.43	5.48	20.200	19.851	5.00	3.00	1.121	24	0	
23.05.23 23	60.75	5.44	21.400	21.037	5.00	3.00	1.174	24	0	
24.05.23 23	60.78	5.46	21.200	20.841	5.00	3.00	1.163	24	0	
25.05.23 23	60.76	5.53	20.600	20.253	5.00	3.00	1.130	24	0	
26.05.23 23	61.14	5.07	20.700	20.347	5.00	3.00	1.143	24	0	
27.05.23 23	62.20	4.83	20.600	20.234	5.00	3.00	1.158	24	0	
28.05.23 23	61.68	4.88	19.300	18.963	5.00	3.00	1.075	24	0	
29.05.23 23	62.70	5.02	21.900	21.506	5.00	3.00	1.241	24	0	
30.05.23 23	61.99	4.97	19.800	19.452	5.00	3.00	1.109	24	0	
31.05.23 23	62.50	4.91	21.600	21.213	5.00	3.00	1.220	24	0	
01.06.23 23	63.03	5.09	20.000	19.635	5.00	3.00	1.140	24	0	
02.06.23 23	64.00	5.16	19.700	19.332	5.00	3.00	1.141	24	0	
03.06.23 23	64.99	5.03	18.500	18.144	5.00	3.00	1.089	24	0	
04.06.23 23	64.80	5.23	16.400	16.087	5.00	3.00	0.962	24	0	
05.06.23 23	64.58	5.24	17.200	16.873	5.00	3.00	1.006	24	0	
06.06.23 23	65.57	5.25	16.400	16.079	5.00	3.00	0.974	24	0	
07.06.23 23	61.38	5.22	16.400	16.116	5.00	3.00	0.909	24	0	
08.06.23 23	61.64	5.23	17.900	17.588	5.00	3.00	0.997	24	0	
09.06.23 23	61.66	4.94	16.300	16.016	5.00	3.00	0.908	24	0	
10.06.23 23	63.31	4.53	16.700	16.394	5.00	3.00	0.956	24	0	
11.06.23 23	62.98	4.54	16.600	16.298	5.00	3.00	0.945	24	0	
12.06.23 23	55.26	4.06	20.700	20.404	5.00	3.00	1.026	24	0	
13.06.23 23	42.41	2.22	10.000	9.917	5.00	3.00	0.371	24	0	
14.06.23 23	20.27	1.21	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
15.06.23 23	20.40	2.07	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
16.06.23 23	20.17	4.11	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
17.06.23 23	20.33	3.86	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
18.06.23 23	20.03	3.21	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
Итого/Средн	61.71	4.62	475.300	466.981	5.00	3.00	26.492	720	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.05.23 23	26288.800	25711.599	1550.358	30781	70
18.06.23 23	26764.100	26178.580	1576.850	31501	70
Итого	475.300	466.981	26.492	720	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____