

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВКТ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-39211

Qгод= 0,5607 Гкал

Qмес= 0,350 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 4-я Поселковая, 26/3

за май 2023 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоэнергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
19.04	00	128234	128528	1643,123	12935	513,18	21,257
19.05	24	135869	136199	1695,110	13679	513,18	21,257
ИТОГО		7634	7671	51,987	744	0	0

ПУ № 251546

$Q_E =$	Гкал	$Q =$	51,987	(Гкал)
$V_{подп.} = 0$	м³	$Q_{(гвс)} =$	0	(Гкал)
$V_{х.в.} = 0$	м³	$V_{подп.} =$	0	(м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О.

_____ подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____
(должность)

Ф.И.О. _____ Цветаев С.В. _____ подпись _____
(фамилия, имя, отчество)

СП «Омск РТС»
Отдел приборов учета тепловой энергии

23 МАЙ 2023

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Брехова Т.П.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
19/04/23г.-19/05/23г.

Абонент: 4 Поселковая 26_3

Адрес:

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 5.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Заводской номер 00251546

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0x4A2A

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
19/04/23	70.53	60.62	9.91	330.90	323.55	330.80	325.23	-1.68	6.87	6.78	3.204	24	0	
20/04/23	70.45	60.99	9.46	345.70	338.03	345.74	339.86	-1.83	7.01	6.91	3.199	24	0	
21/04/23	68.20	59.24	8.96	344.21	337.00	344.74	339.16	-2.16	7.04	6.94	3.018	24	0	
22/04/23	67.78	58.96	8.82	344.81	337.68	345.44	339.89	-2.21	6.88	6.79	2.977	24	0	
23/04/23	66.59	57.44	9.15	343.51	336.61	344.35	339.08	-2.47	6.75	6.66	3.083	24	0	
24/04/23	68.27	59.31	8.96	347.24	339.95	347.92	342.29	-2.34	6.78	6.68	3.042	24	0	
25/04/23	67.52	58.50	9.02	318.84	312.25	319.51	314.48	-2.23	5.88	5.80	2.812	24	0	
26/04/23	71.15	61.76	9.39	326.51	319.10	326.65	320.92	-1.82	5.47	5.39	2.993	24	0	
27/04/23	69.30	60.60	8.70	337.38	330.10	337.90	332.20	-2.10	5.35	5.27	2.867	24	0	
28/04/23	67.56	59.60	7.96	328.94	322.17	329.81	324.41	-2.24	5.22	5.14	2.565	24	0	
29/04/23	66.43	58.03	8.40	317.77	311.40	318.77	313.80	-2.40	5.21	5.13	2.613	24	0	
30/04/23	66.62	58.32	8.30	314.20	307.87	315.09	310.10	-2.23	5.22	5.14	2.554	24	0	
01/05/23	66.88	58.07	8.81	312.63	306.28	313.46	308.59	-2.31	5.19	5.11	2.696	24	0	
02/05/23	66.83	58.18	8.65	315.34	308.96	316.22	311.26	-2.30	5.20	5.12	2.672	24	0	
03/05/23	67.22	61.23	5.99	247.93	242.86	248.43	244.17	-1.31	6.43	6.34	1.455	24	0	
04/05/23	67.69	64.32	3.37	195.21	191.18	195.42	191.78	-0.60	8.52	8.41	0.643	24	0	
05/05/23	71.12	68.27	2.85	227.71	222.58	227.65	222.91	-0.33	8.59	8.48	0.631	24	0	
06/05/23	70.68	67.90	2.78	230.72	225.58	230.71	225.92	-0.34	8.47	8.36	0.629	24	0	
07/05/23	69.85	67.38	2.47	235.60	230.49	235.73	230.91	-0.42	8.53	8.42	0.569	24	0	
08/05/23	69.78	67.14	2.64	233.14	228.07	233.24	228.49	-0.42	8.45	8.35	0.604	24	0	
09/05/23	68.68	65.55	3.13	225.33	220.56	225.51	221.14	-0.58	8.39	8.28	0.690	24	0	
10/05/23	69.19	65.94	3.25	199.63	195.35	199.70	195.78	-0.43	7.52	7.42	0.635	24	0	
11/05/23	68.35	63.92	4.43	153.75	150.51	153.65	150.81	-0.30	6.59	6.50	0.667	24	0	
12/05/23	67.12	63.47	3.65	159.42	156.19	159.53	156.60	-0.41	6.81	6.72	0.572	24	0	
13/05/23	67.64	63.44	4.20	158.70	155.46	158.73	155.84	-0.38	7.06	6.97	0.652	24	0	
14/05/23	68.03	63.72	4.31	154.04	150.86	154.00	151.17	-0.31	6.85	6.76	0.651	24	0	
15/05/23	69.28	65.09	4.19	159.33	155.90	159.23	156.17	-0.27	6.51	6.42	0.652	24	0	
16/05/23	75.30	70.66	4.64	161.40	157.35	160.85	157.25	0.10	6.43	6.34	0.729	24	0	
17/05/23	70.96	66.84	4.12	162.84	159.16	162.59	159.32	-0.16	6.82	6.73	0.657	24	0	
18/05/23	68.25	63.90	4.35	145.95	142.90	145.55	142.83	0.07	6.59	6.50	0.622	24	0	*
19/05/23	70.66	65.35	5.31	121.74	119.00	121.39	119.01	-0.01	6.00	5.92	0.634	24	0	
Итого:				7800.4	7634.95	7808.3	7671.37	-36.42			51.987	744	0	
Средние:	68.83	62.70	6.13						6.73	6.63				

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
18/04/23 24:00	131674.58	128234.32	130978.14	128528.36	-294.04	1643.123	12935	83
19/05/23 24:00	139475.00	135869.27	138786.45	136199.73	-330.46	1695.110	13679	83
Итого:	7800.42	7634.95	7808.31	7671.37	-36.42	51.987	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 13773ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
19/04/23г.-19/05/23г.

Абонент: 4 Поселковая 26_3

Адрес: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 5.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 20.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00251546

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6

БД 1

ФТ=4

ТЗ=0

КС=0x4A2A

ПО 2.7

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	VHP	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
19/04/23	39.48	0.00	0.00	5.23	0.000	24	0	*
20/04/23	39.75	0.00	0.00	5.16	0.000	24	0	*
21/04/23	38.25	0.00	0.00	5.25	0.000	24	0	*
22/04/23	37.98	0.00	0.00	5.23	0.000	24	0	*
23/04/23	37.13	0.00	0.00	5.18	0.000	24	0	*
24/04/23	39.15	0.00	0.00	5.17	0.000	24	0	*
25/04/23	39.08	0.00	0.00	5.25	0.000	24	0	*
26/04/23	40.53	0.00	0.00	5.16	0.000	24	0	*
27/04/23	40.81	0.00	0.00	5.20	0.000	24	0	*
28/04/23	40.59	0.00	0.00	5.19	0.000	24	0	*
29/04/23	40.21	0.00	0.00	5.24	0.000	24	0	*
30/04/23	40.02	0.00	0.00	5.27	0.000	24	0	*
01/05/23	39.77	0.00	0.00	5.17	0.000	24	0	*
02/05/23	39.65	0.00	0.00	5.19	0.000	24	0	*
03/05/23	39.09	0.00	0.00	5.20	0.000	24	0	*
04/05/23	38.29	0.00	0.00	5.20	0.000	24	0	*
05/05/23	39.44	0.00	0.00	5.26	0.000	24	0	*
06/05/23	39.51	0.00	0.00	5.21	0.000	24	0	*
07/05/23	39.35	0.00	0.00	5.29	0.000	24	0	*
08/05/23	39.38	0.00	0.00	5.29	0.000	24	0	*
09/05/23	38.73	0.00	0.00	5.24	0.000	24	0	*
10/05/23	38.33	0.00	0.00	5.21	0.000	24	0	*
11/05/23	37.81	0.00	0.00	5.27	0.000	24	0	*
12/05/23	37.45	0.00	0.00	5.18	0.000	24	0	*
13/05/23	34.46	0.00	0.00	5.31	0.000	24	0	*
14/05/23	36.45	0.00	0.00	5.21	0.000	24	0	*
15/05/23	37.22	0.00	0.00	5.27	0.000	24	0	*
16/05/23	39.13	0.00	0.00	5.26	0.000	24	0	*
17/05/23	38.18	0.00	0.00	5.27	0.000	24	0	*
18/05/23	35.12	0.00	0.00	5.25	0.000	24	0	*
19/05/23	36.30	0.00	0.00	5.23	0.000	24	0	*

Итого: | | 0.00 | 0.00 | | 0.000 | 744 | 0 | |

Средние: | 38.60 | | | 5.22 | | | | |

Дата	V1	M1	Qo	VHP	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
18/04/23 24:00	518.20	513.18	21.257	12948	70
19/05/23 24:00	518.20	513.18	21.257	13692	70
Итого:	0.00	0.00	0.000	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 13773ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации