

Теплоисточник ТЭЦ – _____ ЦТП – _____

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ7

(наименование и схема подключения)

Договор № 39211

Qгод= _____ Гкал

Qмес= _____ Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК «Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. Бородина, 10/1

за май 2023 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратной (тн)	Количество Теплоэнергии (Гкал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (тн)	Количество Теплоэнергии ГВС (Гкал)
19.04	00	83276	70888	2851,943	13469	10856,264	743,205
18.05	24	86332	73280	2939,005	14189	11447,618	782,041
ИТОГО		3055	2392	87,062	720	591,355	38,836

ПУ № 20-129420

$Q_E = 116,431$
$V_{подп.} = 663,680$
$V_{х.в.} = 0$

Гкал

Q =

72,845

(Гкал)

м³

Q_(гвс) =

43,586

(Гкал)

м³

V_{подп.} =

663,680

(м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____

Должность, Ф.И.О.

подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____

(должность)

Ф.И.О. _____ Цветаев С.В.

(фамилия, имя, отчество)

подпись _____

Отдел приборов учёта тепловой энергии

23 МАЙ 2023

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Брехова Т.П.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/04/23г.-18/05/23г.

Абонент:Бородина 10/1

Адрес:_____

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

Серийный номер 20129420, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хD93E

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
19.04.23 23	73.26	42.53	30.74	6.32	4.94	184.590	158.456	180.191	157.152	23.039	0.00	4.00	5.544	24	0	
20.04.23 23	75.14	44.54	30.60	6.49	4.98	191.221	166.057	186.454	164.554	21.901	0.00	4.00	5.712	24	0	
21.04.23 23	73.40	44.35	29.05	6.49	4.99	190.965	165.720	186.399	164.223	22.176	0.00	4.00	5.422	24	0	
22.04.23 23	69.25	42.67	26.58	6.28	4.89	183.879	159.033	179.914	157.711	22.203	0.00	4.00	4.787	24	0	
23.04.23 23	68.65	42.65	26.00	6.11	4.76	187.004	156.546	183.052	155.245	27.807	0.00	4.00	4.763	24	0	
24.04.23 23	72.38	44.43	27.94	6.15	4.76	181.852	158.585	177.603	157.137	20.466	0.00	4.00	4.968	24	0	
25.04.23 23	70.48	43.86	26.62	6.23	4.81	185.231	160.969	181.113	159.554	21.559	0.00	4.00	4.826	24	0	
26.04.23 23	79.15	49.37	29.78	6.48	4.87	195.415	171.279	190.042	169.351	20.691	0.00	4.00	5.669	24	0	
27.04.23 23	75.79	49.95	25.85	6.41	4.75	198.245	174.214	193.213	172.195	21.018	0.00	4.00	5.002	24	0	
28.04.23 23	70.20	47.68	22.52	6.20	4.55	196.643	173.583	192.299	171.764	20.535	0.00	4.00	4.338	24	0	
29.04.23 23	70.46	46.26	24.20	6.27	4.59	197.376	175.212	193.007	173.477	19.530	0.00	4.00	4.677	24	0	
30.04.23 23	70.45	45.53	24.92	6.27	4.61	197.327	174.076	192.962	172.413	20.549	0.00	4.00	4.816	24	0	
01.05.23 23	69.94	44.86	25.08	6.21	4.60	198.654	171.446	194.308	169.862	24.445	0.00	4.00	4.880	24	0	
02.05.23 23	69.91	44.89	25.02	6.24	4.61	196.955	172.231	192.639	170.639	22.001	0.00	4.00	4.827	24	0	
03.05.23 23	70.06	43.59	26.47	5.21	3.39	100.769	77.536	98.556	76.816	21.740	0.00	4.00	2.612	24	0	
04.05.23 23	74.41	33.84	40.57	5.23	1.70	24.255 <	0.000	23.658 <	0.000	23.658	0.00	4.00	0.961	24	0	*
05.05.23 23	74.60	31.89	42.72	5.55	0.05	21.691 <	0.000	21.155 <	0.000	21.155	0.00	4.00	0.906	24	0	*
06.05.23 23	71.21	31.88	39.33	5.47	0.00	21.843 <	0.000	21.348 <	0.000	21.348	0.00	4.00	0.842	24	0	*
07.05.23 23	70.72	31.98	38.74	5.53	0.00	20.184 <	0.000	19.732 <	0.000	19.732	0.00	4.00	0.766	24	0	*
08.05.23 23	70.89	32.30	38.59	5.47	0.00	19.961 <	0.000	19.511 <	0.000	19.511	0.00	4.00	0.755	24	0	*
09.05.23 23	70.34	31.05	39.29	5.39	0.00	25.302 <	0.000	24.743 <	0.000	24.743	0.00	4.00	0.975	24	0	*
10.05.23 23	71.71	29.64	42.08	5.67	2.87 <	23.800 <	0.000	23.253 <	0.000	23.253	0.00	4.00	0.980	24	0	*
11.05.23 23	71.13	29.59	41.55	5.15	0.00	23.306 <	0.000	22.778 <	0.000	22.778	0.00	4.00	0.948	24	0	*
12.05.23 23	73.47	29.54	43.93	4.70	0.00	21.254 <	0.000	20.742 <	0.000	20.742	0.00	4.00	0.913	24	0	*
13.05.23 23	71.61	28.91	42.70	4.64	0.00	24.025 <	0.000	23.473 <	0.000	23.473	0.00	4.00	1.004	24	0	*
14.05.23 23	70.74	28.10	42.63	4.48	0.00	25.552 <	0.000	24.980 <	0.000	24.980	0.00	4.00	1.067	24	0	*
15.05.23 23	74.87	28.84	46.03	4.52	0.00	21.891 <	0.000	21.343 <	0.000	21.343	0.00	4.00	0.984	24	0	*
16.05.23 23	81.16	30.68	50.48	4.72	0.00	21.486 <	0.000	20.871 <	0.000	20.871	0.00	4.00	1.056	24	0	*
17.05.23 23	75.39	29.97	45.43	4.64	0.00	23.302 <	0.000	22.717 <	0.000	22.717	0.00	4.00	1.034	24	0	*
18.05.23 23	72.39	29.21	43.18	4.62	0.00	24.284 <	0.000	23.715 <	0.000	23.715	0.00	4.00	1.026	24	0	*
Итого/Средн	72.07	43.62	28.45	5.64	2.49	3128.264	2414.944	3055.772	2392.092	663.680	0.00	4.00	87.062	720	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18.04.23 23	85735.988	71643.541	83276.517	70888.502	12388.015	2851.943	13469	104
18.05.23 23	88864.251	74058.485	86332.289	73280.594	13051.695	2939.005	14189	104
Итого	3128.264	2414.944	3055.772	2392.092	663.680	87.062	720	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/04/23г.-03/05/23г.

Абонент:Бородин 10/1

Адрес:

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

txв: не исп.

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

Серийный номер 20129420, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хD93E

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
19.04.23 23	73.26	42.53	30.74	6.32	4.94	184.590	158.456	180.191	157.152	23.039	0.00	4.00	5.544	24	0	
20.04.23 23	75.14	44.54	30.60	6.49	4.98	191.221	166.057	186.454	164.554	21.901	0.00	4.00	5.712	24	0	
21.04.23 23	73.40	44.35	29.05	6.49	4.99	190.965	165.720	186.399	164.223	22.176	0.00	4.00	5.422	24	0	
22.04.23 23	69.25	42.67	26.58	6.28	4.89	183.879	159.033	179.914	157.711	22.203	0.00	4.00	4.787	24	0	
23.04.23 23	68.65	42.65	26.00	6.11	4.76	187.004	156.546	183.052	155.245	27.807	0.00	4.00	4.763	24	0	
24.04.23 23	72.38	44.43	27.94	6.15	4.76	181.852	158.585	177.603	157.137	20.466	0.00	4.00	4.968	24	0	
25.04.23 23	70.48	43.86	26.62	6.23	4.81	185.231	160.969	181.113	159.554	21.559	0.00	4.00	4.826	24	0	
26.04.23 23	79.15	49.37	29.78	6.48	4.87	195.415	171.279	190.042	169.351	20.691	0.00	4.00	5.669	24	0	
27.04.23 23	75.79	49.95	25.85	6.41	4.75	198.245	174.214	193.213	172.195	21.018	0.00	4.00	5.002	24	0	
28.04.23 23	70.20	47.68	22.52	6.20	4.55	196.643	173.583	192.299	171.764	20.535	0.00	4.00	4.338	24	0	
29.04.23 23	70.46	46.26	24.20	6.27	4.59	197.376	175.212	193.007	173.477	19.530	0.00	4.00	4.677	24	0	
30.04.23 23	70.45	45.53	24.92	6.27	4.61	197.327	174.076	192.962	172.413	20.549	0.00	4.00	4.816	24	0	
01.05.23 23	69.94	44.86	25.08	6.21	4.60	198.654	171.446	194.308	169.862	24.445	0.00	4.00	4.880	24	0	
02.05.23 23	69.91	44.89	25.02	6.24	4.61	196.955	172.231	192.639	170.639	22.001	0.00	4.00	4.827	24	0	
03.05.23 23	70.06	43.59	26.47	5.21	3.39	100.769	77.536	98.556	76.816	21.740	0.00	4.00	2.612	24	0	
Итого/Средн	71.97	45.24	26.73	6.22	4.67	2786.126	2414.944	2721.753	2392.092	329.661	0.00	4.00	72.845	360	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18.04.23 23	85735.988	71643.541	83276.517	70888.502	12388.015	2851.943	13469	104
03.05.23 23	88522.114	74058.485	85998.270	73280.594	12717.676	2924.788	13829	104
Итого	2786.126	2414.944	2721.753	2392.092	329.661	72.845	360	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 04/05/23г.-18/05/23г.

Абонент:Бородин 10/1

Адрес:_____

Договор N:0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

Серийный номер 20129420, ВД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хD93E

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	КС
04.05.23 23	74.41	33.84	40.57	5.23	1.70	24.255<	0.000	23.658<	0.000	23.658	0.00	4.00	0.961	24	0	*
05.05.23 23	74.60	31.89	42.72	5.55	0.05	21.691<	0.000	21.155<	0.000	21.155	0.00	4.00	0.906	24	0	*
06.05.23 23	71.21	31.88	39.33	5.47	0.00	21.843<	0.000	21.348<	0.000	21.348	0.00	4.00	0.842	24	0	*
07.05.23 23	70.72	31.98	38.74	5.53	0.00	20.184<	0.000	19.732<	0.000	19.732	0.00	4.00	0.766	24	0	*
08.05.23 23	70.89	32.30	38.59	5.47	0.00	19.961<	0.000	19.511<	0.000	19.511	0.00	4.00	0.755	24	0	*
09.05.23 23	70.34	31.05	39.29	5.39	0.00	25.302<	0.000	24.743<	0.000	24.743	0.00	4.00	0.975	24	0	*
10.05.23 23	71.71	29.64	42.08	5.67	2.87<	23.800<	0.000	23.253<	0.000	23.253	0.00	4.00	0.980	24	0	*
11.05.23 23	71.13	29.59	41.55	5.15	0.00	23.306<	0.000	22.778<	0.000	22.778	0.00	4.00	0.948	24	0	*
12.05.23 23	73.47	29.54	43.93	4.70	0.00	21.254<	0.000	20.742<	0.000	20.742	0.00	4.00	0.913	24	0	*
13.05.23 23	71.61	28.91	42.70	4.64	0.00	24.025<	0.000	23.473<	0.000	23.473	0.00	4.00	1.004	24	0	*
14.05.23 23	70.74	28.10	42.63	4.48	0.00	25.552<	0.000	24.980<	0.000	24.980	0.00	4.00	1.067	24	0	*
15.05.23 23	74.87	28.84	46.03	4.52	0.00	21.891<	0.000	21.343<	0.000	21.343	0.00	4.00	0.984	24	0	*
16.05.23 23	81.16	30.68	50.48	4.72	0.00	21.486<	0.000	20.871<	0.000	20.871	0.00	4.00	1.056	24	0	*
17.05.23 23	75.39	29.97	45.43	4.64	0.00	23.302<	0.000	22.717<	0.000	22.717	0.00	4.00	1.034	24	0	*
18.05.23 23	72.39	29.21	43.18	4.62	0.00	24.284<	0.000	23.715<	0.000	23.715	0.00	4.00	1.026	24	0	*
Итого/Средн	72.93	30.45	42.48	5.05	0.31	342.137	0.000	334.019	0.000	334.019	0.00	4.00	14.217	360	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
03.05.23 23	88522.114	74058.485	85998.270	73280.594	12717.676	2924.788	13829	104
18.05.23 23	88864.251	74058.485	86332.289	73280.594	13051.695	2939.005	14189	104
Итого	342.137	0.000	334.019	0.000	334.019	14.217	360	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут.теплонос.

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/04/23г.-18/05/23г.

Абонент:Бородина 10/1

Адрес:_____

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 20.00 м3/ч G1 min = 0.26 м3/ч

Серийный номер 20129420, ВД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0хD93Е

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
19.04.23 23	71.73	6.08	21.700	21.203	5.00	3.00	1.416	24	0	
20.04.23 23	73.80	6.26	20.600	20.103	5.00	3.00	1.384	24	0	
21.04.23 23	71.67	6.28	20.800	20.323	5.00	3.00	1.356	24	0	
22.04.23 23	67.79	6.07	20.500	20.076	5.00	3.00	1.261	24	0	
23.04.23 23	67.77	5.80	25.800	25.265	5.00	3.00	1.587	24	0	
24.04.23 23	70.91	5.95	18.900	18.475	5.00	3.00	1.219	24	0	
25.04.23 23	69.76	6.02	20.100	19.661	5.00	3.00	1.274	24	0	
26.04.23 23	78.54	6.27	19.200	18.679	5.00	3.00	1.375	24	0	
27.04.23 23	75.11	6.21	19.600	19.110	5.00	3.00	1.341	24	0	
28.04.23 23	69.02	6.01	19.400	18.985	5.00	3.00	1.216	24	0	
29.04.23 23	69.22	6.09	18.300	17.907	5.00	3.00	1.151	24	0	
30.04.23 23	69.46	6.08	19.200	18.784	5.00	3.00	1.212	24	0	
01.05.23 23	69.04	5.96	22.800	22.311	5.00	3.00	1.430	24	0	
02.05.23 23	68.69	6.03	20.300	19.869	5.00	3.00	1.266	24	0	
03.05.23 23	68.98	5.03	19.700	19.278	5.00	3.00	1.234	24	0	
04.05.23 23	72.19	5.00	21.000	20.510	5.00	3.00	1.379	24	0	
05.05.23 23	72.15	5.37	19.000	18.558	5.00	3.00	1.247	24	0	
06.05.23 23	68.96	5.30	19.100	18.691	5.00	3.00	1.196	24	0	
07.05.23 23	68.36	5.37	17.500	17.131	5.00	3.00	1.086	24	0	
08.05.23 23	68.51	5.32	17.200	16.836	5.00	3.00	1.070	24	0	
09.05.23 23	68.38	5.16	22.100	21.633	5.00	3.00	1.372	24	0	
10.05.23 23	69.51	5.46	20.800	20.348	5.00	3.00	1.313	24	0	
11.05.23 23	68.89	4.95	20.200	19.768	5.00	3.00	1.264	24	0	
12.05.23 23	70.85	4.52	18.600	18.181	5.00	3.00	1.198	24	0	
13.05.23 23	69.33	4.43	21.100	20.642	5.00	3.00	1.328	24	0	
14.05.23 23	68.65	4.25	22.400	21.922	5.00	3.00	1.396	24	0	
15.05.23 23	72.32	4.34	19.200	18.749	5.00	3.00	1.263	24	0	
16.05.23 23	78.25	4.53	18.800	18.293	5.00	3.00	1.341	24	0	
17.05.23 23	72.92	4.44	20.500	20.014	5.00	3.00	1.360	24	0	
18.05.23 23	70.02	4.43	20.500	20.049	5.00	3.00	1.304	24	0	
Итого/Средн	70.64	5.43	604.900	591.355	5.00	3.00	38.836	720	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18.04.23 23	11126.500	10856.264	743.205	13519	54
18.05.23 23	11731.400	11447.618	782.041	14239	54
Итого	604.900	591.355	38.836	720	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 04/05/23г.-18/05/23г.

Абонент:Бородина 10/1

Адрес:_____

Договор N:0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 20.00 м3/ч G1 min = 0.26 м3/ч

Серийный номер 20129420, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0хD93E

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
04.05.23 23	72.19	5.00	21.000	20.510	5.00	3.00	1.379	24	0	
05.05.23 23	72.15	5.37	19.000	18.558	5.00	3.00	1.247	24	0	
06.05.23 23	68.96	5.30	19.100	18.691	5.00	3.00	1.196	24	0	
07.05.23 23	68.36	5.37	17.500	17.131	5.00	3.00	1.086	24	0	
08.05.23 23	68.51	5.32	17.200	16.836	5.00	3.00	1.070	24	0	
09.05.23 23	68.38	5.16	22.100	21.633	5.00	3.00	1.372	24	0	
10.05.23 23	69.51	5.46	20.800	20.348	5.00	3.00	1.313	24	0	
11.05.23 23	68.89	4.95	20.200	19.768	5.00	3.00	1.264	24	0	
12.05.23 23	70.85	4.52	18.600	18.181	5.00	3.00	1.198	24	0	
13.05.23 23	69.33	4.43	21.100	20.642	5.00	3.00	1.328	24	0	
14.05.23 23	68.65	4.25	22.400	21.922	5.00	3.00	1.396	24	0	
15.05.23 23	72.32	4.34	19.200	18.749	5.00	3.00	1.263	24	0	
16.05.23 23	78.25	4.53	18.800	18.293	5.00	3.00	1.341	24	0	
17.05.23 23	72.92	4.44	20.500	20.014	5.00	3.00	1.360	24	0	
18.05.23 23	70.02	4.43	20.500	20.049	5.00	3.00	1.304	24	0	
Итого/Средн	70.59	4.86	298.000	291.326	5.00	3.00	19.114	360	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
03.05.23 23	11433.400	11156.292	762.926	13879	54
18.05.23 23	11731.400	11447.618	782.041	14239	54
Итого	298.000	291.326	19.114	360	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/04/23г.-03/05/23г.

Абонент:Бородина 10/1

Адрес:_____

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 20.00 м3/ч G1 min = 0.26 м3/ч

Серийный номер 20129420, ВД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0xD93E

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
19.04.23 23	71.73	6.08	21.700	21.203	5.00	3.00	1.416	24	0	
20.04.23 23	73.80	6.26	20.600	20.103	5.00	3.00	1.384	24	0	
21.04.23 23	71.67	6.28	20.800	20.323	5.00	3.00	1.356	24	0	
22.04.23 23	67.79	6.07	20.500	20.076	5.00	3.00	1.261	24	0	
23.04.23 23	67.77	5.80	25.800	25.265	5.00	3.00	1.587	24	0	
24.04.23 23	70.91	5.95	18.900	18.475	5.00	3.00	1.219	24	0	
25.04.23 23	69.76	6.02	20.100	19.661	5.00	3.00	1.274	24	0	
26.04.23 23	78.54	6.27	19.200	18.679	5.00	3.00	1.375	24	0	
27.04.23 23	75.11	6.21	19.600	19.110	5.00	3.00	1.341	24	0	
28.04.23 23	69.02	6.01	19.400	18.985	5.00	3.00	1.216	24	0	
29.04.23 23	69.22	6.09	18.300	17.907	5.00	3.00	1.151	24	0	
30.04.23 23	69.46	6.08	19.200	18.784	5.00	3.00	1.212	24	0	
01.05.23 23	69.04	5.96	22.800	22.311	5.00	3.00	1.430	24	0	
02.05.23 23	68.69	6.03	20.300	19.869	5.00	3.00	1.266	24	0	
03.05.23 23	68.98	5.03	19.700	19.278	5.00	3.00	1.234	24	0	
Итого/Средн	70.68	6.01	306.900	300.029	5.00	3.00	19.721	360	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18.04.23 23	11126.500	10856.264	743.205	13519	54
03.05.23 23	11433.400	11156.292	762.926	13879	54
Итого	306.900	300.029	19.721	360	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____