

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-39211

Qгод= 0,594 Гкал

Qмес= 0,369 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. Коммунальная, 9/2

за май 2023 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (тн)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
19.04	00	211515	186665	5666,222	29229	25064	1510,554
19.05	24	215685	190108	5758,554	29970	25711	1550,358
ИТОГО		4169	3442	92,332	741	646	39,804

ПУ №19083290 729,604

$Q_E = 420,817$
$V_{подп.} = 729,66$
$V_{х.в.} = 0$

Гкал

м³

м³

Q =

Q_{гвс} =

V_{подп.} =

76,084 (Гкал)

44,733 (Гкал) 42,31

726 (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О.

_____ подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____
(должность)

Ф.И.О. _____ Цветаев С.В. _____ подпись _____
АО (фамилия, имя, отчество)

АО «ТЭЦ-3»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

23 МАЙ 2023

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Брехова Т.П.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/04/23г.-19/05/23г.

Абонент: Коммунальная 9/2

Адрес: _____

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.80 м3/ч

G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.80 м3/ч

Серийный номер 19083290, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0хD5CF

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
19.04.23 23	72.07	49.78	22.30	6.02	4.42	266.650	238.260	260.469	235.530	24.940	0.00	4.00	5.818	24	0	
20.04.23 23	73.43	51.67	21.76	6.25	4.45	278.995	253.220	272.316	250.074	22.242	0.00	4.00	5.938	24	0	
21.04.23 23	72.69	51.47	21.21	6.26	4.45	268.590 !	243.120 !	262.279 !	240.129 !	22.150	0.00	4.00	5.575	23	1	*
22.04.23 23	70.59	50.39	20.19	6.12	4.41	274.035	245.930	267.926	243.031	24.895	0.00	4.00	5.421	24	0	
23.04.23 23	70.06	50.04	20.01	5.97	4.36	264.540	237.490	258.728	234.739	23.989	0.00	4.00	5.187	24	0	
24.04.23 23	71.64	50.97	20.67	6.00	4.36	264.795	239.340	258.733	236.461	22.273	0.00	4.00	5.359	24	0	
25.04.23 23	72.29	51.12	21.18	5.91	4.33	259.260	234.855	253.222	232.002	21.220	0.00	4.00	5.372	24	0	
26.04.23 23	72.74	53.05	19.69	6.03	4.31	268.800	243.825	262.464	240.639	21.824	0.00	4.00	5.179	24	0	
27.04.23 23	74.08	55.23	18.84	6.00	4.16	276.770	251.880	270.031	248.315	21.716	0.00	4.00	5.101	24	0	
28.04.23 23	69.98	52.98	17.01	5.77	4.03	269.435	245.095	263.511	241.898	21.612	0.00	4.00	4.492	24	0	
29.04.23 23	70.92	52.12	18.81	5.79	4.12	265.980	239.540	259.988	236.531	23.457	0.00	4.00	4.900	24	0	
30.04.23 23	70.75	51.53	19.22	5.82	4.22	260.145	234.860	254.320	231.965	22.355	0.00	4.00	4.899	24	0	
01.05.23 23	71.70	51.68	20.01	5.78	4.20	261.040	233.650	255.047	230.744	24.302	0.00	4.00	5.114	24	0	
02.05.23 23	70.26	50.81	19.45	5.80	4.24	256.075	231.750	250.419	228.978	21.441	0.00	4.00	4.879	24	0	
03.05.23 23	69.41	48.37	21.04	4.90	4.93 <	138.230 <	113.220	135.236 <	111.873	23.362	0.00	4.00	2.849	24	0	*
04.05.23 23	66.79	24.23	42.57	4.99	2.33 <	23.005 <	0.000	22.540 <	0.000	22.540	0.00	4.00	0.960	24	0	*
05.05.23 23	66.66	24.27	42.40	5.24	0.00	24.345 <	0.000	23.854 <	0.000	23.854	0.00	4.00	1.013	24	0	*
06.05.23 23	63.69	24.38	39.31	5.08	0.00	25.810 <	0.000	25.332 <	0.000	25.332	0.00	4.00	0.998	24	0	*
07.05.23 23	63.71	24.77	38.94	5.16	0.00	23.215 <	0.000	22.784 <	0.000	22.784	0.00	4.00	0.889	24	0	*
08.05.23 23	62.70	24.46	38.24	5.09	0.00	22.020 <	0.000	21.624 <	0.000	21.624	0.00	4.00	0.828	24	0	*
09.05.23 23	62.92	22.97	39.95	5.01	0.00	25.970 <	0.000	25.500 <	0.000	25.500	0.00	4.00	1.021	24	0	*
10.05.23 23	63.02	21.75	41.26	5.31	0.00	25.650 <	0.000	25.184 <	0.000	25.184	0.00	4.00	1.041	24	0	*
11.05.23 23	62.37	20.71	41.66	5.71	0.00	25.770 <	0.000	25.312 <	0.000	25.312	0.00	4.00	1.057	24	0	*
12.05.23 23	62.05	20.37	41.68	5.51	0.00	24.235 <	0.000	23.809 <	0.000	23.809	0.00	4.00	0.994	24	0	*
13.05.23 23	64.33	19.28	45.05	5.16	0.00	25.835 <	0.000	25.347 <	0.000	25.347	0.00	4.00	1.144	24	0	*
14.05.23 23	62.14	18.34	43.80	5.03	0.00	26.905 <	0.000	26.429 <	0.000	26.429	0.00	4.00	1.159	24	0	*
15.05.23 23	64.54	20.84	43.70	5.10	1.98	25.915 <	0.000	25.423 <	0.000	25.423	0.00	4.00	1.111	24	0	*
16.05.23 23	65.87	21.59	44.28	5.34	5.36	22.625 <	0.000	22.179 <	0.000	22.179	0.00	4.00	0.981	24	0	*
17.05.23 23	64.08	19.85	44.23	4.34	4.35	23.550 <	0.000	23.107 <	0.000	23.107	0.00	4.00	1.021	24	0	*
18.05.23 23	63.13	19.08	44.05	5.22	5.23	23.435 <	0.000	23.007 <	0.000	23.007	0.00	4.00	1.012	24	0	*
19.05.23 23	63.44	20.11	43.34	5.40	5.41	23.950 < !	0.000 !	23.511 < !	0.000 !	23.511	0.00	4.00	1.018	22	2	*
Итого/Средн	70.87	48.77	22.10	5.52	2.89	4265.575	3486.035	4169.628	3442.909	726.719	0.00	4.00	92.332	741	3	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18.04.23 23	218653.655	190053.865	211515.454	186665.320	24850.134	5666.222	29229	878
19.05.23 23	222919.230	193539.900	215685.082	190108.229	25576.853	5758.554	29970	881
Итого	4265.575	3486.035	4169.628	3442.908	726.719	92.332	741	3

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппар. неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

+0,242

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/04/23г.-03/05/23г.

Абонент: Коммунальная 9/2

Адрес:

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.80 м3/ч

G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.80 м3/ч

Серийный номер 19083290, ВД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хD5CF

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	Н
19.04.23 23	72.07	49.78	22.30	6.02	4.42	266.650	238.260	260.469	235.530	24.940	0.00	4.00	5.818	24	0	
20.04.23 23	73.43	51.67	21.76	6.25	4.45	278.995	253.220	272.316	250.074	22.242	0.00	4.00	5.938	24	0	
21.04.23 23	72.69	51.47	21.21	6.26	4.45	268.590 !	243.120 !	262.279 !	240.129 !	22.150	0.00	4.00	5.575	23	1	*
22.04.23 23	70.59	50.39	20.19	6.12	4.41	274.035	245.930	267.926	243.031	24.895	0.00	4.00	5.421	24	0	
23.04.23 23	70.06	50.04	20.01	5.97	4.36	264.540	237.490	258.728	234.739	23.989	0.00	4.00	5.187	24	0	
24.04.23 23	71.64	50.97	20.67	6.00	4.36	264.795	239.340	258.733	236.461	22.273	0.00	4.00	5.359	24	0	
25.04.23 23	72.29	51.12	21.18	5.91	4.33	259.260	234.855	253.222	232.002	21.220	0.00	4.00	5.372	24	0	
26.04.23 23	72.74	53.05	19.69	6.03	4.31	268.800	243.825	262.464	240.639	21.824	0.00	4.00	5.179	24	0	
27.04.23 23	74.08	55.23	18.84	6.00	4.16	276.770	251.880	270.031	248.315	21.716	0.00	4.00	5.101	24	0	
28.04.23 23	69.98	52.98	17.01	5.77	4.03	269.435	245.095	263.511	241.898	21.612	0.00	4.00	4.492	24	0	
29.04.23 23	70.92	52.12	18.81	5.79	4.12	265.980	239.540	259.988	236.531	23.457	0.00	4.00	4.900	24	0	
30.04.23 23	70.75	51.53	19.22	5.82	4.22	260.145	234.860	254.320	231.965	22.355	0.00	4.00	4.899	24	0	
01.05.23 23	71.70	51.68	20.01	5.78	4.20	261.040	233.650	255.047	230.744	24.302	0.00	4.00	5.114	24	0	
02.05.23 23	70.26	50.81	19.45	5.80	4.24	256.075	231.750	250.419	228.978	21.441	0.00	4.00	4.879	24	0	
03.05.23 23	69.41	48.37	21.04	4.90	4.93 <	138.230 <	113.220	135.236 <	111.873	23.362	0.00	4.00	2.849	24	0	*
Итого/Средн	71.59	51.53	20.06	5.89	4.33	3873.340	3486.035	3784.687	3442.909	341.778	0.00	4.00	76.084	359	1	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18.04.23 23	218653.655	190053.865	211515.454	186665.320	24850.134	5666.222	29229	878
03.05.23 23	222526.995	193539.900	215300.141	190108.229	25191.912	5742.305	29588	879
Итого	3873.340	3486.035	3784.687	3442.908	341.778	76.084	359	1

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 04/05/23г.-19/05/23г.

Абонент: Коммунальная 9/2

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

Договорные расходы:

М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут

G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.80 м3/ч
G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.80 м3/ч

тхв: не исп.

Серийный номер 19083290, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хD5CF

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
04.05.23 23	66.79	24.23	42.57	4.99	2.33 <	23.005 <	0.000	22.540 <	0.000	22.540	0.00	4.00	0.960	24	0	*
05.05.23 23	66.66	24.27	42.40	5.24	0.00	24.345 <	0.000	23.854 <	0.000	23.854	0.00	4.00	1.013	24	0	*
06.05.23 23	63.69	24.38	39.31	5.08	0.00	25.810 <	0.000	25.332 <	0.000	25.332	0.00	4.00	0.998	24	0	*
07.05.23 23	63.71	24.77	38.94	5.16	0.00	23.215 <	0.000	22.784 <	0.000	22.784	0.00	4.00	0.889	24	0	*
08.05.23 23	62.70	24.46	38.24	5.09	0.00	22.020 <	0.000	21.624 <	0.000	21.624	0.00	4.00	0.828	24	0	*
09.05.23 23	62.92	22.97	39.95	5.01	0.00	25.970 <	0.000	25.500 <	0.000	25.500	0.00	4.00	1.021	24	0	*
10.05.23 23	63.02	21.75	41.26	5.31	0.00	25.650 <	0.000	25.184 <	0.000	25.184	0.00	4.00	1.041	24	0	*
11.05.23 23	62.37	20.71	41.66	5.71	0.00	25.770 <	0.000	25.312 <	0.000	25.312	0.00	4.00	1.057	24	0	*
12.05.23 23	62.05	20.37	41.68	5.51	0.00	24.235 <	0.000	23.809 <	0.000	23.809	0.00	4.00	0.994	24	0	*
13.05.23 23	64.33	19.28	45.05	5.16	0.00	25.835 <	0.000	25.347 <	0.000	25.347	0.00	4.00	1.144	24	0	*
14.05.23 23	62.14	18.34	43.80	5.03	0.00	26.905 <	0.000	26.429 <	0.000	26.429	0.00	4.00	1.159	24	0	*
15.05.23 23	64.54	20.84	43.70	5.10	1.98	25.915 <	0.000	25.423 <	0.000	25.423	0.00	4.00	1.111	24	0	*
16.05.23 23	65.87	21.59	44.28	5.34	5.36	22.625 <	0.000	22.179 <	0.000	22.179	0.00	4.00	0.981	24	0	*
17.05.23 23	64.08	19.85	44.23	4.34	4.35	23.550 <	0.000	23.107 <	0.000	23.107	0.00	4.00	1.021	24	0	*
18.05.23 23	63.13	19.08	44.05	5.22	5.23	23.435 <	0.000	23.007 <	0.000	23.007	0.00	4.00	1.012	24	0	*
19.05.23 23	63.44	20.11	43.34	5.40	5.41	23.950 <!	0.000 !	23.511 <!	0.000 !	23.511	0.00	4.00	1.018	22	2	*
Итого/Средн	63.81	21.64	42.17	5.17	1.54	392.235	0.000	384.941	0.000	384.941	0.00	4.00	16.248	382	2	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
03.05.23 23	222526.995	193539.900	215300.141	190108.229	25191.912	5742.305	29588	879
19.05.23 23	222919.230	193539.900	215685.082	190108.229	25576.853	5758.554	29970	881
Итого	392.235	0.000	384.941	0.000	384.941	16.248	382	2

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/04/23г.-19/05/23г.

Абонент: Коммунальная 9/2

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут МГВС = _____ т.сут

тхв: догов., тхд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 20.00 м3/ч G1 min = 1.00 м3/ч

Серийный номер 19083290, ВД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0xD5CF

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tх °C	Pх кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
19.04.23 23	71.64	5.93	22.700	22.180	5.00	3.00	1.479	24	0	
20.04.23 23	72.88	6.15	20.800	20.309	5.00	3.00	1.380	24	0	
21.04.23 23	72.19	6.16	21.200	20.707	5.00	3.00	1.392	24	0	
22.04.23 23	69.93	6.02	21.500	21.028	5.00	3.00	1.366	24	0	
23.04.23 23	69.29	5.87	20.900	20.448	5.00	3.00	1.316	24	0	
24.04.23 23	71.20	5.89	19.700	19.253	5.00	3.00	1.275	24	0	
25.04.23 23	71.84	5.81	18.800	18.366	5.00	3.00	1.229	24	0	
26.04.23 23	72.23	5.92	19.000	18.559	5.00	3.00	1.249	24	0	
27.04.23 23	73.38	5.88	19.200	18.741	5.00	3.00	1.282	24	0	
28.04.23 23	69.45	5.67	18.600	18.198	5.00	3.00	1.174	24	0	
29.04.23 23	70.53	5.69	20.100	19.652	5.00	3.00	1.289	24	0	
30.04.23 23	70.15	5.73	19.200	18.777	5.00	3.00	1.224	24	0	
01.05.23 23	71.36	5.69	21.100	20.620	5.00	3.00	1.369	24	0	
02.05.23 23	69.56	5.72	18.600	18.196	5.00	3.00	1.176	24	0	
03.05.23 23	67.05	4.92	20.900	20.474	5.00	3.00	1.271	24	0	
04.05.23 23	65.84	5.07	20.900	20.489	5.00	3.00	1.247	24	0	
05.05.23 23	65.75	5.32	22.000	21.567	5.00	3.00	1.311	24	0	
06.05.23 23	62.94	5.16	23.200	22.779	5.00	3.00	1.320	24	0	
07.05.23 23	62.85	5.23	21.000	20.620	5.00	3.00	1.193	24	0	
08.05.23 23	61.81	5.17	20.000	19.651	5.00	3.00	1.117	24	0	
09.05.23 23	62.05	5.09	23.300	22.887	5.00	3.00	1.306	24	0	
10.05.23 23	62.18	5.39	23.400	22.986	5.00	3.00	1.315	24	0	
11.05.23 23	61.48	5.78	23.500	23.093	5.00	3.00	1.305	24	0	
12.05.23 23	61.06	5.59	22.000	21.625	5.00	3.00	1.213	24	0	
13.05.23 23	63.40	5.24	23.600	23.167	5.00	3.00	1.354	24	0	
14.05.23 23	61.27	5.11	24.500	24.078	5.00	3.00	1.356	24	0	
15.05.23 23	63.63	5.17	22.900	22.475	5.00	3.00	1.318	24	0	
16.05.23 23	64.87	5.42	20.900	20.499	5.00	3.00	1.228	24	0	
17.05.23 23	62.91	4.41	22.000	21.599	5.00	3.00	1.251	24	0	
18.05.23 23	62.08	5.30	21.500	21.122	5.00	3.00	1.206	24	0	
19.05.23 23	62.41	5.47	22.900	22.492	5.00	3.00	1.292	24	0	
Итого/Средн	66.52	5.52	659.900	646.636	5.00	3.00	39.804	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18.04.23 23	25628.900	25064.963	1510.554	30037	70
19.05.23 23	26288.800	25711.599	1550.358	30781	70
Итого	659.900	646.636	39.804	744	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут. питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут. теплонос.

(X) аппар. неиспр.

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/04/23г.-03/05/23г.

Абонент: Коммунальная 9/2

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 20.00 м3/ч G1 min = 1.00 м3/ч

Серийный номер 19083290, ВД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0xD5CF

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
19.04.23 23	71.64	5.93	22.700	22.180	5.00	3.00	1.479	24	0	
20.04.23 23	72.88	6.15	20.800	20.309	5.00	3.00	1.380	24	0	
21.04.23 23	72.19	6.16	21.200	20.707	5.00	3.00	1.392	24	0	
22.04.23 23	69.93	6.02	21.500	21.028	5.00	3.00	1.366	24	0	
23.04.23 23	69.29	5.87	20.900	20.448	5.00	3.00	1.316	24	0	
24.04.23 23	71.20	5.89	19.700	19.253	5.00	3.00	1.275	24	0	
25.04.23 23	71.84	5.81	18.800	18.366	5.00	3.00	1.229	24	0	
26.04.23 23	72.23	5.92	19.000	18.559	5.00	3.00	1.249	24	0	
27.04.23 23	73.38	5.88	19.200	18.741	5.00	3.00	1.282	24	0	
28.04.23 23	69.45	5.67	18.600	18.198	5.00	3.00	1.174	24	0	
29.04.23 23	70.53	5.69	20.100	19.652	5.00	3.00	1.289	24	0	
30.04.23 23	70.15	5.73	19.200	18.777	5.00	3.00	1.224	24	0	
01.05.23 23	71.36	5.69	21.100	20.620	5.00	3.00	1.369	24	0	
02.05.23 23	69.56	5.72	18.600	18.196	5.00	3.00	1.176	24	0	
03.05.23 23	67.05	4.92	20.900	20.474	5.00	3.00	1.271	24	0	
Итого/Средн	70.84	5.80	302.300	295.508	5.00	3.00	19.470	360	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18.04.23 23	25628.900	25064.963	1510.554	30037	70
03.05.23 23	25931.200	25360.471	1530.024	30397	70
Итого	302.300	295.508	19.470	360	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 04/05/23г.-19/05/23г.

Абонент: Коммунальная 9/2

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 20.00 м3/ч G1 min = 1.00 м3/ч

Серийный номер 19083290, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0xD5CF

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
04.05.23 23	65.84	5.07	20.900	20.489	5.00	3.00	1.247	24	0	
05.05.23 23	65.75	5.32	22.000	21.567	5.00	3.00	1.311	24	0	
06.05.23 23	62.94	5.16	23.200	22.779	5.00	3.00	1.320	24	0	
07.05.23 23	62.85	5.23	21.000	20.620	5.00	3.00	1.193	24	0	
08.05.23 23	61.81	5.17	20.000	19.651	5.00	3.00	1.117	24	0	
09.05.23 23	62.05	5.09	23.300	22.887	5.00	3.00	1.306	24	0	
10.05.23 23	62.18	5.39	23.400	22.986	5.00	3.00	1.315	24	0	
11.05.23 23	61.48	5.78	23.500	23.093	5.00	3.00	1.305	24	0	
12.05.23 23	61.06	5.59	22.000	21.625	5.00	3.00	1.213	24	0	
13.05.23 23	63.40	5.24	23.600	23.167	5.00	3.00	1.354	24	0	
14.05.23 23	61.27	5.11	24.500	24.078	5.00	3.00	1.356	24	0	
15.05.23 23	63.63	5.17	22.900	22.475	5.00	3.00	1.318	24	0	
16.05.23 23	64.87	5.42	20.900	20.499	5.00	3.00	1.228	24	0	
17.05.23 23	62.91	4.41	22.000	21.599	5.00	3.00	1.251	24	0	
18.05.23 23	62.08	5.30	21.500	21.122	5.00	3.00	1.206	24	0	
19.05.23 23	62.41	5.47	22.900	22.492	5.00	3.00	1.292	24	0	
Итого/Средн	62.88	5.25	357.600	351.129	5.00	3.00	20.334	384	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
03.05.23 23	25931.200	25360.471	1530.024	30397	70
19.05.23 23	26288.800	25711.599	1550.358	30781	70
Итого	357.600	351.129	20.334	384	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____