

Теплоисточник ТЭЦ - 3 ЦТП - нет  
Система 3 -х трубная, ГВС закрытая  
(открытая, закрытая)

Договор № 39211

Соглашение от \_\_\_\_\_

Т/вычислитель ТВ-7  
(наименование и схема подключения)

дог. № \_\_\_\_\_

Расходомеры ПРЭМ Ду = 50  
(тип)

Ду (ГВС) = ВСТ-32  
(счетчика ГВС)

Нагрузка по договору:

максимальная \_\_\_\_\_ Гкал/час  
за отчетный месяц \_\_\_\_\_ Гкал/мес

АО «Омск РТС»  
СП «Теплоэнергосбыт»  
Отдел приборного учета тепловой энергии

24 МАЯ 2023

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Ермакова Е.Б.

Т/вычислитель

№ 16-037179

|                  |            |
|------------------|------------|
| Q <sub>Σ</sub> = | 75,86 Гкал |
| V подп =         | 770,12 м3  |
| V х.в. =         | м3         |

### Справка

о потреблении тепловой энергии по приборам учета за отопление и ГВС  
**ООО "УК "Светлоград" жилой дом**

наименование организации, объект по месту установки узла учета

ул. Пригородная, 3/1

адрес по месту установки узла учета

за Май 2023 г

| Период отчета |       | Количество теплоносителя |                 | Количество тепловой энергии | Время (не) работы | Показание по счетчику ГВС |                  |
|---------------|-------|--------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|------------------|
| дата          | время | по подаче (тн)           | по обратке (тн) | Гкал                        | час               | V <sub>3</sub>            | Q <sub>гвс</sub> |
| с 20.04.23.   | 00:00 | 205005,393               | 283788,700      | 3190,006                    | 22079             | 35989,750                 | 1877,166         |
| по 21.05.23.  | 24:00 | 210141,253               | 288947,166      | 3230,065                    | 22847             | 36759,870                 | 1912,961         |
| ИТОГО         |       | 5135,859                 | 5158,466        | 40,059                      | 768               | 770,12                    | 35,796           |

Q = 40,06 (Гкал)

Q ГВС = 35,80 (Гкал)

V х.в. = 770,12 (м.куб)

Акт допуска до 13.09.2023

Количество дней по среднему:

+ \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_  
всего за отчет

Руководитель \_\_\_\_\_ должность, Ф.И.О. \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_

тел: \_\_\_\_\_

М.П.

Ответственный исполнитель:

инж.ООО "Этис-сервис"

тел. 775-248

должность

Вдовин К.В.

(фамилия, имя, отчество)

подпись

Инспектор \_\_\_\_\_

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 20/04/23г.-21/05/23г.

Абонент: 000 "УК Светлоград" жилой дом

Адрес: Пригородная, 3/1

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Пределы измерений:

G1 max = 12.00 м3/ч G1 min = 0.60 м3/ч

Серийный номер 16037179, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0xFE69

| Дата/время  | t1<br>°C | P1<br>кгс/см2 | V1<br>м3 | M1<br>т  | tx<br>°C | Px<br>кгс/см2 | Qтв<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|-------------|----------|---------------|----------|----------|----------|---------------|-------------|----------|----------|----|
| 20.04.23 23 | 57.36    | 5.91          | 23.460 < | 23.105 < | 5.00     | 3.00          | 1.211       | 24       | 0        | *  |
| 21.04.23 23 | 57.61    | 5.90          | 22.680 < | 22.334 < | 5.00     | 3.00          | 1.176       | 24       | 0        | *  |
| 22.04.23 23 | 57.66    | 5.90          | 22.210 < | 21.869 < | 5.00     | 3.00          | 1.152       | 24       | 0        | *  |
| 23.04.23 23 | 57.79    | 5.88          | 23.100 < | 22.745 < | 5.00     | 3.00          | 1.202       | 24       | 0        | *  |
| 24.04.23 23 | 57.40    | 5.88          | 22.090 < | 21.755 < | 5.00     | 3.00          | 1.141       | 24       | 0        | *  |
| 25.04.23 23 | 57.12    | 5.90          | 20.580 < | 20.271 < | 5.00     | 3.00          | 1.057       | 24       | 0        | *  |
| 26.04.23 23 | 57.64    | 5.92          | 22.320 < | 21.978 < | 5.00     | 3.00          | 1.158       | 24       | 0        | *  |
| 27.04.23 23 | 57.64    | 5.92          | 22.260 < | 21.920 < | 5.00     | 3.00          | 1.155       | 24       | 0        | *  |
| 28.04.23 23 | 57.79    | 5.92          | 21.760 < | 21.426 < | 5.00     | 3.00          | 1.132       | 24       | 0        | *  |
| 29.04.23 23 | 56.26    | 5.93          | 20.370 < | 20.073 < | 5.00     | 3.00          | 1.030       | 24       | 0        | *  |
| 30.04.23 23 | 55.98    | 5.91          | 23.500 < | 23.161 < | 5.00     | 3.00          | 1.182       | 24       | 0        | *  |
| 01.05.23 23 | 55.88    | 5.92          | 23.370 < | 23.032 < | 5.00     | 3.00          | 1.173       | 24       | 0        | *  |
| 02.05.23 23 | 56.04    | 5.92          | 21.560 < | 21.248 < | 5.00     | 3.00          | 1.085       | 24       | 0        | *  |
| 03.05.23 23 | 53.40    | 5.87          | 20.720 < | 20.447 < | 5.00     | 3.00          | 0.990       | 24       | 0        | *  |
| 04.05.23 23 | 48.96    | 5.82          | 22.710 < | 22.457 < | 5.00     | 3.00          | 0.988       | 24       | 0        | *  |
| 05.05.23 23 | 50.73    | 5.81          | 22.000 < | 21.738 < | 5.00     | 3.00          | 0.995       | 24       | 0        | *  |
| 06.05.23 23 | 51.06    | 5.80          | 24.280 < | 23.987 < | 5.00     | 3.00          | 1.106       | 24       | 0        | *  |
| 07.05.23 23 | 50.86    | 5.78          | 23.290 < | 23.012 < | 5.00     | 3.00          | 1.056       | 24       | 0        | *  |
| 08.05.23 23 | 50.35    | 5.80          | 25.370 < | 25.072 < | 5.00     | 3.00          | 1.138       | 24       | 0        | *  |
| 09.05.23 23 | 49.98    | 5.79          | 27.300 < | 26.985 < | 5.00     | 3.00          | 1.215       | 24       | 0        | *  |
| 10.05.23 23 | 49.16    | 5.85          | 24.350 < | 24.077 < | 5.00     | 3.00          | 1.064       | 24       | 0        | *  |
| 11.05.23 23 | 47.07    | 5.90          | 23.640 < | 23.399 < | 5.00     | 3.00          | 0.986       | 24       | 0        | *  |
| 12.05.23 23 | 47.37    | 5.89          | 23.710 < | 23.464 < | 5.00     | 3.00          | 0.995       | 24       | 0        | *  |
| 13.05.23 23 | 47.88    | 5.90          | 23.460 < | 23.210 < | 5.00     | 3.00          | 0.996       | 24       | 0        | *  |
| 14.05.23 23 | 50.34    | 5.87          | 28.350 < | 28.017 < | 5.00     | 3.00          | 1.272       | 24       | 0        | *  |
| 15.05.23 23 | 48.76    | 5.89          | 26.080 < | 25.794 < | 5.00     | 3.00          | 1.130       | 24       | 0        | *  |
| 16.05.23 23 | 50.62    | 5.89          | 25.800 < | 25.495 < | 5.00     | 3.00          | 1.164       | 24       | 0        | *  |
| 17.05.23 23 | 51.49    | 5.86          | 31.930 < | 31.538 < | 5.00     | 3.00          | 1.468       | 24       | 0        | *  |
| 18.05.23 23 | 47.25    | 5.90          | 24.180 < | 23.932 < | 5.00     | 3.00          | 1.012       | 24       | 0        | *  |
| 19.05.23 23 | 44.90    | 5.92          | 26.910 < | 26.661 < | 5.00     | 3.00          | 1.065       | 24       | 0        | *  |
| 20.05.23 23 | 45.18    | 5.91          | 24.930 < | 24.697 < | 5.00     | 3.00          | 0.994       | 24       | 0        | *  |
| 21.05.23 23 | 46.46    | 5.88          | 31.850 < | 31.533 < | 5.00     | 3.00          | 1.309       | 24       | 0        | *  |
| Итого/Средн | 52.03    | 5.88          | 770.120  | 760.433  | 5.00     | 3.00          | 35.796      | 768      | 0        |    |

Итоговое потребление на начало и конец периода:

| Дата/время  | V1<br>м3  | M1<br>т   | Qтв<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|-----------|-----------|-------------|----------|----------|
| 19.04.23 23 | 35989.750 | 35429.954 | 1877.166    | 22190    | 49       |
| 21.05.23 23 | 36759.870 | 36190.387 | 1912.961    | 22958    | 49       |
| Итого       | 770.120   | 760.433   | 35.796      | 768      | 0        |

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппар. неиспр.

Представитель абонента  Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_