

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-39211

Qгод= 0,248 Гкал

Qмес= 0,467 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, пр. Мира, 82/1

за апрель 2022 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (Гкал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (Гкал)
19.03	00	88838	81706	2695,877	24584	9168,707	554,771
05.04	24	90476	83337	2739,781	25015	9168,707	554,771
ИТОГО		1637	1631	43,904	431	0	0

ПУ № 19081545

$Q_E =$	Гкал	$Q =$	44,006	(Гкал)
$V_{подп.} =$	м³	$Q_{(гвс)} =$	0	(Гкал)
$V_{х.в.} =$	м³	$V_{подп.} =$	0	(м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____

Должность, Ф.И.О.

подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____

(должность)

Ф.И.О.

Цветаев С.В.

подпись _____

(фамилия,

АО «Омск РТС»

СП «Теплоэнергосбыт»

Отдел приборов учёта тепловой энергии

21.04.2023

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Логвиненко В.Ю.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/03/23г.-05/04/23г.

Абонент: ж/д пр. Мира, 82/1

Адрес: _____
Договор N: 0000000000
Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
tхв: дог.ов., tхд = 5.00°C

Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч
G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

Серийный номер 19081545, ВД=1, ТВ1, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0хD7EE

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
19.03.23 23	73.12	44.93	28.19	6.57	4.75	115.066	112.620	112.333	111.576	0.758	5.00	3.00	3.201	24	0	
20.03.23 23	76.49	47.95	28.53	6.68	4.75	111.323	108.784	108.459	107.620	0.839	5.00	3.00	3.136	24	0	
21.03.23 23	75.56	46.27	29.29	6.70	4.75	108.599	106.145	105.869	105.090	0.779	5.00	3.00	3.138	24	0	
22.03.23 23	71.89	43.39	28.50	6.84	4.77	95.936	94.086	93.731	93.269	0.461	5.00	3.00	2.693	24	0	
23.03.23 23	71.17	42.77	28.40	6.81	4.73	90.098	88.471	88.062	87.727	0.335	5.00	3.00	2.517	<	24	0 *
24.03.23 23	70.43	43.39	27.04	6.72	4.70	90.180	88.598	88.180	87.827	0.353	5.00	3.00	2.401	<	24	0
25.03.23 23	66.94	41.47	25.47	6.63	4.69	90.361	88.970	88.538	88.275	0.263	5.00	3.00	2.268	<	24	0 *
26.03.23 23	65.68	41.36	24.32	6.61	4.68	90.620	89.305	88.853	88.611	0.241	5.00	3.00	2.173	<	24	0 *
27.03.23 23	65.93	41.26	24.67	6.73	4.71	86.997	85.756	85.288	85.094	0.194	5.00	3.00	2.114	<	24	0 *
28.03.23 23	65.83	41.66	24.17	6.81	4.71	78.265 !	77.250 !	76.733 !	76.637 !	0.096	5.00	3.00	1.861	<	23	1 *
29.03.23 23	65.82	42.94	22.88	6.77	4.76	95.575	94.143	93.705	93.353	0.351	5.00	3.00	2.160	<	24	0 *
30.03.23 23	70.85	42.95	27.90	6.74	4.74	97.405	95.576	95.223	94.771	0.452	5.00	3.00	2.678	<	24	0
31.03.23 23	73.01	43.55	29.46	6.81	4.70	89.588	87.836	87.469	87.068	0.402	5.00	3.00	2.596	<	24	0
01.04.23 23	68.64	41.84	26.80	6.66	4.72	99.444	97.736	97.339	96.954	0.385	5.00	3.00	2.627	<	24	0
02.04.23 23	66.84	42.39	24.45	6.59	4.72	100.306	98.751	98.283	97.942	0.341	5.00	3.00	2.419	<	24	0 *
03.04.23 23	66.51	41.48	25.04	6.72	4.71	89.254	88.015	87.468	87.324	0.145	5.00	3.00	2.198	<	24	0 *
04.04.23 23	66.85	40.87	25.98	6.86	4.68	74.480	73.601	72.981	73.042	-0.061	5.00	3.00	1.896	<	24	0 *
05.04.23 23	66.40	39.97	26.43	6.86	4.66	70.692	69.935	69.286	69.428	-0.142	5.00	3.00	1.828	<	24	0 *
Итого/Средн	69.61	42.99	26.63	6.73	4.72	1674.189	1645.579	1637.798	1631.608	6.191	5.00	3.00	43.904	431	1	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18.03.23 23	92577.985	86112.491	88838.368	81706.294	6443.902	2695.877	24584	4590
05.04.23 23	94252.174	87758.070	90476.167	83337.901	6450.092	2739.781	25015	4591
Итого	1674.189	1645.579	1637.798	1631.608	6.191	43.904	431	1

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппар. неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

+0,102

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/03/23г.-05/04/23г.

Абонент: ж/д пр. Мира, 82/1

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.20 м3/ч

Серийный номер 19081545, ВД=1, ТВ2, СИ=9, КТЗ=0, ФРТ=4 КСН=0хD7EE

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
19.03.23 23	30.81	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
20.03.23 23	30.84	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
21.03.23 23	30.84	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
22.03.23 23	30.38	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
23.03.23 23	30.76	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
24.03.23 23	31.10	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
25.03.23 23	30.69	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
26.03.23 23	31.12	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
27.03.23 23	31.14	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
28.03.23 23	31.15	0.00	0.000 !	0.000 !	5.00	3.00	0.000	23	1	*
29.03.23 23	31.30	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
30.03.23 23	31.15	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
31.03.23 23	31.17	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
01.04.23 23	29.98	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
02.04.23 23	29.63	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
03.04.23 23	30.11	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
04.04.23 23	31.27	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
05.04.23 23	31.04	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
Итого/Средн	30.80	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	431	1	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18.03.23 23	9168.707	8979.426	554.771	29156	18
05.04.23 23	9168.707	8979.426	554.771	29587	19
Итого	0.000	0.000	0.000	431	1

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____