

источник ТЭЦ – 3

ма 2-х трубная

закрытая

(открытая, закрытая)

вычислитель ВКТ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-39211

$Q_{год} = 0,5607$ Гкал

$Q_{мес} = 0,350$ Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 4-я Поселковая, 26/3

за апрель 2023 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (Гкал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (Гкал)
20.03	00	118211	118451	1548,929	12215	513,18	21,257
18.04	24	128234	128528	1643,123	12935	513,18	21,257
ИТОГО		10022	10076	94,194	720	0	0

ПУ № 251546

$Q_E =$	Гкал	$Q =$	94,194	(Гкал)
$V_{подп.} = 0$	м³	$Q_{гвс} =$	0	(Гкал)
$V_{х.в.} = 0$	м³	$V_{подп.} =$	0	(м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____

Должность, Ф.И.О.

подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____

(должность)

Ф.И.О. _____ Цветаев С.В. _____ подпись _____

(фамилия,

имя,

отчество)

АО «ОМСК ТТ»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

21.04.2023

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Логвиненко В.Ю.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/03/23г.-18/04/23г.

Абонент: 4 Поселковая 26_3

Адрес: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 5.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Заводской номер 00251546 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0х4А2А ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
20/03/23	77.48	66.12	11.36	351.22	341.95	348.63	341.73	0.22	6.58	6.49	3.891	24	0	
21/03/23	76.27	65.25	11.02	348.20	339.28	346.42	339.75	-0.47	6.56	6.47	3.743	24	0	
22/03/23	72.62	62.61	10.01	344.63	336.52	344.04	337.89	-1.37	6.65	6.56	3.367	24	0	
23/03/23	72.27	62.29	9.98	347.28	339.19	346.82	340.69	-1.50	6.59	6.50	3.389	24	0	
24/03/23	71.17	61.49	9.68	346.22	338.34	345.94	339.94	-1.60	6.49	6.40	3.275	24	0	
25/03/23	67.15	58.38	8.77	340.43	333.50	340.91	335.53	-2.03	6.43	6.34	2.927	24	0	
26/03/23	66.42	57.67	8.75	339.80	333.01	340.45	335.22	-2.21	6.42	6.33	2.912	24	0	
27/03/23	67.11	58.53	8.58	349.05	341.97	349.71	344.18	-2.21	6.49	6.40	2.935	24	0	
28/03/23	67.21	58.64	8.57	351.99	344.82	352.65	347.07	-2.25	6.56	6.47	2.952	24	0	
29/03/23	67.05	58.34	8.71	350.41	343.27	351.07	345.57	-2.30	6.58	6.49	2.983	24	0	
30/03/23	72.10	62.44	9.66	349.09	340.99	348.77	342.57	-1.58	6.57	6.48	3.290	24	0	
31/03/23	74.12	64.34	9.78	362.24	353.43	361.69	354.86	-1.43	6.53	6.44	3.459	24	0	
01/04/23	69.43	59.87	9.56	344.64	337.19	344.72	339.02	-1.83	6.51	6.42	3.222	24	0	
02/04/23	67.56	58.50	9.06	339.75	332.75	340.25	334.86	-2.11	6.46	6.37	3.014	24	0	
03/04/23	67.60	58.69	8.91	351.38	344.17	351.99	346.42	-2.25	6.53	6.44	3.064	24	0	
04/04/23	68.03	59.25	8.78	355.61	348.23	356.22	350.48	-2.25	6.69	6.60	3.058	24	0	
05/04/23	67.69	58.56	9.13	339.33	332.32	339.84	334.49	-2.17	6.92	6.83	3.031	24	0	
06/04/23	67.64	59.70	7.94	390.58	382.54	391.61	385.20	-2.66	6.75	6.66	3.039	24	0	
07/04/23	68.18	58.98	9.20	316.29	309.67	316.61	311.54	-1.87	7.05	6.96	2.847	24	0	
08/04/23	69.28	59.28	10.00	303.66	297.12	303.66	298.77	-1.65	7.03	6.94	2.973	24	0	
09/04/23	67.79	58.38	9.41	319.60	312.98	319.99	314.97	-1.99	7.08	6.99	2.942	24	0	
10/04/23	67.28	58.36	8.92	334.45	327.62	335.09	329.84	-2.22	7.07	6.97	2.923	24	0	
11/04/23	67.62	58.27	9.35	322.91	316.25	323.31	318.25	-2.00	7.07	6.98	2.953	24	0	
12/04/23	68.63	59.64	8.99	341.49	334.25	341.91	336.33	-2.08	7.07	6.98	3.007	24	0	
13/04/23	68.11	58.94	9.17	343.80	336.64	344.31	338.81	-2.17	6.86	6.76	3.088	24	0	
14/04/23	69.75	60.22	9.53	329.90	322.69	330.01	324.54	-1.85	6.82	6.73	3.074	24	0	
15/04/23	71.76	61.70	10.06	329.06	321.51	328.80	323.11	-1.60	6.85	6.76	3.233	24	0	
16/04/23	72.10	62.42	9.68	339.43	331.56	339.21	333.19	-1.63	6.97	6.88	3.210	24	0	
17/04/23	71.25	61.49	9.76	330.73	323.25	330.56	324.85	-1.60	6.88	6.79	3.158	24	0	
18/04/23	71.53	61.59	9.94	333.28	325.67	333.04	327.26	-1.59	6.88	6.79	3.235	24	0	
Итого:				10246.	10022.6	10248.	10076.9	-54.25			94.194	720	0	
Средние:	69.74	60.33	9.40						6.73	6.64				

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
19/03/23 24:00	121428.13	118211.64	120729.91	118451.43	-239.79	1548.929	12215	83
18/04/23 24:00	131674.58	128234.32	130978.14	128528.36	-294.04	1643.123	12935	83
Итого:	10246.45	10022.68	10248.23	10076.93	-54.25	94.194	720	0

Период нормальной работы 720ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 13029ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/03/23г.-18/04/23г.

Абонент: 4 Поселковая 26_3

Адрес: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 5.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 20.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00251546

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6

БД 1

ФТ=4

ТЗ=0

КС=0х4А2А

ПО 2.7

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
20/03/23	42.34	0.00	0.00	5.09	0.000	24	0	*
21/03/23	41.86	0.00	0.00	5.19	0.000	24	0	*
22/03/23	39.83	0.00	0.00	5.19	0.000	24	0	*
23/03/23	39.86	0.00	0.00	5.18	0.000	24	0	*
24/03/23	40.05	0.00	0.00	5.15	0.000	24	0	*
25/03/23	38.95	0.00	0.00	5.14	0.000	24	0	*
26/03/23	38.63	0.00	0.00	5.09	0.000	24	0	*
27/03/23	38.93	0.00	0.00	5.12	0.000	24	0	*
28/03/23	38.88	0.00	0.00	5.14	0.000	24	0	*
29/03/23	38.80	0.00	0.00	5.19	0.000	24	0	*
30/03/23	39.90	0.00	0.00	5.19	0.000	24	0	*
31/03/23	41.03	0.00	0.00	5.19	0.000	24	0	*
01/04/23	38.32	0.00	0.00	5.12	0.000	24	0	*
02/04/23	36.97	0.00	0.00	5.05	0.000	24	0	*
03/04/23	38.17	0.00	0.00	5.16	0.000	24	0	*
04/04/23	38.96	0.00	0.00	5.16	0.000	24	0	*
05/04/23	37.66	0.00	0.00	5.16	0.000	24	0	*
06/04/23	39.08	0.00	0.00	5.15	0.000	24	0	*
07/04/23	38.73	0.00	0.00	5.23	0.000	24	0	*
08/04/23	39.02	0.00	0.00	5.15	0.000	24	0	*
09/04/23	38.95	0.00	0.00	5.14	0.000	24	0	*
10/04/23	38.69	0.00	0.00	5.16	0.000	24	0	*
11/04/23	38.46	0.00	0.00	5.20	0.000	24	0	*
12/04/23	38.74	0.00	0.00	5.17	0.000	24	0	*
13/04/23	39.05	0.00	0.00	5.08	0.000	24	0	*
14/04/23	39.00	0.00	0.00	5.25	0.000	24	0	*
15/04/23	39.45	0.00	0.00	5.14	0.000	24	0	*
16/04/23	40.38	0.00	0.00	5.21	0.000	24	0	*
17/04/23	39.97	0.00	0.00	5.23	0.000	24	0	*
18/04/23	39.71	0.00	0.00	5.23	0.000	24	0	*
Итого:		0.00	0.00		0.000	720	0	
Средние:	39.27			5.16				

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
19/03/23 24:00	518.20	513.18	21.257	12228	70
18/04/23 24:00	518.20	513.18	21.257	12948	70
Итого:	0.00	0.00	0.000	720	0

Период нормальной работы 720ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 13029ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации