

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВКТ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-39211

Qгод= 0,5607 Гкал

Qмес= 0,350 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 4-я Поселковая, 26/3

за июль 2023 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоэнергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
19.06	00	136699	136813	1703,135	14399	718,76	30,254
17.07	24	136699	137046	1703,135	15094	947,08	39,468
ИТОГО		0	232	0	695	228,32	9,214

ПУ № 251546

$Q_E =$	Гкал	$Q =$	0	(Гкал)
$V_{подп.} =$	м³	$Q_{(гвс)} =$	9,214	(Гкал)
$V_{х.в.} = 0$	м³	$V_{подп.} =$	228,32	(м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О.

_____ подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____
(должность)

Ф.И.О. _____ Цветаев С.В. _____ подпись _____
(фамилия, имя, отчество)

СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

20.07.2023

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Логвиненко В.Ю.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
19/06/23г.-17/07/23г.

Абонент: 4 Поселковая 26_3

Договор N: _____

Адрес: _____

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Тхв = 5.00°C

Заводской номер 00251546

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0x4A2A

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
19/06/23	23.70	23.25	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55	1.51	0.000	24	0	*
20/06/23	24.36	23.12	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.73	3.59	0.000	24	0	*
21/06/23	23.88	22.54	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.20	6.60	0.000	24	0	*
22/06/23	23.53	22.18	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.20	6.60	0.000	24	0	*
23/06/23	23.15	21.85	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.20	6.60	0.000	24	0	*
24/06/23	22.80	21.50	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.20	6.60	0.000	24	0	*
25/06/23	22.60	21.31	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.20	6.60	0.000	24	0	*
26/06/23	22.18	21.12	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.20	6.60	0.000	24	0	*
27/06/23	21.48	20.40	1.08	0.01	0.01	2.70	2.70	-2.69	6.84	5.57	0.000	24	0	*
28/06/23	23.39	45.08	-21.69	0.00	0.00	15.20	15.08	-15.08	1.70	1.67	0.000	24	0	*
29/06/23	25.38	49.03	-23.65	0.00	0.00	12.01	11.88	-11.88	1.42	1.38	0.000	24	0	*
30/06/23	26.12	47.86	-21.74	0.00	0.00	9.76	9.65	-9.65	1.45	1.41	0.000	24	0	*
01/07/23	26.23	48.90	-22.67	0.00	0.00	12.87	12.72	-12.72	1.48	1.44	0.000	24	0	*
02/07/23	26.54	49.63	-23.09	0.00	0.00	11.74	11.60	-11.60	1.43	1.40	0.000	24	0	*
03/07/23	27.26	48.24	-20.98	0.00	0.00	11.21	11.08	-11.08	1.46	1.42	0.000	24	0	*
04/07/23	27.67	48.78	-21.11	0.00	0.00	10.99	10.88	-10.88	1.50	1.47	0.000	24	0	*
05/07/23	27.60	44.38	-16.78	0.00	0.00	8.83	8.75	-8.75	2.43	2.19	0.000	24	0	*
06/07/23	27.78	46.46	-18.68	0.00	0.00	10.39	10.29	-10.29	4.68	3.93	0.000	24	0	*
07/07/23	28.49	48.85	-20.36	0.00	0.00	10.00	9.88	-9.88	7.00	5.90	0.000	24	0	*
08/07/23	28.80	49.13	-20.33	0.00	0.00	10.47	10.35	-10.35	7.90	6.36	0.000	23	1	*
09/07/23	29.04	50.73	-21.69	0.00	0.00	11.83	11.67	-11.67	3.70	3.80	0.000	24	0	*
10/07/23	29.41	50.80	-21.39	0.00	0.00	10.83	10.71	-10.71	4.60	4.73	0.000	24	0	*
11/07/23	29.80	50.97	-21.17	0.00	0.00	10.70	10.59	-10.59	2.34	2.29	0.000	24	0	*
12/07/23	29.98	50.92	-20.94	0.00	0.00	13.05	12.88	-12.88	1.48	1.45	0.000	24	0	*
13/07/23	30.37	50.30	-19.93	0.00	0.00	11.19	11.04	-11.04	1.61	1.57	0.000	24	0	*
14/07/23	30.57	49.85	-19.28	0.00	0.00	10.25	10.11	-10.11	1.77	1.73	0.000	24	0	*
15/07/23	29.62	41.03	-11.41	0.00	0.00	12.41	12.30	-12.30	1.91	1.87	0.000	24	0	*
16/07/23	28.93	41.48	-12.55	0.00	0.00	15.06	14.91	-14.91	1.84	1.80	0.000	24	0	*
17/07/23	28.64	40.61	-11.97	0.00	0.00	13.91	13.82	-13.82	1.84	1.80	0.000	24	0	*
Итого:				0.01	0.01	235.40	232.89	-232.88			0.000	695	1	
Средние:	26.52	39.66	-13.13						3.96	3.44				

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
18/06/23 24:00	140321.53	136699.69	139411.72	136813.46	-113.77	1703.135	14399	83
17/07/23 24:00	140321.54	136699.70	139647.12	137046.35	-346.65	1703.135	15094	84
Итого:	0.01	0.01	235.40	232.89	-232.88	0.000	695	1

Период нормальной работы 695ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 1ч

Время работы прибора после сброса 15202ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
19/06/23г.-17/07/23г.

Абонент: 4 Поселковая 26_3

Договор N: _____

Адрес: _____

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 20.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 5.00 °C

Заводской номер 00251546

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6

БД 1

ФТ=4

ТЗ=0

КС=0x4A2A

ПО 2.7

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
19/06/23	22.31	0.10	0.10	2.92	0.002	24	0	*
20/06/23	22.99	0.00	0.00	2.10	0.000	24	0	*
21/06/23	22.60	0.00	0.00	2.19	0.000	24	0	*
22/06/23	22.45	0.00	0.00	1.96	0.000	24	0	*
23/06/23	22.09	0.00	0.00	1.67	0.000	24	0	*
24/06/23	21.72	0.00	0.00	1.76	0.000	24	0	*
25/06/23	21.54	0.00	0.00	2.04	0.000	24	0	*
26/06/23	21.28	0.00	0.00	1.56	0.000	24	0	*
27/06/23	20.30	2.70	2.70	2.54	0.041	24	0	*
28/06/23	43.53	15.00	14.88	6.27	0.571	24	0	*
29/06/23	46.95	11.80	11.68	5.72	0.492	24	0	*
30/06/23	45.73	9.40	9.31	5.79	0.378	24	0	*
01/07/23	46.93	12.60	12.49	5.85	0.526	24	0	*
02/07/23	47.69	11.50	11.37	5.76	0.485	24	0	*
03/07/23	46.24	11.00	10.89	5.80	0.449	24	0	*
04/07/23	46.74	10.70	10.61	5.89	0.444	24	0	*
05/07/23	42.81	8.50	8.43	5.24	0.319	24	0	*
06/07/23	44.75	10.10	10.01	5.08	0.398	24	0	*
07/07/23	46.78	9.70	9.60	4.03	0.401	24	0	*
08/07/23	46.81	10.60	10.51	3.77	0.440	24	0	*
09/07/23	48.77	11.50	11.35	4.51	0.497	24	0	*
10/07/23	48.61	10.50	10.38	4.48	0.451	24	0	*
11/07/23	48.96	10.50	10.41	4.97	0.457	24	0	*
12/07/23	49.21	12.70	12.55	5.86	0.554	24	0	*
13/07/23	48.41	10.90	10.77	6.11	0.465	24	0	*
14/07/23	48.00	10.00	9.88	6.44	0.423	24	0	*
15/07/23	40.08	12.20	12.11	6.71	0.424	24	0	*
16/07/23	40.59	14.80	14.67	6.57	0.525	24	0	*
17/07/23	39.62	13.70	13.62	6.56	0.472	24	0	*
Итого:		230.50	228.32		9.214	696	0	
Средние:	38.43			4.48				

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
18/06/23 24:00	726.20	718.76	30.254	14412	70
17/07/23 24:00	956.70	947.08	39.468	15108	70
Итого:	230.50	228.32	9.214	696	0

Период нормальной работы 696ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 15202ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации