

Теплоисточник ТЭЦ – _____ ЦТП – _____

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ7

(наименование и схема подключения)

АО «Омск РТС»

СП «Теплоэнергосбыт»

Отдел приборов учёта тепловой энергии

24 ИЮЛ 2023

Договор № 39211

Qгод= Гкал

Qмес= Гкал

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Ермакова Е.Б.

Справка

о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК «Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. Бородина, 10/1

за июль 2023 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество Теплоэнергии (Гкал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (тн)	Количество Теплоэнергии ГВС (Гкал)
20.06	00	86830	73280	2958,193	14957	11879	809,633
19.07	24	87180	73281	2971,765	15656	12213	830,760
ИТОГО		350	1	13,573	699	333,956	21,128

ПУ № 20-129420

$Q_E =$	Гкал	$Q =$	0 (Гкал)
$V_{подп.} =$	м ³	$Q_{(гвс)} =$	22,080 (Гкал)
$V_{х.в.} = 0$	м ³	$V_{подп.} =$	349,368,113 (м ³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____

Должность, Ф.И.О.

подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____

(должность)

Ф.И.О. _____ Цветаев С.В. _____ подпись _____

(фамилия,

имя,

отчество)



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/06/23г.-19/07/23г.

Абонент:Вородина 10/1

Адрес: _____

Договор N:0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

Серийный номер 20129420, ВД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хD93E

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Pж кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	КС
20.06.23 23	20.07	20.68	-0.60	1.11	1.11	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
21.06.23 23	18.13	18.76	-0.63	0.41	0.38	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
22.06.23 23	17.37	17.89	-0.51	0.01	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
23.06.23 23	17.35	17.73	-0.38	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
24.06.23 23	17.49	17.83	-0.34	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
25.06.23 23	18.15	18.43	-0.28	0.02	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
26.06.23 23	18.27	18.53	-0.26	0.09	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
27.06.23 23	22.22	31.01	-8.80 <	1.90	1.76	0.384	17.896 <	0.000	0.040 <	-0.040	0.00	4.00	0.000	12	12	*
28.06.23 23	69.72	29.69	40.03 <	4.15	1.93	16.584	9.124 <	16.220	1.185 <	15.035	0.00	4.00	0.650	15	9	*
29.06.23 23	68.17	27.78	40.39	4.15	1.03	17.955 <	0.000	17.577 <	0.000	17.577	0.00	4.00	0.711	24	0	*
30.06.23 23	71.66	29.78	41.88	4.12	1.53	20.665 <	0.000	20.188 <	0.000	20.188	0.00	4.00	0.846	24	0	*
01.07.23 23	70.85	30.54	40.31	4.11	1.51	19.490 <	0.000	19.050 <	0.000	19.050	0.00	4.00	0.769	24	0	*
02.07.23 23	72.37	32.35	40.02	3.92	1.62	18.712 <	0.000	18.275 <	0.000	18.275	0.00	4.00	0.732	24	0	*
03.07.23 23	75.80	33.71	42.09	3.98	1.70	16.365 <	0.000	15.948 <	0.000	15.948	0.00	4.00	0.672	24	0	*
04.07.23 23	73.04	34.31	38.74	4.02	1.66	16.780 <	0.000	16.381 <	0.000	16.381	0.00	4.00	0.635	24	0	*
05.07.23 23	70.68	33.88	36.80	4.20	1.53	17.315 <	0.000	16.927 <	0.000	16.927	0.00	4.00	0.624	24	0	*
06.07.23 23	74.34	34.61	39.72	4.16	1.64	15.448 <	0.000	15.068 <	0.000	15.068	0.00	4.00	0.599	24	0	*
07.07.23 23	72.87	35.22	37.65	4.36	1.68	15.165 <	0.000	14.806 <	0.000	14.806	0.00	4.00	0.558	24	0	*
08.07.23 23	70.10	34.63	35.48	4.28	1.53	16.026 <	0.000	15.671 <	0.000	15.671	0.00	4.00	0.557	24	0	*
09.07.23 23	72.18	34.61	37.57	4.25	1.55	16.746 <	0.000	16.357 <	0.000	16.357	0.00	4.00	0.615	24	0	*
10.07.23 23	74.26	35.30	38.96	4.26	1.64	14.837 <	0.000	14.474 <	0.000	14.474	0.00	4.00	0.565	24	0	*
11.07.23 23	73.24	36.09	37.15	4.29	1.70	15.836 <	0.000	15.457 <	0.000	15.457	0.00	4.00	0.575	24	0	*
12.07.23 23	75.39	36.81	38.58	4.36	1.76	15.061 <	0.000	14.682 <	0.000	14.682	0.00	4.00	0.567	24	0	*
13.07.23 23	77.64	37.81	39.83	4.49	1.88	14.276 <	0.000	13.897 <	0.000	13.897	0.00	4.00	0.554	24	0	*
14.07.23 23	78.44	38.69	39.75	4.61	1.93	12.409 <	0.000	12.074 <	0.000	12.074	0.00	4.00	0.481	24	0	*
15.07.23 23	75.73	36.86	38.87	4.54	1.51	14.020 <	0.000	13.665 <	0.000	13.665	0.00	4.00	0.532	24	0	*
16.07.23 23	71.71	35.11	36.60	4.42	1.41	17.190 <	0.000	16.795 <	0.000	16.795	0.00	4.00	0.616	24	0	*
17.07.23 23	71.46	34.66	36.80	4.38	1.45	16.538 <	0.000	16.159 <	0.000	16.159	0.00	4.00	0.595	24	0	*
18.07.23 23	71.92	35.35	36.57	4.41	1.55	15.271 <	0.000	14.917 <	0.000	14.917	0.00	4.00	0.546	24	0	*
19.07.23 23	71.92	35.52	36.41	4.18	1.54	16.089 <	0.000	15.716 <	0.000	15.716	0.00	4.00	0.573	24	0	*
Итого/Средн	72.69	34.00	38.70	3.24	1.29	359.163	27.020	350.304	1.225	349.079	0.00	4.00	13.573	699	21	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.06.23 23	89373.890	74058.485	86830.301	73280.594	13549.707	2958.193	14957	104
19.07.23 23	89733.053	74085.505	87180.605	73281.819	13898.785	2971.765	15656	125
Итого	359.162	27.020	350.304	1.225	349.079	13.573	699	21

Условные обозначения:

(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/06/23г.-19/07/23г.

Абонент: Бородина 10/1

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 20.00 м3/ч G1 min = 0.26 м3/ч

Серийный номер 20129420, ВД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0хD93Е

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.06.23 23	20.15	1.11	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
21.06.23 23	18.25	1.03	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
22.06.23 23	17.39	1.05	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
23.06.23 23	17.17	1.02	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
24.06.23 23	17.27	1.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
25.06.23 23	17.89	0.93	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
26.06.23 23	17.98	1.07	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
27.06.23 23	46.32	1.95	15.700	15.531	5.00	3.00	0.642	24	0	
28.06.23 23	59.72	3.98	22.000	21.629	5.00	3.00	1.184	24	0	
29.06.23 23	65.72	3.75	15.200	14.900	5.00	3.00	0.905	24	0	
30.06.23 23	69.17	4.01	17.700	17.318	5.00	3.00	1.111	24	0	
01.07.23 23	68.27	4.01	16.500	16.153	5.00	3.00	1.022	24	0	
02.07.23 23	69.69	3.83	16.000	15.650	5.00	3.00	1.012	24	0	
03.07.23 23	72.77	3.91	14.000	13.669	5.00	3.00	0.927	24	0	
04.07.23 23	70.19	3.94	14.800	14.472	5.00	3.00	0.943	24	0	
05.07.23 23	68.12	4.12	15.400	15.077	5.00	3.00	0.952	24	0	
06.07.23 23	71.25	4.09	13.700	13.388	5.00	3.00	0.887	24	0	
07.07.23 23	69.93	4.29	13.800	13.496	5.00	3.00	0.876	24	0	
08.07.23 23	67.51	4.20	14.400	14.102	5.00	3.00	0.882	24	0	
09.07.23 23	69.52	4.17	15.100	14.771	5.00	3.00	0.953	24	0	
10.07.23 23	71.24	4.19	13.300	12.997	5.00	3.00	0.861	24	0	
11.07.23 23	70.39	4.21	14.200	13.884	5.00	3.00	0.908	24	0	
12.07.23 23	72.26	4.29	13.600	13.282	5.00	3.00	0.894	24	0	
13.07.23 23	74.31	4.44	12.800	12.486	5.00	3.00	0.866	24	0	
14.07.23 23	74.64	4.57	11.100	10.825	5.00	3.00	0.754	24	0	
15.07.23 23	72.39	4.48	12.700	12.403	5.00	3.00	0.836	24	0	
16.07.23 23	69.11	4.33	15.600	15.264	5.00	3.00	0.979	24	0	
17.07.23 23	68.83	4.30	15.000	14.679	5.00	3.00	0.937	24	0	
18.07.23 23	69.14	4.34	13.900	13.601	5.00	3.00	0.873	24	0	
19.07.23 23	69.22	4.10	14.700	14.381	5.00	3.00	0.924	24	0	
Итого/Средн	68.25	3.36	341.200	333.956	5.00	3.00	21.128	720	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.06.23 23	12173.200	11879.931	809.633	15007	54
19.07.23 23	12514.400	12213.887	830.760	15727	54
Итого	341.200	333.956	21.128	720	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____