

Теплоисточник ТЭЦ - 3 ЦТП -
Система 2 - х трубная ,ГВС открыт
Т/вычислитель КМ-5

В АО "Омск РТС"

Договор № 3-39211-ON

(наименование и схема подключения)

Максимальная тепловая нагрузка (Гкал/час)-0,5327

За отчетный период-396,3288 Гкал

Справка

о потреблении тепловой энергии по приборам учёта за отопление и ГВС

Жилой дом ООО "УК "Светотерапия"

наименование организации,

объект, по месту установки приборов

г.Омск, ул.Малунцева, 15

адрес по месту установки приборов

за июль 2023г.

Период отчета		Количество теплоносителя		Количество тепловой энергии	Время (не)работы	Показания по счетчику ГВС
дата	время	по подаче (т)	по обратной (т)	(Гкал)	(час)	(м3)
с 16,06	0-00	17 599,10	16 468,62	437,834	3 799,46	9458
по 19,07	24-00	18 009,54	16 782,02	438,429	4 159,35	9582
		410,44	313,40	0,595	359,89	124,00

ПУ №334520

Q _Σ =	6,237	Гкал
V _{ГВС} =	124	м3
V _{х.в.} =	0	м3

Q=	0	(Гкал)
Q _{ГВС} =	6,237	(Гкал)
V _{ГВС} =	124	(м3)

Руководитель : Директор ООО "ТеплоЭнерго-Учет" Шимберко В.В. подпись

должность, Ф.И.О.

Ответственный исполнитель инженер

СП «Теплоэнергосбыт»
Зайцев Дмитрий Сергеевич

должность

фамилия, имя, отчество



21. 07. 2023

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Логвиненко В.Ю.