

Теплоисточник: ЦТП №: , нет
 Тип системы: Трехтрубная закрытая зависимая, ГВС тупиковая
 Тепловычислитель: ТВ7 № 16037179
 Расходомеры отопления:
 Нагрузка по договору: 0,517 Гкал/час, Гкал/мес.

ДОГОВОР № 3-39211-01

СПРАВКА

о потребленной тепловой энергии по приборам учета за отопление и ГВС

за июль 2023 г.

ООО "УК "Светлоград" жилой дом

(наименование организации по месту установки приборов)

Омская обл, Омск г, Пригородная ул, д. 3 к 1

(адрес по месту установки приборов)

период отчета		количество теплоносителя		кол-во тепловой энергии		время работы (час)	показания по счетчику ГВС (м3)
дата	время	по подаче (т)	по обратке (т)	на отопление (Гкал)	на ГВС (Гкал)		
19.06.2023	24:00	210141,25	288947,17	3230,06	1935,09	23541,00	37259,72
19.07.2023	24:00	210141,25	288947,20	3230,06	1954,03	24251,00	37725,59
Итого:		0,00	0,03	0,00	18,94	710,00	465,87
		-0,03					

Q = 0,00 + 0,00 = 0,00 Гкал
 Q_{ГВС} = 18,94 + 0,16 = 19,1 Гкал
 V_{подпитки} = 465,87 + 3,91 = 469,78 м3

ПУ № 16037179
 ΣQ = 19,1
 V_{под} = 469,78

Акт допуска: № ТИИ 2021-419 до 123.09.2023

Количество дней по среднему: +

ООО НПК «ЭТИС»
 за отчет всего
 Пр. Королева, 32
 тел.: 775-248
 Подпись

представитель Исполнителя: ООО «Научно-производственный комбинат «ЭТИС»
 гел.

ИНСПЕКТОР

АО «Омск РТС»
 СП «Теплоэнергосбыт»
 Отдел приборов учета тепловой энергии

21.07.2023

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Логвиненко В.Ю.

ОЧЕТ
о суточных параметрах торячено водоснабжения
за 20/06/23г.-19/07/23г.
Абонент: ООО "УК "Светлоград" жилой дом
Адрес: Омская обл, Омск г, Пригородная ул, д. 3 к 1
Тепловычислитель ТВ-04 сер. N 1
Договорные расходы:
М сер.водч= _____ г.сч/ч Мрас= _____ г.сч/ч
тхв: дотов./ тхд = 5,00°C
Договор N: 3-39211-ON
Тип расходомера: _____
Пределы измерений: _____
Г под max = 12,00 м3/ч Г под min = 0,60 м3/ч

Заводской номер 16037179, БД=0, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРГ=4, КСН=0ХЕВ65

Дата/время	t1 °C	p1 кгс/см2	v1 м3	m1 г	tx °C	fx кгс/см2	счв Итап	внр ч	вос ч	нс
20.06.23 23	18.76	1.47	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
21.06.23 23	17.79	1.36	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
22.06.23 23	17.26	1.34	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
23.06.23 23	16.87	1.61	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
24.06.23 23	16.57	1.49	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
25.06.23 23	16.87	1.46	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
26.06.23 23	16.93	1.30	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
27.06.23 23	34.97	3.26	15.390	15.298	5.00	3.00	0.459	24	0	*
28.06.23 23	45.54	5.76	27.500	27.233	5.00	3.00	1.105	24	0	*
29.06.23 23	54.33	5.90	21.400	21.107	5.00	3.00	1.042	24	0	*
30.06.23 23	54.30	5.89	19.710	19.442	5.00	3.00	0.959	24	0	*
01.07.23 23	55.74	5.90	18.780	18.509	5.00	3.00	0.940	24	0	*
02.07.23 23	56.55	5.89	20.660	20.356	5.00	3.00	1.050	24	0	*
03.07.23 23	56.27	5.89	19.570	19.283	5.00	3.00	0.989	24	0	*
04.07.23 23	54.40	4.41	10.440	10.295	5.00	3.00	0.509	24	0	*
05.07.23 23	43.63	3.96	16.650	16.503	5.00	3.00	0.638	24	0	*
06.07.23 23	46.87	5.89	21.700	21.481	5.00	3.00	0.900	24	0	*
07.07.23 23	45.60	6.28	20.320	20.126	5.00	3.00	0.818	21	3	*
08.07.23 23	43.83	5.52	18.770	18.605	5.00	3.00	0.723	24	0	*
09.07.23 23	44.78	5.90	21.510	21.313	5.00	3.00	0.849	24	0	*
10.07.23 23	44.23	5.92	21.290	21.100	5.00	3.00	0.829	24	0	*
11.07.23 23	44.20	5.92	21.290	21.100	5.00	3.00	0.828	24	0	*
12.07.23 23	43.88	5.84	20.910	20.727	5.00	3.00	0.807	24	0	*
13.07.23 23	44.25	5.88	21.010	20.822	5.00	3.00	0.818	24	0	*
14.07.23 23	43.77	5.80	20.430	20.253	5.00	3.00	0.786	24	0	*
15.07.23 23	41.66	5.76	21.290	21.123	5.00	3.00	0.775	24	0	*
16.07.23 23	40.83	5.49	22.880	22.708	5.00	3.00	0.815	24	0	*
17.07.23 23	41.54	6.20	19.820	19.666	5.00	3.00	0.720	21	3	*
18.07.23 23	41.45	5.72	23.730	23.545	5.00	3.00	0.859	24	0	*
19.07.23 23	39.92	5.62	20.820	20.672	5.00	3.00	0.723	24	0	*
Итого/Средн	39.45	4.62	465.870	461.269	5.00	3.00	18.943	714	6	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	VI м3	MI г	счв Итап	внр ч	вос ч	условные обозначения:
19.06.23 23	37259.720	36684.502	1935.088	23652	51	(<) параметр < min
19.07.23 23	37725.590	37145.771	1954.031	24366	57	(>) параметр > max
Итого	465.870	461.269	18.943	714	6	(!) отсу.питания (#) дисбаланс масс (X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации