

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВКТ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-39211

Qгод= 0,5607 Гкал

Qмес= 0,350 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 4-я Поселковая, 26/3

за февраль 2023 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратной (тн)	Количество теплоэнергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
19.01	00	97976	98226	1298,876	10775	513,18	21,257
19.02	24	108663	108906	1444,588	11543	513,18	21,257
ИТОГО		10687	10680	145,712	768	0	0

ПУ № 251546

$Q_E =$	Гкал	$Q =$	145,712	(Гкал)
$V_{подп.} =$	м³	$Q_{(гвс)} =$	0	(Гкал)
$V_{х.в.} =$	м³	$V_{подп.} =$	0	(м³)

21 ФЕВ 2023

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Семенихин В.Н.

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О.

_____ подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____
(должность)

Ф.И.О. Цветаев С.В. _____ подпись _____
(фамилия, имя, отчество)



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
19/01/23г.-19/02/23г.

Абонент: 4 Поселковая 26_3

Договор N: _____

Адрес: _____

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Тхв = 5.00°C

Заводской номер 00251546

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0х4А2А

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
19/01/23	82.41	68.44	13.97	330.93	321.18	327.78	320.86	0.32	6.36	6.27	4.498	24	0	
20/01/23	81.32	67.87	13.45	336.04	326.38	332.96	326.06	0.32	6.36	6.27	4.395	24	0	
21/01/23	81.38	67.97	13.41	337.71	328.01	334.62	327.66	0.35	6.38	6.29	4.404	24	0	
22/01/23	79.75	66.35	13.40	330.64	321.46	327.62	321.11	0.35	6.35	6.26	4.311	24	0	
23/01/23	79.92	67.66	12.26	368.82	358.55	365.70	358.15	0.40	6.34	6.25	4.396	24	0	
24/01/23	78.99	66.81	12.18	346.22	336.76	343.41	336.49	0.27	6.49	6.40	4.106	24	0	
25/01/23	78.57	66.41	12.16	340.54	331.32	337.78	331.06	0.26	6.47	6.38	4.033	24	0	
26/01/23	78.64	66.28	12.36	336.27	327.15	333.57	328.92	0.23	6.43	6.34	4.048	24	0	
27/01/23	79.48	66.92	12.56	342.53	333.07	339.69	332.81	0.26	6.45	6.36	4.190	24	0	
28/01/23	79.87	67.75	12.12	350.45	340.69	347.62	340.43	0.26	6.42	6.33	4.136	24	0	
29/01/23	79.30	67.11	12.19	354.08	344.34	351.22	344.08	0.26	6.41	6.32	4.201	24	0	
30/01/23	80.09	67.83	12.26	348.07	338.33	345.16	338.00	0.33	6.44	6.35	4.152	24	0	
31/01/23	84.51	71.06	13.45	342.62	332.06	339.49	331.82	0.24	6.35	6.26	4.471	24	0	
01/02/23	88.29	74.10	14.19	346.77	335.24	343.39	335.02	0.22	6.40	6.31	4.767	24	0	
02/02/23	89.90	75.00	14.90	352.65	340.53	349.11	340.40	0.13	6.42	6.33	5.085	24	0	
03/02/23	88.86	74.67	14.19	357.15	345.14	353.72	344.97	0.17	6.45	6.36	4.911	24	0	
04/02/23	82.98	70.44	12.54	359.01	348.32	355.99	348.07	0.25	6.44	6.34	4.376	24	0	
05/02/23	79.49	67.19	12.30	342.30	332.83	339.50	332.57	0.26	6.41	6.31	4.098	24	0	
06/02/23	80.31	67.61	12.70	337.79	328.30	334.94	328.02	0.28	6.42	6.33	4.174	24	0	
07/02/23	82.62	69.59	13.03	341.51	331.41	338.53	331.15	0.26	6.46	6.37	4.325	24	0	
08/02/23	87.06	72.99	14.07	342.99	331.88	339.74	331.68	0.20	6.53	6.44	4.680	24	0	
09/02/23	89.69	74.73	14.96	337.03	325.50	333.59	325.33	0.17	6.52	6.42	4.882	24	0	
10/02/23	88.62	74.27	14.35	342.98	331.51	339.62	331.32	0.19	6.49	6.39	4.767	24	0	
11/02/23	89.53	74.52	15.01	338.45	326.92	334.98	326.73	0.19	6.46	6.36	4.919	24	0	
12/02/23	89.72	74.53	15.19	339.87	328.24	336.35	328.06	0.18	6.42	6.32	5.003	24	0	
13/02/23	89.62	74.36	15.26	337.27	325.74	333.80	325.62	0.12	6.47	6.37	4.984	24	0	
14/02/23	90.05	74.99	15.06	339.08	327.39	335.50	327.17	0.22	6.47	6.38	4.945	24	0	
15/02/23	91.16	75.87	15.29	344.63	332.51	341.10	332.42	0.09	6.49	6.39	5.097	24	0	
16/02/23	92.65	77.14	15.51	349.98	337.34	346.40	337.35	-0.01	6.49	6.40	5.248	24	0	
17/02/23	89.24	74.93	14.31	354.73	342.69	351.36	342.64	0.05	6.53	6.43	4.913	24	0	
18/02/23	85.80	71.87	13.93	354.04	342.84	350.73	342.65	0.19	6.56	6.47	4.786	24	0	
19/02/23	83.11	69.92	13.19	344.21	333.93	341.21	333.73	0.20	6.55	6.45	4.411	24	0	
Итого:				11027.	10687.5	10926.	10680.3	7.21			145.712	768	0	
Средние:	84.46	70.84	13.61						6.44	6.35				

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
18/01/23 24:00	100609.62	97976.19	100077.75	98226.36	-250.17	1298.876	10775	83
19/02/23 24:00	111636.98	108663.75	111003.93	108906.71	-242.96	1444.588	11543	83
Итого:	11027.36	10687.56	10926.18	10680.35	7.21	145.712	768	0

Период нормальной работы 768ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 11646ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
19/01/23г.-19/02/23г.

Абонент: 4 Поселковая 26_3

Договор N: _____

Адрес: _____

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 20.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00 °C

Заводской номер 00251546

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6

БД 1

ФТ=4

ТЗ=0

КС=0x4A2A

ПО 2.7

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
19/01/23	45.66	0.00	0.00	5.23	0.000	24	0	*
20/01/23	45.27	0.00	0.00	5.24	0.000	24	0	*
21/01/23	44.59	0.00	0.00	5.20	0.000	24	0	*
22/01/23	43.88	0.00	0.00	5.18	0.000	24	0	*
23/01/23	44.51	0.00	0.00	5.24	0.000	24	0	*
24/01/23	44.36	0.00	0.00	5.30	0.000	24	0	*
25/01/23	43.96	0.00	0.00	5.29	0.000	24	0	*
26/01/23	43.69	0.00	0.00	5.27	0.000	24	0	*
27/01/23	43.70	0.00	0.00	5.32	0.000	24	0	*
28/01/23	44.22	0.00	0.00	5.22	0.000	24	0	*
29/01/23	44.25	0.00	0.00	5.19	0.000	24	0	*
30/01/23	44.17	0.00	0.00	5.26	0.000	24	0	*
31/01/23	45.38	0.00	0.00	5.30	0.000	24	0	*
01/02/23	46.80	0.00	0.00	5.28	0.000	24	0	*
02/02/23	47.71	0.00	0.00	5.27	0.000	24	0	*
03/02/23	47.98	0.00	0.00	5.30	0.000	24	0	*
04/02/23	46.37	0.00	0.00	5.23	0.000	24	0	*
05/02/23	44.34	0.00	0.00	5.14	0.000	24	0	*
06/02/23	44.21	0.00	0.00	5.25	0.000	24	0	*
07/02/23	44.92	0.00	0.00	5.28	0.000	24	0	*
08/02/23	46.42	0.00	0.00	5.25	0.000	24	0	*
09/02/23	47.54	0.00	0.00	5.27	0.000	24	0	*
10/02/23	46.33	0.00	0.00	5.28	0.000	24	0	*
11/02/23	46.86	0.00	0.00	5.23	0.000	24	0	*
12/02/23	47.45	0.00	0.00	5.17	0.000	24	0	*
13/02/23	47.44	0.00	0.00	5.22	0.000	24	0	*
14/02/23	47.13	0.00	0.00	5.22	0.000	24	0	*
15/02/23	47.54	0.00	0.00	5.24	0.000	24	0	*
16/02/23	48.63	0.00	0.00	5.16	0.000	24	0	*
17/02/23	47.24	0.00	0.00	5.21	0.000	24	0	*
18/02/23	43.96	0.00	0.00	5.16	0.000	24	0	*
19/02/23	45.11	0.00	0.00	4.98	0.000	24	0	*
Итого:		0.00	0.00		0.000	768	0	
Средние:	45.67			5.23				

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
18/01/23 24:00	518.20	513.18	21.257	10788	70
19/02/23 24:00	518.20	513.18	21.257	11556	70
Итого:	0.00	0.00	0.000	768	0

Период нормальной работы 768ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 11646ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации