

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС нет

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВКТ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-44541

Qгод= 0,032 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ИП Купраш Олег Степанович

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 4-я Поселковая, 26/3

за январь 2023 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоэнергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
21.12	00	885	1054	19,574	2364	---	---
18.01	24	1230	1391	29,442	3060	---	---
ИТОГО		345	337	9,868	696	---	---

ПУ № 77736

$Q_E =$	Гкал	$Q =$	9,868	(Гкал)
$V_{подп.} =$	м³	$Q_{гвс} =$	0	(Гкал)
$V_{х.в.} = 0$	м³	$V_{подп.} =$	0	(м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О.

_____ подпись

Ответственный исполнитель _____ телефон _____
(должность)

Ф.И.О. _____ Цветаев С.В. _____ подпись _____
(фамилия, имя, отчество)

23 ЯНВ 2023

Ген. директор ООО «ТЭЦ-3»

Ермаков Е.А.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/12/22г.-18/01/23г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Омская обл, Омск г, 4-я Поселковая ул, _____
 д. 26 к 3 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 0
 Договорные расходы: _____
 М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
 Тхв= 5,00 °C

Пределы измерений:
 G под max = 12,00 м3/ч G под min = 0,08 м3/ч
 G обр max = 12,00 м3/ч G обр min = 0,08 м3/ч
 G3 max = _____ м3/ч G min = _____ м3/ч

Заводской номер 00077736 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хCFE8 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.12.2022	87,76	58,49	29,27	12,530	12,050	12,070	11,830	0,220	6,40	4,50	0,3510	24	0	*
22.12.2022	90,06	58,76	31,30	11,990	11,510	11,520	11,280	0,230	6,40	4,50	0,3620	24	0	*
23.12.2022	88,50	57,97	30,53	12,070	11,590	11,610	11,370	0,220	6,40	4,50	0,3540	24	0	*
24.12.2022	80,40	54,42	25,98	12,270	12,010	11,840	11,600	0,410	6,40	4,50	0,3120	24	0	*
25.12.2022	77,17	52,54	24,63	12,120	11,880	11,710	11,470	0,410	6,40	4,50	0,2940	24	0	*
26.12.2022	83,30	55,89	27,41	12,430	12,050	11,980	11,740	0,310	6,40	4,50	0,3290	24	0	*
27.12.2022	83,13	56,20	26,93	12,540	12,090	12,100	11,860	0,230	6,40	4,50	0,3230	24	0	*
28.12.2022	84,26	56,54	27,72	12,460	12,050	12,010	11,770	0,280	6,40	4,50	0,3340	24	0	*
29.12.2022	86,20	57,10	29,10	12,110	11,640	11,670	11,430	0,210	6,40	4,50	0,3410	24	0	*
30.12.2022	86,73	56,82	29,91	11,880	11,400	11,430	11,190	0,210	6,40	4,50	0,3440	24	0	*
31.12.2022	90,58	58,95	31,63	12,120	11,640	11,650	11,410	0,230	6,40	4,50	0,3670	24	0	*
01.01.2023	91,37	59,88	31,49	12,380	11,900	11,890	11,650	0,250	6,40	4,50	0,3790	24	0	*
02.01.2023	87,77	57,80	29,97	12,060	11,580	11,610	11,370	0,210	6,40	4,50	0,3470	24	0	*
03.01.2023	81,61	55,60	26,01	12,540	12,190	12,120	11,880	0,310	6,40	4,50	0,3140	24	0	*
04.01.2023	81,16	55,33	25,83	12,490	12,120	12,060	11,820	0,300	6,40	4,50	0,3120	24	0	*
05.01.2023	82,87	56,09	26,78	12,420	12,000	11,990	11,750	0,250	6,40	4,50	0,3200	24	0	*
06.01.2023	84,74	57,22	27,52	12,470	11,990	12,040	11,800	0,190	6,40	4,50	0,3300	24	0	*
07.01.2023	82,45	56,54	25,91	12,740	12,260	12,300	12,060	0,200	6,40	4,50	0,3160	24	0	*
08.01.2023	88,14	59,61	28,53	12,750	12,270	12,300	12,060	0,210	6,40	4,50	0,3490	24	0	*
09.01.2023	96,52	62,45	34,07	12,210	11,730	11,700	11,460	0,270	6,40	4,50	0,4010	24	0	*
10.01.2023	100,80	64,61	36,19	12,460	11,980	11,920	11,680	0,300	6,40	4,50	0,4340	24	0	*
11.01.2023	99,12	64,03	35,09	12,630	12,150	12,110	11,870	0,280	6,40	4,50	0,4270	24	0	*
12.01.2023	90,40	59,57	30,83	12,410	11,930	11,920	11,680	0,250	6,40	4,50	0,3690	24	0	*
13.01.2023	82,31	55,27	27,04	12,180	11,820	11,750	11,510	0,310	6,40	4,50	0,3170	24	0	*
14.01.2023	80,45	54,58	25,87	12,310	11,980	11,880	11,640	0,340	6,40	4,50	0,3080	24	0	*
15.01.2023	79,24	53,91	25,33	12,270	12,030	11,840	11,600	0,430	6,40	4,50	0,3080	24	0	*
16.01.2023	79,27	53,96	25,31	12,250	12,000	11,830	11,590	0,410	6,40	4,50	0,3050	24	0	*
17.01.2023	81,71	55,34	26,37	12,240	11,900	11,810	11,570	0,330	6,40	4,50	0,3130	24	0	*
18.01.2023	80,80	54,19	26,61	11,780	11,540	11,370	11,130	0,410	6,40	4,50	0,3080	24	0	*
Итого:				357,110	345,280	344,030	337,070	8,210			9,8680	696	0	
Средние:	85,82	57,23	28,59						6,40	4,50				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/12/22 24:00	911,250	885,650	1 075,690	1 054,350	-168,700	19,5740	2 364	3
18/01/23 24:00	1 268,360	1 230,930	1 419,720	1 391,420	-160,490	29,4420	3 060	3
Итого:	357,110	345,280	344,030	337,070	8,210	9,8680	696	0

Период нормальной работы 696ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 0ч

Представитель абонента _____
 Представитель теплоснабж.организации _____