

Теплоисточник ТЭЦ 3
Система 2-х трубная

ГВС открытая

Т.вычислитель КМ5-4
(наименование и схема подключения)

Расходомеры ППС5-4 32

Ду(гвс)= 25

нагрузка= 0,5327 Гкал/час

Qмес= Гкал

В ОАО "ОмскРТС"

Договор № 3-39211-ON

Соглашение дог.

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

20.01.2023

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Справка

о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО "УК" Светлоград"

(наименование организации, объект, адрес)

жилой дом ул. Малунцева, 15

Январь 2023г.

Период отчета		Количество теплоносителя		Количество теплоэнергии	Время работы	Кол-тво ГВС (м3)
Дата	Время	о подаче (м3)	о обратке (м3)	(Гкал)	(час)	
21.12.22г	0.00	28394,1	26292,9	747,66	8307,63	8320,0
01.01.23г	0.00	30025,5	27854,5	795,79	8571,63	
19.01.23г	0.00	2743,4	2626,7	80,42	424,88	8480,0
Итого:		4374,8	4188,4	128,6	688,9	160,0

ПУ №334520

Q _Σ =	129,64	Гкал
V _{подл} =	186,41	м³

Q_{отоп.} = 128,55 (Гкал)

Q (ср.от) = 1,08 (Гкал)

V_{ср.гвс} = 0,00 м³

Q (ср.гвс) = 0,00 (Гкал)

V_{гвс} = 186,41 м³

Количество часов по среднему по распечатке отопл:

5,80

Количество часов по среднему по распечатке гвс:

0,000

Исп.

Зуйков В.И.

подпись

Ф.И.О.

телефон М.Печати

756662

Организация ООО "УК Округ"

Номер договора 3-44114-ON

Адрес ул. Малунцева, 15

Телефон

Тип теплосчетчика КМ-5-4

Версия 02.30

Номер теплосчетчика 334520

Дата последующей поверки теплосчетчика 17.10.25г.

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 21.12.2022 по 18.01.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф
		M1	M2	M1-M2 разбор	Vi	t1	t2	t1-t2	txb	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
21.12.22	4.443	152.03	146.35	5.69	0.00	89.5	62.5	27.0	5.0	5.9	3.5	0.00	24.00	ED
22.12.22	4.761	149.60	143.87	5.73	0.00	94.1	64.6	29.5	5.0	5.8	3.5	0.00	24.00	
23.12.22	4.756	146.72	139.99	6.72	0.00	92.7	63.0	29.7	5.0	5.7	3.5	0.00	24.00	
24.12.22	4.021	142.00	136.56	5.45	0.00	85.4	59.2	26.2	5.0	5.5	3.4	0.00	24.00	
25.12.22	3.803	150.23	143.53	6.70	0.00	80.3	57.3	22.9	5.0	5.8	3.5	0.00	24.00	
26.12.22	4.225	150.23	143.26	6.97	0.00	85.6	60.1	25.5	5.0	5.8	3.5	0.00	24.00	
27.12.22	4.175	150.31	144.27	6.04	0.00	86.9	61.4	25.5	5.0	5.9	3.5	0.00	24.00	
28.12.22	4.166	149.71	143.84	5.87	0.00	87.0	61.5	25.6	5.0	5.8	3.5	0.00	24.00	
29.12.22	4.390	147.41	141.35	6.06	0.00	89.8	62.4	27.4	5.0	5.7	3.5	0.00	24.00	
30.12.22	4.429	145.77	139.83	5.94	0.00	89.8	61.8	28.0	5.0	5.7	3.5	0.00	24.00	
31.12.22	4.963	147.39	138.83	8.56	0.00	94.0	63.8	30.2	5.0	5.6	3.5	0.00	24.00	
01.01.23	4.792	146.74	141.22	5.52	0.00	94.9	64.6	30.3	5.0	5.7	3.5	0.00	24.00	
02.01.23	4.511	143.55	139.53	4.02	0.00	92.7	63.0	29.7	5.0	5.7	3.5	0.00	24.00	
03.01.23	2.977	113.44	110.27	3.17	0.00	85.7	60.9	24.8	5.0	4.4	2.7	7.12	16.88	
04.01.23	4.221	156.58	148.88	7.70	0.00	83.8	59.6	24.2	5.0	5.9	3.6	0.00	24.00	
05.01.23	4.227	157.16	150.69	6.47	0.00	85.3	60.8	24.5	5.0	5.9	3.6	0.00	24.00	
06.01.23	4.501	159.02	151.02	7.99	0.00	87.6	62.2	25.4	5.0	5.9	3.5	0.00	24.00	
07.01.23	4.280	159.05	151.77	7.27	0.00	85.7	61.4	24.3	5.0	5.9	3.6	0.00	24.00	
08.01.23	4.474	159.68	152.81	6.86	0.00	89.2	63.7	25.4	5.0	6.0	3.5	0.00	24.00	
09.01.23	5.216	153.62	146.80	6.82	0.00	98.3	67.2	31.1	5.0	5.8	3.6	0.00	24.00	
10.01.23	5.647	152.37	145.32	7.05	0.00	102.9	68.9	34.0	5.0	5.8	3.6	0.00	24.00	
11.01.23	5.666	154.66	147.63	7.03	0.00	102.7	69.1	33.6	5.0	5.8	3.6	0.00	24.00	
12.01.23	5.093	156.58	149.67	6.91	0.00	95.7	65.9	29.7	5.0	5.9	3.5	0.00	24.00	
13.01.23	4.443	156.79	148.99	7.80	0.00	86.3	60.8	25.5	5.0	5.8	3.5	0.00	24.00	
14.01.23	4.178	156.80	150.29	6.51	0.00	84.3	60.0	24.3	5.0	5.9	3.6	0.00	24.00	
15.01.23	4.064	156.39	149.31	7.08	0.00	82.1	58.6	23.5	5.0	5.9	3.6	0.00	24.00	
16.01.23	3.966	154.60	148.20	6.40	0.00	81.9	58.5	23.4	5.0	5.8	3.6	0.00	24.00	
17.01.23	4.084	154.19	148.60	5.59	0.00	84.8	60.3	24.4	5.0	5.9	3.6	0.00	24.00	
18.01.23	4.081	152.16	145.66	6.50	0.00	83.9	59.5	24.4	5.0	5.7	3.5	0.00	24.00	
Итого	128.555	4374.77	4188.35	186.41	0.00	89.1	62.2	26.9	5.0	5.8	3.5	7.12	688.88	7.12

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
18.01.23	24:00	80.422	2743.37	2626.68	0.00	424.88
01.01.23	00:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
31.12.22	24:00	795.792	30025.50	27854.53	0.00	8571.63
21.12.22	00:00	747.660	28394.10	26292.85	0.00	8307.63
Итого		128.555	4374.77	4188.35	0.00	688.88

Отчетный период 696.00 час. Период норм. работы 688.88 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 5.804 час.

Период t1-t2 < min (D) 1.313 час. Период G<min (g) 0.000 час.

Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель
абонента д. 34-1/1028 мПредставитель теплоснабжающей
организации _____