

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС открытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВИС.Т

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-39211

Qгод= 0,2861 Гкал

Qмес= 0,138 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, пр. Мира, 2Б

за январь 2023 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во тепло-ля по подаче (м3)	Кол-во тепло-ля по обратке (м3)	Кол-во тепло-ля по подаче (тн)	Кол-во тепло-ля по обратке (тн)	Количество теплотенергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во тепло-ля ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
19.12	00	188351	167489	183802	165415	4944,335	52246	20501	1107,757
18.01	24	192208	171019	187546	168901	5069,786	52990	20701	1122,441
ИТОГО		3856	3530	3744	3486	125,451	743	199	14,684

ПУ № 121084

$Q_E =$	Гкал	$Q =$	125,456	(Гкал)
$V_{подп.} =$	м³	$Q_{(гвс)} =$	0	(Гкал)
$V_{х.в.} =$	м³	$V_{подп.} =$	258	(м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О.

_____ подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____
(должность)

Ф.И.О. _____ Цветаев С.В. _____ подпись _____
(фамилия, имя, отчество)

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

24 ЯНВ 2023

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Ермакова Е.Б. _____



Ведомость учёта параметров потребления тепла в системе теплоснабжения
с 19.12.2022 по 18.01.2023

Потребитель:
Адрес: Омская обл, Омск г, Мира пр-кт, д. 2Б (Мира 2Б)
Договор №:
Прибор учёта: ВИС.Т
Время на приборе: спешит на 11 мин.

№ 121084 Т/с №1

Дата	Температура (°C)			Объём (м3)			Масса (т)			Давление (МПа)		ТЭ (Гкал)	Время раб.(ч)	Код НС
	T1	T2	dt	V1	V2	dV	M1	M2	dM	P1	P2	Q		
19.12.2022	77,35	51,68	25,68	115,122	105,128	9,994	112,093	103,821	8,271	0,53	0,36	3,646	24,00	
20.12.2022	76,43	51,10	25,33	140,145	129,055	11,090	136,541	127,489	9,052	0,61	0,39	3,875	24,00	
21.12.2022	83,15	53,30	29,85	132,487	120,963	11,524	128,530	119,367	9,163	0,59	0,40	4,277	24,00	
22.12.2022	86,41	52,85	33,56	119,454	109,281	10,173	115,635	107,863	7,772	0,56	0,40	4,253	24,00	
23.12.2022	86,53	52,83	33,70	120,876	111,218	9,658	117,002	109,776	7,226	0,57	0,40	4,275	24,00	
24.12.2022	81,55	53,72	27,83	139,574	127,830	11,744	135,547	126,117	9,430	0,62	0,40	4,229	24,00	
25.12.2022	76,94	50,80	26,13	131,097	120,007	11,090	127,684	118,568	9,116	0,59	0,41	3,748	24,00	
26.12.2022	78,89	51,45	27,44	129,813	119,424	10,389	126,279	117,954	8,325	0,59	0,40	3,860	24,00	
27.12.2022	79,84	52,27	27,58	130,569	120,111	10,458	126,938	118,586	8,352	0,59	0,40	3,895	24,00	
28.12.2022	78,92	51,14	27,78	124,053	114,107	9,946	120,672	112,719	7,952	0,56	0,39	3,719	24,00	
29.12.2022	81,15	50,86	30,29	119,537	108,999	10,538	116,115	107,689	8,426	0,57	0,41	3,911	24,00	
30.12.2022	84,24	51,94	32,30	119,397	108,584	10,813	115,746	107,223	8,523	0,56	0,40	4,140	24,00	
31.12.2022	88,10	53,50	34,60	122,294	108,873	13,421	118,249	107,425	10,824	0,55	0,40	4,618	24,00	
01.01.2023	88,66	54,25	34,41	122,729	112,608	10,121	118,626	111,070	7,556	0,58	0,41	4,456	24,00	
02.01.2023	87,90	53,58	34,33	121,547	111,673	9,874	117,543	110,184	7,359	0,57	0,41	4,389	24,00	
03.01.2023	80,18	52,53	27,65	133,284	123,370	9,914	129,551	121,789	7,763	0,60	0,40	3,951	24,00	
04.01.2023	77,77	51,20	26,57	129,545	119,570	9,975	126,108	118,114	7,994	0,60	0,41	3,716	24,00	
05.01.2023	79,20	50,62	28,59	123,724	113,635	10,089	120,332	112,283	8,049	0,58	0,41	3,813	24,00	
06.01.2023	83,28	53,43	29,85	129,437	119,204	10,233	125,560	117,624	7,936	0,59	0,40	4,135	24,00	
07.01.2023	80,84	53,14	27,70	134,223	124,118	10,105	130,409	122,490	7,919	0,61	0,40	3,986	24,00	
08.01.2023	78,15	51,45	26,70	122,681	113,113	9,568	119,395	111,720	7,675	0,56	0,38	3,644	23,97	
09.01.2023	76,30	45,34	30,97	101,326	91,263	10,063	98,723	90,398	8,325	0,52	0,41	3,398	24,00	
10.01.2023	88,71	49,75	38,97	105,183	95,449	9,734	101,660	94,352	7,308	0,52	0,40	4,299	24,00	
11.01.2023	96,91	55,76	41,15	119,499	108,657	10,842	114,833	107,090	7,744	0,54	0,39	5,127	24,00	
12.01.2023	92,02	55,05	36,97	123,819	113,085	10,734	119,401	111,495	7,907	0,56	0,40	4,799	24,00	
13.01.2023	82,50	50,95	31,54	120,396	110,571	9,825	116,848	109,237	7,611	0,56	0,40	4,032	24,00	
14.01.2023	79,46	50,58	28,88	126,029	115,429	10,600	122,554	114,057	8,497	0,58	0,40	3,926	24,00	
15.01.2023	76,68	49,12	27,56	125,333	113,088	12,245	122,089	111,822	10,267	0,57	0,40	3,819	24,00	
16.01.2023	76,88	49,53	27,35	124,971	114,281	10,690	121,720	112,979	8,741	0,58	0,40	3,715	24,00	
17.01.2023	79,44	51,37	28,07	128,673	118,518	10,155	125,127	117,065	8,062	0,59	0,40	3,884	24,00	
18.01.2023	80,55	50,45	30,10	120,003	108,990	11,013	116,612	107,702	8,910	0,57	0,41	3,915	24,00	
Итого	82,09	51,79	30,30	3856,820	3530,202	326,618	3744,120	3486,066	258,054	0,57	0,40	125,451	743,97	

Топ = Траб + Тmax + Tmin + Tdt + Тэл.лит + Тощ
744,00ч = 743,97ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч

Показания счётчиков

Дата и время	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Q, Гкал	Время раб., ч
18.12.2022 24:00	188351,660	167489,304	183802,292	165415,242	4944,335	52246,59
18.01.2023 24:00	192208,480	171019,506	187546,412	168901,308	5069,786	52990,56
Итого	3856,820	3530,202	3744,120	3486,066	125,451	743,97

+0,005

Ответственный за учёт тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Инспектор:

Ведомость учёта параметров потребления тепла в системе ГВС

с 19.12.2022 по 18.01.2023

Потребитель:

Адрес: Омская обл, Омск г, Мира пр-кт, д. 2Б (Мира 2Б)

Договор №: от

Прибор учёта: ВИС.Т № 121084 Т/с №2

Время на приборе: спешит на 12 мин.

Дата	Температу ра	Объём (м3)	Давление (МПа)	ТЭ (Гкал)	Время раб.(ч)	Код НС
	T1	V1	P1	Q		
19.12.2022	72,17	6,323	-	0,452	24,00	
20.12.2022	73,62	6,909	-	0,471	24,00	
21.12.2022	79,85	7,246	-	0,543	24,00	
22.12.2022	82,33	5,975	-	0,462	24,00	
23.12.2022	82,68	5,341	-	0,411	24,00	
24.12.2022	76,63	7,414	-	0,537	24,00	
25.12.2022	74,83	7,098	-	0,487	24,00	
26.12.2022	75,08	6,382	-	0,455	24,00	
27.12.2022	77,37	6,350	-	0,455	24,00	
28.12.2022	75,32	6,060	-	0,428	24,00	
29.12.2022	77,92	6,510	-	0,479	24,00	
30.12.2022	80,61	6,657	-	0,503	24,00	
31.12.2022	85,05	8,966	-	0,709	24,00	
01.01.2023	85,75	5,640	-	0,449	24,00	
02.01.2023	83,07	5,592	-	0,439	24,00	
03.01.2023	76,78	5,889	-	0,419	24,00	
04.01.2023	75,28	6,000	-	0,416	24,00	
05.01.2023	75,26	6,180	-	0,442	24,00	
06.01.2023	79,89	6,024	-	0,450	24,00	
07.01.2023	76,28	5,972	-	0,430	24,00	
08.01.2023	74,35	5,963	-	0,418	24,00	
09.01.2023	72,66	6,787	-	0,468	24,00	
10.01.2023	84,22	5,849	-	0,469	24,00	
11.01.2023	92,27	6,166	-	0,536	24,00	
12.01.2023	87,16	6,146	-	0,497	24,00	
13.01.2023	78,15	5,738	-	0,418	24,00	
14.01.2023	75,83	6,549	-	0,465	24,00	
15.01.2023	73,68	8,286	-	0,571	24,00	
16.01.2023	73,45	6,736	-	0,463	24,00	
17.01.2023	75,89	6,074	-	0,434	24,00	
18.01.2023	77,66	7,022	-	0,506	24,00	
Итого	78,42	199,844	-	14,684	744,00	

Топ = Траб + Tmax + Tmin + Tdt + Тэл.пит + Тош
744,00ч = 744,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч

Показания счётчиков

Дата и время	V1, м3	Q, Гкал	Время раб., ч
18.12.2022 24:00	20501,738	1107,757	52990,35
18.01.2023 24:00	20701,582	1122,441	53734,35
Итого	199,844	14,684	744,00

Ответственный за учёт горячего водоснабжения:

Представитель обслуживающей организации:

Инспектор: