

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВКТ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-39211

Qгод= 0,5607 Гкал

Qмес= 0,350 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 4-я Поселковая, 26/3

за январь 2023 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплотенергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
18.12	00	87821	88077	1141,463	10007	513,18	21,257
18.01	24	97976	98226	1298,876	10775	513,18	21,257
ИТОГО		10155	10148	157,413	768	0	0

ПУ № 251546

Q _Е =	Гкал	Q =	157,413	(Гкал)
V _{подп.} =	м³	Q _(гвс) =	0	(Гкал)
V _{х.в.} =	м³	V _{подп.} =	0	(м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О.

_____ подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____
(должность)

Ф.И.О. Цветаев С.В. _____ подпись _____
(фамилия, имя, отчество)

АО «Светлоград»
СП «ТЭЦ-3»
Отдел приборостроения

23.01.2023

ПРИНЯТО КИМ

Ермакова Е.Б.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
18/12/22г.-18/01/23г.

Абонент: 4 Поселковая 26_3

Договор N: _____

Адрес: _____

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений: _____

Договорные расходы: _____

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Tхв = 5.00°C

Заводской номер 00251546

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=0

KC=0x4A2A

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
18/12/22	91.00	74.40	16.60	310.68	299.78	307.65	300.11	-0.33	6.24	6.15	4.991	24	0	
19/12/22	82.64	69.19	13.45	345.34	335.10	342.74	335.36	-0.26	6.33	6.24	4.515	24	0	
20/12/22	80.64	67.38	13.26	351.09	341.14	348.58	341.47	-0.33	6.35	6.26	4.527	24	0	
21/12/22	89.58	73.89	15.69	338.13	326.58	335.18	327.05	-0.47	6.35	6.26	5.134	24	0	
22/12/22	92.45	75.20	17.25	317.58	306.12	314.46	306.60	-0.48	6.34	6.24	5.298	24	0	
23/12/22	90.90	74.53	16.37	321.71	310.42	318.72	310.90	-0.48	6.33	6.24	5.095	24	0	
24/12/22	82.51	68.85	13.66	337.28	327.30	333.95	326.85	0.45	5.98	5.89	4.480	24	0	
25/12/22	78.86	65.59	13.27	334.83	325.69	331.58	325.12	0.57	6.31	6.22	4.326	24	0	
26/12/22	85.19	70.85	14.34	339.52	328.91	335.99	328.44	0.47	6.35	6.26	4.724	24	0	
27/12/22	85.08	71.01	14.07	343.91	333.22	340.37	332.71	0.51	6.33	6.24	4.700	24	0	
28/12/22	86.08	71.48	14.60	339.86	329.06	336.31	328.64	0.42	6.32	6.23	4.814	24	0	
29/12/22	88.39	73.08	15.31	328.17	317.24	324.57	316.85	0.39	6.26	6.17	4.867	24	0	
30/12/22	88.81	72.75	16.06	321.02	310.23	317.34	309.85	0.38	6.29	6.20	4.993	24	0	
31/12/22	92.88	74.91	17.97	319.66	308.04	315.54	307.70	0.34	6.20	6.11	5.553	24	0	
01/01/23	93.66	77.00	16.66	326.34	314.31	322.49	314.07	0.24	6.30	6.21	5.254	24	0	
02/01/23	90.25	74.37	15.88	326.15	314.84	322.46	314.57	0.27	6.28	6.19	5.011	24	0	
03/01/23	83.48	70.10	13.38	347.93	337.44	344.57	336.99	0.45	6.35	6.26	4.524	24	0	
04/01/23	82.97	69.64	13.33	346.76	336.40	343.46	335.99	0.41	6.38	6.29	4.494	24	0	
05/01/23	84.75	70.90	13.85	341.21	330.64	337.90	330.30	0.34	6.42	6.33	4.587	24	0	
06/01/23	86.75	72.35	14.40	342.55	331.49	339.11	331.20	0.29	6.39	6.30	4.782	24	0	
07/01/23	84.35	70.65	13.70	351.32	340.53	347.92	340.12	0.41	6.46	6.36	4.677	24	0	
08/01/23	89.79	74.47	15.32	344.01	332.24	340.35	331.99	0.25	6.36	6.27	5.099	24	0	
09/01/23	98.30	75.57	22.73	268.03	257.24	263.69	257.03	0.21	6.29	6.20	5.870	24	0	
10/01/23	103.18	72.09	31.09	215.41	206.02	210.72	205.82	0.20	6.26	6.17	6.433	24	0	
11/01/23	101.67	75.04	26.63	247.88	237.31	243.14	237.08	0.23	6.30	6.21	6.349	24	0	
12/01/23	93.08	76.48	16.60	332.06	319.95	328.23	319.74	0.21	6.37	6.27	5.328	24	0	
13/01/23	84.48	70.42	14.06	344.39	333.80	341.07	333.48	0.32	6.34	6.25	4.701	24	0	
14/01/23	82.57	69.36	13.21	349.27	338.94	346.11	338.62	0.32	6.45	6.35	4.485	24	0	
15/01/23	81.15	67.97	13.18	346.56	336.62	343.48	336.35	0.27	6.41	6.32	4.438	24	0	
16/01/23	81.12	68.16	12.96	344.51	334.66	341.48	334.36	0.30	6.36	6.27	4.342	24	0	
17/01/23	83.77	70.07	13.70	344.61	334.16	341.38	333.85	0.31	6.36	6.26	4.588	24	0	
18/01/23	82.88	69.03	13.85	329.44	319.66	326.30	319.31	0.35	6.32	6.23	4.434	24	0	
Итого:				10497.	10155.0	10386.	10148.5	6.56			157.413	768	0	
Средние:	87.60	71.77	15.82						6.32	6.23				

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
17/12/22 24:00	90112.41	87821.11	89690.91	88077.84	-256.73	1141.463	10007	83
18/01/23 24:00	100609.62	97976.19	100077.75	98226.36	-250.17	1298.876	10775	83
Итого:	10497.21	10155.08	10386.84	10148.52	6.56	157.413	768	0

Период нормальной работы 768ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 10876ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
18/12/22г.-18/01/23г.

Абонент: 4 Поселковая 26_3

Договор N: _____

Адрес: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Тип расходомера: _____

Договорные расходы:

Пределы измерений:

М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут

G под max = 20.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00 °C

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00251546

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6

БД 1

ФТ=4

ТЗ=0

КС=0х4А2А

ПО 2.7

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
18/12/22	49.32	0.00	0.00	5.20	0.000	24	0	*
19/12/22	45.74	0.00	0.00	5.34	0.000	24	0	*
20/12/22	45.08	0.00	0.00	5.33	0.000	24	0	*
21/12/22	47.89	0.00	0.00	5.24	0.000	24	0	*
22/12/22	49.14	0.00	0.00	5.29	0.000	24	0	*
23/12/22	47.91	0.00	0.00	5.33	0.000	24	0	*
24/12/22	46.66	0.00	0.00	5.27	0.000	24	0	*
25/12/22	44.90	0.00	0.00	5.19	0.000	24	0	*
26/12/22	46.69	0.00	0.00	5.31	0.000	24	0	*
27/12/22	47.12	0.00	0.00	5.29	0.000	24	0	*
28/12/22	47.35	0.00	0.00	5.28	0.000	24	0	*
29/12/22	48.39	0.00	0.00	5.27	0.000	24	0	*
30/12/22	48.38	0.00	0.00	5.21	0.000	24	0	*
31/12/22	49.47	0.00	0.00	5.07	0.000	24	0	*
01/01/23	50.20	0.00	0.00	5.40	0.000	24	0	*
02/01/23	48.39	0.00	0.00	5.38	0.000	24	0	*
03/01/23	41.35	0.00	0.00	5.33	0.000	24	0	*
04/01/23	45.06	0.00	0.00	5.35	0.000	24	0	*
05/01/23	46.62	0.00	0.00	5.33	0.000	24	0	*
06/01/23	47.60	0.00	0.00	5.26	0.000	24	0	*
07/01/23	45.59	0.00	0.00	5.37	0.000	24	0	*
08/01/23	48.38	0.00	0.00	5.21	0.000	24	0	*
09/01/23	50.76	0.00	0.00	5.28	0.000	24	0	*
10/01/23	52.35	0.00	0.00	5.22	0.000	24	0	*
11/01/23	52.72	0.00	0.00	5.19	0.000	24	0	*
12/01/23	50.67	0.00	0.00	5.26	0.000	24	0	*
13/01/23	47.37	0.00	0.00	5.29	0.000	24	0	*
14/01/23	46.21	0.00	0.00	5.17	0.000	24	0	*
15/01/23	45.48	0.00	0.00	5.15	0.000	24	0	*
16/01/23	45.22	0.00	0.00	5.27	0.000	24	0	*
17/01/23	46.06	0.00	0.00	5.25	0.000	24	0	*
18/01/23	45.88	0.00	0.00	5.23	0.000	24	0	*
Итого:		0.00	0.00		0.000	768	0	
Средние:	47.49			5.26				

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
17/12/22 24:00	518.20	513.18	21.257	10020	70
18/01/23 24:00	518.20	513.18	21.257	10788	70
Итого:	0.00	0.00	0.000	768	0

Период нормальной работы 768ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 10876ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации