

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС нет

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВКТ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-44541

Qгод= 0,032 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ИП Купраш Олег Степанович

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 4-я Поселковая, 26/3

за ноябрь 2023 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (Гкал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (Гкал)
21.10	00	2642	2766	59,658	9655	---	---
20.11	24	3024	3142	66,792	10400	---	---
ИТОГО		382	375	7,134	745	---	---

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
отдел приборов учёта тепловой энергии

24 НОЯ 2023

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Чоркина Е.Б.

Q = 7,134 (Гкал)

Q_{гвс} = --- (Гкал)

V_{подп.} = --- (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О.

_____ подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____
(должность)

Ф.И.О. _____ Цветаев С.В. _____ подпись _____
(фамилия, имя, отчество)



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/10/23г.-20/11/23г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Омская обл, Омск г, 4-я Поселковая ул, _____
 д. 26 к 3 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 0
 Договорные расходы: _____
 М сет. воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут
 Тхв= 5,00°C

Пределы измерений:
 G под max = 12,00 м3/ч G под min = 0,08 м3/ч
 G обр max = 12,00 м3/ч G обр min = 0,08 м3/ч
 G3 max = м3/ч G min = м3/ч

Заводской номер 00077736 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хСФЕ8 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.10.2023	64,98	48,83	16,15	13,400	13,160	13,160	12,920	0,240	6,40	4,50	0,2160	24	0	
22.10.2023	65,23	48,84	16,39	13,340	13,100	13,130	12,890	0,210	6,40	4,50	0,2160	24	0	
23.10.2023	64,39	47,58	16,81	12,850	12,610	12,690	12,450	0,160	6,40	4,50	0,2160	24	0	
24.10.2023	64,50	47,47	17,03	12,760	12,520	12,600	12,360	0,160	6,40	4,50	0,2160	24	0	
25.10.2023	65,01	48,14	16,87	13,080	12,840	12,930	12,690	0,150	6,40	4,50	0,2180	24	0	
26.10.2023	64,87	47,42	17,45	12,440	12,200	12,290	12,050	0,150	6,40	4,50	0,2160	24	0	
27.10.2023	67,52	48,28	19,24	12,310	12,070	12,060	11,820	0,250	6,40	4,50	0,2360	24	0	*
28.10.2023	68,30	48,42	19,88	12,270	12,030	12,030	11,790	0,240	6,40	4,50	0,2400	24	0	*
29.10.2023	70,63	50,15	20,48	13,270	13,020	13,060	12,820	0,200	6,40	4,50	0,2690	25	0	
30.10.2023	69,78	49,67	20,11	12,670	12,430	12,530	12,290	0,140	6,40	4,50	0,2490	24	0	
31.10.2023	70,60	50,06	20,54	12,810	12,570	12,700	12,460	0,110	6,40	4,50	0,2590	24	0	
01.11.2023	66,76	47,08	19,68	8,850	8,690	8,760	8,630	0,060	6,40	4,50	0,1710	24	0	*
02.11.2023	68,47	48,50	19,97	12,600	12,360	12,310	12,070	0,290	6,40	4,50	0,2470	24	0	*
03.11.2023	67,71	47,54	20,17	12,090	11,850	11,800	11,600	0,250	6,40	4,50	0,2420	24	0	*
04.11.2023	65,01	46,83	18,18	12,720	12,480	12,460	12,260	0,220	6,40	4,50	0,2260	24	0	*
05.11.2023	67,19	47,84	19,35	12,620	12,380	12,370	12,130	0,250	6,40	4,50	0,2390	24	0	
06.11.2023	68,63	48,78	19,85	12,780	12,540	12,540	12,300	0,240	6,40	4,50	0,2490	24	0	
07.11.2023	67,36	48,42	18,94	12,910	12,670	12,700	12,460	0,210	6,40	4,50	0,2390	24	0	
08.11.2023	65,04	46,77	18,27	12,370	12,130	12,180	11,970	0,160	6,40	4,50	0,2190	24	0	*
09.11.2023	64,47	46,76	17,71	12,640	12,400	12,420	12,180	0,220	6,40	4,50	0,2160	24	0	
10.11.2023	64,09	46,68	17,41	12,720	12,480	12,470	12,230	0,250	6,40	4,50	0,2170	24	0	
11.11.2023	64,14	46,53	17,61	12,580	12,340	12,330	12,090	0,250	6,40	4,50	0,2160	24	0	
12.11.2023	64,04	46,48	17,56	12,400	12,160	12,150	11,990	0,170	6,40	4,50	0,2140	24	0	
13.11.2023	65,93	47,84	18,09	13,010	12,770	12,740	12,510	0,260	6,40	4,50	0,2290	24	0	
14.11.2023	64,66	47,26	17,40	12,880	12,640	12,610	12,370	0,270	6,40	4,50	0,2230	24	0	
15.11.2023	63,16	45,79	17,37	12,110	11,870	11,840	11,740	0,130	6,40	4,50	0,2090	24	0	
16.11.2023	63,41	46,45	16,96	12,710	12,470	12,420	12,180	0,290	6,40	4,50	0,2150	24	0	
17.11.2023	63,75	46,53	17,22	12,570	12,330	12,270	12,030	0,300	6,40	4,50	0,2150	24	0	
18.11.2023	66,66	48,32	18,34	12,940	12,700	12,640	12,400	0,300	6,40	4,50	0,2350	24	0	
19.11.2023	73,22	51,01	22,21	12,400	12,160	12,090	11,850	0,310	6,40	4,50	0,2680	24	0	*
20.11.2023	76,89	52,72	24,17	12,420	12,180	12,090	11,850	0,330	6,40	4,50	0,2940	24	0	*
Итого:				389,520	382,150	382,370	375,380	6,770			7,1340	745	0	
Средние:	66,66	48,03	18,63						6,40	4,50				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/10/23 24:00	2 711,660	2 642,620	2 821,220	2 766,950	-124,330	59,6580	9 655	7
20/11/23 24:00	3 101,180	3 024,770	3 203,590	3 142,330	-117,560	66,7920	10 400	7
Итого:	389,520	382,150	382,370	375,380	6,770	7,1340	745	0

Период нормальной работы 745ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 0ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации