

Д-3
грубая
закрытая
(открытая, закрытая)
Т.вычислитель ВКТ-7
(наименование и схема подключения)

Договор № 3-39211

Qгод= 0,5607 Гкал
Qмес= 0,350 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «Светлоград»

(наименование, объект, адрес)
г. Омск, ул. 4-я Поселковая, 26/3

за ноябрь 2023 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (Гкал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (Гкал)
20.10	00	3296	2843	61,922	1354	618,30	27,914
20.11	24	7664	6905	156,131	2122	912,66	45,782
ИТОГО		4368	4061	94,209	768	294,36	17,868

ПУ № 251546 112,485

Q _E = 109,664
V _{подп.} = 307,26
V _{х.в.} = 0

Гкал

м³

м³

Q = 94,209 (Гкал)

Q_(гвс) = 15,455 (Гкал)

V_{подп.} = 307,26 (м³)

15,276

Цветаев

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О.

подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____
(должность)

Ф.И.О. Цветаев С.В. подпись _____
(фамилия, имя, отчество)

АО «Омск РТС»
ОТД «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учета тепловой энергии

24.11.2023

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Логвиненко В.Ю.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/10/23г.-20/11/23г.

Адрес: 4 Поселковая 26_3

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.Н 000

Договорные расходы:

М сет.воды= т.сут Мгвс= т.сут
Тхв= 5.00°C

Договор N:

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Заводской номер 00251546 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x4A2A ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
20/10/23	65.38	46.65	18.73	149.81	146.91	140.50	139.06	7.85	7.38	7.28	2.750	24	0	*
21/10/23	65.54	46.38	19.16	148.28	145.41	137.29	135.86	9.55	7.36	7.27	2.783	24	0	*
22/10/23	65.81	46.40	19.41	147.65	144.76	136.46	135.06	9.70	7.36	7.26	2.807	24	0	*
23/10/23	65.03	45.35	19.68	143.14	140.40	131.63	130.42	9.98	7.66	7.56	2.756	24	0	*
24/10/23	65.11	45.15	19.96	141.56	138.84	130.36	129.16	9.68	7.71	7.61	2.765	24	0	*
25/10/23	65.67	45.82	19.85	144.67	141.84	133.73	132.42	9.42	7.50	7.40	2.813	24	0	*
26/10/23	65.56	45.08	20.48	138.86	136.14	127.57	126.33	9.81	7.56	7.46	2.786	24	0	*
27/10/23	68.29	45.75	22.54	136.82	133.95	125.52	124.32	9.63	7.89	7.79	3.015	24	0	*
28/10/23	69.07	46.02	23.05	135.59	132.68	125.08	123.88	8.80	7.88	7.78	3.055	24	0	*
29/10/23	71.37	47.34	24.03	142.11	138.91	129.40	128.04	10.87	7.83	7.73	3.334	24	0	*
30/10/23	70.58	46.93	23.65	140.51	137.37	128.96	127.64	9.73	7.66	7.56	3.246	24	0	*
31/10/23	71.37	47.53	23.84	143.51	140.23	130.64	129.22	11.01	7.36	7.27	3.339	24	0	*
01/11/23	68.26	44.51	23.75	84.75	82.98	77.90	77.15	5.83	6.15	6.13	1.979	24	0	*
02/11/23	69.30	46.06	23.24	140.61	137.59	128.64	127.37	10.22	7.36	7.26	3.194	24	0	*
03/11/23	68.60	44.94	23.66	135.52	132.64	122.36	121.16	11.48	7.27	7.18	3.134	24	0	*
04/11/23	65.86	44.84	21.02	140.88	138.10	130.18	128.97	9.13	7.19	7.10	2.903	24	0	*
05/11/23	67.94	45.52	22.42	140.01	137.10	128.93	127.73	9.37	7.20	7.11	3.069	24	0	*
06/11/23	69.40	46.33	23.07	141.24	138.20	130.11	128.80	9.40	7.20	7.10	3.181	24	0	*
07/11/23	68.38	46.45	21.93	143.49	140.49	132.44	131.10	9.39	7.17	7.08	3.076	24	0	*
08/11/23	65.82	44.74	21.08	137.39	134.69	126.52	125.32	9.37	6.92	6.82	2.837	24	0	*
09/11/23	65.23	44.75	20.48	140.70	138.00	129.29	128.09	9.91	7.01	6.92	2.824	24	0	*
10/11/23	64.85	44.68	20.17	141.26	138.58	130.14	128.94	9.64	7.17	7.07	2.791	24	0	*
11/11/23	64.84	44.46	20.38	139.50	136.85	128.38	127.18	9.67	7.14	7.05	2.784	24	0	*
12/11/23	64.91	44.50	20.41	139.22	136.56	127.44	126.26	10.30	6.93	6.84	2.785	24	0	*
13/11/23	66.47	45.43	21.04	144.18	141.29	131.88	130.61	10.68	7.13	7.04	2.966	24	0	*
14/11/23	65.56	45.36	20.20	142.81	140.05	132.49	131.21	8.84	7.18	7.08	2.825	24	0	*
15/11/23	64.02	43.82	20.20	135.23	132.72	124.02	122.92	9.80	6.73	6.64	2.681	24	0	*
16/11/23	64.10	44.48	19.62	140.96	138.33	130.06	128.86	9.47	7.25	7.16	2.710	24	0	*
17/11/23	64.53	44.51	20.02	138.66	136.06	128.75	127.55	8.51	7.41	7.31	2.720	24	0	*
18/11/23	67.02	45.81	21.21	143.38	140.48	131.98	130.63	9.85	7.39	7.29	2.971	24	0	*
19/11/23	73.99	48.10	25.89	139.90	136.48	126.95	125.54	10.94	7.39	7.29	3.530	24	0	*
20/11/23	77.91	49.55	28.36	137.72	134.07	126.08	124.64	9.43	7.45	7.36	3.800	24	0	*

Итого: | | | | 4459.9 | 4368.70 | 4101.6 | 4061.44 | 307.26 | | | 94.209 | 768 | 0 | |

Средние: | 67.36 | 45.72 | 21.64 | | | | | | 7.30 | 7.21 | | | | |

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
19/10/23 24:00	3357.56	3296.13	2870.43	2843.64	452.49	61.922	1354	242
20/11/23 24:00	7817.48	7664.83	6972.11	6905.08	759.75	156.131	2122	242
Итого:	4459.92	4368.70	4101.68	4061.44	307.26	94.209	768	0

Период нормальной работы 768ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 2400ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/10/23г.-20/11/23г.

АТ: 4 Поселковая 26_3

Договор N: _____
Тип расходомера: _____

ас: _____
аппловчислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:
G под max = 20.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Договорные расходы:
M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут
Тхв = 5.00 °C

Заводской номер 00251546

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6

БД 1

ФТ=4

ТЗ=0

КС=0x4A2A

ПО 2.7

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
20/10/23	63.84	8.10	7.91	6.92	0.467	24	0	*
21/10/23	64.15	9.50	9.33	6.86	0.553	24	0	*
22/10/23	64.33	9.70	9.52	6.84	0.564	24	0	*
23/10/23	63.55	10.00	9.80	7.00	0.578	24	0	*
24/10/23	63.57	9.60	9.40	7.02	0.552	24	0	*
25/10/23	63.75	9.50	9.32	6.91	0.547	24	0	*
26/10/23	64.12	9.70	9.52	6.87	0.561	24	0	*
27/10/23	66.67	9.40	9.22	7.09	0.569	24	0	*
28/10/23	67.18	8.60	8.43	7.08	0.522	24	0	*
29/10/23	69.67	10.40	10.18	7.10	0.657	24	0	*
30/10/23	68.10	9.30	9.11	6.97	0.574	24	0	*
31/10/23	69.69	10.50	10.27	6.77	0.665	24	0	*
01/11/23	64.59	5.50	5.41	4.72	0.322	24	0	*
02/11/23	67.64	9.90	9.70	6.72	0.607	24	0	*
03/11/23	66.72	10.90	10.69	6.58	0.660	24	0	*
04/11/23	63.76	9.00	8.83	6.63	0.520	24	0	*
05/11/23	66.39	9.20	9.00	6.61	0.553	24	0	*
06/11/23	67.89	9.20	9.02	6.62	0.564	24	0	*
07/11/23	66.37	9.10	8.89	6.64	0.547	24	0	*
08/11/23	64.09	9.20	9.02	6.36	0.536	24	0	*
09/11/23	63.55	9.80	9.61	6.48	0.564	24	0	*
10/11/23	63.24	9.70	9.49	6.61	0.555	24	0	*
11/11/23	63.38	9.50	9.35	6.56	0.547	24	0	*
12/11/23	63.31	10.00	9.82	6.39	0.574	24	0	*
13/11/23	65.28	10.40	10.17	6.61	0.613	24	0	*
14/11/23	63.78	8.80	8.63	6.65	0.506	24	0	*
15/11/23	62.11	9.60	9.40	6.18	0.533	24	0	*
16/11/23	62.57	9.40	9.21	6.67	0.533	24	0	*
17/11/23	62.89	8.40	8.23	6.77	0.475	24	0	*
18/11/23	66.15	9.60	9.41	6.80	0.575	24	0	*
19/11/23	72.62	10.20	10.00	6.73	0.674	24	0	*
20/11/23	75.94	8.70	8.47	6.77	0.601	24	0	*
Итого:		300.40	294.36		17.868	768	0	
Средние:	65.65			6.67				

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
19/10/23 24:00	626.10	618.30	27.914	1356	240
20/11/23 24:00	926.50	912.66	45.782	2124	240
Итого:	300.40	294.36	17.868	768	0

Период нормальной работы 768ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 2400ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации