

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-39211

Qгод= 0,248 Гкал

Qмес= 0,467 Гкал

Справка

о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, пр. Мира, 82/1

за август 2024 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплотенергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
19.07	00	22151	21954	671,309	606	545,101	24,029
30.07	24	22155	21962	671,334	733	634,442	27,377
ИТОГО		4	8	0,025	127	88,846	3,349

31.07-20.08 по среднему 263,386 м3, 10,494 Гкал

232,26 9,462

ПУ № 19081545

Q _E =	
V _{подп.} =	
V _{х.в.} =	0

Гкал

Q = 0 (Гкал)

м³

Q (гвс) = 13,843 (Гкал) 3,154

м³

V_{подп.} = 352,232 (м³) 77,42

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

23 АВГ 2024

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Семенихин В.Н.

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____

Должность, Ф.И.О.

подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____

(должность)

Ф.И.О.

Цветаев С.В.

подпись _____

(фамилия,

имя,

отчество)



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/07/24г.-30/07/24г.

Абонент: ж/д пр. Мира, 82/1

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

txv: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

Серийный номер 19081545, ВД=1, ТВ1, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0хD7EE

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
19.07.24 23	46.53	33.51	13.03 <	4.46	4.52	4.202 <	8.749 <	4.160 <	0.909 <	3.251	5.00	3.00	0.147 <	11	13	*
20.07.24 23	28.36	23.46	4.89 <	3.29	3.32	0.000	7.678 <	0.000	1.463 <	-1.463	5.00	3.00	-0.027 <	11	13	*
21.07.24 23	24.48	21.37	3.11	2.62	2.67	0.000	5.584 <	0.000	5.577 <	-5.577	5.00	3.00	-0.091 <	24	0	*
22.07.24 23	23.53	23.65	-0.12	1.74	1.76	0.056 <	0.274 <	0.056 <	0.273 <	-0.217	5.00	3.00	-0.004 <	24	0	*
23.07.24 23	23.09	22.99	0.10	2.82	2.87	0.097 <	0.099 <	0.097 <	0.099 <	-0.001	5.00	3.00	0.000 <	24	0	*
24.07.24 23	22.73	22.77	-0.05	2.75	2.79	0.074 <	0.001 <	0.074 <	0.001 <	0.072	5.00	3.00	0.001 <	24	0	*
25.07.24 23	21.89	21.78	0.11	1.12	1.13	0.156 <	0.001 <	0.156 <	0.001 <	0.155	5.00	3.00	0.003	24	0	*
26.07.24 23	21.86	28.26	-6.39 <	3.32	3.38	0.030 <	6.588 <	0.022 <	0.000 <	0.022	5.00	3.00	0.000	16	8	*
27.07.24 23	27.45	45.82	-18.37 <	5.46	5.55	0.000	13.364 <	---	---	---	5.00	3.00	---	0	24	*
28.07.24 23	28.27	38.02	-9.75 <	4.76	4.84	0.000	11.809 <	0.000	0.052 <	-0.052	5.00	3.00	-0.002 <	1	23	*
29.07.24 23	28.71	39.03	-10.33 <	4.84	4.92	0.000	13.239 <	0.000	0.037 <	-0.037	5.00	3.00	-0.001 <	1	23	*
30.07.24 23	28.75	38.87	-10.12 <	5.06	5.15	0.000	11.409 <	0.000	0.031 <	-0.031	5.00	3.00	-0.001 <	1	23	*
Итого/Средн	44.40	23.38	21.02	3.52	3.57	4.616	78.793	4.566	8.444	-3.878	5.00	3.00	0.025	161	127	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18.07.24 23	22809.175	22459.505	22151.112	21954.145	196.967	671.309	6103	606
30.07.24 23	22813.791	22538.298	22155.678	21962.589	193.089	671.334	6264	733
Итого	4.616	78.793	4.566	8.444	-3.878	0.025	161	127

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/07/24г.-30/07/24г.

Абонент: ж/д пр. Мира, 82/1

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

M сет. воды = _____ т.сут M ГВС = _____ т.сут

t_{хв}: догов., t_{хд} = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G₁ max = 30.00 м³/ч G₁ min = 0.20 м³/ч

Серийный номер 19081545, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0xD7EE

Дата/время	t ₁ °C	P ₁ кгс/см ²	V ₁ м ³	M ₁ т	t _х °C	P _х кгс/см ²	Q _{тв} Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
19.07.24 23	46.77	4.35	12.704 <	12.574 <	5.00	3.00	0.525	24	0	*
20.07.24 23	42.64	3.23	7.791 <	7.722 <	5.00	3.00	0.291	24	0	*
21.07.24 23	21.45	2.71	5.817 <	5.808 <	5.00	3.00	0.096	24	0	*
22.07.24 23	22.83	1.67	1.446 <	1.443 <	5.00	3.00	0.026	24	0	*
23.07.24 23	22.45	2.78	2.020 <	2.017 <	5.00	3.00	0.035	24	0	*
24.07.24 23	22.18	2.70	1.637 <	1.634 <	5.00	3.00	0.028	24	0	*
25.07.24 23	21.60	1.05	0.524 <	0.523 <	5.00	3.00	0.009	24	0	*
26.07.24 23	38.58	3.26	7.686 <	7.630 <	5.00	3.00	0.256	24	0	*
27.07.24 23	46.10	5.38	13.464 <	13.332 <	5.00	3.00	0.548	24	0	*
28.07.24 23	46.71	4.68	11.909 <	11.789 <	5.00	3.00	0.492	24	0	*
29.07.24 23	48.22	4.75	13.263 <	13.120 <	5.00	3.00	0.567	24	0	*
30.07.24 23	47.19	4.99	11.371 <	11.253 <	5.00	3.00	0.475	24	0	*
Итого/Средн	42.67	3.46	89.629	88.846	5.00	3.00	3.349	288	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V ₁ м ³	M ₁ т	Q _{тв} Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18.07.24 23	545.101	538.596	24.029	6708	1
30.07.24 23	634.730	627.442	27.377	6996	1
Итого	89.629	88.846	3.349	288	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

88,42
3,154