

Теплоисточник ТЭЦ-3 ЦТП-нет
Система 2х трубная
ГВС закрытая
Т/вычислитель ВКТ 7
Нагрузка по договору:

максимальная 0,757 Гкал/ч
за отч. период _____ Гкал

АО "ОмскРТС"

договор №: 5-41175-ON

СПРАВКА

о потреблении тепловой энергии по приборам учета за ГВС

ООО "УК "Светлоград"

Наименование организации:

пр. Мира, 9 к2 (Жилой дом)

объект, адрес

за Август 2024 г.

Период отсчета		Количество теплоносителя		Тепловая энергия	Время (не работы) (ч)	Показания по счетчику ГВС, м3	Показания по счетчику ГВС, Гкал
Дата	Время	по подаче (т)	по обратной (т)				
С 18.07.24	00:00					16 627,60	1 087,848
ПО 18.08.24	24:00					17 117,45	1 114,721
ИТОГО						489,85	26,873

ВКТ-7 № 7642

$Q_{\Sigma} =$	26,937	Гкал
$V_{\text{под}} =$	491,129	м3
$V_{\text{х.в.}} =$	0	м3

$Q_{\text{ср}} =$ 0,000 (Гкал)

$Q_{\text{от}} =$ 0,000 (Гкал)

$Q_{\text{гвс}} =$ 26,873 (Гкал)

$V_{\text{под}} =$ 489,85 (м3)

$V_{\text{под ср}} =$ 1,279 (м3)

$Q_{\text{гвс ср}} =$ 0,064 (Гкал)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель: _____
Директор Меняйло В. И.
должность, ФИО
телефон. _____

подпись: _____
М.п.

Ответственный исполнитель: _____
Директор Кабанов А. А.
должность, ФИО
телефон. 661-891

подпись: _____
М.п.



АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

20.08.2024

на рассмотрение

Григорьева Е.Е.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
18/07/24г.-18/08/24г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: _____ Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000 Пределы измерений: _____
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч
M сет. воды= _____ т.сут Mтвс= _____ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.20 м3/ч
Тхв= 5.00°C

Заводской номер 00007642 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 Т3=0 КС=0х7314 ПО 1.8

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	BHP	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч
18/07/24	52.35	30.12	22.23	12.08	11.94	0.91	0.91	11.03	7.80	7.00	0.265	24	0
19/07/24	57.04	30.57	26.47	11.56	11.38	0.90	0.90	10.48	7.80	7.00	0.301	24	0
20/07/24	58.08	31.23	26.85	12.55	12.38	0.90	0.90	11.48	7.80	7.00	0.333	24	0
21/07/24	61.12	31.55	29.57	12.18	11.99	0.87	0.87	11.12	7.80	7.00	0.354	24	0
22/07/24	64.85	31.65	33.20	11.87	11.65	0.85	0.85	10.80	7.80	7.00	0.385	24	0
23/07/24	62.46	31.26	31.20	11.17	10.97	0.88	0.88	10.09	7.80	7.00	0.345	24	0
24/07/24	60.71	31.30	29.41	13.06	12.83	0.89	0.89	11.94	7.80	7.00	0.375	24	0
25/07/24	57.35	30.60	26.75	12.85	12.65	0.87	0.87	11.78	7.80	7.00	0.341	24	0
26/07/24	56.76	29.68	27.08	12.93	12.73	0.90	0.90	11.83	7.80	7.00	0.345	24	0
27/07/24	57.98	29.87	28.11	13.32	13.13	0.88	0.88	12.25	7.80	7.00	0.369	24	0
28/07/24	59.92	29.86	30.06	11.75	11.56	0.87	0.87	10.69	7.80	7.00	0.344	24	0
29/07/24	58.57	30.33	28.24	12.70	12.49	0.87	0.87	11.62	7.80	7.00	0.353	24	0
30/07/24	56.89	30.30	26.59	13.35	13.13	0.86	0.86	12.27	7.80	7.00	0.347	24	0
31/07/24	57.49	30.55	26.94	13.10	12.89	0.87	0.87	12.02	7.80	7.00	0.343	24	0
01/08/24	60.50	31.16	29.34	11.59	11.39	0.88	0.88	10.51	7.80	7.00	0.331	24	0
02/08/24	64.60	31.84	32.76	11.00	10.78	0.76	0.76	10.02	7.80	7.00	0.351	22	2
03/08/24	64.46	32.52	31.94	11.50	11.30	0.84	0.84	10.46	7.80	7.00	0.358	24	0
04/08/24	62.71	32.85	29.86	10.79	10.59	0.85	0.85	9.74	7.80	7.00	0.318	24	0
05/08/24	63.13	32.59	30.54	11.43	11.24	0.82	0.82	10.42	7.80	7.00	0.343	24	0
06/08/24	64.16	32.68	31.48	11.73	11.50	0.84	0.84	10.66	7.80	7.00	0.359	24	0
07/08/24	63.61	33.05	30.56	11.14	10.92	0.84	0.84	10.08	7.80	7.00	0.335	24	0
08/08/24	62.51	32.30	30.21	10.54	10.35	0.84	0.84	9.51	7.80	7.00	0.311	24	0
09/08/24	62.79	31.55	31.24	11.55	11.34	0.85	0.85	10.49	7.80	7.00	0.356	24	0
10/08/24	63.62	30.78	32.84	12.01	11.79	0.85	0.85	10.94	7.80	7.00	0.387	24	0
11/08/24	63.89	30.96	32.93	11.91	11.70	0.86	0.86	10.84	7.80	7.00	0.383	24	0
12/08/24	65.50	30.86	34.64	12.39	12.17	0.80	0.80	11.37	7.80	7.00	0.419	24	0
13/08/24	64.81	30.97	33.84	13.30	13.05	0.83	0.83	12.22	7.80	7.00	0.442	24	0
14/08/24	63.29	31.07	32.22	11.31	11.10	0.81	0.81	10.29	7.80	7.00	0.357	24	0
15/08/24	65.02	31.44	33.58	13.46	13.23	0.83	0.83	12.40	7.80	7.00	0.441	24	0
16/08/24	63.44	31.41	32.03	12.71	12.49	0.80	0.80	11.69	7.80	7.00	0.401	24	0
17/08/24	64.16	31.74	32.42	14.18	13.92	0.79	0.79	13.13	7.80	7.00	0.449	24	0
18/08/24	63.39	31.57	31.82	11.80	11.60	0.86	0.86	10.74	7.80	7.00	0.369	24	0
Итого:				388.81	382.18	27.27	27.27	354.91			11.510	766	2
Средние:	61.47	31.25	30.21						7.80	7.00			

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	BHP	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
17/07/24 24:00	128160.63	124672.54	108373.33	107031.06	17641.48	3720.738	24656	848
18/08/24 24:00	128549.44	125054.72	108400.60	107058.33	17996.39	3732.248	25422	850
Итого:	388.81	382.18	27.27	27.27	354.91	11.510	766	2

Период нормальной работы 766ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 2ч
Время работы прибора после сброса 26280ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____