

Теплоисточник ТЭЦ – _____ ЦТП - _____

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ7

(наименование и схема подключения)

Договор № 39211

Qгод= Гкал

Qмес= Гкал

Справка

о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК «Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. Бородина, 10/1

за август 2024 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество Теплоэнергии (Гкал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (тн)	Количество Теплоэнергии ГВС (ГКал)
18.07	00	27618	23685	982,089	5013	3669	254,705
20.08	24	28135	23685	1001,349	5799	4226	282,642
ИТОГО		517	0	19,260	786	556,7	27,936

ПУ № 20129420

$Q_E =$		Гкал
$V_{подп.} =$		м ³
$V_{х.в.} =$	0	м ³

Гкал

$Q = 0$ (Гкал)

$Q_{гвс} = 27,936$ (Гкал)

$V_{подп.} = 556,7$ (м³)

АО «ОМСК РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

23 АВГ 2024

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Семенихин В.Н.

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____

Должность, Ф.И.О.

Телефон _____

подпись _____

Ответственный исполнитель _____

телефон _____

Ф.И.О. _____

Цветаев С.В.

подпись _____

(фамилия,

имя,

отчество)



о суточных параметрах теплоснабжения
за 18/07/24г.-20/08/24г.

Абонент:Вородина 10/1

Адрес: _____ Тип расходомера: _____
Договор N:0000000000 _____
Тепловычислитель ТВ7-04М сеп.Н 001 _____
Договорные расходы: G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч
М сеп.воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч
тхв: не исп.

Серийный номер 20129420, Вд=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хD93Е

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dm т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
18.07.24 23	56.75	30.55	26.21	2.18	0.02	8.895	<1	7.414	<1	0.000	0.00	4.00	0.195	15	9	*
19.07.24 23	56.59	30.28	26.31	2.15	1.53	11.530	<	11.084	<	0.000	0.00	4.00	0.292	19	5	*
20.07.24 23	60.64	31.03	29.61	3.17	3.53	12.118	<	11.095	<	0.000	0.00	4.00	0.328	21	3	*
21.07.24 23	61.01	31.14	29.87	3.23	4.07	12.935	<	12.337	<	0.000	0.00	4.00	0.368	22	2	*
22.07.24 23	63.60	32.20	31.40	3.25	4.98	14.804	<	14.530	<	0.000	0.00	4.00	0.455	24	0	*
23.07.24 23	65.34	33.11	32.23	3.60	5.50	18.478	<	18.118	<	0.000	0.00	4.00	0.583	24	0	*
24.07.24 23	67.04	34.54	32.49	4.46	6.70	28.341	<	27.764	<	0.000	0.00	4.00	0.901	24	0	*
25.07.24 23	68.36	33.90	34.46	4.30	2.60	27.544	<	26.963	<	0.000	0.00	4.00	0.930	24	0	*
26.07.24 23	68.46	33.23	35.23	3.89	2.39	20.864	<	20.422	<	0.000	0.00	4.00	0.720	24	0	*
27.07.24 23	69.62	32.69	36.93	3.79	2.16	16.290	<	15.933	<	0.000	0.00	4.00	0.589	24	0	*
28.07.24 23	69.05	31.36	37.69	3.58	1.09	15.398	<	14.889	<	0.000	0.00	4.00	0.562	23	1	*
29.07.24 23	69.52	31.26	38.26	3.54	2.96	17.819	<	17.429	<	0.000	0.00	4.00	0.667	24	0	*
30.07.24 23	69.48	31.29	38.20	3.70	3.17	16.292	<	15.938	<	0.000	0.00	4.00	0.609	24	0	*
31.07.24 23	69.83	31.98	37.85	3.75	5.13	16.461	<	16.099	<	0.000	0.00	4.00	0.609	24	0	*
01.08.24 23	72.25	33.52	38.73	3.75	7.13	17.011	<	16.614	<	0.000	0.00	4.00	0.642	24	0	*
02.08.24 23	74.08	34.56	39.52	3.82	5.99	15.736	<	15.353	<	0.000	0.00	4.00	0.606	24	0	*
03.08.24 23	73.51	34.24	39.27	3.81	3.33	16.063	<	15.676	<	0.000	0.00	4.00	0.616	24	0	*
04.08.24 23	71.40	33.62	37.78	3.71	1.70	14.834	<	14.494	<	0.000	0.00	4.00	0.548	24	0	*
05.08.24 23	70.48	32.92	37.56	3.63	0.73	14.483	<	14.158	<	0.000	0.00	4.00	0.532	24	0	*
06.08.24 23	71.64	32.93	38.72	3.51	2.05	15.146	<	14.797	<	0.000	0.00	4.00	0.573	24	0	*
07.08.24 23	72.03	32.84	39.19	3.44	2.56	13.714	<	12.885	<	0.000	0.00	4.00	0.505	22	2	*
08.08.24 23	70.71	32.20	38.51	3.58	1.80	13.573	<	12.267	<	0.000	0.00	4.00	0.511	24	0	*
09.08.24 23	69.46	30.41	39.06	3.57	0.02	13.149	<	12.625	<	0.000	0.00	4.00	0.494	23	1	*
10.08.24 23	71.05	29.86	41.19	3.46	0.53	13.800	<	12.816	<	0.000	0.00	4.00	0.528	21	3	*
11.08.24 23	71.78	30.44	41.35	3.54	3.22	16.733	<	16.346	<	0.000	0.00	4.00	0.676	24	0	*
12.08.24 23	72.11	30.94	41.17	3.54	4.53	15.931	<	15.560	<	0.000	0.00	4.00	0.640	24	0	*
13.08.24 23	71.12	31.68	39.44	3.48	5.82	17.055	<	16.668	<	0.000	0.00	4.00	0.656	24	0	*
14.08.24 23	70.54	31.40	39.13	3.41	3.28	13.265	<	12.968	<	0.000	0.00	4.00	0.507	24	0	*
15.08.24 23	70.25	30.20	40.05	3.52	0.90	15.145	<	14.654	<	0.000	0.00	4.00	0.587	23	1	*
16.08.24 23	70.56	30.56	39.99	3.67	3.15	15.810	<	15.456	<	0.000	0.00	4.00	0.618	24	0	*
17.08.24 23	70.70	30.66	40.05	3.66	3.60	15.097	<	14.758	<	0.000	0.00	4.00	0.591	24	0	*
18.08.24 23	71.09	30.05	41.04	3.58	2.36	15.056	<	14.374	<	0.000	0.00	4.00	0.590	22	2	*
19.08.24 23	70.67	29.84	40.83	3.38	2.35	11.790	<	11.525	<	0.000	0.00	4.00	0.471	24	0	*
20.08.24 23	74.70	29.90	44.81	3.48	3.19	13.038	<	12.556	<	0.000	0.00	4.00	0.562	23	1	*
Итого/Средн	69.24	32.02	37.22	3.53	3.06	534.195	<	517.566	<	0.000	0.00	4.00	19.260	786	30	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dm т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
17.07.24 23	28484.084	23942.366	27618.427	23685.584	3932.843	982.089	5013	12
20.08.24 23	29018.279	23942.366	28135.993	23685.584	4450.409	1001.349	5799	42
Итого	534.195	0.000	517.566	0.000	517.566	19.260	786	30

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(1) отсу.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсу.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 18/07/24г.-20/08/24г.

Абонент:Бородина 10/1

Адрес:_____

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

тхв: догов., тхд = 5.00°C

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 20.00 м3/ч G1 min = 0.26 м3/ч

Серийный номер 20129420, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0хD93E

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
18.07.24 23	53.84	2.24	7.500	7.398	5.00	3.00	0.361	24	0	
19.07.24 23	45.13	2.26	13.800	13.668	5.00	3.00	0.548	24	0	
20.07.24 23	44.93	2.95	16.100	15.947	5.00	3.00	0.637	24	0	
21.07.24 23	45.68	2.98	17.500	17.329	5.00	3.00	0.705	24	0	
22.07.24 23	50.54	3.02	16.800	16.599	5.00	3.00	0.756	24	0	
23.07.24 23	54.75	3.36	18.000	17.745	5.00	3.00	0.883	24	0	
24.07.24 23	65.67	4.25	17.200	16.862	5.00	3.00	1.023	24	0	
25.07.24 23	66.74	4.10	16.600	16.265	5.00	3.00	1.004	24	0	
26.07.24 23	58.95	3.71	14.900	14.658	5.00	3.00	0.791	24	0	
27.07.24 23	58.27	3.58	16.300	16.043	5.00	3.00	0.855	24	0	
28.07.24 23	57.05	3.35	16.900	16.643	5.00	3.00	0.866	24	0	
29.07.24 23	60.57	3.32	16.800	16.512	5.00	3.00	0.918	24	0	
30.07.24 23	58.06	3.47	16.500	16.240	5.00	3.00	0.862	24	0	
31.07.24 23	56.84	3.52	17.300	17.040	5.00	3.00	0.883	24	0	
01.08.24 23	62.55	3.55	15.900	15.613	5.00	3.00	0.898	24	0	
02.08.24 23	62.85	3.62	15.500	15.218	5.00	3.00	0.880	24	0	
03.08.24 23	61.15	3.60	16.200	15.920	5.00	3.00	0.894	24	0	
04.08.24 23	57.95	3.48	15.900	15.653	5.00	3.00	0.829	24	0	
05.08.24 23	58.27	3.42	15.500	15.254	5.00	3.00	0.812	24	0	
06.08.24 23	56.30	3.28	16.400	16.151	5.00	3.00	0.828	24	0	
07.08.24 23	55.49	3.21	16.200	15.965	5.00	3.00	0.806	24	0	
08.08.24 23	52.90	3.33	16.300	16.086	5.00	3.00	0.770	24	0	
09.08.24 23	53.61	3.34	16.100	15.882	5.00	3.00	0.772	24	0	
10.08.24 23	52.29	3.20	17.000	16.782	5.00	3.00	0.793	24	0	
11.08.24 23	61.51	3.31	16.000	15.720	5.00	3.00	0.888	24	0	
12.08.24 23	55.76	3.27	17.600	17.343	5.00	3.00	0.880	24	0	
13.08.24 23	56.94	3.21	17.500	17.233	5.00	3.00	0.895	24	0	
14.08.24 23	52.71	3.14	16.800	16.581	5.00	3.00	0.791	24	0	
15.08.24 23	55.91	3.25	17.500	17.242	5.00	3.00	0.878	24	0	
16.08.24 23	56.17	3.41	17.500	17.242	5.00	3.00	0.882	24	0	
17.08.24 23	55.29	3.39	17.600	17.348	5.00	3.00	0.872	24	0	
18.08.24 23	55.39	3.29	18.100	17.839	5.00	3.00	0.899	24	0	
19.08.24 23	49.06	3.13	16.700	16.510	5.00	3.00	0.727	24	0	
20.08.24 23	52.36	3.19	18.200	17.965	5.00	3.00	0.851	24	0	
Итого/Средн	55.94	3.31	556.700	548.494	5.00	3.00	27.936	816	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
17.07.24 23	3669.400	3573.865	254.705	5025	0
20.08.24 23	4226.100	4122.359	282.642	5841	0
Итого	556.700	548.494	27.936	816	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____