

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС нет

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВКТ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-44541

Qгод= 0,032 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ИП Купраш Олег Степанович

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 4-я Поселковая, 26/3

за апрель 2024 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоэнергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
27.03	00	118	8	1,888	156	---	---
18.04	24	545	443	7,846	703	---	---
ИТОГО		426	434	5,958	547	---	---

Q = 6,002 (Гкал)

Q_(гвс) = --- (Гкал)

V_{подп.} = --- (м³)

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

2 к АПР 2024

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Семенихин В.Н.

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О.

подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____
(должность)

Ф.И.О. Цветаев С.В. _____ подпись _____
(фамилия, имя, отчество)



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
27/03/24г.-18/04/24г.

Абонент: _____
Адрес: Омская обл, Омск г, 4-я Поселковая ул, д. _____
26 к 3 Договор №: _____
Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сэт. N 0
Договорные расходы: _____
М сэт. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв= 5,00 °C
Пределы измерений:
G под max = 12,00 м3/ч G под min = 0,08 м3/ч
G обр max = 12,00 м3/ч G обр min = 0,08 м3/ч
G3 max = _____ м3/ч G min = _____ м3/ч

Заводской номер 00077736 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=0 КС=0хCFE8 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
27.03.2024	67,07	52,14	14,93	18,240	17,830	18,360	18,120	-0,290	6,40	4,50	0,2660	24	0	
28.03.2024	67,04	52,52	14,52	18,740	18,260	18,870	18,630	-0,370	6,40	4,50	0,2650	24	0	
29.03.2024	66,57	52,27	14,30	18,600	18,120	18,740	18,500	-0,380	6,40	4,50	0,2630	24	0	
30.03.2024	67,57	52,65	14,92	18,400	17,920	18,510	18,270	-0,350	6,40	4,50	0,2680	24	0	
31.03.2024	67,93	52,85	15,08	17,640	17,210	17,760	17,530	-0,320	6,40	4,50	0,2580	23	0	
01.04.2024	65,60	51,12	14,48	17,920	17,620	18,050	17,810	-0,190	6,40	4,50	0,2570	24	0	
02.04.2024	66,47	51,90	14,57	18,140	17,780	18,270	18,030	-0,250	6,40	4,50	0,2590	24	0	
03.04.2024	66,28	51,82	14,46	18,280	17,900	18,410	18,170	-0,270	6,40	4,50	0,2580	24	0	
04.04.2024	66,82	52,53	14,29	18,990	18,530	19,130	18,890	-0,360	6,40	4,50	0,2670	24	0	
05.04.2024	67,32	53,43	13,89	19,860	19,380	20,020	19,780	-0,400	6,40	4,50	0,2700	24	0	
06.04.2024	67,76	54,36	13,40	16,990	16,590	17,120	16,920	-0,330	6,40	4,50	0,2220	20	4	*
07.04.2024	65,51	51,46	14,05	18,000	17,710	18,140	17,900	-0,190	6,40	4,50	0,2520	24	0	
08.04.2024	66,74	52,44	14,30	18,540	18,120	18,690	18,450	-0,330	6,40	4,50	0,2600	24	0	
09.04.2024	67,00	53,00	14,00	19,140	18,680	19,290	19,050	-0,370	6,40	4,50	0,2590	24	0	
10.04.2024	65,96	52,41	13,55	18,960	18,540	19,110	18,870	-0,330	6,40	4,50	0,2490	24	0	
11.04.2024	65,99	52,13	13,86	18,760	18,330	18,920	18,680	-0,350	6,40	4,50	0,2580	24	0	
12.04.2024	66,02	52,13	13,89	18,840	18,440	19,020	18,780	-0,340	6,40	4,50	0,2580	24	0	
13.04.2024	66,91	53,67	13,24	20,360	19,880	20,540	20,300	-0,420	6,40	4,50	0,2630	24	0	
14.04.2024	67,08	54,13	12,95	20,600	20,120	20,780	20,540	-0,420	6,40	4,50	0,2630	24	0	
15.04.2024	66,13	52,84	13,29	19,660	19,180	19,830	19,590	-0,410	6,40	4,50	0,2570	24	0	
16.04.2024	67,73	54,24	13,49	20,250	19,770	20,430	20,190	-0,420	6,40	4,50	0,2670	24	0	
17.04.2024	67,07	54,21	12,86	20,820	20,340	21,020	20,780	-0,440	6,40	4,50	0,2630	24	0	
18.04.2024	66,91	54,52	12,39	21,050	20,570	21,250	21,010	-0,440	6,40	4,50	0,2560	24	0	
Итого:				436,780	426,820	440,260	434,790	-7,970			5,9580	547	4	
Средние:	66,76	52,82	13,94						6,40	4,50				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
26/03/24 24:00	138,290	118,470	8,350	8,240	110,230	1,8880	156	25
18/04/24 24:00	575,070	545,290	448,610	443,030	102,260	7,8460	703	29
Итого:	436,780	426,820	440,260	434,790	-7,970	5,9580	547	4

10,04ч

Период нормальной работы 547ч
Период отсутств. счета тепл. энергии 4ч
Время работы прибора после сброса 0ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____