

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВКТ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-39211

Qгод= 0,5607 Гкал

Qмес= 0,350 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 4-я Поселковая, 26/3

за апрель 2024 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
18.03	00	22440	20582	636,930	4954	1851,56	115,430
17.04	24	26384	24224	724,438	5695	2106,88	131,084
ИТОГО		3944	3641	87,508	741	255,32	15,654

ПУ № 251546

$Q_E =$	106,395
$V_{подп.} =$	302,36
$V_{х.в.} =$	0

Гкал

$Q = 87,857$ (Гкал)

м³

$Q_{гвс} = 18,538$ (Гкал)

м³

$V_{подп.} = 302,36$ (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____

Должность, Ф.И.О.

подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____

(должность)

Ф.И.О. _____ Цветаев С.В. _____ подпись _____

(фамилия,

имя,

отчество)

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

19 АПР 2024

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Махметов С.Э.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
18/03/24г.-17/04/24г.

Абонент: 4 Поселковая 26_3

Договор N: _____

Адрес: _____

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Tхв = 5.00 °C

Заводской номер 00251546

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=0

КС=0x4A2A

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
18/03/24	70.84	45.94	24.90	126.87	124.00	116.03	114.90	9.10	6.60	6.51	3.085	24	0	*
19/03/24	73.74	47.62	26.12	132.47	129.29	119.48	118.21	11.08	6.57	6.48	3.371	24	0	*
20/03/24	74.45	48.42	26.03	133.27	129.99	121.98	120.62	9.37	6.52	6.43	3.382	24	0	*
21/03/24	72.45	47.58	24.87	130.91	127.86	120.33	119.04	8.82	6.54	6.45	3.178	24	0	*
22/03/24	71.71	47.12	24.59	129.66	126.69	118.96	117.71	8.98	6.48	6.39	3.111	24	0	*
23/03/24	70.48	46.27	24.21	127.94	125.09	116.31	115.11	9.98	6.54	6.45	3.024	24	0	*
24/03/24	69.94	46.25	23.69	127.47	124.68	114.91	113.77	10.91	6.45	6.36	2.959	24	0	*
25/03/24	67.49	44.92	22.57	127.36	124.74	115.24	114.15	10.59	6.55	6.46	2.814	24	0	*
26/03/24	66.62	44.29	22.33	125.44	122.91	113.31	112.29	10.62	6.58	6.49	2.740	24	0	*
27/03/24	67.11	44.56	22.55	124.76	122.24	114.37	113.32	8.92	6.59	6.50	2.753	24	0	*
28/03/24	67.09	45.10	21.99	129.06	126.45	117.47	116.32	10.13	6.60	6.51	2.776	24	0	*
29/03/24	66.61	44.87	21.74	127.43	124.87	116.79	115.64	9.23	6.57	6.48	2.712	24	0	*
30/03/24	67.64	45.08	22.56	127.49	124.85	115.46	114.30	10.55	6.55	6.46	2.811	24	0	*
31/03/24	67.92	45.18	22.74	126.65	124.02	115.17	114.03	9.99	6.51	6.42	2.816	24	0	*
01/04/24	65.71	43.94	21.77	123.69	121.28	112.50	111.52	9.76	6.53	6.45	2.637	24	0	*
02/04/24	66.53	44.45	22.08	124.15	121.66	113.86	112.83	8.83	6.55	6.46	2.681	24	0	*
03/04/24	66.39	44.42	21.97	126.42	123.91	114.77	113.71	10.20	6.54	6.45	2.715	24	0	*
04/04/24	66.86	45.23	21.63	130.39	127.75	119.35	118.20	9.55	6.46	6.38	2.758	24	0	*
05/04/24	67.49	46.16	21.33	135.48	132.72	125.15	123.88	8.84	6.47	6.39	2.827	24	0	*
06/04/24	67.59	46.97	20.62	121.06	118.56	111.84	110.67	7.89	6.52	6.37	2.444	21	3	*
07/04/24	65.58	44.27	21.31	125.18	122.74	112.88	111.86	10.88	6.49	6.41	2.611	24	0	*
08/04/24	66.80	44.93	21.87	128.12	125.55	116.70	115.57	9.98	6.57	6.48	2.741	24	0	*
09/04/24	67.08	45.58	21.50	131.20	128.54	120.36	119.19	9.35	6.50	6.41	2.759	24	0	*
10/04/24	65.95	44.96	20.99	130.14	127.56	118.94	117.80	9.76	6.47	6.38	2.674	24	0	*
11/04/24	66.03	44.77	21.26	129.40	126.86	117.82	116.67	10.19	6.52	6.44	2.693	24	0	*
12/04/24	66.10	44.78	21.32	129.16	126.60	118.65	117.56	9.04	6.53	6.44	2.692	24	0	*
13/04/24	66.98	46.51	20.47	140.97	138.12	128.13	126.84	11.28	6.46	6.37	2.822	24	0	*
14/04/24	67.09	47.10	19.99	141.98	139.10	129.47	128.06	11.04	6.37	6.28	2.775	24	0	*
15/04/24	66.21	46.13	20.08	135.30	132.62	123.61	122.38	10.24	6.44	6.35	2.662	24	0	*
16/04/24	67.77	47.19	20.58	138.09	135.21	127.57	126.24	8.97	6.45	6.36	2.778	24	0	*
17/04/24	67.03	47.35	19.68	140.69	137.84	130.98	129.55	8.29	6.49	6.41	2.707	24	0	*
Итого:				4028.2	3944.30	3678.3	3641.94	302.36			87.508	741	3	
Средние:	67.97	45.74	22.23						6.51	6.42				

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
17/03/24 24:00	23042.01	22440.08	20808.99	20582.72	1857.36	636.930	4954	242
17/04/24 24:00	27070.21	26384.38	24487.38	24224.66	2159.72	724.438	5695	245
Итого:	4028.20	3944.30	3678.39	3641.94	302.36	87.508	741	3

+0,349

Период нормальной работы 741ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 3ч
Время работы прибора после сброса 5959ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
18/03/24г.-17/04/24г.

Абонент: 4 Поселковая 26_3

Договор N: _____

Адрес: _____

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 20.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00 °C

Заводской номер 00251546

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6

БД 1

ФТ=4

ТЗ=0

КС=0x4A2A

ПО 2.7

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	VHP	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
18/03/24	69.09	7.80	7.62	5.92	0.489	24	0	*
19/03/24	72.20	9.30	9.07	5.94	0.609	24	0	*
20/03/24	72.73	7.80	7.64	5.93	0.516	24	0	*
21/03/24	70.39	7.20	7.05	5.93	0.461	24	0	*
22/03/24	69.94	7.30	7.14	5.86	0.462	24	0	*
23/03/24	68.60	8.70	8.53	5.87	0.541	24	0	*
24/03/24	67.03	9.60	9.41	5.79	0.582	24	0	*
25/03/24	65.96	9.30	9.12	5.87	0.556	24	0	*
26/03/24	65.17	9.30	9.11	5.87	0.546	24	0	*
27/03/24	65.58	8.00	7.85	5.89	0.477	24	0	*
28/03/24	65.47	8.90	8.72	5.93	0.527	24	0	*
29/03/24	65.16	7.70	7.56	5.91	0.456	24	0	*
30/03/24	66.35	9.00	8.83	5.87	0.542	24	0	*
31/03/24	66.26	8.50	8.35	5.83	0.511	24	0	*
01/04/24	64.31	8.90	8.70	5.82	0.515	24	0	*
02/04/24	65.02	7.90	7.74	5.85	0.464	24	0	*
03/04/24	65.10	9.10	8.90	5.85	0.535	24	0	*
04/04/24	65.32	8.50	8.32	5.85	0.502	24	0	*
05/04/24	66.14	7.40	7.23	5.93	0.443	24	0	*
06/04/24	65.64	7.90	7.73	6.04	0.467	24	0	*
07/04/24	64.20	9.50	9.33	5.80	0.553	24	0	*
08/04/24	65.07	8.40	8.22	5.90	0.495	24	0	*
09/04/24	65.78	7.90	7.75	5.89	0.469	24	0	*
10/04/24	64.51	8.20	8.03	5.85	0.475	24	0	*
11/04/24	64.52	8.70	8.51	5.88	0.506	24	0	*
12/04/24	64.53	7.50	7.33	5.89	0.435	24	0	*
13/04/24	65.58	9.80	9.60	5.96	0.584	24	0	*
14/04/24	65.75	9.60	9.41	5.91	0.573	24	0	*
15/04/24	64.82	8.70	8.53	5.89	0.509	24	0	*
16/04/24	66.22	7.50	7.35	5.94	0.453	24	0	*
17/04/24	65.42	6.80	6.64	6.03	0.401	24	0	*

Итого: | | 260.70 | 255.32 | | 15.654 | 744 | 0 | |

Средние: | 66.38 | | | 5.89 | | | | |

Дата	V1	M1	Qo	VHP	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
17/03/24 24:00	1892.10	1851.56	115.430	4956	240
17/04/24 24:00	2152.80	2106.88	131.084	5700	240
Итого:	260.70	255.32	15.654	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 5959ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации