

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-39211

Qгод= 0,594 Гкал

Qмес= 0,369 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. Коммунальная, 9/2

за апрель 2024 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоэнергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя для ГВС (тн)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
18.03	00	48209	46541	1244,855	4097	2899,169	218,227
17.04	24	57160	54826	1419,508	4829	3519,840	258,257
ИТОГО		8951	8285	174,654	732	620,671	40,030

ПУ № 19083290

$Q_E =$	220,466	Гкал
$V_{подп.} =$	665,937	м ³
$V_{х.в.} =$	0	м ³

$Q = 177,517$ (Гкал)

$Q_{гвс} = 42,949$ (Гкал)

$V_{подп.} = 665,937$ (м³)

676,854

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О.

_____ Подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____
(должность)

Ф.И.О. _____ Подпись _____
(фамилия, имя, отчество)

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учета тепловой энергии

19 АПР 2024

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Михметов С.Э.



о суточных параметрах теплоснабжения
за 18/03/24г.-17/04/24г.

Абонент: Коммунальная 9/2

Адрес:

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды= т.сут Мгвс= т.сут

тхв: не исп.

Тип расхомера:

Пределы измерений:

G1 max = 120.00 м3/ч G1 min =

G2 max = 120.00 м3/ч G2 min =

Серийный номер 19083290, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хD5CF

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	tx °C	Px кгс/см2	Qгв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18.03.24 23	74.75	53.74	21.00	7.00	4.79	325.135	299.055	317.112	295.047	0.00	4.00	6.678	24	0
19.03.24 23	77.35	55.28	22.06	6.90	4.75	318.195	295.605	309.848	291.431	0.00	4.00	6.853	24	0
20.03.24 23	77.83	55.81	22.02	6.89	4.71	321.925	297.130	313.379	292.854	0.00	4.00	6.917	24	0
21.03.24 23	76.33	54.90	21.43	6.89	4.74	318.800	294.620	310.625	290.505	0.00	4.00	6.675	24	0
22.03.24 23	75.74	54.36	21.38	6.76	4.67	311.910	290.320	304.025	286.353	0.00	4.00	6.518	24	0
23.03.24 23	73.79	53.04	20.75	6.70	4.69	310.700	281.830	303.198	278.146	0.00	4.00	6.306	24	0
24.03.24 23	71.89	51.81	20.08	6.61	4.64	307.980	281.520	300.871	277.997	0.00	4.00	6.055	24	0
25.03.24 23	70.49	51.12	19.37	6.68	4.70	306.465	282.550	299.666	279.127	0.00	4.00	5.818	24	0
26.03.24 23	69.34	50.67	18.67	6.66	4.67	306.930	282.695	300.337	279.332	0.00	4.00	5.619	24	0
27.03.24 23	69.11	50.74	18.37	6.70	4.66	309.290	286.270	302.660	282.859	0.00	4.00	5.572	24	0
28.03.24 23	67.56	47.96	19.60	6.85	4.57	297.770	231.535	252.491	229.060	0.00	4.00	4.961	24	0
29.03.24 23	67.44	45.10	22.34	6.92	4.45	216.525	192.540	212.107	190.733	0.00	4.00	4.749	24	0
30.03.24 23	68.17	45.15	23.01	6.87	4.41	220.160	193.765	215.574	191.943	0.00	4.00	4.791	24	0
31.03.24 23	68.96	45.19	23.77	6.85	4.40	222.145	193.600	217.406	191.780	0.00	4.00	5.178	24	0
01.04.24 23	67.13	45.26	21.86	5.21	3.39	182.060	160.415	178.345	158.693	0.00	4.00	3.908	22	2
02.04.24 23	68.64	49.94	18.70	6.81	4.67	317.095	288.420	310.371	285.083	0.00	4.00	5.817	24	0
03.04.24 23	68.36	49.84	18.53	6.80	4.68	313.320	287.320	306.744	284.016	0.00	4.00	5.696	24	0
04.04.24 23	68.75	50.19	18.56	6.72	4.60	314.255	287.245	307.593	283.881	0.00	4.00	5.723	24	0
05.04.24 23	69.20	50.98	18.22	6.84	4.66	315.650	290.555	308.891	287.159	0.00	4.00	5.518	24	0
06.04.24 23	69.21	51.66	17.55	6.85	4.62	320.505	294.170	313.613	290.538	0.00	4.00	5.643	24	0
07.04.24 23	68.31	49.83	18.48	6.68	4.64	309.195	281.090	302.721	277.852	0.00	4.00	5.609	24	0
08.04.24 23	69.32	50.78	18.54	6.82	4.68	313.480	287.915	306.714	284.469	0.00	4.00	5.702	24	0
09.04.24 23	70.13	51.43	18.70	6.82	4.65	315.380	290.315	308.449	286.741	0.00	4.00	5.782	24	0
10.04.24 23	68.43	49.52	18.91	4.62	3.15	202.760	181.480	196.747	178.552	0.00	4.00	3.729	16	8
11.04.24 23	69.22	50.71	18.51	6.77	4.67	311.500	287.235	304.793	283.818	0.00	4.00	5.656	24	0
12.04.24 23	70.69	51.79	18.91	6.82	4.64	317.440	293.960	310.352	290.324	0.00	4.00	5.882	24	0
13.04.24 23	70.54	52.53	18.01	6.86	4.59	324.085	300.140	316.892	296.297	0.00	4.00	5.722	24	0
14.04.24 23	69.57	52.23	17.33	6.81	4.60	320.820	296.170	313.881	292.426	0.00	4.00	5.455	24	0
15.04.24 23	68.32	50.77	17.54	6.77	4.66	312.410	289.445	305.865	285.976	0.00	4.00	5.379	24	0
16.04.24 23	69.91	51.94	17.98	6.85	4.65	318.235	295.265	311.246	291.587	0.00	4.00	5.610	24	0
17.04.24 23	68.96	51.86	17.10	6.89	4.63	294.925	274.080	288.655	270.653	0.00	4.00	4.951	22	2
Итого/Средн	70.61	51.14	19.46	6.68	4.55	9157.045	8388.355	8951.170	8285.233	0.00	4.00	174.654	732	12

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qгв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
17.03.24 23	49720.665	47270.635	48209.724	46541.188	1668.537	1244.855	4097	43
17.04.24 23	58877.710	55658.990	57160.894	54826.420	2334.474	1419.508	4829	55
Итого	9157.045	8388.355	8951.170	8285.233	665.937	174.654	732	12

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (I) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) appar. неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

+2,863

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 18/03/24г.-17/04/24г.

Абонент: Коммунальная 9/2

Адрес: _____

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

tхв: догов., tхд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 20.00 м3/ч G1 min = 1.00 м3/ч

Серийный номер 19083290, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0хD5CF

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tх °C	Pх кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
18.03.24 23	74.05	7.03	21.000	20.490	5.00	3.00	1.416	24	0	
19.03.24 23	76.52	6.94	17.300	16.854	5.00	3.00	1.207	24	0	
20.03.24 23	77.15	6.92	19.500	18.991	5.00	3.00	1.372	24	0	
21.03.24 23	75.17	6.92	19.000	18.527	5.00	3.00	1.301	24	0	
22.03.24 23	74.59	6.79	16.900	16.484	5.00	3.00	1.148	24	0	
23.03.24 23	72.82	6.74	19.900	19.431	5.00	3.00	1.319	24	0	
24.03.24 23	70.28	6.64	21.700	21.220	5.00	3.00	1.387	24	0	
25.03.24 23	69.58	6.72	19.500	19.077	5.00	3.00	1.233	24	0	
26.03.24 23	68.64	6.69	19.700	19.283	5.00	3.00	1.228	24	0	
27.03.24 23	68.25	6.73	18.600	18.210	5.00	3.00	1.153	24	0	
28.03.24 23	66.31	6.89	21.600	21.171	5.00	3.00	1.299	24	0	
29.03.24 23	66.69	6.97	19.900	19.501	5.00	3.00	1.204	24	0	
30.03.24 23	67.45	6.92	22.000	21.549	5.00	3.00	1.347	24	0	
31.03.24 23	68.29	6.90	23.900	23.399	5.00	3.00	1.482	24	0	
01.04.24 23	65.09	5.24	19.900	19.517	5.00	3.00	1.174	24	0	
02.04.24 23	68.00	6.83	24.000	23.500	5.00	3.00	1.482	24	0	
03.04.24 23	67.65	6.82	21.600	21.155	5.00	3.00	1.327	24	0	
04.04.24 23	68.38	6.74	21.800	21.342	5.00	3.00	1.354	24	0	
05.04.24 23	68.79	6.85	20.200	19.771	5.00	3.00	1.263	24	0	
06.04.24 23	68.26	6.86	21.500	21.050	5.00	3.00	1.333	24	0	
07.04.24 23	67.65	6.70	23.100	22.623	5.00	3.00	1.419	24	0	
08.04.24 23	68.81	6.83	20.700	20.260	5.00	3.00	1.294	24	0	
09.04.24 23	69.92	6.83	20.300	19.855	5.00	3.00	1.290	24	0	
10.04.24 23	63.90	4.61	18.400	18.054	5.00	3.00	1.064	24	0	
11.04.24 23	68.65	6.71	21.000	20.556	5.00	3.00	1.310	24	0	
12.04.24 23	70.16	6.77	20.000	19.560	5.00	3.00	1.276	24	0	
13.04.24 23	69.91	6.80	20.700	20.247	5.00	3.00	1.316	24	0	
14.04.24 23	68.88	6.75	21.600	21.141	5.00	3.00	1.352	24	0	
15.04.24 23	67.82	6.72	19.800	19.390	5.00	3.00	1.219	24	0	
16.04.24 23	69.35	6.79	19.600	19.177	5.00	3.00	1.235	24	0	
17.04.24 23	68.52	6.83	19.700	19.284	5.00	3.00	1.226	24	0	
Итого/Средн	69.43	6.69	634.400	620.671	5.00	3.00	40.030	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
17.03.24 23	2983.600	2899.169	218.227	4137	3
17.04.24 23	3618.000	3519.840	258.257	4881	3
Итого	634.400	620.671	40.030	744	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппар. неиспр.

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____