

Теплоисточник ТЭЦ-3 ЦТП-нет
Система 2х трубная
ГВС закрытая
Т/вычислитель ВКТ 7
Нагрузка по договору:
максимальная
за отч. период

0,757 Гкал/ч
Гкал

АО "ОмскРТС"

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учета тепловой энергии

договор №: 5-41175-ON

19 ДЕК 2024

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Капустя И Е

СПРАВКА

о потреблении тепловой энергии по приборам учета за ГВС

ООО "УК "Светлоград"

Наименование организации:

пр. Мира, 9 к2 (Жилой дом)

объект, адрес

за Декабрь 2024 г.

Период отсчета		Количество теплоносителя		Тепловая энергия	Время (не) работы (ч)		Показания по счетчику ГВС, м3	Время (не) работы (ч) ГВС		Показания по счетчику ГВС, Гкал
Дата	Время	по подаче (т)	по обратке (т)							
С 18.11.24	24:00	130 191,80	111 940,64	3 864,118	27457	1024	18 710,07	27 490	991	1 208,255
ПО 17.12.24	24:00	132 991,30	114 477,96	3 959,577	28153	1024	19 236,36	28 186	991	1 246,184
ИТОГО		2 799,50	2 537,32	95,459	696	0	526,29	696	0	37,929

ВКТ-7 № 7642

Q_{Σ}	=	133,388	Гкал
$V_{\text{под}}$	=	526,290	м3
$V_{\text{х.в.}}$	=	0	м3

$Q_{\text{ср}}$ = 0,000 (Гкал)

$Q_{\text{от}}$ = 95,459 (Гкал)

$Q_{\text{гвс}}$ = 37,929 (Гкал)

$V_{\text{под}}$ = 526,29 (м3)

$V_{\text{под ср}}$ = 0,000 (м3)

$Q_{\text{гвс ср}}$ = 0,000 (Гкал)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель: _____
Директор Меняйло В. И.
должность, ФИО
телефон. _____

подпись: _____
М.п.

Ответственный исполнитель: _____
Директор Кабанов А. А.
должность, ФИО
телефон. 661-891

подпись: _____
М.п.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
19/11/24г.-17/12/24г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: _____ Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.20 м3/ч
Тхв = 5.00°C

Заводской номер 00007642 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0х7314 ПО 1.8

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч
19/11/24	67.96	41.67	26.29	101.47	99.34	87.84	87.12	12.22	7.80	7.00	2.612	24	0
20/11/24	75.97	44.63	31.34	105.07	102.41	93.36	92.49	9.92	7.80	7.00	3.204	24	0
21/11/24	76.85	46.14	30.71	110.36	107.51	98.59	97.63	9.88	7.80	7.00	3.302	24	0
22/11/24	76.50	45.69	30.81	107.97	105.19	96.43	95.47	9.72	7.80	7.00	3.243	24	0
23/11/24	76.38	45.08	31.30	104.89	102.19	93.76	92.81	9.38	7.80	7.00	3.198	24	0
24/11/24	79.52	46.47	33.05	107.72	104.75	95.64	94.68	10.07	7.80	7.00	3.462	24	0
25/11/24	81.15	47.82	33.33	109.33	106.20	98.17	97.16	9.04	7.80	7.00	3.542	24	0
26/11/24	81.99	48.07	33.92	110.00	106.79	98.79	97.77	9.02	7.80	7.00	3.622	24	0
27/11/24	78.96	46.29	32.67	106.20	103.31	94.67	93.71	9.60	7.80	7.00	3.382	24	0
28/11/24	81.40	46.35	35.05	102.67	99.73	91.87	90.92	8.81	7.80	7.00	3.497	24	0
29/11/24	83.67	46.38	37.29	99.89	96.88	90.50	89.54	7.34	7.80	7.00	3.617	24	0
30/11/24	83.35	45.68	37.67	100.26	97.26	89.88	88.93	8.33	7.80	7.00	3.665	24	0
01/12/24	82.44	45.44	37.00	100.06	97.13	90.16	89.23	7.90	7.80	7.00	3.594	24	0
02/12/24	78.77	45.23	33.54	104.11	101.27	93.36	92.44	8.83	7.80	7.00	3.400	24	0
03/12/24	75.86	44.31	31.55	98.61	96.12	87.82	87.05	9.07	7.80	7.00	3.033	24	0
04/12/24	73.80	43.31	30.49	93.25	91.00	81.33	80.61	10.39	7.80	7.00	2.778	24	0
05/12/24	73.55	41.93	31.62	89.57	87.44	77.77	77.10	10.34	7.80	7.00	2.765	24	0
06/12/24	79.70	45.28	34.42	93.86	91.27	84.56	83.75	7.52	7.80	7.00	3.139	24	0
07/12/24	81.21	44.61	36.60	86.62	84.12	76.43	75.71	8.41	7.80	7.00	3.080	24	0
08/12/24	80.98	42.75	38.23	82.51	80.18	72.29	71.67	8.51	7.80	7.00	3.055	24	0
09/12/24	90.26	45.95	44.31	84.35	81.44	75.25	74.53	6.91	7.80	7.00	3.611	24	0
10/12/24	88.72	45.03	43.69	80.74	78.03	71.36	70.68	7.35	7.80	7.00	3.413	24	0
11/12/24	84.33	45.50	38.83	90.81	88.03	81.34	80.61	7.42	7.80	7.00	3.419	24	0
12/12/24	80.23	44.42	35.81	95.28	92.61	84.41	83.64	8.97	7.80	7.00	3.321	24	0
13/12/24	78.58	46.93	31.65	112.37	109.34	101.52	100.48	8.86	7.80	7.00	3.464	24	0
14/12/24	78.73	47.76	30.97	116.57	113.43	104.24	103.10	10.33	7.80	7.00	3.514	24	0
15/12/24	79.60	47.90	31.70	113.51	110.38	101.01	99.93	10.45	7.80	7.00	3.506	24	0
16/12/24	82.56	45.72	36.84	81.92	79.51	71.25	70.56	8.95	7.80	7.00	2.945	24	0
17/12/24	81.66	46.17	35.49	89.21	86.64	78.80	78.00	8.64	7.80	7.00	3.076	24	0

Итого: | | | | 2879.1 | 2799.50 | 2562.4 | 2537.32 | 262.18 | | | 95.459 | 696 | 0 |

Средние: | 79.81 | 45.46 | 34.35 | | | | | | 7.80 | 7.00 | | | |

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
18/11/24 24:00	133803.55	130191.80	113332.92	111940.64	18251.16	3864.118	27457	1024
17/12/24 24:00	136682.73	132991.30	115895.32	114477.96	18513.34	3959.577	28153	1024
Итого:	2879.18	2799.50	2562.40	2537.32	262.18	95.459	696	0

Период нормальной работы 696ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 29184ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____