

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВКТ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-39211

Qгод= 0,5607 Гкал

Qмес= 0,350 Гкал

Справка

о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 4-я Поселковая, 26/3

за декабрь 2024 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплотенергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
19.11	00	37657	34297	958,354	10848	4023,15	216,099
17.12	24	42043	38430	1068,348	11544	4256,97	232,483
ИТОГО		4386	4133	109,994	696	233,82	16,384

ПУ № 251546

Q _Е =	127,761
V _{подп.} =	253,56
V _{х.в.} =	0

Гкал

м³

м³

Q = 109,994 (Гкал)

Q_(гвс) = 17,767 (Гкал)

V_{подп.} = 253,56 (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____

Должность, Ф.И.О.

подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____

(должность)

Ф.И.О. _____ Цветаев С.В. _____

(фамилия,

имя,

отчество)

подпись _____

СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

23.12.2024

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Логвиненко В.Ю.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
19/11/24г.-17/12/24г.

Абонент: 4 Поселковая 26_3

Договор N: _____

Адрес: _____

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Тхв = 5.00°C

Заводской номер 00251546

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0x4A2A

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
19/11/24	66.25	44.89	21.36	138.10	135.35	128.04	126.84	8.51	6.63	6.54	2.888	24	0	*
20/11/24	72.92	47.98	24.94	142.19	138.82	132.63	131.16	7.66	6.57	6.48	3.453	24	0	*
21/11/24	74.80	50.15	24.65	152.80	149.01	142.34	140.66	8.35	6.46	6.38	3.669	24	0	*
22/11/24	74.38	49.88	24.50	151.53	147.82	141.59	139.91	7.91	6.41	6.32	3.619	24	0	*
23/11/24	74.12	49.30	24.82	147.52	143.94	137.33	135.75	8.19	6.43	6.34	3.569	24	0	*
24/11/24	77.03	50.71	26.32	151.34	147.37	139.17	137.50	9.87	6.40	6.31	3.877	24	0	*
25/11/24	78.74	52.23	26.51	154.46	150.24	143.54	141.71	8.53	6.33	6.24	3.980	24	0	*
26/11/24	79.61	52.87	26.74	155.58	151.25	144.36	142.85	8.80	6.39	6.30	4.044	24	0	*
27/11/24	76.97	51.15	25.82	149.16	145.25	138.52	136.81	8.44	6.45	6.36	3.752	24	0	*
28/11/24	78.54	51.16	27.38	145.40	141.48	134.31	132.63	8.85	6.52	6.43	3.873	24	0	*
29/11/24	81.09	52.00	29.09	142.20	138.14	131.98	130.30	7.84	6.55	6.46	4.020	24	0	*
30/11/24	80.70	51.40	29.30	141.11	137.11	130.51	128.86	8.25	6.56	6.47	4.016	24	0	*
01/12/24	79.95	51.04	28.91	142.39	138.41	130.71	129.09	9.32	6.62	6.53	4.000	24	0	*
02/12/24	76.94	50.55	26.39	146.91	143.10	135.97	134.37	8.73	6.60	6.51	3.779	24	0	*
03/12/24	74.13	51.52	22.61	160.08	156.19	149.49	147.60	8.59	6.59	6.51	3.529	24	0	*
04/12/24	72.45	52.22	20.23	170.82	166.84	159.84	157.81	9.03	6.61	6.52	3.376	24	0	*
05/12/24	71.53	50.87	20.66	160.82	157.14	150.25	148.44	8.70	6.67	6.58	3.246	24	0	*
06/12/24	77.27	54.56	22.71	170.28	165.80	159.73	157.51	8.29	6.70	6.61	3.763	24	0	*
07/12/24	79.85	55.26	24.59	162.37	157.87	150.14	147.98	9.89	6.71	6.62	3.884	24	0	*
08/12/24	77.40	52.54	24.86	152.18	148.15	140.51	138.75	9.40	6.72	6.63	3.670	24	0	*
09/12/24	86.99	57.93	29.06	158.25	153.12	147.25	145.02	8.10	6.75	6.66	4.450	24	0	*
10/12/24	86.52	57.27	29.25	155.12	150.14	144.04	141.88	8.26	6.70	6.61	4.396	24	0	*
11/12/24	82.49	57.02	25.47	168.96	163.95	157.36	154.99	8.96	6.66	6.57	4.179	24	0	*
12/12/24	78.85	55.30	23.55	170.01	165.39	158.31	156.06	9.33	6.51	6.42	3.899	24	0	*
13/12/24	76.44	53.45	22.99	164.66	160.43	153.52	151.47	8.96	6.55	6.47	3.686	24	0	*
14/12/24	76.64	53.68	22.96	166.29	162.00	154.89	152.82	9.18	6.58	6.49	3.720	24	0	*
15/12/24	77.29	53.91	23.38	165.16	160.82	152.90	150.82	10.00	6.54	6.45	3.761	24	0	*
16/12/24	80.12	54.36	25.76	155.90	151.54	144.82	142.85	8.69	6.60	6.51	3.904	24	0	*
17/12/24	80.09	55.15	24.94	164.60	159.99	153.26	151.06	8.93	6.54	6.45	3.992	24	0	*
Итого:				4506.1	4386.66	4187.3	4133.10	253.56			109.994	696	0	
Средние:	77.58	52.42	25.16						6.56	6.47				

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
18/11/24 24:00	38571.25	37657.07	34663.95	34297.44	3359.63	958.354	10848	252
17/12/24 24:00	43077.44	42043.73	38851.29	38430.54	3613.19	1068.348	11544	252
Итого:	4506.19	4386.66	4187.34	4133.10	253.56	109.994	696	0

Период нормальной работы 696ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 11808ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
19/11/24г.-17/12/24г.

Абонент: 4 Поселковая 26_3

Договор N: _____

Адрес: _____

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 20.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00 °C

Заводской номер 00251546

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6

БД 1

ФТ=4

ТЗ=0

КС=0x4A2A

ПО 2.7

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	VHP	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
19/11/24	64.44	8.60	8.44	6.08	0.500	24	0	*
20/11/24	71.42	7.50	7.34	6.09	0.488	24	0	*
21/11/24	72.50	8.10	7.91	6.15	0.533	24	0	*
22/11/24	72.05	7.50	7.34	6.10	0.489	24	0	*
23/11/24	71.74	7.80	7.63	6.05	0.510	24	0	*
24/11/24	74.75	9.40	9.20	6.06	0.640	24	0	*
25/11/24	76.25	8.20	8.01	6.06	0.571	24	0	*
26/11/24	77.22	8.20	7.98	6.13	0.578	24	0	*
27/11/24	74.01	7.90	7.69	6.09	0.535	24	0	*
28/11/24	76.15	8.30	8.08	6.08	0.573	24	0	*
29/11/24	78.33	7.10	6.91	6.08	0.508	24	0	*
30/11/24	78.10	7.60	7.40	6.06	0.542	24	0	*
01/12/24	77.49	8.60	8.37	6.12	0.608	24	0	*
02/12/24	74.06	8.30	8.11	6.17	0.559	24	0	*
03/12/24	71.38	8.10	7.92	6.13	0.526	24	0	*
04/12/24	69.81	8.70	8.50	6.09	0.553	24	0	*
05/12/24	69.45	8.50	8.31	6.04	0.536	24	0	*
06/12/24	75.25	7.90	7.71	6.16	0.542	24	0	*
07/12/24	77.34	9.20	8.97	6.07	0.651	24	0	*
08/12/24	77.04	9.00	8.79	5.98	0.635	24	0	*
09/12/24	84.28	7.60	7.35	6.07	0.585	24	0	*
10/12/24	82.93	7.70	7.44	6.00	0.578	24	0	*
11/12/24	79.46	8.30	8.08	6.10	0.601	24	0	*
12/12/24	75.75	8.70	8.47	6.00	0.600	24	0	*
13/12/24	73.72	8.40	8.23	5.99	0.564	24	0	*
14/12/24	74.00	8.80	8.60	6.02	0.595	24	0	*
15/12/24	74.79	9.30	9.08	5.98	0.633	24	0	*
16/12/24	77.59	8.10	7.86	5.94	0.571	24	0	*
17/12/24	76.67	8.30	8.10	5.98	0.580	24	0	*
Итого:		239.70	233.82		16.384	696	0	
Средние:	75.10			6.06				

Дата	V1	M1	Qo	VHP	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
18/11/24 24:00	4090.90	4023.15	216.099	10860	240
17/12/24 24:00	4330.60	4256.97	232.483	11556	240
Итого:	239.70	233.82	16.384	696	0

Период нормальной работы 696ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 11808ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации