

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС нет

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВКТ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-44541

Qгод= 0,032 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ИП Купраш Олег Степанович

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 4-я Поселковая, 26/3

за декабрь 2024 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратной (тн)	Количество теплотенергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
19.11	00	1201	1104	20,470	5829	---	---
17.12	24	1652	1563	30,339	6525	---	---
ИТОГО		451	458	9,869	696	---	---

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

23.12.2024

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Логвиненко В.Ю.

Q = 9,869 (Гкал)

Q_{гвс} = --- (Гкал)

V_{подп.} = --- (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О.

подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____
(должность)

Ф.И.О. Цветаев С.В. _____ подпись _____
(фамилия, имя, отчество)



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
19/11/24г.-17/12/24г.

Абонент: _____ Договор №: _____
Адрес: Омская обл, Омск г, 4-я Поселковая ул, д. Тип расходомера: _____
26 к 3

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 0

Пределы измерений:

Договорные расходы:
M сеп. вода=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут
Тхв= 5,00°С
G под max = 12,00 м3/ч G под min = 0,08 м3/ч
G обр max = 12,00 м3/ч G обр min = 0,08 м3/ч
G3 max = _____ м3/ч G min = _____ м3/ч

Заводской номер 00077736 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=0 KC=0xCFE8 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч	HC
19.11.2024	65,63	48,46	17,17	15,54	15,30	15,64	15,40	-0,10	6,400	4,500	0,263	24	0	
20.11.2024	72,33	52,36	19,97	16,19	15,79	16,24	16,00	-0,21	6,400	4,500	0,314	24	0	
21.11.2024	74,17	54,57	19,60	17,35	16,87	17,41	17,17	-0,30	6,400	4,500	0,335	24	0	
22.11.2024	73,75	54,44	19,31	17,25	16,77	17,33	17,09	-0,32	6,400	4,500	0,321	24	0	
23.11.2024	73,49	53,97	19,52	16,74	16,26	16,80	16,56	-0,30	6,400	4,500	0,315	24	0	
24.11.2024	76,38	55,77	20,61	17,04	16,56	17,08	16,84	-0,28	6,400	4,500	0,338	24	0	
25.11.2024	78,09	57,22	20,87	17,61	17,13	17,62	17,38	-0,25	6,400	4,500	0,362	24	0	
26.11.2024	78,96	57,78	21,18	17,71	17,23	17,73	17,49	-0,26	6,400	4,500	0,366	24	0	
27.11.2024	76,31	55,80	20,51	16,96	16,48	17,00	16,76	-0,28	6,400	4,500	0,341	24	0	
28.11.2024	77,90	56,08	21,82	16,48	16,00	16,49	16,25	-0,25	6,400	4,500	0,348	24	0	
29.11.2024	80,32	57,15	23,17	16,22	15,74	16,21	15,97	-0,23	6,400	4,500	0,365	24	0	
30.11.2024	79,92	56,69	23,23	16,03	15,55	16,03	15,79	-0,24	6,400	4,500	0,361	24	0	
01.12.2024	79,15	56,13	23,02	16,05	15,57	16,06	15,82	-0,25	6,400	4,500	0,360	24	0	
02.12.2024	76,20	55,17	21,03	16,64	16,16	16,68	16,44	-0,28	6,400	4,500	0,342	24	0	
03.12.2024	73,39	53,46	19,93	16,39	15,91	16,44	16,20	-0,29	6,400	4,500	0,313	24	0	
04.12.2024	71,59	52,11	19,48	15,99	15,61	16,06	15,82	-0,21	6,400	4,500	0,305	24	0	
05.12.2024	70,66	50,77	19,89	15,04	14,80	15,10	14,86	-0,06	6,400	4,500	0,292	24	0	
06.12.2024	76,37	54,56	21,81	16,05	15,57	16,06	15,82	-0,25	6,400	4,500	0,341	24	0	
07.12.2024	78,70	55,07	23,63	15,07	14,60	15,07	14,83	-0,23	6,400	4,500	0,347	24	0	
08.12.2024	76,33	52,28	24,05	14,16	13,77	14,16	13,92	-0,15	6,400	4,500	0,333	24	0	
09.12.2024	85,81	57,87	27,94	14,88	14,41	14,81	14,57	-0,16	6,400	4,500	0,403	24	0	
10.12.2024	85,30	57,48	27,82	14,60	14,12	14,53	14,29	-0,17	6,400	4,500	0,394	24	0	
11.12.2024	81,40	56,96	24,44	15,86	15,38	15,85	15,61	-0,23	6,400	4,500	0,377	24	0	
12.12.2024	77,86	55,21	22,65	15,96	15,48	15,97	15,73	-0,25	6,400	4,500	0,353	24	0	
13.12.2024	75,50	53,66	21,84	15,47	14,99	15,50	15,26	-0,27	6,400	4,500	0,327	24	0	
14.12.2024	75,71	54,15	21,56	15,62	15,14	15,66	15,42	-0,28	6,400	4,500	0,327	24	0	
15.12.2024	76,31	54,46	21,85	15,41	14,95	15,44	15,20	-0,25	6,400	4,500	0,328	24	0	
16.12.2024	79,03	54,77	24,26	14,67	14,19	14,67	14,43	-0,24	6,400	4,500	0,346	24	0	
17.12.2024	79,03	55,63	23,40	15,48	15,00	15,50	15,26	-0,26	6,400	4,500	0,352	24	0	
Итого:				464,46	451,33	465,14	458,18	-6,85				9,869	696	0
Средние:	76,74	54,83	21,92						6,400	4,500				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
18/11/24 24:00	1244,44	1201,01	1121,23	1104,88	96,13	20,470	5 829	40
17/12/24 24:00	1708,90	1652,34	1563,37	1563,06	89,28	30,339	6 525	40
Итого:	464,46	451,33	465,14	458,18	-6,85	9,869	696	0

Период нормальной работы 696ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 0ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации