

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-39211

Qгод= 0,248 Гкал

Qмес= 0,467 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, пр. Мира, 82/1

за декабрь 2024 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
19.11	00	27046	26672	800,722	7647	1464,587	57,412
17.12	24	30220	29793	900,527	8343	1464,587	57,412
ИТОГО		3174	3120	99,805	696	0	0

ПУ № 19081545

$Q_E =$	
$V_{подп.} =$	0
$V_{х.в.} =$	0

Гкал

$Q = 99,805$ (Гкал)

м³

$Q_{гвс} = 0$ (Гкал)

м³

$V_{подп.} = 0$ (м³)

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель

23.12.2024
ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Должность, Ф.И.О.

Телефон

подпись

Ответственный исполнитель

(должность)

телефон

Ф.И.О.

Цветаев С.В.

(фамилия,

имя,

отчество)

подпись



О суточных параметрах теплоснабжения
за 19/11/24г.-17/12/24г.
Абонент:ж/д пр.Мира, 82/1

Адрес:

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04

Договорные расходы:

М сет.воды= т.сут Мгвс=

тхв: догов., тхд =

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

т.сут Мгвс= 5.00°C

Серийный номер 19081545, БД=1, ТВ1, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0хD7BE

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dtm т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.11.24 23	67.16	44.38	22.79	6.29	4.87	124.375	120.464	121.841	119.379	2.462	5.00	3.00	2.876	24	0
20.11.24 23	74.43	46.23	28.20	6.27	4.80	112.701	108.670	109.936	107.603	2.333	5.00	3.00	3.201	24	0
21.11.24 23	75.63	46.76	28.87	6.25	4.75	103.019	99.223	100.422	98.223	2.198	5.00	3.00	2.995	24	0
22.11.24 23	75.34	46.33	29.01	6.19	4.73	106.139	102.311	103.475	101.293	2.182	5.00	3.00	3.096	24	0
23.11.24 23	75.38	46.05	29.33	6.14	4.72	109.220	105.266	106.483	104.233	2.250	5.00	3.00	3.219	24	0
24.11.24 23	78.31	46.44	31.86	6.15	4.70	103.160	99.277	100.392	98.285	2.107	5.00	3.00	3.290	24	0
25.11.24 23	79.84	48.40	31.44	6.18	4.68	99.238	95.582	96.485	94.540	1.945	5.00	3.00	3.123	24	0
26.11.24 23	80.58	47.58	32.99	6.26	4.70	99.050	95.382	96.255	94.380	1.875	5.00	3.00	3.260	24	0
27.11.24 23	77.85	48.32	29.53	6.16	4.72	107.467	103.681	104.610	102.559	2.051	5.00	3.00	3.182	24	0
28.11.24 23	80.23	48.68	31.55	6.14	4.75	112.016	107.924	108.878	106.738	2.140	5.00	3.00	3.533	24	0
29.11.24 23	82.49	51.09	31.40	6.29	4.81	121.409	117.001	117.835	115.580	2.255	5.00	3.00	3.810	24	0
30.11.24 23	82.23	50.39	31.84	6.33	4.88	123.396	118.904	119.787	117.501	2.286	5.00	3.00	3.924	24	0
01.12.24 23	81.36	50.18	31.18	6.38	4.88	120.630	116.445	117.164	115.080	2.084	5.00	3.00	3.754	24	0
02.12.24 23	77.65	48.32	29.34	6.44	4.85	109.955	106.685	107.047	105.529	1.519	5.00	3.00	3.211	24	0
03.12.24 23	74.83	46.13	28.70	6.41	4.82	109.921	106.980	107.201	105.929	1.272	5.00	3.00	3.133	24	0
04.12.24 23	72.83	45.64	27.19	6.35	4.85	113.894	110.941	111.209	109.870	1.339	5.00	3.00	3.082	24	0
05.12.24 23	72.68	45.70	26.98	6.27	4.86	122.777	119.380	119.895	118.232	1.663	5.00	3.00	3.306	24	0
06.12.24 23	78.45	48.39	30.06	6.42	4.83	107.143	103.747	104.259	102.622	1.637	5.00	3.00	3.210	24	0
07.12.24 23	80.10	49.54	30.57	6.29	4.86	121.771	117.719	118.363	116.375	1.988	5.00	3.00	3.712	24	0
08.12.24 23	79.39	47.72	31.67	6.24	4.86	122.620	118.659	119.234	117.414	1.819	5.00	3.00	3.859	24	0
09.12.24 23	88.90	53.16	35.73	6.31	4.82	120.826	116.277	116.759	114.754	2.005	5.00	3.00	4.277	24	0
10.12.24 23	87.64	50.87	36.77	6.27	4.81	116.989	112.689	113.156	111.335	1.822	5.00	3.00	4.251	24	0
11.12.24 23	83.14	49.36	33.78	6.37	4.84	110.430	106.739	107.135	105.531	1.604	5.00	3.00	3.696	24	0
12.12.24 23	79.08	47.49	31.60	6.31	4.84	109.721	106.420	106.723	105.309	1.414	5.00	3.00	3.437	24	0
13.12.24 23	77.31	47.19	30.12	6.28	4.85	110.507	107.277	107.614	106.167	1.447	5.00	3.00	3.306	24	0
14.12.24 23	77.46	46.28	31.18	6.32	4.85	106.634	103.546	103.823	102.516	1.307	5.00	3.00	3.295	24	0
15.12.24 23	78.27	46.93	31.33	6.26	4.84	108.442	105.230	105.539	104.153	1.385	5.00	3.00	3.369	24	0
16.12.24 23	81.48	48.67	32.81	6.22	4.85	116.442	112.739	113.088	111.496	1.593	5.00	3.00	3.785	24	0
17.12.24 23	80.68	48.40	32.29	6.27	4.84	112.890	109.426	109.698	108.234	1.464	5.00	3.00	3.610	24	0
Итого/Средн	78.66	47.99	30.67	6.28	4.81	3262.784	3154.586	3174.306	3120.859	53.447	5.00	3.00	99.805	696	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dtm т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18.11.24 23	27815.038	27977.751	27046.264	26672.876	373.388	800.722	7647	2014
17.12.24 23	31077.821	31132.338	30220.570	29793.735	426.835	900.527	8343	2014
Итого	3262.784	3154.586	3174.306	3120.859	53.447	99.805	696	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/11/24г.-17/12/24г.

Абонент: ж/д пр.Мира, 82/1

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут МГВС = _____ т.сут

txb: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.20 м3/ч

Серийный номер 19081545, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0xD7EE

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
19.11.24 23	36.47	6.28	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
20.11.24 23	38.45	6.26	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
21.11.24 23	39.66	6.25	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
22.11.24 23	39.39	6.19	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
23.11.24 23	39.08	6.14	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
24.11.24 23	40.25	6.15	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
25.11.24 23	41.16	6.18	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
26.11.24 23	41.12	6.26	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
27.11.24 23	39.17	6.16	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
28.11.24 23	39.37	6.14	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
29.11.24 23	39.71	6.28	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
30.11.24 23	38.87	6.32	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
01.12.24 23	38.98	6.37	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
02.12.24 23	39.02	6.44	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
03.12.24 23	37.85	6.41	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
04.12.24 23	37.28	6.35	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
05.12.24 23	36.31	6.27	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
06.12.24 23	38.51	6.42	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
07.12.24 23	38.14	6.29	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
08.12.24 23	35.81	6.23	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
09.12.24 23	39.80	6.31	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
10.12.24 23	38.63	6.27	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
11.12.24 23	39.37	6.37	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
12.12.24 23	38.46	6.31	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
13.12.24 23	36.63	6.27	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
14.12.24 23	36.53	6.32	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
15.12.24 23	36.89	6.26	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
16.12.24 23	36.04	6.21	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
17.12.24 23	36.38	6.27	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
Итого/Средн	38.39	6.28	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	696	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18.11.24 23	1464.587	1236.245	57.412	9206	455
17.12.24 23	1464.587	1236.245	57.412	9902	455
Итого	0.000	0.000	0.000	696	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____