

Теплоисточник:
Тип системы:
Тепловычислитель:
Расходомеры отопления:
Нагрузка по договору:

ЦТП №: нет
Трёхтрубная закрытая зависимая, ГВС тупиковая
ТВ7 № 16037179
0,517 Гкал/час, Гкал/мес.

ДОГОВОР № 3-39211-01

СПРАВКА

о потреблённой тепловой энергии по приборам учёта за отопление и ГВС

за декабрь 2024 г.

ООО "УК "Светлоград" жилой дом

(наименование организации по месту установки приборов)

Омская обл, Омск г, Пригородная ул, д. 3 к 1

(адрес по месту установки приборов)

период отчёта		количество теплоносителя		кол-во тепловой энергии		время работы (час)	показания по счётчику ГВС (м3)
дата	время	по подаче (т)	по обратке (т)	на отопление (Гкал)	на ГВС (Гкал)		
20.11.2024	24:00	15779,08	15850,04	177,62	53,07	1650,00	1093,50
22.12.2024	24:00	24058,88	24154,11	337,03	89,06	2418,00	1742,35
Итого:		8279,80	8304,08	159,41	35,99	768,00	648,85
		-24,27					

Q	= 159,41	+ 0,00	= 159,41	Гкал
Q _{гвс}	= 35,99	+ 0,00	= 35,99	Гкал
V _{подпитки}	= 648,85	+ 0,00	= 648,85	м3

ПУ № 16037179

ΣQ = 195,40

V_{под} = 648,85

Акт допуска: № СДМ-2024-792 до 30.09.2026

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____ всего

представитель Исполнителя: ООО «Научно-производственный комбинат «ЭТИС»
тел. _____

ООО НПК «ЭТИС»
Пр. Подпись
тел.: 775-248, 775-331

АО «Омск-РТС»
СП «Теплоэнергоснабжение»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

ИНСПЕКТОР

24 ДЕК 2024

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Семенихин В.Н.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/11/24г.-22/12/24г.

Абонент: ООО "УК "Светлоград" жилой дом
Адрес: Омская обл., Омск г., Пригородная ул., д. 3 к 1
Договор №: 3-39211-0N
Тип расхождений:
Пределы измерений: 0,48 м3/ч
Г под max = 72,00 м3/ч Г под min = 0,48 м3/ч
Г обр max = 72,00 м3/ч Г обр min = 0,48 м3/ч
Договорные расходы:
И сего. вода = п.сут Мгвс = п.сут
тхв: дог.ов., тхд = °C

Заводской номер 16037179, ВД=0, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=ОХТЕ69

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	F1 кгс/см2	F2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dm м	tx °C	Px кгс/см2	Qта Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.11.24 23	62.25	47.75	14.50	5.55	5.13	301.828	301.228	296.511	298.055	-1.544	0.00	4.00	4.302	24	0	0
22.11.24 23	62.37	47.57	14.79	5.49	5.08	296.465	295.915	291.197	292.821	-1.624	0.00	4.00	4.310	24	0	0
23.11.24 23	66.61	47.61	19.00	5.21	4.94	244.805	243.525	239.890	240.974	-1.084	0.00	4.00	4.560	24	0	0
24.11.24 23	69.04	48.89	20.15	5.20	4.93	244.580	244.280	243.246	241.584	1.665	0.00	4.00	4.904	24	0	0
25.11.24 23	68.47	49.86	18.61	5.30	4.97	270.723	267.095	265.005	264.029	0.976	0.00	4.00	4.934	24	0	0
26.11.24 23	66.75	50.22	16.53	5.47	5.06	300.445	297.482	294.390	294.018	0.372	0.00	4.00	4.869	24	0	0
27.11.24 23	66.56	49.03	17.52	5.31	4.97	275.093	272.545	269.579	269.518	0.061	0.00	4.00	4.726	24	0	0
28.11.24 23	70.38	49.67	20.71	5.17	4.90	250.415	247.338	244.849	244.518	0.331	0.00	4.00	5.072	24	0	0
29.11.24 23	72.64	50.83	21.81	5.16	4.88	251.798	248.538	245.873	245.571	0.302	0.00	4.00	5.366	24	0	0
30.11.24 23	73.11	50.48	22.63	5.13	4.87	245.228	242.088	239.386	239.226	0.160	0.00	4.00	5.421	24	0	0
01.12.24 23	72.66	50.22	22.44	5.14	4.88	244.988	242.448	239.227	239.621	-0.394	0.00	4.00	5.370	24	0	0
02.12.24 23	68.40	49.35	19.05	5.24	4.93	264.848	262.955	259.258	260.001	-0.743	0.00	4.00	4.941	24	0	0
03.12.24 23	65.45	48.09	17.35	5.24	4.91	270.640	269.278	265.388	266.397	-1.008	0.00	4.00	4.607	24	0	0
04.12.24 23	63.86	47.18	16.68	5.25	4.92	266.945	266.418	261.978	263.684	-1.705	0.00	4.00	4.372	24	0	0
05.12.24 23	63.03	46.54	16.49	5.23	4.91	265.353	264.248	260.547	261.615	-1.067	0.00	4.00	4.297	24	0	0
06.12.24 23	67.79	49.32	18.46	5.26	4.93	268.628	267.105	263.052	264.098	-1.046	0.00	4.00	4.859	24	0	0
07.12.24 23	70.43	50.13	20.29	5.19	4.88	258.473	256.400	252.728	253.408	-0.680	0.00	4.00	5.131	24	0	0
08.12.24 23	78.33	52.45	25.87	5.08	4.83	233.443	231.238	228.226	228.753	-0.526	0.00	4.00	5.094	24	0	0
09.12.24 23	78.33	52.45	25.87	5.08	4.83	242.703	239.328	236.175	236.273	-0.098	0.00	4.00	6.116	24	0	0
10.12.24 23	76.99	52.09	24.90	5.09	4.82	248.228	244.903	241.751	241.820	-0.070	0.00	4.00	6.023	24	0	0
11.12.24 23	72.94	50.90	22.03	5.18	4.89	255.268	254.083	249.226	251.035	-1.810	0.00	4.00	5.495	24	0	0
12.12.24 23	70.27	49.19	21.08	5.15	4.87	248.370	247.288	242.852	244.525	-1.673	0.00	4.00	5.122	24	0	0
13.12.24 23	65.62	48.36	17.26	5.29	4.93	277.338	276.513	271.910	273.524	-1.614	0.00	4.00	4.694	24	0	0
14.12.24 23	64.29	48.50	15.79	5.41	4.99	297.948	297.213	292.355	293.985	-1.630	0.00	4.00	4.619	24	0	0
15.12.24 23	67.15	48.71	18.44	5.25	4.91	266.210	264.875	260.773	261.966	-1.193	0.00	4.00	4.811	24	0	0
16.12.24 23	73.99	49.55	24.44	5.03	4.82	224.048	221.698	218.604	219.181	-0.577	0.00	4.00	4.546	24	0	0
17.12.24 23	69.70	49.94	19.76	5.22	4.90	263.240	261.690	257.487	258.658	-1.171	0.00	4.00	5.090	24	0	0
18.12.24 23	68.78	49.09	19.69	5.18	4.88	259.398	257.955	253.863	255.093	-1.230	0.00	4.00	5.001	24	0	0
19.12.24 23	67.43	49.39	18.04	5.30	4.95	275.603	274.490	269.942	271.404	-1.462	0.00	4.00	4.873	24	0	0
20.12.24 23	65.14	49.06	16.09	5.40	4.99	297.943	297.050	292.203	293.741	-1.538	0.00	4.00	4.703	24	0	0
21.12.24 23	67.67	50.27	17.40	5.33	4.93	291.728	290.550	285.698	287.155	-1.457	0.00	4.00	4.973	24	0	0
22.12.24 23	72.52	50.61	21.91	5.12	4.83	252.558	250.790	246.629	247.826	-1.197	0.00	4.00	5.406	24	0	0
Итого/Средн	68.78	49.34	19.44	5.24	4.92	8459.270	8398.542	8279.802	8304.076	-24.275	0.00	4.00	159.410	768	0	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dm м	Qта Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.11.24 23	16030.983	16014.365	15779.080	15850.038	-70.957	177.621	1650	22
22.12.24 23	24490.253	24412.907	24058.882	24154.114	-95.232	337.030	2418	22
Итого	8459.270	8398.542	8279.802	8304.076	-24.275	159.410	768	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(1) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(X) абар. неистр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации